ARTIGOS TÉCNICOS

- Medidor de vazão de água com configuração prismática hexagonal
- Análise da floculação por meio da distribuição do tamanho de partículas
- Modelagem de qualidade da água no rio São Marcos, bacia hidrográfica do alto Paraná
- Análise de indicadores de saneamento básico e densidade populacional na Unidade de Negócio Oeste Sabesp
- Microgeração de energia com uso de bomba funcionando como turbina (BFT) em sistemas de abastecimento de água (SAA)
- Aproveitamento energético e ações consorciadas no contexto dos resíduos sólidos urbanos
- Limiares de chuva deflagradores de inundações bruscas: metodologia, aplicação e avaliação em ambiente operacional
- Modelo de predição de desempenho de estações de tratamento de água de pequeno porte usando redes neurais artificiais
- Pós-graduação em resíduos sólidos no Brasil: Estudo quantitativo e espacialização da produção de teses e dissertações em Programas de Excelência
- Dimensionamento de redes de distribuição de água por meio de análise multicriterial
- Modelagem otimizada de indicadores biológicos de qualidade da água
- Modelagem simplificada do fósforo total em lagos e reservatórios brasileiros

**A Revista DAE é classificada pelo QUALI/CAPES e está
adicionada/indexada nas seguintes bases:**

editorial

Prezados leitores,

É com muita satisfação que apresentamos esta edição já reformulada visando sempre à melhoria contínua de nosso periódico. Tivemos muitas conquistas neste ano, seja pelo aumento de artigos publicados em 2019, seja pela indicação da CAPES à elevação de nossa classificação no ranking, ou seja, pelas novas e importantes indexações como DOAJ – *Directory of Open Access Journals*, Ulrichs Web e LivRe, além das que já estávamos indexadas, como Diadorim, Plataforma Sucupira, CAPES e LATindex. Neste balanço anual e na preparação para a entrada do novo ano, a sensação maior é de gratidão a esta equipe maravilhosa de voluntários que dedicam parte de seu tempo avaliando os artigos de forma totalmente altruísta. A esses colaboradores queremos demonstrar nosso reconhecimento e confirmar nosso compromisso de divulgação da ciência de forma independente e livre, com o foco na construção do conhecimento e na disponibilização aberta e irrestrita para todos os cidadãos, enfatizando que a ciência não é só dos cientistas, e que o saneamento e a busca pelo desenvolvimento sustentável são batalhas de cada um de nós. Na última página desta edição apresentamos nossos agradecimentos a cada um dos nossos pareceristas, que garantem com suas revisões a qualidade do conteúdo e do mérito técnico-científico, tornando cada edição uma referência de conhecimento, análises e tendências. E, aproveitando a primeira edição de um novo ciclo, desejamos um Feliz 2020 a todos e uma excelente e proveitosa leitura.

Boa leitura!

Engª Cristina Knorich Zuffo

EDITORA-CHEFE

Nº 221
Janeira a março 2020

Missão

A Revista DAE tem por objetivo a publicação de artigos técnicos e científicos originais nas áreas de saneamento e meio ambiente.

Histórico

Iniciou-se com o título Boletim da Repartição de Águas e Esgotos (RAE), em 1936, prosseguindo assim até 1952, com interrupções em 1944 e 1945. Não circulou em 1953. Passou a denominar-se Boletim do Departamento de Águas e Esgotos (DAE) em 1954 e Revista do Departamento de Águas e Esgotos de 1955 a 1959. De 1959 a 1971, passou a denominar-se Revista D.A.E. e, a partir de 1972, Revista DAE. Houve, ainda, interrupção de 1994 a 2007.

Publicação

Trimestral (janeiro, abril, julho e outubro)
Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente – T
Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica – TX
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – 05429 000
São Paulo – SP – Brasil
Tel (11) 3388 9422 / Fax (11) 3814 5716

Editora-Chefe

MSc Engenheira Cristina Knorich Zuffo

Editora Científica

MSc Engenheira Iara Regina Soares Chao

Conselho Editorial

Prof. Dr. Pedro Além Sobrinho (Universidade de São Paulo – USP), Prof. Dr. Cleverson Vitório Andreoli (Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar), Prof. Dr. José Roberto Campos (USP), Prof. Dr. Dib Gebara (Universidade Estadual Paulista – Unesp), Prof. Dr. Eduardo Pacheco Jordão (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Prof. Dr. Rafael Kospchitz Xavier Bastos (Universidade Federal de Viçosa), Prof. Dr. Wanderley S. Paganini (Faculdade de saúde Pública da USP), Profª. Drª. Emilia Wanda Rutkowski (Universidade Estadual de Campinas – Unicamp), Prof. Dr. Marcos Tadeu (USP), Profª. Drª. Dione Mari Morita (Escola Politecnica da USP), Profª. Drª. Angela Di Bernardo Dantas (Universidade de Ribeirão Preto/UNAERP). Coordenação da Eng. Cristina Knorich Zuffo (Sabesp).

Idiomas

Serão aceitos artigos escritos em português e inglês

Projeto Gráfico, Diagramação e Revisão

Beatriz Martins Gomes 29772393832

Capa

Crédito da imagem: Fotografia Ana Lúcia Silva
Rio Tietê em Botucatu

ISSN 0101-6040

As opiniões e posicionamentos expressos nos artigos são de total responsabilidade de seus autores e não significam necessariamente a opinião da Revista DAE ou da Sabesp.

Veja a revista eletrônica na internet:

<http://www.revistadae.com.br>

Capa Crédito da imagem: Fotografia Ana Lúcia Silva – Rio Tietê em Botucatu

nesta edição

ARTIGOS TÉCNICOS

- 6** Medidor de vazão de água com configuração prismática hexagonal
A prismatic hexagonal water flow meter
- 12** Análise da floculação por meio da distribuição do tamanho de partículas
Analysis of flocculation by means of the particle size distribution
- 20** Modelagem de qualidade da água no rio São Marcos, bacia hidrográfica do alto Paraná
Water quality modeling in the São Marcos River, Upper Paraná River Basin
- 42** Análise de indicadores de saneamento básico e densidade populacional na Unidade de Negócio Oeste Sabesp
Analysis of Sanitation and Demographic Density Indicators at the West SABESP Business Unit
- 53** Microgeração de energia com uso de bomba funcionando como turbina (BFT) em sistemas de abastecimento de água (SAA)
Microgeneration of energy with pump functioning as turbine in water systems supply
- 60** Aproveitamento energético e ações consorciadas no contexto dos resíduos sólidos urbanos.
Energy utilization and consortium actions in the context of urban solid waste
- 71** Limiares de chuva deflagradores de inundações bruscas: metodologia, aplicação e avaliação em ambiente operacional
Rainfall thresholds for flash floods: methodology, application and operational evaluation
- 87** Modelo de predição de desempenho de estações de tratamento de água de pequeno porte usando redes neurais artificiais
Model of performance prediction of small water treatment plants using artificial neural networks
- 101** Pós-graduação em resíduos sólidos no Brasil: Estudo quantitativo e espacialização da produção de teses e dissertações em Programas de Excelência
Postgraduate in solid waste in Brazil: quantitative study and spacialization of excellence programs' theses and dissertations
- 118** Dimensionamento de redes de distribuição de água por meio de análise multicriterial
Multicriterial water distribution networks design
- 131** Modelagem otimizada de indicadores biológicos de qualidade da água
Optimized modeling of biological indicators of water quality
- 142** Modelagem simplificada do fósforo total em lagos e reservatórios brasileiros
Simple modelling of total phosphorus in brazilian lakes and reservoirs

157 PUBLICAÇÕES

158 EVENTOS

159 AGRADECIMENTOS

Medidor de vazão de água com configuração prismática hexagonal

▮ **Data de entrada:**
22/11/2016

▮ **Data de aprovação:**
26/02/2018

A prismatic hexagonal water flow meter

Natally Annunciato Siqueira^{1*} | Podalyro Amaral de Souza²

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.001>

ORCID ID

Siqueira N.A. <https://orcid.org/0000-0002-3118-766X>

Souza P.A. <https://orcid.org/0000-0002-8393-1745>

Resumo

A medição de vazão é fundamental para a gestão de processos. O tubo Pitot Cole é um instrumento amplamente utilizado no setor de saneamento devido a suas vantagens, como baixo custo e fácil instalação. Apesar de sua grande aceitação, estudos apontaram falhas relacionadas à geometria das tomadas de pressão devido a seu formato complexo, que dificulta a confecção de peças idênticas, além de relatos de sua colisão com a tubulação, fazendo com que essas peças fiquem deformadas. Visando aumentar a confiabilidade, a simplicidade e a robustez desse equipamento, construiu-se um protótipo cujas tomadas de pressão estão em faces opostas de um prisma hexagonal. Foram realizados ensaios de calibração, e os resultados apontaram um coeficiente de velocidade estável e inferior ao do Pitot Cole.

Palavras-chave: Medição de vazão. Tubo Pitot. Medição de velocidade.

Abstract

Water flow measurements are fundamental for processes' management. In water companies the Pitot Cole tube is an instrument widely used due to its advantages such as low cost and easy installation. Despite its higher acceptance, studies indicated fails in the pressure taps as its complex geometry makes it difficult to produce identical pieces, as well as reports of its collision with pipes, causing them to become deformed. To increase the reliability, simplicity and robustness of this equipment, this paper proposes the hexagonal prismatic configuration for pressure taps. The prototype was submitted to a calibration test and results showed a stable velocity coefficient with values lower than the Pitot Cole coefficient.

Keywords: Flow meter. Pitot tube. Velocity meter.

¹ Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Departamento de Planejamento, Gestão e Operação da Produção - Divisão De Operação De Água Centro. São Paulo (SP), Brasil.

² Universidade de São Paulo - Escola Politécnica - Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. São Paulo (SP), Brasil.

* **Autor correspondente:** nannunciato@sabesp.com.br.

1 INTRODUÇÃO

A realização de medição de vazão está associada à necessidade de monitoramento de sistemas, o que requer confiabilidade dos dados apresentados. Em sistemas públicos de abastecimento de água, medições de vazão são fundamentais para o controle de processos, desde a captação da água bruta até a distribuição de água tratada, de forma a subsidiar elementos que visem o diagnóstico operacional, mensurar faturamento, a gestão de perdas de água e o controle da eficiência.

Devido à variedade de dispositivos para essa finalidade, a escolha do equipamento deve analisar a necessidade da aplicação, particularidades do escoamento e características do medidor como incerteza, custos, tempo de vida, facilidade de instalação e facilidade de realização da calibração. No setor de saneamento, especificamente em condutos forçados, os medidores mais amplamente utilizados são os eletromagnéticos, os de vórtice, os de velocidade, os ultrassônicos e os de pressão diferencial.

Classificado como medidor de velocidade, o tubo Pitot foi projetado em 1732 por Henry Pitot para o cálculo da velocidade de barcos. Mais adiante, em 1875, Hiran Mills utilizou o instrumento pela primeira vez para medir a vazão em uma tubulação de ferro. E em 1886 Edward Cole idealizou o “Pitometer”, denominado atualmente tubo Pitot Cole (ANDERSON JR., 2015).

Seu funcionamento é baseado na determinação do diferencial de pressão entre duas tomadas opostas denominadas por TIPs, e por meio de equacionamentos pode-se determinar a velocidade do escoamento e, conseqüentemente, a vazão. Como vantagens da aplicação, ressaltam-se o baixo custo e a facilidade no transporte e no manuseio, podendo ser inserido em tubulações, mesmo que em carga, por meio de um registro de derivação.

Por outro lado, devido à extensão dos TIPs, dado que seu comprimento é superior ao diâmetro de registros de derivação, estes devem ser rotacionados no momento da instalação, implicando possibilidade de quebra, deformação ou desalinhamento devido a colisões das tomadas de pressão com a parede interna da tubulação e, assim, levar a erros de medição.

Em relação à dificuldade de execução do projeto dos TIPs, estudos apontam grande discrepância nas medidas, constatando ser esta a principal causa significativa da diferença obtida entre os coeficientes de calibração (PEDRAZZI, 1992).

2 OBJETIVO

Frente às vantagens e oportunidades de melhoria do tubo Pitot Cole, este trabalho propõe o posicionamento das tomadas de pressão em faces opostas de um prisma hexagonal visando mitigar erros na medição, mantendo a simplicidade da aplicação do equipamento, tornando-o mais robusto, de simples construção e instalação. A Fig. 1 apresenta a comparação entre os TIPs do Pitot Cole e o do protótipo testado.

Figura 1 - TIPs do tubo Pitot Cole à esquerda e do protótipo à direita.

3 O MODELO CONCEITUAL

Apresenta-se o modelo desenvolvido para a determinação da velocidade por meio do protótipo elaborado considerando-se as seguintes hipóteses:

- O fluido (água) é incompressível;
- O escoamento é permanente;
- As duas tomadas de pressão estão na mesma cota;
- A pressão na face frontal (p_1) é maior que a pressão na face oposta (p_2).

A Fig. 2 ilustra o esquema das tomadas de pressão do protótipo de forma a auxiliar a compreensão do modelo desenvolvido.

Figura 2 - Esquema das tomadas de pressão do protótipo.

Primeiramente aplica-se Bernoulli para determinar a carga total no ponto (1).

$$h_1 = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z_1 \quad (1)$$

Na Eq. 1, $\frac{v^2}{2g}$ é o acréscimo de pressão devido à estagnação em (1).

Analogamente aplica-se Bernoulli para o ponto (2):

$$h_2 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \quad (2)$$

Por estar posicionada na face oposta, a velocidade v_2 , na tomada (2), é nula. No entanto, a pressão p_2 é menor que p_1 devido ao efeito de sucção de pelo menos uma fração do termo cinético $\frac{v^2}{2g}$ representado por k na Eq. 3, onde $0 < k < 1$. Dessa forma, pode-se adotar que:

$$\frac{p_2}{\rho g} = \left(\frac{p_1}{\rho g} - k \frac{v^2}{2g} \right) \quad (3)$$

Assim, a carga total h_2 pode ser expressa por:

$$h_2 = \left(\frac{p_1}{\rho g} - k \frac{v^2}{2g} \right) + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \quad (4)$$

Como $z_1 = z_2$ e $\frac{v_2^2}{2g} = 0$, a aplicação de Bernoulli entre os pontos (1) e (2) é dada por:

$$h_1 - h_2 = \Delta h = \frac{v^2}{2g} (1 + k) \quad (5)$$

e obtém-se a equação da velocidade:

$$v = \frac{1}{\sqrt{1+k}} \sqrt{2g\Delta h} \quad (6)$$

Onde:

g = Aceleração da gravidade (m/s^2);

h_1, h_2 = Leitura piezométrica em 1, 2 (mH_2O);

p_1, p_2 = Pressão em 1, 2 (mH_2O);

v, v_2 = Velocidade em 1, 2 (m/s);

z_1, z_2 = Cota na tomada de pressão 1, 2 (m);

Δh = Diferencial de pressão (mH_2O);

ρ = Massa específica (kg/m^3).

Salienta-se a existência do coeficiente de correção (k) imposto pelo equipamento e que permite que as leituras do diferencial de pressão apresentem maior valor com relação ao tubo Pitot convencional.

4 O APARATO E MEDIÇÕES

O protótipo foi desenvolvido com o intuito de ser inserido com simplicidade em registros de derivação que possuem diâmetro usual de uma polegada. Dessa forma, o prisma foi elaborado com o diâmetro de 24 mm.

O ensaio de calibração foi realizado em uma bancada composta por um canal circular de seção transversal retangular, dotada de placas tranquilizadoras instaladas ao longo do canal, evitando que o fluido entrasse em movimentação e atingisse a velocidade de rotação do protótipo.

Em seu eixo encontra-se fixada uma haste giratória conectada a um motor controlado por inversor de frequência, permitindo o controle da velocidade angular.

O protótipo foi instalado em uma das extremidades da haste giratória a 1,52 m do eixo, onde as faces com as tomadas de pressão ficaram posicionadas perpendicularmente à trajetória circular e com profundidade fixa. Observa-se que ocorre leve depressão à jusante do TIP, porém ambas as tomadas de pressão foram totalmente inseridas na água.

A velocidade tangencial foi determinada pela relação entre o espaço percorrido, e o tempo gasto foi medido por meio de um cronômetro digital. Para a leitura do diferencial de pressão, foi utilizado um manômetro em forma de U invertido, também fixado na parte superior da haste giratória, como ilustrado pela Fig. 3.

Figura 3 - Bancada utilizada para o ensaio de calibração.

A Tabela 1 apresenta dados medidos no ensaio de calibração, apresentando o número de rotações, o tempo gasto para o equipamento realizar as rotações e alturas manométricas referentes às tomadas de pressão 1 e 2.

Tabela 1 - Medições realizadas no ensaio de calibração.

Nº do ensaio	Nº de rotações	Tempo (s)	Altura 1 (cm)	Altura 2 (cm)
1	5	70,53	395,8	399,5
2	5	58,31	394,9	400,2
3	6	62,86	394,3	400,8
4	7	66,72	393,3	401,7
5	7	61,08	392,6	402,2
6	8	64,58	391,7	403,1
7	8	57,86	390,3	404,3
8	8	54,06	389,3	405,4
9	8	50,71	388,2	406,4
10	10	59,93	386,9	407,6

A partir da Eq. 6 pode-se definir o coeficiente de velocidade, C_v , como:

$$C_v = \frac{1}{\sqrt{1+k}} \quad (7)$$

Pode-se então escrever que:

$$v = C_v \sqrt{2g\Delta h} \quad (8)$$

A partir da Eq. 8 fica evidente que o termo cinético, $\frac{v^2}{2g}$, deve ser proporcional ao diferencial de pressão " Δh " e a constante de proporcionalidade é C_v^2 , isto é:

$$\frac{v^2}{2g} = C_v^2 \cdot \Delta h \quad (9)$$

Na Fig. 4 está a representação dos valores experimentais de $\frac{v^2}{2g}$ contra Δh , valores estes calculados a partir da Tabela 1.

Figura 4 - Determinação do coeficiente de velocidade.

5 ANÁLISE

Da Fig. 4 e do coeficiente de regressão linear obtido, 0,9995, apreende-se que os pontos experimentais aderem à reta $y=0,6308x$, cuja tangente corresponde ao valor de C_v^2 , conforme demonstrado na Eq. 9. Numericamente, obteve-se $C_v^2=0,6308$ ou $C_v=0,794$. Assim, de modo preliminar, a lei de aferição do medidor proposto é:

$$v = 0,794 \sqrt{2g\Delta h} \quad (10)$$

A dispersão experimental associada aos valores de C_v está apresentada na Fig. 5 em função do número de Reynolds expresso em termos do diâ-

metro circunscrito ao prisma do protótipo, d , e da velocidade "teórica", $\sqrt{2g\Delta h}$, dado pela Eq. 11.

$$Re = \frac{d\sqrt{2g\Delta h}}{\nu} \quad (11)$$

O valor do coeficiente de velocidade, $C_v=0,794$ difere do valor histórico clássico do Pitot Cole, que é $C_v=0,870$, o que não acarreta dificuldade e ainda eleva o valor de Δh , diminuindo a incerteza relativa da medição.

Ressalta-se que o protótipo proposto apresentou-se bem estável em termos de valores de C_v , notadamente para $Re > 33.000$ ($v > 1,09$ m/s).

Figura 5 - Coeficiente de velocidade em função do número de Reynolds.

Observa-se que por se tratar de um estudo preliminar, com o intuito de verificar a viabilidade do protótipo, a velocidade máxima ensaiada foi de 1,6 m/s, devido às limitações da instalação. Com o manômetro em forma de U invertido e líquido manométrico água, o maior diferencial de pressão viável para leitura foi 21 cm. Entretanto, dada a aderência do coeficiente de calibração à reta, espera-se que a relação de calibração se mantenha estável devido ao formato do protótipo que assegura o descolamento camada limite no mesmo ponto, nas arestas do hexágono.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O confronto do termo cinético com o diferencial de pressão, obtidos na calibração do equipamento, evidencia forte correlação linear, o que indica confiabilidade na determinação do coeficiente de velocidade.

Ainda assim, esse coeficiente apresentou valores inferiores aos do tubo Pitot Cole, o que aumenta a precisão na determinação do diferencial de pressão.

Por meio da geometria prismática hexagonal com as tomadas de pressão em faces opostas, espera-se determinar com maior confiabilidade medidas de vazão, aumentando a simplicidade no projeto, mantendo o baixo custo e a facilidade na aplicação.

Os próximos passos do estudo incluem a aferição do equipamento em condutos forçados, ampliando a faixa de velocidades ensaiadas e a determinação do coeficiente de área.

7 AGRADECIMENTOS

Ao Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos (CTH) pela disposição do espaço para a realização dos ensaios experimentais.

À Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pelo incentivo e apoio a esta pesquisa.

8 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Conceitualização, Souza, P.A; Siqueira, N.A; Metodologia, Souza, P.A; Siqueira, N.A; Investigação, Siqueira, N.A; Redação – Primeira versão, Souza, P.A; Siqueira, N.A; Redação – Revisão & Edição, Souza, P.A; Siqueira, N.A; Supervisão, Souza, P.A.

9 REFERÊNCIAS

- ANDERSON JR., J. **Fundamentos de Engenharia Aeronáutica: Introdução ao voo**. 7 ed. AMGH Editora Ltda, 2015.
- PEDRAZZI, J. A. **Crêterios de projeto para um novo tip do Pitot-Cole**. São Paulo: USP, 1992. 132p. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. Escola Politécnica, São Paulo, 1992.

Análise da floculação por meio da distribuição do tamanho de partículas

▮ **Data de entrada:**
12/09/2017

▮ **Data de aprovação:**
17/05/2018

Analysis of flocculation by means of the particle size distribution

Yuri Cardoso Mendes¹ | Luan Serafim Mendes Gonçalves¹ | Ricardo Henrique de Andrade Dutra¹ | DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.002>
Rodrigo Braga Moruzzi² | André Luiz de Oliveira^{*1}

ORCID ID

Mendes Y.C. <https://orcid.org/0000-0001-6563-8767>

Gonçalves, L.S.M. <https://orcid.org/0000-0003-4549-7869>

Dutra R.H.A. <https://orcid.org/0000-0001-6143-0416>

Moruzzi R. B. <https://orcid.org/0000-0002-1573-3747>

Oliveira A.L. <https://orcid.org/0000-0002-6661-7308>

Resumo

Neste trabalho foi investigada a evolução da distribuição de tamanho de partículas no processo de floculação por meio de duas funções de distribuição contínuas distintas. A coagulação e a floculação foram estudadas em escala de bancada usando como coagulantes o sulfato de alumínio, cloreto férrico e cloreto de polialumínio, sob diferentes gradientes de velocidade médios e tempos de floculação. O acompanhamento do processo foi feito por meio de aquisição e análise de imagens dos flocos obtidos para cada coagulante em cada gradiente médio de floculação nos tempos de floculação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. Os resultados apresentados permitem concluir que o parâmetro ajustável da função Gama pode ser usado no acompanhamento da evolução da distribuição de tamanho de partícula e, a exemplo do parâmetro β , pode ser empregado em futuros estudos de modelagem do processo de floculação.

Palavras-chave: Tratamento de água. Floculação. Análise de imagem.

Abstract

The evolution of the particle size distribution in flocculation process was performed by two different distribution functions. Coagulation and flocculation studies were developed in batch essays using aluminum sulfate, ferric chloride and polyaluminium chloride under different velocity gradients and flocculation times. Image analysis was applied to monitoring the process in each one of the velocity gradient at the flocculation times of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. The results presented showed that the adjustable parameter of the Gamma function can be used to follow the evolution of the particle size distribution and, like the parameter β , can be used in future modeling studies of the flocculation process.

Keywords: Drinking water treatment. Flocculation. Image analysis.

¹ Universidade Federal de Uberlândia - Faculdade de Engenharia Civil. Uberlândia (MG), Brasil.

² Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Campus de Rio Claro - Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE). Rio Claro (SP), Brasil.

***Autor correspondente:** andreoliveirafeciv@ufu.br.

1 INTRODUÇÃO

Grande parte das Estações de Tratamento de Água (ETA) utilizam os processos de coagulação e floculação visando preparar o material primário para a separação sólido-líquido subsequente.

A coagulação desestabiliza o material coloidal, possibilitando sua agregação durante a floculação. Assim, a floculação altera o tamanho das partículas primárias com a promoção de choques controlados, sendo possível avaliar seu desempenho por meio da análise da distribuição do tamanho de partículas (DTP).

A turbidez é em geral empregada para avaliação da floculação. Todavia, seu uso traz limitações diversas na avaliação e no desempenho dedicado da floculação (MORUZZI, 2014). Diversos trabalhos têm mostrado o potencial do uso da DTP para acompanhamento direto do processo de floculação e seus efeitos na separação sólido-líquido, tais como Lawler (1997), Santos et al. (2004), Moruzzi (2005), Crittenden et al. (2005), Gregory (2009), Jarvis, Gregory e Parsons (2005), Moruzzi e Reali (2007, 2010 e 2014), Moruzzi e Oliveira (2013), Moruzzi, Oliveira e De Julio (2015), Moruzzi et al. (2016) e Moruzzi, Manetta e Oliveira (2017).

A distribuição discreta de agregados pode ser usada para obtenção dos parâmetros ajustáveis de funções contínuas, sendo a função de distribuição de tamanho importante para a modelagem do comportamento do material particulado frente às perturbações do sistema.

Nesse sentido, a distribuição da frequência do número de partículas $F(d)$ pode ser expressa como a concentração do número de partículas, dN , no que diz respeito à fração incremental no tamanho, $d(dp)$. Essa relação é expressa pela Eq. (1), conforme Crittenden et al. (2005).

$$F(dp) = \frac{dN}{d(dp)} \quad (1)$$

Em que: $F(dp)$ é a função que define a frequência de distribuição de partículas, dN é a concentração do número de partículas em termos da variação incremental dos diâmetros das partículas e $d(dp)$ é a variação incremental dos diâmetros das partículas.

A frequência da distribuição de partículas diminui à medida que aumenta o diâmetro da partícula, tal como expressa a Eq. (2).

$$\frac{dN}{d(dp)} = A(dp)^{-\beta} \approx \frac{\Delta N}{\Delta dp} \quad (2)$$

Em que: A é o coeficiente da equação de potência, dp , o diâmetro da partícula, e β , o coeficiente de inclinação da equação de potência.

A forma linearizada da Eq. (2) pode ser usada para ajustar os parâmetros de interesse, conforme explícito na Eq. (3).

$$\log \left[\frac{\Delta N}{\Delta(dp)} \right] = -\beta \log(dp) + \log A \quad (3)$$

Segundo Moruzzi (2014) e Oliveira et al. (2015), é possível utilizar o parâmetro β para acompanhamento da floculação, sendo que valores menores, em módulo, indicam uma distribuição mais homogênea de flocos de diferentes tamanhos e sugere uma melhor eficiência no processo de floculação.

De acordo com Tse et al. (2011), métodos de análise se tornam mais robustos quando os dados experimentais se adequam a um tipo de distribuição conhecido, e a distribuição Gama se torna uma opção interessante neste sentido, por ser flexível e se adequar a muitos tipos de distribuição com um número pequeno de parâmetros ajustáveis. A função de densidade de probabili-

dade Gama pode ser expressa pela Eq. (4), sendo que as variáveis χ , α , β_1 , devem ser maiores que 0.

$$f(\chi, \alpha, \beta_1) = \frac{1}{\beta_1^\alpha \Gamma(\alpha)} \chi^{\alpha-1} e^{-\frac{\chi}{\beta_1}} \quad (4)$$

Em que: χ é a variável de interesse, α , o parâmetro de forma, β_1 , o parâmetro de escala, e $\Gamma(\alpha)$, a função Gama, que é definida pela Eq. (5).

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt \quad (5)$$

Neste artigo, foi verificada a aplicabilidade do uso dos parâmetros das funções descritas para acompanhamento da evolução da floculação.

2 METODOLOGIA

A água de estudo foi obtida em laboratório a partir de solução de caulinita, preparada conforme procedimentos adotados por Pádua (1994) e Yukselen e Gregory (2004). A solução de caulinita foi adicionada à água deionizada até alcance da turbidez de $6,0 \pm 2$ uT.

Foram utilizados três diferentes coagulantes: sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$), cloreto férrico (FeCl_3) e cloreto de polialumínio (PAC). Para determinar o par de valores de pH e dosagem de coagulante, foram elaborados diagramas de coagulação para cada um deles, utilizando-se o equipamento de bancada *jar test*. Os valores ótimos alcançados foram pH de 6,5, 6,15 e 6,2, para concentrações de 2,5 mg de Al^{3+} /L, 5,2 mg de Fe/L e 3,36 mg de Al/L para o sulfato de alumínio, cloreto férrico e PAC, respectivamente.

A avaliação da DTP foi feita realizando-se experimentos de floculação com os diferentes coagulantes. A mistura rápida foi promovida com gradiente de velocidade (G) de 1000 s^{-1} e os gradientes de velocidade médios de mistura lenta foram de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 e 120 s^{-1} .

A técnica de análise de imagens foi usada para avaliação dos flocos, conforme descrito em Moruzzi (2005), Moruzzi e Reali (2007), Oliveira et al. (2015) e Moruzzi et al. (2017). Para obtenção das imagens dos flocos foi utilizada câmera Nikon, modelo D5500RM, de resolução máxima de 6000×4000 pixels com tamanho de pixel de 0,012 mm. A iluminação utilizada consistiu em plano de luz laser com potência de 35000 mW, ajustada ao foco do sistema de captura de imagens.

Para o acompanhamento da evolução da DTP ao longo do tempo, foram obtidas 40 imagens ao longo de cada um dos dez primeiros minutos de floculação e aos 15, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos de floculação.

O tratamento e a análise das imagens obtidas foram realizados por meio do *software* Image Tool 3.0, tendo como base os procedimentos descritos em Moruzzi (2005). O parâmetro dimensional utilizado neste estudo foi o diâmetro de Feret, que equivale ao diâmetro de um círculo com a mesma área da partícula, calculado, pelo software, conforme a Eq. (6).

$$D_f = \sqrt{\frac{4A_f}{\pi}} \quad (6)$$

Sendo D_f o diâmetro de *Feret* e A_f a área do floco.

Os flocos foram classificados em 16 classes de tamanho, com amplitude entre as classes de 0,0817 mm. Posteriormente, foi possível determinar os parâmetros das funções contínuas das Eq. 3, 4 e 5.

3 RESULTADOS

Os resultados indicam a predominância da formação de flocos nos primeiros minutos, em comparação à ruptura, seguida de estabilização. Após os 10 minutos de floculação houve redução da quantidade de flocos de maiores tamanhos, sugerindo que boa parte desses flocos de grandes dimensões passa por processos de ruptura, distribuindo-se por classes de tamanho menores, indicando tendência à estabilização da DTP. Nesse sentido, o estudo mostra que durante a floculação as partículas passam por etapas de crescimento, ruptura, reformação e estabilização, como sugerem diversos autores como Spicer e Pratsinis (1996), He et al. (2011), Gregory (2009), Moruzzi et al. (2016) e Moruzzi et al. (2017).

A avaliação do parâmetro β da Eq. 3 para acompanhamento direto do desempenho da floculação foi proposta e validada em Moruzzi (2014). Neste artigo, o parâmetro β também foi usado como referência para análise da evolução do parâmetro α da Eq. 5, permitindo avaliar a evolução da sensibilidade de α por analogia.

O parâmetro β representativo da DTP evoluiu com a média dos diâmetros dos flocos ao longo do tempo de floculação. Na Fig. 1 verifica-se a evolução do diâmetro de Feret médio e do parâmetro β com predominância da agregação nos primeiros 10 minutos, seguida de estabilização, como supracitado. Resultados semelhantes foram observados para os três coagulantes avaliados com etapas razoavelmente bem definidas de crescimento, ruptura e estabilização dos flocos. Observou-se que, para valores de G mais eleva-

dos, os patamares de estabilização foram alcançados mais rapidamente.

A Fig. 2 mostra os valores de β calculados a partir da média aritmética dos valores obtidos nos tempos de floculação de 30, 40, 50 e 60 minutos, considerando-se o alcance do patamar de estabilização a partir de 30 minutos.

A avaliação do β mostra que, para os flocos formados com sulfato de alumínio, gradientes mais elevados conduzem, com comportamento bem definido, a valores maiores de β , ou seja, a maior concentração de flocos nas primeiras classes, o que sugere que o impacto da ruptura de flocos no processo de floculação com sulfato de alumínio é mais significativa à medida que aumenta a intensidade da mistura. Por outro lado, para os flocos formados com cloreto férrico e PAC, os menores valores de β foram observados em gradientes intermediários, sugerindo que o aumento do gradiente, até determinado limite, favoreceu a agregação em detrimento da ruptura. Entretanto, a partir do gradiente de 80 s^{-1} , os valores de β decrescem, o que sugere a prevalência das tensões de ruptura, com deslocamento da curva de DTP para o sentido das partículas de menores dimensões. Nan e He (2012) também investigaram o processo de floculação utilizando o PAC como coagulante e chegaram a resultados semelhantes, com os maiores diâmetros médios dos flocos sendo observados em gradientes médios de floculação próximos de 60 s^{-1} . Lembra-se que o parâmetro β é utilizado com mais êxito na representação de distribuições de frequência unimodais e monotônicas, conforme descrito em Moruzzi et al. (2017).

Figura 1: Evolução do diâmetro médio e β para o sulfato de alumínio com $G = 20 \text{ s}^{-1}$

Figura 2: Valores de β obtidos em diferentes gradientes de velocidade.

Na Fig. 3 são apresentados os resultados da DTP medida em relação a DTP calculada por meio da função Gama, considerando-se as classes de tamanho já descritas, para os coagulantes Sulfato de Alumínio (SA), Cloreto Férrico (CF) e Cloreto de Polialumínio (PAC). Além disso, a Fig. 3 ilustra a relação entre β e α , parâmetros representativos da função linearizada e da função Gama da DTP, respectivamente.

Observa-se que os coeficientes de determinação (R^2) entre os valores medidos e calculados da DTP são muito próximos de 1, o que ilustra a ótima representatividade da função Gama frente às variações experimentais da DTP. Apesar do menor valor do R^2 verificado para o PAC (0,67), considerando-se todo o conjunto de dados, para situações isoladas, diversos valores de R^2 também se aproximaram de 1.

Figura 3: Valores medidos da DTP e calculados a partir do ajuste da função Gama e parâmetros β e α representativos da função linearizada e da função Gama da DTP, respectivamente. SA – Sulfato de Alumínio; CF – Cloreto Férrico; PAC – Cloreto de Polialumínio.

As características dos flocos de PAC apresentaram diferenças importantes em relação aos outros coagulantes. Como a DTP obtida foi mais deslocada para o sentido de maiores tamanhos, menor foi o número de flocos por imagem; além disso, sua representação, talvez em função da limitação do plano de luz, que dificulta o efeito de profundidade, pode não ter sido satisfatória por não permitir capturar todo o contorno das partículas maiores. Os valores mais baixos de R^2 entre os parâmetros β e α também foram verificados para o PAC, o que dá suporte à ideia anterior. Nessa comparação, apesar do maior R^2 encontrado para o SA ainda não ser tão alto, 0,82,

ressalta-se que esses parâmetros apresentam comportamentos muito semelhantes, conforme pode ser visto na Fig. 4, cujos dados foram obtidos para o PAC com $G = 20 \text{ s}^{-1}$. O mesmo pode ser observado para qualquer coagulante em qualquer gradiente de floculação médio, o que indica que ambos os parâmetros representativos da DTP respondem às variações da DTP. Dessa forma, pode-se sugerir o uso do parâmetro α da Eq. 5 para acompanhamento da evolução da DTP, considerando a análise do comportamento deste parâmetro análoga ao parâmetro β da Eq. 3, validado por Moruzzi (2014).

Figura 4: Evolução dos parâmetros β e α das Equações 3 e 5.

Dessa forma, os resultados apontam que os parâmetros da função Gama podem auxiliar no acompanhamento do comportamento da evolução da DTP. Além disso, conforme verificado por Moruzzi, Oliveira e De Julio (2015), o parâmetro representativo da DTP pode ser utilizado para dar significado físico prático ao Índice de Floculação (IF) emitido por equipamento de monitoramento contínuo da floculação, traduzindo o sinal do equipamento em termos de diâmetros médios dos agregados, situação desejada em sistemas

de tratamento que empregam os processos de separação sólido-líquido.

4 CONCLUSÕES

Os resultados apresentados neste artigo permitem sugerir que o parâmetro ajustável da função Gama pode ser usado no acompanhamento da evolução da distribuição de tamanho de partícula e, a exemplo do parâmetro β , pode ser empregado em futuros estudos de modelagem do processo de floculação.

5 REFERÊNCIAS

- CRITTENDEN, J.C. **Water Treatment: principles and design**. 2nd ed. New Jersey: Jon Wiley & Sons, Inc., 2005, 1948 p.
- GREGORY, J. Optical monitoring of particle aggregates. **Journal Of Environmental Sciences**, London, v. 21, n. 1, p.2-7, 2009.
- HE, W.; NAN, J.; LI, H.; LI, S. Characteristic analysis on temporal evolution of floc size and structure in low-shear flow. **Water Research**, v. 46, n. 2, p.509-520, 2011.
- JARVIS, P.; JEFFERSON, B.; GREGORY, J.; PARSONS, S. A. A review of floc strength and breakage. **Water Research**, v. 39, n.14, p.3121-3137, 2005.
- LAWLER, D.F. Particle size distribution in treatment processes: theory and practice. **Wat. Sci. Tech.** 1997, v. 36, n. 4, p. 15-23.
- MORUZZI, R. B. **Avaliação da influência da distribuição do tamanho de partículas e do binômio velocidade/tempo de detenção na zona de reação do desempenho da flotação com utilização de sonda ultrassônica e técnica de análise por imagem**. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. v.1, p.240, 2005.
- MORUZZI, R. B. **Avaliação do desempenho do processo de floculação usando parâmetro característico da função distribuição de tamanho de partículas: experimentação, modelagem e simulação**. Tese de Livre docência, Unesp – Rio Claro/SP, 2015.
- MORUZZI, R. B.; OLIVEIRA, A. L.; JULIO, M.; DUTRA, R. H. A.; SILVA, P. A. G. I. Floculação: considerações a partir da análise clássica e da avaliação direta da distribuição de tamanho de partículas. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 21, n. 4, p.817-824, 2016.
- MORUZZI, R. B.; OLIVEIRA, A. L.; De JULIO, M. Equipamento de Monitoramento Contínuo da Floculação (EMCF): experimentação, correlação e calibração. **Revista DAE**, v. 200, p. 25-36, 2015.
- MORUZZI, R.B et al. Flocculation considerations from the classical analysis and from direct evaluation of particle size distribution. **Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental**. v.21, p.1-8, August, 2016.
- MORUZZI, R.B. **Avaliação da influência da distribuição do tamanho de partículas e do binômio velocidade/tempo de detenção na zona de reação do desempenho da flotação com utilização de sonda ultrassônica e técnica de análise por imagem**. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. v.1, p.240, 2005.
- MORUZZI, R.B. **Avaliação do desempenho do processo de floculação usando parâmetro característico da função distribuição de tamanho de partículas: experimentação, modelagem e simulação**. Tese (Livre-docência). Universidade Estadual Paulista – Unesp. (2014).
- MORUZZI, R. B.; MANETTA, L. S.; OLIVEIRA, S. C. Flocculation model applied to adjust operating conditions as flow changes. **Desalination and Water Treatment**, p. 55-62, 2017.
- MORUZZI, R.B., OLIVEIRA, A.L., CONCEIÇÃO, F.T., GREGORY, J., CAMPOS, L.C. Fractal dimension of large aggregates under different flocculation conditions. **Science of the Total Environment**. v. 609, pp-807-814, 2017.
- MORUZZI, R. B.; REALI, M. A. P. Characterization of micro-bubble size distribution and flow configuration in DAF contact zone by a non-intrusive image analysis system and tracer tests. **Water Science and Technology**, v. 61, n. 1, p. 253-262, 2010.
- MORUZZI, R. B.; REALI, M. A. P. Método para determinação de distribuição de tamanho de microbolhas (DTMB) em sistemas flotação (FAD) para tratamento de águas utilizando a análise de imagem digital. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, p. 273-283, 2007.
- MORUZZI, R. B.; REALI, M. A. P. The influence of floc size and hydraulic detention time on the performance of a dissolved air flotation (DAF) pilot unit in the light of a mathematical model. **Bioprocess and Biosystems Engineering**, v. 37, n. 12, p. 2445-2452, 2014.
- NAN, J; HE, W. Characteristic analysis on morphological evolution of suspended particles in water during dynamic flocculation process. **Desalination And Water Treatment**, v. 41, n. 1-3, p.35-44, 2012.
- OLIVEIRA, A. L.; MORENO, P.; DUTRA, R. H. A.; JÚLIO, M.; MORUZZI, R. B. Avaliação de Parâmetros Representativos da Distribuição de Tamanho de Partículas Presentes em Coleções Hídricas. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 20, n. 4, p.1084-1092, 2015.
- PÁDUA, V.L. (1994) **Metodologia para determinação dos gradientes de velocidade médios em unidades de floculação de mistura completa com câmaras em série e escoamento contínuo a partir de reatores estáticos**. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Carlos.
- SANTOS, H. R.; PRADO, G. S.; VIDAL, C. M. S.; MORUZZI, R. B. & CAMPOS, J. R. Aplicabilidade das técnicas de determinação de tamanho de partículas em sistemas de tratamento de água e esgoto sanitário. **Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 9, n. 4, p. 291 – 300, 2004.
- SPICER, P. T.; PRATSINIS, S. E. Shear-induced flocculation: The evolution of floc structure and the shape of the size distribution at steady state. **Water Research**, v. 30, n. 5, p.1049-1056, 1996.
- TSE, Ian C. et al. Method for quantitative analysis of flocculation performance. **Water Research**, [s.l.], v. 45, n. 10, p.3075-3084, maio 2011.
- YUKSELEN, M.A. & GREGORY, J. (2004) The reversibility of floc breakage. **International Journal of Mineral Processing**, v. 73, n.2-4, p. 251-259.

Modelagem de qualidade da água no rio São Marcos, bacia hidrográfica do alto Paraná

Water quality modeling in the São Marcos River, Upper Paraná River Basin

• **Data de entrada:**
03/09/2017

• **Data de aprovação:**
08/06/2018

Marcio Ricardo Salla^{1*} | Nathália Barcelos Cunha¹ | Sérgio Siqueira Prado Soares¹

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.003>

ORCID ID

Salla M. R. <https://orcid.org/0000-0003-2567-6173>

Cunha N. B. <https://orcid.org/0000-0001-5877-4277>

Soares S.S.P. <https://orcid.org/0000-0002-6528-2411>

Resumo

A bacia hidrográfica do rio São Marcos, localizada no alto Paraná entre os estados de Goiás e Minas Gerais e o Distrito Federal, apresenta conflito hídrico de grande relevância entre o setor hidrelétrico (operação em cascata das centrais hidrelétricas Batalha – potencial de 52,5 MW e Serra do Facão – potencial de 210 MW) e o setor agrícola (total outorgado de 65,7 hm³/mês em meados de 2017). O objetivo deste artigo foi avaliar a carga máxima afluenta de amônia, nitrato e fósforo total que os reservatórios suportam para ainda se enquadrar aos limites definidos na Resolução Conama 357:2005. A calibração do modelo a partir da ferramenta AQUATOOL, entre outubro de 2014 e setembro de 2017, forneceu bom ajuste entre as simulações e os dados medidos (para os parâmetros OD, DBO, nitrogênio orgânico, amônia, nitrato e fósforo total) em quatro postos de monitoramento. Os cenários mostraram capacidade máxima de aporte de 4,19, 9,18 e 0,055 ton/km².mês de amônia, nitrato e fósforo total, respectivamente, para as sub-bacias de contribuição de Batalha e de 1,30, 3,34 e 0,019 ton/km².mês de amônia, nitrato e fósforo total, respectivamente, nas sub-bacias de contribuição de Serra do Facão, todas a jusante do reservatório de Batalha. De forma geral, o estudo contribui para o planejamento e gestão de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio São Marcos.

Palavras-chave: Modelagem. Conflito hídrico. AQUATOOL. Rio São Marcos. Uso e ocupação do solo.

Abstract

São Marcos river watershed is located in the state of Paraná, Brazil, between the states of Goiás, Minas Gerais and the Federal District. It presents a relevant hydric conflict between the hydroelectric sector (cascade operation of the Batalha hydroelectric plant - 52.5 MW of potential and Serra do Facão - 210 MW of potential) and the agricultural sector (granted of 65.7 hm³/month in 2017). This article aimed to assess the maximum affluent total load of ammonia, nitrate and phosphorus that the dams support and still be framed within the limits defined in the 357:2005 Conama Resolution. The model's calibration in AQUATOOL computational tool, between October 2014 and September 2017, provided a good adjustment between the simulations and the measured data (for the OD, DBO, organic nitrogen, ammonia, nitrate and total phosphorus) in four monitoring positions located in São Marcos River. The scenario has showed a maximum contribution capacity of 4.19, 9.18 e 0.055 ton/km².month of ammonia, nitrate and total phosphorus, respectively, in the contributions sub watersheds in Batalha and of 1.30, 3.34 and 0.019 ton/km².month of ammonia, nitrate and phosphorus in the contributions sub watersheds in Serra do Facão. In general, the study contributed for the planning and management of the soil use and occupation on the watershed.

Keywords: Modeling. Hydric conflict. AQUATOOL. São Marcos river. Use and occupation of soil.

¹ UFU - Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Engenharia Civil – FECIV. Uberlândia (MG), Brasil.

* **Autor correspondente:** marcio.salla@ufu.br.

1 INTRODUÇÃO

O potencial hídrico no território brasileiro é 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas, que é de 1.700 m³/hab.ano (Agência Nacional de Águas - ANA, 2007). Todavia, a distribuição hídrica é desigual geograficamente, o que ocasiona diversos conflitos de ordem quantitativa e qualitativa.

Diante desses conflitos, no ano de 1997 entrou em vigor a Lei nº 9.433, também conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). De acordo com essa lei, a água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos de forma descentralizada e participativa, contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997).

Dentre as doze grandes regiões hidrográficas no Brasil, a grande bacia hidrográfica do Paraná merece destaque, visto que se estende por regiões com grande desenvolvimento econômico e social, incluindo parcelas do Distrito Federal e dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. A densidade populacional elevada e a grande quantidade de indústrias dos diversos ramos de atuação prejudicam a capacidade de autodepuração dos corpos hídricos superficiais, enquanto a elevada disponibilidade hídrica associada às características geomorfológicas favoráveis acentuam os conflitos de ordem quantitativa entre os irrigantes e o setor hidrelétrico (ANA, 2015).

Dentro da grande bacia hidrográfica do Paraná, quando o foco está no conflito de interesse entre o setor agrícola e hidrelétrico, a bacia hidrográfica do rio São Marcos tem grande importância. Em função da elevada disponibilidade hídrica e

das características geomorfológicas favoráveis, essa bacia hidrográfica possui grande quantidade de outorgas consuntivas para irrigação (cerca de 97 mil hectares irrigados até 2016, de acordo com a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa - ABRAGEL, 2016), além de duas outorgas não-consuntivas para reservação de água nas centrais hidrelétricas de Batalha (potencial de 52,5 MW) e Serra do Facão (potencial de 210 MW) (FURNAS, 2018).

Nos últimos anos, após o início do enchimento do reservatório de Batalha em 2010, os conflitos entre os irrigantes e o setor hidrelétrico se agravaram. As Resoluções da ANA 562 (ANA, 2010a) e 564 (ANA, 2010b) foram elaboradas para, respectivamente, estabelecer o marco regulatório da bacia hidrográfica pactuado entre a ANA e os órgãos gestores de Goiás (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH) e Minas Gerais (Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM) e para revisar a outorga da Usina Hidrelétrica (UHE) de Batalha. Entretanto, as vazões disponibilizadas para usos consuntivos foram superadas pelas demandas existentes, o que tem motivado, por parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba, a criação de grupos de trabalho para revisão, acompanhamento e fiscalização do cumprimento do marco regulatório (ANA, 2014).

Contudo, além da necessidade da otimização hídrica quantitativa na bacia hidrográfica do rio São Marcos, uma gestão eficiente carece também da avaliação dos impactos qualitativos causados pelo lançamento progressivo de defensivos agrícolas e fertilizantes sobre os reservatórios de acumulação de Batalha e Serra do Facão. Nesse contexto, o objetivo geral deste artigo foi avaliar a máxima carga afluyente de amônia, nitrato e fósforo total por sub-bacia para que o rio São Marcos (em seu trecho lótico) e os reservatórios de acumulação de Batalha e Serra do Facão ainda mantenham os limites de qualidade da água de-

finidos no Conselho Nacional de Meio Ambiente a partir da Resolução Conama 357 (BRASIL, 2005). Todas as simulações computacionais foram realizadas com o auxílio da ferramenta computacional AQUATOOL, para o período de outubro de 2014 até setembro de 2017, que engloba os módulos de quantidade de água (SIMGES) e de qualidade da água (GESCAL).

O presente estudo almeja auxiliar tecnicamente o Comitê da bacia hidrográfica do rio Paranaíba na melhor gestão hídrica no rio São Marcos, cuja topologia do sistema hídrico já estruturada facilita as simulações de novos arranjos hídricos de demanda consuntiva e não consuntiva e de futuros cenários de uso e ocupação do solo.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

Toda a caracterização da bacia hidrográfica do rio São Marcos foi realizada a partir da ferramenta QGIS, por meio do processamento do modelo digital do terreno formado pelo mosaico de oito folhas do Topodata 30 x 30 (15S48_ZN, 15S495ZN, 16S48_ZN, 16S495ZN, 17S48_ZN, 17S495ZN, 18S48_ZN e 18S495ZN), disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2017).

A bacia hidrográfica do rio São Marcos localiza-se na região central do Brasil, entre as coordenadas UTM (Zona 23 Sul) 191905 - 286161 mE e 8089111 - 8121130 mN, com uma área de drenagem de 11.950 km², sendo 0,6% pertencente ao Distrito Federal, 71,9% ao estado de Goiás e 27,5% ao estado de Minas Gerais (ANA, 2017). De domínio federal, o rio São Marcos percorre cerca de 480 km, da sua nascente no córrego Samambaia (Brasília), altitude de aproximadamente 1000 m, até o encontro com o rio Paranaíba (formador do rio Paraná), na altitude aproximada de 650 m. A bacia abrange terras do sul e sudes-

te goiano e uma pequena faixa alongada no oeste mineiro, cujos municípios pertencentes são Catalão, Cristalina, Ouvidor, Campo Alegre de Goiás, Ipameri e Davinópolis no estado de Goiás, além de Paracatu, Unaí e Guarda-Mor no estado de Minas Gerais.

Na região predomina o clima tropical úmido, com os períodos seco e úmido bem definidos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (2017), a precipitação anual na bacia varia entre 1330 e 1550 mm, sendo a média de aproximadamente 1426 mm. Já a evapotranspiração média anual é de cerca de 900 mm. As temperaturas médias anuais predominantes ficam entre 18 e 22° C, com máxima de 37°C entre janeiro e março e mínima de 0° C entre maio e julho.

De acordo com a Fig. 1a, o relevo a montante da central hidrelétrica de Batalha é formado por chapadões e vales abertos em suas porções mais altas, ideais para a agricultura tecnificada de sementes, grãos e hortícolas (via pivô central). Já a geomorfologia da calha principal do rio São Marcos é formada por vales encaixados em suas porções média e baixa, com acentuada declividade, propícios para a geração de energia hidrelétrica (SILVA e HORA, 2015).

A Usina Hidrelétrica de Batalha está localizada entre os municípios de Cristalina (GO) e Paracatu (MG) e possui capacidade de gerar 52,5 MW _energia suficiente para abastecer uma cidade de 130 mil habitantes, com outorga não consuntiva de uso da água emitida à Furnas Centrais Elétricas. Já a UHE Serra do Falcão localiza-se no estado de Goiás, entre os municípios de Catalão e Davinópolis, cujo reservatório abrange terras de cinco municípios goianos (Ipameri, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Davinópolis e Ouvidor), além de um mineiro de Guarda-Mor. Essa usina apresenta capacidade de 210 MW, suficiente para atender a uma cidade com 1,2 milhão de habitantes, sendo um dos maiores empreendi-

mentos de seu Estado, com outorga não consuntiva emitida à Furnas Centrais Elétricas (BRASIL, 2011; FURNAS, 2018).

As altitudes na bacia hidrográfica variam de pouco mais de 640 m, na foz do rio São Marcos, a mais de 1200 m no domo de Cristalina, localizado no município de Cristalina-GO (Fig. 1a). O domo de Cristalina possui diâmetro de 30 a 40 km, tendo sido originado a partir do arqueamento de corrente tectônica que ocasionou dobramentos em toda área circunvizinha (BRASIL, 2003). Já na Fig. 1b é possível notar quão heterogêneo é o terreno, com declividade máxima de 25%. Nos trechos superiores, o relevo é plano a ondulado; já na parte inferior, o relevo é acidentado e montanhoso. As áreas com chapadões e vales abertos e suaves favorecem a prática da agricultura irrigada.

Inserida no bioma cerrado, a bacia hidrográfica apresenta vegetação variando de campos limpos até cerradões, relativamente mais densos. Cabe destacar que o elevado índice de cobertura vegetal na bacia deve-se especialmente à presença de amplos terrenos com maior declividade, estando também mais suscetíveis a processos de erosão e assoreamento (ANA, 2014). Os solos que predominam na região são de baixa fertilidade natural, sendo então necessária a aplicação de fertilizantes e corretivos de solo. Outra importante característica da bacia hidrográfica é a presença de solos profundos e bem drenados, principalmente nos chapadões. Esses solos possuem alta capacidade de infiltração e de armazenamento de água, favorecendo a alimentação de córregos, rios e ribeirões durante longos períodos de estiagem.

Figura 1 – Na bacia hidrográfica do rio São Marcos: (a) Mapa de altitude; (b) Mapa de declividade; (c) Mapa de uso do solo

O mapeamento do atual uso e ocupação do solo na bacia (ver Fig. 1c) demonstra a predominância das atividades de agricultura nas áreas de cabeceira, inclusive com concentração de pivôs centrais de irrigação em alguns trechos. Ainda na Fig. 1c, dentre os diversos usos e ocupação do solo na bacia, a área urbana corresponde a 12,50 km² (0,1% da área total), a agricultura corresponde a 4026,19 km² (33,6% da área total), o cerrado corresponde a 5330,95 km² (44,4% da área total), a área florestal corresponde a 208,86 km² (1,7% da área total), a pastagem corresponde a 1675,19 km² (14,0% da área total) e a irrigação por pivô central corresponde a 708,57 km² (5,9% da área total), enquanto a área inundada dos ambientes lântico e lótico corresponde a 33,79 km² (0,3% da área total).

2.2 Dados de entrada

2.2.1 Dados fluviométricos

As séries históricas de vazão afluente, vertente e turbinada nas barragens dos reservatórios de Batalha e Serra do Facão (fornecidas pelo Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR) foram utilizadas neste estudo para estimar, a partir do método de descarga específica, as séries sintéticas de vazão para as contribuições difusas e para as sub-bacias afluentes ao rio São Marcos (FURNAS, 2018).

2.2.2 Dados de qualidade da água e climatológicos

Os parâmetros de qualidade da água incluem temperatura da água, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio orgânico (NO), amônia e nitrato, obtidos junto à Serra do Facão Energia SA - SEFAC (2018) e IGAM (2017). Os postos de monitoramento identificados na Fig. 2a como BAT01 (a montante da área represada da UHE Batalha), SF06 (logo a jusante da central hidrelétrica de Batalha), SF02 (logo a jusante da central hidrelétrica de Serra do Facão) e SF01 (no final no trecho do rio São Marcos, próximo à confluência com o rio Paranaíba), todos inseridos ao longo do rio São Marcos, foram utilizados no processo de calibração dos coeficientes de reações bioquímicas e das constantes de sedimentação. Já os postos identificados como BAT02, SF17, SF18, SF19, SF20, SF21 e SF22 (Fig. 2a) foram utilizados como dados de entrada de qualidade da água para os respectivos tributários.

No processo de calibração do modelo, a qualidade da água para os outros tributários, cujos dados não foram monitorados pelos órgãos ambientais (identificados na Fig. 2a por Afl 1 até Afl 24 e Difusas 1, 2 e 3), foram assumidos dentro do padrão de qualidade do rio classe 2, de acordo com o CONAMA 375 (BRASIL, 2005), além de seguir as recomendações de Von Sperling (2014).

Figura 2 – Localização dos postos de monitoramento de qualidade da água e das demandas

Os dados climatológicos utilizados foram a evaporação nos reservatórios e a temperatura da água nos quatro postos de monitoramento ao longo do rio São Marcos (BAT01, SF06, SF02 e SF01). A Tabela 1 traz as coordenadas geográficas das estações de qualidade da água e climatológica utilizadas.

Com relação à temperatura, em cada posto de monitoramento foi gerada uma curva mensal de temperatura. Para as conduções ou trechos de

rio localizados a montante da estação BAT01, foi adotada a curva da estação BAT01. Para os trechos entre as estações BAT01 e SF06 foi adotada a curva da estação SF06. Para os trechos entre as estações SF06 e SF02 foi adotada a curva da estação SF02 e, por fim, para os trechos entre as estações SF02 e SF01 foi adotada a curva da estação SF01. A jusante de SF01 foi adotada a curva da estação SF01.

Tabela 1 – Coordenadas geográficas das estações de qualidade da água e climatológica

Posto de monitoramento	Descrição da estação de amostragem (trechos em ambiente lótico)	Latitude Decimal	Longitude Decimal
SF01	Rio São Marcos, logo a jusante de Serra do Facão	-18,10	-47,69
SF02	Rio São Marcos, a 3 km a jusante de Serra do Facão	-18,06	-47,67
SF06	Rio São Marcos, logo a jusante de Batalha	-17,38	-47,52
SF17	Ribeirão Pires	-17,99	-47,76
SF18	Ribeirão São João da Cruz	-17,99	-47,60
SF19	Ribeirão Buracão	-17,94	-47,74
SF20	Ribeirão Segredo	-17,86	-47,76
SF21	Ribeirão Pirapetinga	-17,77	-47,72
SF22	Córrego Anta-Gorda	-17,89	-47,59
BAT01	Rio São Marcos, entre Córrego Crioulos e Cachorros	-17,03	-47,16
BAT02	Rio Batalha	-17,45	-47,35

Com relação à temperatura, em cada posto de monitoramento foi gerada uma curva mensal de temperatura. Para as conduções ou trechos de rio localizados a montante da estação BAT01, foi adotada a curva da estação BAT01. Para os trechos entre as estações BAT01 e SF06 foi adotada a curva da estação SF06. Para os trechos entre as estações SF06 e SF02 foi adotada a curva da estação SF02 e, por fim, para os trechos entre as estações SF02 e SF01 foi adotada a curva da estação SF01. A jusante de SF01 foi adotada a curva da estação SF01.

2.2.3 Demandas consuntivas e não consuntivas outorgadas

Os dados georreferenciados foram fornecidos pela Agência Nacional de Águas, pela Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM/IGAM e SEMARH-GO, com abrangência das demandas consuntivas para abastecimento público, irrigação, mineração e não consuntivas superficiais outorgadas do setor hidrelétrico, conforme a Fig. 2b. Na avaliação das vazões outorgadas foram consideradas apenas as outorgas em vigência no período de realização da modelagem de qualidade da água.

2.2.4 Dados hidráulicos e batimétricos

Com relação aos dados hidráulicos em ambiente lótico, a partir da escolha na ferramenta pela equação de Manning, os dados requeridos foram: largura da superfície do canal, declividade de fundo do canal, declividade de talude lateral e coeficiente de rugosidade de Manning. A sequência traz o procedimento utilizado para a obtenção dos dados e distribuições espaciais ao longo do rio São Marcos.

Inicialmente, as coordenadas geográficas de cada nó (obtidas no QGIS) foram lançadas na ferramenta de uso livre Google Earth. A partir daí foi possível mensurar a largura do canal principal do rio São Marcos em cada nó, a altitude em cada nó e o comprimento longitudinal entre os nós.

A largura em cada trecho de rio (formado entre dois nós) foi assumida como a média entre as larguras nos nós de montante e jusante. A declividade longitudinal em cada trecho foi obtida a partir da razão entre a diferença de altitude entre os nós e o comprimento do trecho. A declividade lateral do talude (nas margens direita e esquerda) foi considerada fixa e igual a 45° em todo o trecho de rio estudado.

Quanto ao coeficiente de rugosidade de Manning, dentre as inúmeras metodologias para estimá-lo, optou-se por utilizar o método Cowan (CHOW, 1959). Esse método permite uma análise conjunta dos diversos fatores que influenciam a resistência ao escoamento, tais como material envolvido, grau de irregularidade, variação da seção transversal, efeitos de obstruções, intensidade da vegetação e grau de meandrização.

Os dados batimétricos dos reservatórios de Batalha e Serra do Facão foram fornecidos por FURNAS (2018), com informações de cota mínima (relativo ao volume morto) até a cota máxima vertente. Dentro da ferramenta AQUATOOL são inseridas apenas dez séries dos valores de cota líquida, área de inundação e volume inundado. Com isso, foram escolhidas séries aleatórias para alimentação da ferramenta.

2.2.5 Período de monitoramento

Para a realização da modelagem de qualidade da água foram utilizados os dados de outubro de 2014 até setembro de 2017, que corresponde ao período em que as duas usinas hidrelétricas estavam em operação, visto que a UHE Serra do Facão começou a operar em 2010 e a UHE Batalha em 2014.

2.3 Regionalização de vazão

A reduzida quantidade de postos fluviométricos existentes no Brasil, associada a uma distribuição espacial não uniforme, faz com que os profissionais da área de recursos hídricos utilizem mecanismos para estimar as séries sintéticas de vazão em regiões com ausência de dados. Dentre os mais utilizados, destaca-se o conceito de descarga específica, que representa a vazão por unidade de área da bacia hidrográfica.

As vazões difusas e pontuais dos afluentes, em todo o trecho do rio São Marcos estudado, foram estimadas pelo conceito de descarga específica utilizando as vazões turbinada, vertida e afluente nas duas centrais hidrelétricas como dados de entrada. As duas centrais hidrelétricas em cascata, localizadas ao longo dos cursos médio e baixo do rio São Marcos, mantêm o registro diário das vazões vertida, turbinada e afluente.

As Eq. (1) e (2) representam o cálculo das vazões pontuais (das sub-bacias) e difusas no trecho a montante da central hidrelétrica de Batalha, respectivamente, enquanto as Eq. (3) e (4) representam o cálculo das vazões pontuais (das sub-bacias) e difusas no trecho entre as centrais hidrelétricas de Batalha e Facão, respectivamente.

$$Q_{\text{sub-bacia1i}} = (Q_{\text{Aflu-Batalha}} / A_{\text{total 1}}) \cdot A_{\text{sub-bacia1i}} \quad (1)$$

$$Q_{\text{difusa1i}} = [(Q_{\text{Aflu-Batalha}} / A_{\text{total 1}}) \cdot A_{\text{sub-bacia1i}}] / L_{\text{trecho1i}} \quad (2)$$

$$Q_{\text{sub-bacia2i}} = ((Q_{\text{Aflu-Facão}} - Q_{\text{Deflu-Batalha}}) / A_{\text{total 2}}) \cdot A_{\text{sub-bacia2i}} \quad (3)$$

$$Q_{\text{difusa2i}} = [(Q_{\text{Aflu-Facão}} - Q_{\text{Deflu-Batalha}}) / A_{\text{total 2}}] \cdot A_{\text{sub-bacia1i}} / L_{\text{trecho1i}} \quad (4)$$

Nas quais: i corresponde a uma determinada sub-bacia; 1 é a área de contribuição ou o trecho do rio São Marcos a montante da UHE Batalha (km²); 2 é a área de contribuição ou o trecho do rio São Marcos entre as UHEs de Facão e Batalha (km²); $Q_{\text{Aflu-Batalha}}$ é a vazão afluente na UHE Batalha (hm³/mês); $Q_{\text{Deflu-Batalha}}$ é a vazão defluente na UHE Batalha (hm³/mês); $Q_{\text{Aflu-Facão}}$ é a vazão afluente na UHE Serra do Facão (hm³/mês); $Q_{\text{sub-bacia}}$ é a vazão em cada sub-bacia (hm³/mês); Q_{difusa} é a vazão em cada sub-bacia difusa (km²); A_{total} é a área total de contribuição (km²); $A_{\text{sub-bacia}}$ é a área total de contribuição de cada sub-bacia (km²); L_{trecho} é o comprimento de cada trecho (m).

2.4 Ferramenta AQUATOOL

É uma interface para edição, simulação, revisão e análise de modelo de gestão de bacias hidrográficas, em escala mensal, incluindo o módulo de quantidade de água (SIMGES) e de qualidade da água em ambientes lântico e lótico (GESCAL) (AQUATOOL, 2015).

As simulações na bacia hidrográfica do rio São Marcos iniciaram com a criação da topologia do sistema hídrico na interface da ferramenta AQUATOOL, onde os elementos do modelo foram inseridos sobre uma imagem da hidrografia da bacia. Os elementos utilizados neste estudo foram: as entradas dos tributários pontuais e difusos, as saídas referentes às demandas consuntivas de irrigação e não consuntivas para fins hidrelétricos, os retornos totais das demandas não consuntivas, os reservatórios de Batalha e Serra do Facão, as conduções (que representam os trechos) e os nós (posicionados em todas as confluências). A Fig. 3 traz a topologia do sistema hídrico da bacia do rio São Marcos criado na interface da ferramenta AQUATOOL e o diagrama unifilar.

2.4.1 Módulo SIMGES

Em escala mensal, o módulo SIMGES realiza a simulação do sistema de superfície por meio do uso de um algoritmo de otimização de rede de fluxo conservativo. O referido algoritmo é responsável por determinar a vazão no sistema, tentando satisfazer ao máximo múltiplos objetivos para minimizar déficits e a máxima adaptação às curvas de volumes alvo de reservatórios e metas de produção hidrelétrica (SALLA et al., 2014).

Para a realização do balanço hídrico no módulo SIMGES foram necessárias, como dados de entrada, as séries sintéticas de vazão para os tributários pontuais e difusos, as demandas consuntivas e não-consuntivas outorgadas e

as batimetrias dos reservatórios. Para validar o ajuste da série quantitativa simulada com a série histórica de vazão, foram utilizados o coeficiente de determinação (CD), o índice de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) e a razão da raiz do erro médio quadrático pelo desvio padrão (RSR).

2.4.2 Módulo GESCAL

A simulação de qualidade da água no módulo GESCAL é a etapa seguinte ao balanço hídrico. O módulo GESCAL permite a simulação integrada dos ambientes lótico e lântico (AQUATOOL, 2015), considerando estado estacionário e processo apenas longitudinal de advecção e dispersão (unidimensional).

De acordo com Paredes et al. (2009), independentemente do parâmetro estudado, o processo de autodepuração ao longo dos trechos de rio discretizados é representado pela equação de advecção-difusão, conforme a Eq. (5).

$$0 = \frac{d}{dx} \left(E \cdot \frac{dC}{dx} \right) - \frac{d(u \cdot C)}{dx} + \frac{(S_d + C_e \cdot q_e - C_s \cdot q_s + V \sum W_i)}{V} \quad (5)$$

Na qual: E é o coeficiente de dispersão longitudinal (m²/dia); C é a concentração de um parâmetro qualquer (mg/L); C_e é a concentração deste parâmetro no aquífero ao qual o rio está inserido (mg/L); x é a distância ao longo do trecho de rio (m); u é a velocidade média da água (m/dia); V é o volume da massa de água do trecho estudado (m³); q_e é a vazão de entrada do aquífero (m³/dia); q_s é a vazão filtrada para o aquífero (m³/dia); S_d é a carga de entrada de um parâmetro qualquer de forma difusa (mg/dia); ΣW_i representa o conjunto de processos que aumentam ou diminuem a carga de um determinado parâmetro na massa líquida. Os processos considerados foram a degradação, sedimentação, reaeração, nitrificação e ressurgimento de fundo.

O GESCAL permite modelar a qualidade da água em reservatório a partir de duas camadas estratificadas (epilímnio e hipolímnio) ou em uma única camada com mistura completa. A modelagem nos reservatórios é realizada de forma dinâmica, enquanto nos trechos do rio são consideradas as condições estacionárias. Apesar do potencial da ferramenta de adotar uma termoclina, neste estudo foi considerado como mistura completa, ou seja, não foi inserido valor da altura termoclina. Deste modo, as simulações foram realizadas considerando apenas a região de epilímnio, conforme a Eq. (6).

$$V_1 \frac{dC_1}{dt} + C_1 \frac{dV_1}{dt} = Q_{1e}C_e - Q_{1s}C_1 + V_1 \sum W_i \quad (6)$$

Na qual: o subscrito 1 representa o epilímnio (mistura completa); V_1 é o volume do epilímnio (m^3); C_1 é a concentração do epilímnio (mg/L); t é a variável de tempo (dia); Q_{1e} é a entrada de fluxo no intervalo de tempo (m^3/dia); Q_{1s} é a saída no intervalo de tempo (m^3/dia); W_i é o conjunto de processos de degradação, sedimentação, reaeração, nitrificação e ressurgimento de fundo.

Figura 3 - (a) Topologia do sistema hídrico; (b) Diagrama unifilar

Os processos físicos e bioquímicos W_i , inseridos nas Eq. (5) e (6), são representados nas Eq. (7) até (12) para todos os parâmetros de qualidade da água analisados.

$$\begin{aligned} \sum W_{OD} = & K_a \theta_a^{T-20} (O_{sat} - O) - K_d \theta_d^{T-20} L - r_a \left(K_{Nai} \theta_{nai}^{T-20} \frac{O}{O + K_{n1/2}} \right) N_a + \\ & + r_{ocresc} \cdot \left[K_{g \max} \theta_g^{T-20} \cdot \text{Min} \left(\frac{N}{N + K_{NF1/2}}; \frac{P}{P + K_{P1/2}} \right) \right] A - r_{oresp} K_{resp} \theta_{resp}^{T-20} A \end{aligned} \quad (7)$$

$$\sum W_{DBO} = K_d \theta_d^{T-20} \frac{O}{O + K_{d1/2}} L - \frac{VSL}{h} L \quad (8)$$

$$\sum W_{NO} = -K_{Noa} \theta_{Noa}^{T-20} N_o - \frac{VS_{NO}}{h} N_o + r_{na} K_{resp} \theta_{resp}^{T-20} A \quad (9)$$

$$\sum W_{amônia} = K_{Noa} \theta_{Noa}^{T-20} N_o - \left(K_{Nai} \theta_{nai}^{T-20} \frac{O}{O + K_{n1/2}} \right) N_a - r_{na} F_n K'_g A \quad (10)$$

$$\sum W_{nitrato} = \left(K_{Nai} \theta_{nai}^{T-20} \frac{O}{O + K_{nai1/2}} \right) N_a - \left(K_{no3} \theta_{no3}^{T-20} \frac{K_{no31/2}}{O + K_{no31/2}} \right) N_{o3} - r_{na} (1 - F_n) K'_g A \quad (11)$$

$$\sum W_{fósforo} = -K_p \theta_{mp}^{T-20} P_{or} + f_p r_{pa} k_{resp} \theta_{resp}^{T-20} A - \frac{VS_P}{h} P_{or} \quad (12)$$

Nas quais: O é a concentração de oxigênio dissolvido no rio (mg/L); O_{sat} é a concentração de saturação do oxigênio dissolvido (mg/L); K_a é a constante de reaeração (dia^{-1}); θ_a é o fator de correção da temperatura para a reaeração; r_a representa o consumo do oxigênio por oxidação da amônia (mgO/mgN); r_{ocresc} representa o oxigênio produzido pelo crescimento das algas; r_{oresp} representa o oxigênio consumido pela respiração das algas; $k_{g \max}$ é a constante máxima de crescimento das algas; P é a concentração de fósforo total (mg/L); N é a concentração de nitrogênio total (mg/L); θ_g é o fator de correção da

temperatura para o crescimento das algas; θ_{resp} é o fator de correção da temperatura na fase de respiração das algas; $K_{NF1/2}$ é a constante de semi-saturação do nitrogênio total; $K_{p1/2}$ é a constante de semi-saturação do fósforo total; L é a concentração de matéria orgânica no rio (mg/L); K_d é a constante de desoxigenação a 20°C (dia^{-1}); θ_d é a constante de correção da temperatura da constante K_d ; VSL é a velocidade de sedimentação (m/dia); h é o nível líquido (m); T é a temperatura da massa de água (°C); $K_{d1/2}$ é a constante de semi-desoxigenação a 20°C (dia^{-1}); K_{Noa} é a constante de amonificação (dia^{-1}); θ_{Noa} é o coe-

ficiente de correção da constante anterior para a temperatura a 20°C; N_o é a concentração do nitrogênio orgânico no rio (mg/L); VS_{NO} é a velocidade de sedimentação do nitrogênio orgânico (m/dia); r_{na} é a concentração de nitrogênio presente nas algas (mgN/mgA); K_{resp} é a constante de respiração para o fitoplâncton (T^{-1}); θ_{resp} é o coeficiente de correção da constante de velocidade para a temperatura; A é a concentração das algas no rio (mg/L); N_a é a concentração de amônia, NH_4^+ , no rio (mg/L); K_{Nai} é a constante de nitrificação de amônia para nitritos (dia^{-1}); θ_{nai} é o coeficiente de correção de temperatura da constante de nitrificação; $K_{n1/2}$ é a constante de semi-saturação do nitrogênio (mg/L); F_n representa o fator de preferência por amônia em relação aos nitratos; r_{na} é o coeficiente estequiométrico (mgN/mgA); K'_g é a constante de crescimento de fitoplâncton, considerando o fator de correção de temperatura, limitação de nutrientes e atenuação da luz (dia^{-1}); N_{O3} é a concentração de nitrato (mg/L); K_{no3} representa a constante de desnitrificação (dia^{-1}); θ_{no3} é o fator de correção de temperatura para a constante de desnitrificação; $K_{no31/2}$ é a constante de semi-saturação considerando que a desnitrificação só ocorre em condições anóxicas (mg/L); Por é a concentração de fósforo orgânico (mg/L); K_p é a constante de mineralização do fósforo orgânico (dia^{-1}); θ_{mp} é o coeficiente de correção da temperatura da constante de mineralização; r_{pa} é o coeficiente estequiométrico (mgP/mgA); VS_p é a velocidade de sedimentação do fósforo orgânico (m/dia); f_p é a fração do fósforo orgânico que é gerada na respiração do fitoplancton.

2.5 Calibração dos coeficientes e análise de sensibilidade

2.5.1 Calibração dos coeficientes

A calibração dos principais coeficientes de reações bioquímica e de sedimentação foi realizada

pelo método de tentativa e erro. Nesse processo, os diversos parâmetros de qualidade simulados foram ajustados aos dados de qualidade monitorados nos postos BAT01, SF06, SF02 e SF01 (ver a localização na Fig. 2a).

2.5.2 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade teve a função de identificar os coeficientes e parâmetros mais sensíveis dentro do processo de autodepuração. Neste estudo, a identificação da sensibilidade foi obtida a partir das porcentagens de variação dos parâmetros nos postos BAT01, SF01, SF02 e SF06, comparando o perfil simulado com o perfil calibrado.

Na análise de sensibilidade dos coeficientes de reações bioquímicas e de sedimentação foi utilizado o método fatorial para +10% e -10% dos valores calibrados. De acordo com Loucks et al. (2005), na análise de dois níveis são realizadas 2ⁿ simulações diferentes, na qual n é o número de coeficientes analisados.

Cada parâmetro nos tributários pontuais e difusos não monitorados também sofreu variação pelo método individualizado e simultâneo. Foram variados +100% dos valores inicialmente estimados dos parâmetros DBO, nitrogênio orgânico, amônia, nitrato e fósforo total e -80% dos valores inicialmente calibrados de OD.

2.6 Cenário crítico

Foi considerado como cenário crítico a situação em que o rio São Marcos apresenta concentração limite para amônia (3,7 mg/L em ambientes lântico e lótico), nitrato (10 mg/L em ambientes lântico e lótico) e fósforo total (0,030 mg/L em ambiente lântico e 0,1 mg/L em ambiente lótico), de acordo com a Resolução CONAMA 357 -

classe 2 (BRASIL, 2005). Para isso, desde a cabeceira até as proximidades do exutório, foram estimadas as cargas máximas de amônia, nitrato e fósforo total por sub-bacia afluyente ao rio São Marcos (em ton/km².mês).

É importante salientar que, neste cenário, não foi considerada a capacidade de autodepuração dos tributários ao rio São Marcos, o que traz maior segurança aos resultados alcançados.

3 RESULTADOS

3.1 Dados de entrada

3.1.1 Dados fluviométricos

Conforme já mencionado anteriormente, as vazões difusas e pontuais dos tributários em todo o trecho do rio São Marcos foram estimadas pelo conceito de descarga específica, utilizando as vazões turbinada, vertida e afluyente nas duas centrais hidrelétricas como dados de entrada. A Tabela 2 mostra as séries sintéticas de vazão para as sub-bacias pontuais e difusas.

Tabela 2 - Séries sintéticas de vazão para as sub-bacias SB (em hm³/mês)

SB 1	SB 2	SB 3	SB 4	SB 5	SB 6	SB 7
2,8 - 49,2	7,9 - 66,9	0,5 - 18,0	0,5 - 18,0	0,4 - 14,6	0,4 - 14,7	21,8 - 59,8
15,8 ± 12,0	24,4 ± 15,3	5,4 ± 4,5	5,4 ± 4,5	4,1 ± 3,8	4,1 ± 3,8	31,7 ± 10,1
SB 8	SB 9	SB 10	SB 11	SB 12	SB 13	SB 14
0,3 - 4,9	3,7 - 32,7	0,3 - 8,7	3,6 - 31,7	0,7 - 7,5	0,7 - 7,5	0,3 - 5,3
1,5 ± 1,2	11,2 ± 7,7	2,5 ± 2,3	10,8 ± 7,5	2,5 ± 1,8	2,5 ± 1,8	1,5 ± 1,3
SB 15	SB 16	SB 17	SB 18	SB 19	SB 20	SB 21
0,7 - 7,5	1,9 - 23,8	1,2 - 20,4	9,3 - 92,0	0,4 - 13,9	6,2 - 40,3	0,9 - 13,7
2,5 ± 1,8	7,6 ± 5,8	6,2 ± 5,1	30,7 ± 22,0	3,9 ± 3,6	15,7 ± 8,9	4,5 ± 3,4
SB 22	SB 23	SB 24	SB 25	Difusas 1, 2 e 3		
1,4 - 33,2	5,0 - 34,2	2,6 - 23,9	4,2 - 47,4	3,1 - 82,1		
10,3 ± 8,3	13,2 ± 7,7	8,6 ± 5,6	16,3 ± 11,3	25,1 ± 20,8		

Mínimo – Máximo
Média ± Desvio padrão

3.1.2 Dados de qualidade da água e climatológicos

Os dados de qualidade da água monitorados nos afluentes e ao longo do rio São Marcos estão ilustrados na Tabela 3.

Tabela 3 - Dados de qualidade da água monitorados nos afluentes e ao longo do rio São Marcos

Posto	OD (mg/L)	DBO (mg/L)	NO (mg/L)	Amônia (mg/L)	Nitrato (mg/L)	Fósforo total (mg/L)
SF01	5,1 - 7,9	0,1 - 18,4	- -	0,03 - 0,91	0,01 - 0,60	0,03 - 0,43
SF02	5,3 - 8,4	0,1 - 4,8	- -	0,03 - 0,93	0,01 - 0,61	0,02 - 0,32
SF06	4,3 - 8,7	0,1 - 2,9	- -	0,07 - 1,26	0,10 - 0,60	0,003 - 1,23
SF17	4,2 - 8,0	0,5 - 4,0	- -	0,07 - 1,26	0,10 - 0,80	0,003 - 0,24
SF18	5,0 - 8,6	0,1 - 5,5	- -	0,03 - 0,84	0,01 - 0,50	0,003 - 0,16
SF19	4,9 - 8,2	1,0 - 3,3	- -	0,06 - 0,82	0,10 - 0,73	0,003 - 8,54
SF20	4,3 - 8,4	0,7 - 5,1	- -	0,06 - 4,25	0,10 - 1,40	0,003 - 0,65
SF21	5,1 - 8,4	0,1 - 2,6	- -	0,08 - 0,70	0,01 - 0,50	0,003 - 1,86
SF22	4,7 - 8,5	0,3 - 3,6	- -	0,03 - 0,57	0,01 - 0,60	0,003 - 0,66
BAT01	5,0 - 7,6	2,0 - 2,0	0,10 - 0,55	0,10 - 0,24	0,10 - 0,29	0,02 - 0,11
BAT02	7,1 - 8,7	2,0 - 2,0	0,10 - 0,48	0,10 - 0,18	0,10 - 0,31	0,02 - 0,20

Mínimo – Máximo

Como já descrito anteriormente, a qualidade da água para os tributários não monitorados foi assumida dentro do padrão de qualidade do rio classe 2, de acordo com o CONAMA 375 (BRASIL, 2005). Nesse contexto, a DBO adotada foi de 2 mg/L (inferior ao limite de 5 mg/L), OD adotado foi de 5 mg/L (similar ao limite mínimo), nitrogênio orgânico foi de 0,1 mg/L (recomendação de Von Sperling, 2014), amônia adotada foi de 0,1 mg/L (inferior ao limite de 3,7 mg/L) e nitrato adotado foi de 0,2 mg/L (inferior ao limite de 10 mg/L). A Fig. 4 traz as curvas mensais de tempe-

ratura assumidas nos postos de monitoramento BAT01, SF01, SF02 e SF06, além da curva de evaporação assumida para os reservatórios de Batalha e Serra do Facão. Em função da ausência de dados de evaporação nos reservatórios, foi assumida a série temporal obtida por Curtarelli et al. (2013) para o reservatório de Itumbiara/GO no rio Paranaíba, cujo barramento fica aproximadamente 152 km a jusante da confluência do rio São Marcos com o rio Paranaíba.

Figura 4 – Curvas mensais de temperatura da água e evaporação nos reservatórios

3.1.3 Demandas consuntivas e não consuntivas outorgadas

A Tabela 4 apresenta as demandas totais outorgadas por sub-bacia.

As outorgas subterrâneas praticamente se equiparam às superficiais, tanto em volume como em quantidade. Apesar de sua importância, as outorgas subterrâneas foram desconsideradas, visto que o foco de estudo foi o escoamento superficial.

Tabela 4 - Demandas outorgadas por sub-bacia

Sub-bacia	Demanda (m³/s)	Sub-bacia	Demanda (m³/s)	Sub-bacia	Demanda (m³/s)	Sub-bacia	Demanda (m³/s)
SUB-1	1,09	SUB-8	0,07	SUB-15	0,19	SUB-22	0,25
SUB-2	3,06	SUB-9	1,11	SUB-16	0,1	SUB-23	1,66
SUB-3	0,2	SUB-10	0	SUB-17	0,24	SUB-24	0,81
SUB-4	0,2	SUB-11	1,04	SUB-18	2,62	SUB-25	1,22
SUB-5	0	SUB-12	0,19	SUB-19	0	Difusa	0,42
SUB-6	0	SUB-13	0,19	SUB-20	2,08		
SUB-7	7,99	SUB-14	0,04	SUB-21	0,23		

3.1.4 Dados hidráulicos e batimétricos

De acordo com o método de Cowan aplicado, o coeficiente de rugosidade resultou em 0,04875. Esse valor está próximo da estimativa para cerrado, igual a 0,05, além de estar no intervalo estabelecido para canais naturais de grande porte, em que o mínimo é 0,035 e o máximo é 0,100 (CHOW, 1959). De acordo com o método de Cowan, foram assumidas as seguintes características ao longo do rio São Marcos: possibilidade de

assoreamento, reduzido grau de irregularidade ou erosão, variações ocasionais de irregularidade nas seções transversais, obstrução nula no curso de água (com exceção aos barramentos para fins hidrelétricos), desprezível influência da vegetação no escoamento e grau de meandrização severo.

A Tabela 5 traz os valores levantados em cada nó e trecho. O diagrama unifilar da Fig. 3b auxilia na identificação de cada nó e trecho (entre nós).

Tabela 5 – Características geométricas levantadas

Nó	Distância (m)	Cota (m)	B (m)	Bmédio (m)
1	36210	840,64	23,67	22,45
2	45384	832,71	21,23	26,71
3	61959	834,24	32,19	38,27
4	63247	848,87	44,35	47,12
5	70006	839,72	49,88	95,32
6	97687	835,46	140,75	207,51
7	100423	852,83	274,27	181,45
8	111045	813,82	88,63	97,45
9	122954	819,00	106,27	103,23
10	134380	839,11	100,18	69,14
11	147094	818,39	38,10	52,78
12	151761	808,02	67,45	108,65

Nó	Distância (m)	Cota (m)	B (m)	Bmédio (m)
13	162544	798,27	149,84	506,59
14	188293	790,65	863,33	459,91
15	238183	791,57	56,49	53,98
16	239792	779,07	51,47	57,21
17	243011	774,19	62,95	70,38
18	262323	777,54	77,81	65,45
19	281635	773,28	53,08	1066,87
20	349228	704,09	2080,65	1097,94
21	354056	720,55	115,22	149,76
22	381415	667,51	184,30	125,12
Nó Final	399117	647,70	65,94	

3.2 Balanço hídrico

A fim de avaliar os resultados do balanço hídrico, a Fig. 5 faz uma comparação entre as vazões simuladas e monitoradas a jusante das barragens de Batalha e Serra do Facão (representada como vazão defluente na Fig. 5). Como vazão monitorada a jusante de cada reservatório (vazão defluente), foi considerada a soma das vazões vertente e turbinada.

Uma visão geral na Fig. 5 mostra um bom ajuste entre o simulado e monitorado. O coeficiente

NSE para Batalha foi de 0,84 e Serra do Facão 0,98, enquanto o coeficiente de determinação para Batalha foi de 0,89 e Serra do Facão 0,99, que corresponde a uma combinação muito boa entre as vazões simulada e monitorada. Outro coeficiente que confirma a eficácia desse balanço hídrico é o RSR, já que o valor para Batalha foi de 0,40 e para Serra do Facão 0,16, ambos dentro do intervalo definido como muito bom, sendo o ajuste de Serra do Facão mais satisfatório do que Batalha.

Figura 5 - Comparação entre as vazões simuladas e monitoradas a jusante das barragens: (a) Batalha e (b) Serra do Facão

3.3 Calibração do modelo de qualidade da água

Os perfis temporais simulados dos parâmetros OD, DBO, NO, amônia, nitrato e fósforo total foram ajustados aos dados de qualidade monitorados nos pontos de monitoramento BAT01, SF01, SF02 e SF06. A Fig. 6 traz uma comparação entre perfis simulados e dados monitorados no posto SF-01.

Na Fig. 6 observa-se que houve ajuste entre o calibrado e o monitorado no posto SF01. Ajustes similares foram observados nos postos BAT-01, SF-02 e SF-06. A boa qualidade da água no rio São Marcos impossibilitou um melhor ajuste dos perfis. A Tabela 6 traz os valores dos coeficientes de reações bioquímicas e de sedimentação calibrados.

Tabela 6 – Coeficientes de reações bioquímicas e de sedimentação calibrados

Trecho do rio	k_a (1/dia)	k_d (1/dia)	VS_L (1/dia)	Kn_{oa} (1/dia)	Vs_{no} (m/d)	K_{no} (1/d)	K_{nai} (1/dia)	K_p (1/dia)	VS_p (m/dia)
Cabeceira-BAT01	0,4	0,02	0,01	0,02	0,001	0,001	0,01	0,01	0,001
BAT01-SF06	0,1	0,02	0,01	0,02	0,001	0,001	0,01	0,01	0,001
SF06-SF02	0,1	0,02	0,01	0,02	0,001	0,001	0,01	0,01	0,001
SF02-SF01	0,8	0,02	0,01	0,02	0,001	0,001	0,01	0,01	0,001

Paredes et al. (2010) e Salla et al. (2014) utilizaram coeficientes próximos aos calibrados neste estudo para cursos de água similares quanto à disponibilidade hídrica e qualidade da água. Todavia, quando existem lançamentos pontuais em ambiente lótico de cargas poluidoras de origem sanitário, os coeficientes bioquímicos se elevam. Como exemplo, Kannel et al. (2007), em uma modelagem de autodepuração no rio Bagmati (Nepal), alcançaram valores máximos de 4,2 dia⁻¹ para k_d , 10 dia⁻¹ para Kn_{ai} e 0,7 dia⁻¹ para k_p . Em dois estudos no Triângulo Mineiro, Salla et al.

(2013) alcançaram valores máximos de 0,22 dia⁻¹ para k_d , 0,4 dia⁻¹ para Kn_{oa} e 0,1 dia⁻¹ para k_{nai} no rio Jordão, enquanto Salla et al. (2016) alcançaram valores máximos de 0,8 dia⁻¹ para k_d , 0,9 dia⁻¹ para k_{nai} e 0,8 dia⁻¹ para k_p no rio Uberabinha.

O coeficiente de reaeração natural k_a tem relação direta com as características hidráulicas no ambiente hídrico. Em ambiente lótico, a influência da turbulência de superfície prevalece, influenciada pela vazão associada à declividade de fundo, seção transversal e rugosidade de fundo e paredes laterais. Já em ambiente lântico, em escala redu-

zida de reaeração em comparação ao ambiente lótico, a área superficial governa a transferência de massa global na interface ar/água. Nesse contexto, Salla et al. (2014) alcançaram valores de k_a

entre 0,1 a 2,3 dia^{-1} em uma bacia hidrográfica com quatro reservatórios de acumulação para fins hidrelétricos em cascata, valores estes próximos a 0,1 a 0,8 dia^{-1} obtidos neste estudo.

Figura 6 – Comparação entre perfis simulados e dados monitorados no posto SF-01

Todavia, outros trabalhos com características hidráulicas diferentes da bacia hidrográfica do rio São Marcos alcançaram valores de k_a maiores. Simulações da capacidade de autodepuração nos rios Uberaba (afluente do rio Grande em sua margem direita) e Jordão (afluente do rio Paranaíba em sua margem esquerda) chegaram a valores máximos de k_a iguais a 4,0 dia^{-1} e 6,4 dia^{-1} , respectivamente (Salla et al., 2013 e 2014).

3.4 Análise de sensibilidade

3.4.1 Coeficientes de reações bioquímicas

Os coeficientes k_a , k_d , VS_L e Kn_{ai} apresentaram maior influência nos perfis simulados dos parâmetros de qualidade OD, DBO, amônia e nitrato. Os parâmetros nitrogênio orgânico e fósforo total não foram analisados pois, de acordo com as Eq. (7) até (12), a variação dos coeficientes k_a , k_d ,

VS_L e Kn_{ai} não interfere nestes parâmetros. A Fig. 7 representa as porcentagens de variação temporal para os parâmetros OD, DBO, amônia e nitrato junto ao posto de monitoramento SF-01.

A análise geral da Fig. 7 mostrou que as variações de +10% e -10% dos coeficientes k_a , k_d , VS_L e Kn_{ai} geraram:

- Reduzida sensibilidade no perfil de OD calibrado de $\pm 1,5\%$ para a maioria das séries fatoriais (ver Fig. 7a). Não ficou nítida a maior % de variação de OD em função da maior turbulência de superfície nos períodos chuvosos (entre outubro e março). Resultados similares foram obtidos por Salla et al. (2014);

Figura 7 – % de variação temporal após as análises de sensibilidade junto ao posto de monitoramento SF-01: (a) OD; (b) DBO; (c) Amônia; (d) Nitrato

- Sensibilidade no perfil de DBO calibrado de $\pm 5,0\%$ para a maioria das séries fatoriais, com máxima de 16,7% e mínima de -6,2% em SF01 (ver Fig. 7b). Foi constatada a influência do período seco (abril a setembro) na maior % de variação de DBO, em função do impacto que a sedi-

mentação de particulado com matéria orgânica carbonácea adsorvida exerce neste período do ano. Esse impacto é agravado pelo extenso alcance do remanso dos reservatórios sobre o rio São Marcos. Resultados similares foram obtidos por Salla et al. (2014);

- A variação $\pm 10\%$ de $K_{n_{ai}}$ impactou por mais meses o parâmetro nitrato do que amônia (ver as Fig. 7c e 7d). Foi observada sensibilidade oscilatória e em poucas séries fatoriais para a amônia calibrada, com valores limites de $\pm 33\%$ em SF01 (ver Fig. 7c). Já o nitrato calibrado apresentou sensibilidade em maior número de séries fatoriais, com máxima de $7,1\%$ e mínima de $-11,0\%$ em SF01 (ver Fig. 7d). Não foi constatada a influência de período seco ou chuvoso na % de variação de amônia e nitrato.

3.4.2 Parâmetros de qualidade dos tributários sem monitoramento

Focando-se do posto de monitoramento SF-01, a variação dos parâmetros, de forma simultânea, em todos os tributários não monitorados mostrou que: $+100\%$ no valor do parâmetro DBO ocasionou o aumento de até $97,3\%$ para DBO e diminuição de apenas 1% de OD, sem interferências significativas na série de nitrogênio; $+100\%$ no valor do parâmetro nitrogênio orgânico ocasionou o aumento de até $98,2\%$ para nitrogênio orgânico, até $33,8\%$ para amônia e $30,2\%$ para nitrato, sem interferência significativa em OD; $+100\%$ no valor do parâmetro amônia ocasionou o aumento de até $98,9\%$ para amônia e até $27,6\%$ para amônia, sem interferência significativa em OD; $+100\%$ no valor do parâmetro nitrato ocasionou o aumento de até $99,2\%$ para amônia, sem interferência significativa em OD; $+100\%$ no valor do parâmetro fósforo total ocasionou o aumento de até $93,9\%$ para o fósforo total; -80% no valor do parâmetro OD ocasionou uma redução de até $20,9\%$ para OD e aumento de até $63,8\%$ para DBO, sem interferências significativas na série de nitrogênio. Essa análise de sensibilidade demonstra a importância do frequente monitoramento de qualidade da água em cursos de água, como subsídio para adequada calibração de modelo.

3.5 Cenário crítico

A Fig. 8 traz a carga máxima no mês mais crítico em cada sub-bacia (em $\text{ton}/\text{km}^2.\text{mês}$) para os parâmetros amônia, nitrato e fósforo total. Nesse contexto, manteve-se, ao longo de todo o rio São Marcos, a concentração limite para os parâmetros de acordo com a resolução CONAMA 357 - classe 2 (BRASIL, 2005).

Uma visão geral da Fig. 8 mostra a nítida influência do volume de reservação na definição das cargas máximas de amônia, nitrato e fósforo total afluentes ao rio São Marcos. No reservatório de Batalha, em função do menor volume em comparação à Serra do Facão, observaram-se as reduzidas cargas máximas afluentes para as sub-bacias que confluem diretamente com a área represada ($0,027$ a $0,029 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$ para amônia, $0,088$ a $0,095 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$ para nitrato e $2,04$ a $2,09 \text{ kg}/\text{km}^2.\text{mês}$ para fósforo total nas sub-bacias 16, 17, 18 e 22 – ver a localização das sub-bacias na Fig. 2), enquanto nas sub-bacias confluentes ao reservatório de Serra do Facão a carga máxima foi maior ($0,175$ a $0,199 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$ para amônia, $0,413$ a $0,538 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$ para nitrato e $2,38$ a $3,23 \text{ kg}/\text{km}^2.\text{mês}$ para fósforo total). Em função do processo de autodepuração do rio São Marcos em seus trechos lóticos, foram alcançadas cargas máximas superiores para as sub-bacias nessas regiões ($0,250$ a $0,383 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$ para amônia, $0,348$ a $1,031 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$ para nitrato e $2,03$ a $5,18 \text{ kg}/\text{km}^2.\text{mês}$ para fósforo total).

A capacidade máxima de aporte ao reservatório de Batalha foi de $4,19$, $9,18$ e $0,055 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$, respectivamente, para os parâmetros amônia, nitrato e fósforo total, enquanto no reservatório de Serra do Facão, na região entre os dois reservatórios, a capacidade máxima de aporte foi de $1,30$, $3,34$ e $0,019 \text{ ton}/\text{km}^2.\text{mês}$.

Figura 8 – Carga máxima em cada sub-bacia (em $\text{ton/km}^2.\text{mês}$): (a) amônia; (b) nitrato; (c) fósforo total

4 CONCLUSÕES

As análises estatísticas revelaram índices de performance muito bons para o balanço hídrico na bacia hidrográfica do rio São Marcos, utilizando a vazão defluente dos reservatórios de Batalha e Serra do Facão como base de análise. A boa performance no balanço hídrico foi muito importante na avaliação da capacidade de autodepuração neste curso de água.

A boa qualidade da água no rio São Marcos, comprovada pelos limites definidos na Resolução CONAMA 357, facilitaram o processo de calibração dos coeficientes bioquímicos e de sedimentação, alcançando valores baixos e similares aos obtidos em outras bacias hidrográficas com características quantitativas e qualitativas próximas. As porcentagens de variação de OD, DBO, amônia e nitrato para os coeficientes mais sen-

síveis k_a , k_d , VS_L e kn_{ai} permitiram concluir que: a turbulência de superfície prevalece sobre a área superficial alagada na capacidade de transferência de massa de OD na interface ar/líquido; as vazões reduzidas no período seco, associado ao extenso trecho de remanso, impactaram na sedimentação de particulado com matéria orgânica carbonácea e nitrogenada adsorvida.

As análises de sensibilidade dos parâmetros de qualidade dos tributários mostraram considerável influência na qualidade de água no rio São Marcos, enfatizando a importância do frequente monitoramento por parte dos gestores da bacia.

O estudo do cenário de carga máxima de amônia, nitrato e fósforo total mostrou a influência do volume de reservação na estimativa dessas cargas, principalmente nos tributários que afluem

diretamente na área represada. A capacidade de autodepuração do ambiente lótico também permitiu maiores cargas nessas regiões.

De uma forma geral, a dinâmica operacional na ferramenta AQUATOOL facilitou a realização deste estudo, cuja topologia do sistema hídrico já implementada, associada à calibração do modelo de qualidade da água, permitirá futuros estudos relacionados à influência de diferentes culturas no uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio São Marcos.

5 REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA. **Componente da série de relatórios sobre o Estado e perspectivas do meio ambiente no Brasil**. Brasília: ANA, jan, 62p, 2007. Disponível: < <http://arquivos.ana.gov.br/wfa/sa/GEO%20Brasil%20Recursos%20H%C3%ADricos%20-%20Resumo%20Executivo.pdf>>. Acesso em: 18 mar. 2016.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA. **Resolução nº 562/2010**, de 25 de outubro de 2010. 2010a. Disponível: < <http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/marcos-regulatorios/562-2010.pdf>>. Acesso em: 21 mar. 2016.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA. **Resolução nº 564/2010**, de 25 de outubro de 2010. 2010b. Disponível: < <http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2010/564-2010.pdf>>. Acesso em: 21 mar. 2016.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA. **Subsídios para a discussão da compatibilização da geração de energia hidrelétrica com expansão da agricultura irrigada na bacia do rio São Marcos: Irrigação e geração de energia hidrelétrica na Bacia do rio São Marcos**. Brasília, 68 p. jan. 2014. Disponível: < [file:///C:/Users/Marcio/Downloads/UsosMultiplosdaAguanabaciadoRioSaoMarcos%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Marcio/Downloads/UsosMultiplosdaAguanabaciadoRioSaoMarcos%20(1).pdf)>. Acesso em: 21 mar. 2016.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA. **Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil: Regiões Hidrográficas Brasileiras**. Brasília: 163 p. Edição Especial., 2015. Disponível: < <http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos>>. Acesso em: 19 mar. 2016.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA. **TDR para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de apoio à gestão de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio São Marcos a montante da UHE Batalha**. Brasília, 43 p. abr. 2017.
- AQUATOOL. **Manual de Usuario Versión 1.0**. 2015. Disponível em: < www.upv.es/aquatool/>. Acesso em: 20 março 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA LIMPA. ABRAGEL. **Definição de prioridade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos a montante da UHE Batalha**. Goiânia: ABRAGEL, ago. 2016. 16p. Disponível em: < <https://www.abragel.org.br/>>. Acesso em: 5 jul. 2018.
- BRASIL. **Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997**. Disponível: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm>. Acesso em: 20 jan. 2016.
- BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Governo do Estado de Goiás – Secretaria do Planejamento e do Desenvolvimento; Prefeitura Municipal de Cristalina. **Plano Diretor do Município de Cristalina – GO: Relatório Final Consolidado**. Cristalina: CGA/ Interplan, p.179, 2003.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. **Resolução nº 357**, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 2005.
- BRASIL. Controladoria Geral da União. **Relatório de Auditoria Especial nº 00190.001631/2011-17, em Furnas Centrais Elétricas S/A**. Brasília: CGU, p. 107, 2011. Disponível em: < <file:///C:/Users/Marcio/Downloads/RelatorioViabilidadeFurnas-CGU.pdf>>. Acesso em: 20 março 2016.
- CHOW, V. T. **Open-Channel Hydraulics**. McGraw-Hill International Book Company, 1959.
- CURTARELLI, M. P.; ALCÂNTARA, E. H.; ARAÚJO, C.A.S.; STECH, J. L.; LORENZ-ZETTI, J.A. Avaliação da dinâmica temporal da evaporação no reservatório de Itumbiara, GO, utilizando dados obtidos por sensoriamento remoto. **Revista Ambiente & Água**, v. 8, n.1, p. 01-18, 2013.
- FURNAS. **Sistema Furnas de geração e transmissão: Parque Gerador**. 2018. Disponível em: < <http://www.furnas.com.br/>>. Acesso em: 5 nov. 2018.
- INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS MINEIRAS – IGAM. 2017. **Monitoramento da qualidade das águas**. Disponível em: <http://www.igam.mg.gov.br/monitoramento-da-qualidade-das-aguas2>. Acesso em: 15 fev. 2018.
- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET. 2017. **Precipitação total anual válida para 2017**. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/page&page=desvioChuvaAnual>. Acesso em: 15 fev. 2018.
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA ESPACIAIS - INPE. **TOPODATA: Banco de dados geomorfométricos do Brasil**. 2017. Disponível em: < <http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/>>. Acesso em: 23 mar. 2017.

KANNEL, P. R.; LEE, S.; LEE, Y. S.; KANEL, S. R.; PELLETIER, G. J. Application of au-tomated QUAL2Kw for water quality modeling and management in the Bagmati River, Nepal. **Ecological Modelling**, v. 20, n.2, p 503-517, 2007.

LOUCKS, D. P.; VAN BEEK, E.; STEDINGER, J. R.; DIJKMAN, J. P.M.; VILLARS, M. T. **Water Resources Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models and Applications**. UNESCO, Paris, ISBN:92-3-103998-9, 2005.

PAREDES-ARQUIOLA, J.; ÁLVAREZ, J. A.; MONERRIS, M. M.; SOLERA, A. Water quantity and quality models applied to the Jucar river basin, Spain. **Journal of water resources planning and management**, v. 24, n. 11, p. 2759-2779, 2010.

PAREDES-ARQUIOLA, J.; ÁLVAREZ, J.A.; SOLERA, A. **Modelo GES-CAL para la simulación de la calidad del agua en sistemas de recursos hídricos. Manual de usuario**. Versión 1.0. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2009. Disponível em: <<https://www.upv.es/aquatool/files/manuales/ManualGescal.pdf>>.

SALLA, M. R.; PEREIRA, C. E.; FILHO, J. E. A.; PAULA, L. M.; PINHEIRO, A. M. Estu-do da autodepuração do rio Jordão, localizado na bacia hidrográfica do rio Dourados. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 18, n. 2, p. 105-114, 2013.

SALLA, M. R.; PAREDES-ARQUIOLA J.; SOLERA, A.; ÁLVAREZ, J. A.; PEREIRA, C. E.; ALAMY FILHO, J. E.; OLIVEIRA, A. L. Integrated modeling of water quantity and quality in the Araguari River basin, Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Research**, v. 42, n. 1, p. 224-244, 2014.

SALLA, M.R.; FERNANDES, L.E.; PEREIRA, C.E.; SILVA JHUNIOR, H.C.; LIMA, G. Importance of calibration for mathematical modeling of self-purification of lotic environments. **Acta Limnologica Brasiliensis**, v. 28, e27, p 1-18, 2016.

SERRA DO FACÃO ENERGIA SA - SEFAC. **Programas ambientais**. 2018. Disponível em: <<http://www.sefac.com.br/meio-ambiente/prgramas-ambientais/>>. Acesso em: 23 jan. 2018.

SILVA, L. M. C.; HORA, M. A. G. M. Conflito pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio São Marcos: o estudo de caso da UHE Bata-lha. **Engevista**, Rio de Janeiro, v. 17, n.2, p.166-174, 2015.

VON SPERLING, M. **Estudos e modelagem da qualidade da água em rios: princípios do tratamento biológico de águas residuárias**. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 359 p., 2014.

Análise de indicadores de saneamento básico e densidade populacional na Unidade de Negócio Oeste Sabesp

Analysis of Sanitation and Demographic Density Indicators at the West SABESP Business Unit

▮ **Data de entrada:**
07/03/2018

▮ **Data de aprovação:**
13/06/2018

Bruno Pereira Toniolo^{1*}

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.004>

ORCID ID

Toniolo B.P. <https://orcid.org/0000-0002-6602-0181>

Resumo

Este artigo tem o intuito de analisar a situação do saneamento básico em 2015 por meio de indicadores e sua relação com a dinâmica demográfica dos anos 2000 e 2015 na Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pelo uso do geoprocessamento. Foram criados mapas no software QGIS que possibilitaram a espacialização dos indicadores analisados para os anos de 2010 e 2015, os quais são: a) atendimento de água, b) atendimento de esgoto, c) perdas na distribuição, d) cobertura de coleta direta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e e) massa coletada de RSU. Houve um aumento na densidade populacional média da MO que saltou dos 5.414,73 hab./km² em 2000 para os 6.650,26 hab./km² em 2015, resultando em uma aglomeração maior de pessoas nas áreas urbanizadas. Dos indicadores, cinco tiveram uma relativa melhoria e um, o de perdas na distribuição, teve um retrocesso. A metodologia é útil para avaliar os indicadores, a servir como balizadora para estudos futuros em outras áreas operadas pela Sabesp.

Palavras-chave: Esgotamento Sanitário. Abastecimento de Água Potável. Resíduos Sólidos. Densidade Demográfica. Geoprocessamento.

Abstract

This article intends to analyze the situation of basic sanitation in 2015 through indicators and its relation with the demographic dynamics of the years 2000 and 2015 in the Business Unit West (MO) of the Sanitation Company of the State of São Paulo (Sabesp) through the use of geoprocessing. The maps were created in the QGIS software that enabled the spatialization of the analyzed indicators for the years 2010 and 2015, which are: a) water supply, b) sewage service, c) distribution losses, d) direct collection of urban solid waste and e) mass collected from urban solid waste. There was an increase in the mean population density of MO from 5,414.73 inhab./km² in 2000 to 6,650.26 inhab./km² in 2015, resulting in a larger population crowding in urbanized areas. Of the indicators, five had a relative improvement and one, the one of losses in the distribution, had a setback. The methodology is useful to evaluate the indicators, to serve as a beacon for future studies in other areas operated by SABESP.

Keywords: Sanitary sewage. Drinking Water Supply. Solid Waste. Demographic Density. Geoprocessing.

¹ Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Departamento Operações Oeste - Divisão Cadastro Técnico Oeste - MOED. São Paulo (SP), Brasil.

* **Autor correspondente:** btoniolo@sabesp.com.br.

1 INTRODUÇÃO

O saneamento básico é o grupo de serviços que objetivam alcançar patamares aceitáveis de salubridade ambiental, em nível que potencialize a promoção e o melhoramento das condições de habitabilidade em meio urbano ou rural. Os quatro elementos de serviços públicos são o esgotamento sanitário, o abastecimento de água, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais (KOBAYAMA et al., 2008).

O esgotamento sanitário sem nenhum tipo de tratamento é um péssimo indicador de degradação ambiental da paisagem no qual está inserido, pois contém mistura de rudimentos físicos e biológicos que podem contaminar os corpos hídricos e as águas subterrâneas, comprometendo assim as condições da vida aquática. Além disso, a ausência de saneamento básico adequado afeta diretamente a saúde pública, causando doenças de origem parasitária (RODRIGUES, 2011).

De acordo TSUTUYA (2006), a projeção de consumo de água de uma determinada área é uma das causas principais do planejamento bem-sucedido de um sistema de abastecimento de água potável. O gerenciamento de redes e suas instalações está atrelado à necessidade de água da comunidade. O dimensionamento das tubulações, estruturas e equipamentos é baseado na vazão de água disponível, a depender do consumo médio por habitante e da topografia do local entre outras intercorrências.

O crescimento populacional acarreta no aumento do volume de lixo de natureza diversa. Essa demanda exige das prefeituras um maior custo e direcionamento dos resíduos em áreas apropriadas. De acordo com FILHA et al. (2013), o destino final dos resíduos na maioria dos municípios brasileiros é ser lançado a céu aberto, e a resolução do problema seria a participação da comunidade, de modo que a administração das cidades

não seja unilateral, no caso, do Estado, porém este continuaria a exercer seu cargo de regulador e fiscalizador.

Os indicadores avaliam de forma quantitativa os aspectos particulares de desempenho de um prestador de serviço, como eficiência e velocidade no atendimento aos usuários, qualidade e manutenção da infraestrutura e índices financeiros do valor agregado. Os indicadores de desempenho são uma ferramenta de apoio ao monitoramento da eficiência e da qualidade do prestador de serviço (ALEGRE et al., 2004).

O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS, 2014) é amparado pela Lei 11.445/2007, e seus principais objetivos são: planejamento e execução de políticas públicas, orientação da aplicação de recursos, conhecimento e avaliação do setor de saneamento, aperfeiçoamento da gestão, orientação de atividades regulatórias e de fiscalização e exercício de controle social.

De acordo com CALDO E FILHO (2014), os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) facilitam a gestão dos dados, já que são uma forma de representar corretamente o grupo de informações necessárias para a tomada de decisões em assuntos relacionados ao saneamento. Os resultados geralmente são os produtos cartográficos denominados mapas temáticos, que caracterizam a organização da paisagem como base para o estabelecimento de estudos futuros.

O objetivo deste trabalho é espacializar os indicadores de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos da Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e analisar a correlação desses indicativos com a densidade demográfica em 2000 e 2015.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A área de estudo corresponde à Unidade de Negócio Oeste e está localizada na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Trata-se de uma das 16 Unidades de Negócio da Sabesp, que integra a Diretoria Metropolitana, respondendo pela operação dos serviços de água e esgoto dos municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Osasco, Taboão

da Serra e parte de São Paulo (bairros do Morumbi, Jaguaré, Campo Limpo, Pirajussara e Butantã).

Essa unidade foi criada em 1996, possui uma área de 1035,84 km² e atende atualmente a uma população de 3,5 milhões de clientes, operando os sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos. Caracterizada pela expansão e crescimento contínuo, a região Oeste conta com um sistema composto por 11,7 mil km de redes de distribuição e ramais de água, 7,1 mil km de rede de coleta e ramais de esgoto, cerca de 916 mil ligações de água e 611 mil ligações de esgotos (SABESP, 2017).

Figura 1. Unidade de Negócio Oeste MO da Sabesp, situada na RMSP – Brasil.

Fonte: Autor (2018)

2.2 Coleta e análise de dados

As informações sobre os dados demográficos foram obtidos no site do IBGE por município a partir dos Censos 2000 e 2010.

As informações sobre saneamento básico foram obtidas no site do SNIS também por município para os anos de 2010 e 2015, sendo que foram analisados os seguintes indicadores, assim como a composição de suas respectivas fórmulas, de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 – Indicadores estipulados

Indicador	Fórmula	Un.
Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023)	$\frac{AG026}{GE06a} \times 100$	%
Índice de Coleta de Esgoto (IN015)	$\frac{ES005}{AG010 - AG019} \times 100$	%
Índice de Perdas na Distribuição (IN049)	$\frac{AG006 + AG018 - AG010 - AG024}{AG006 + AG018 - AG024} \times 100$	%
Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta Domiciliar Direta (Porta a Porta) da População Urbana do Município (IN014)	$\frac{CO165}{POP_URB} \times 100$	%
Massa Coletada (RDO + RPU) per Capita em relação à população urbana (IN021)	$\frac{CO116 + CO117 + CS048 + CO142}{POP_URB} \times \frac{1.000}{365}$	Kg/hab/dia

Obs.: RDO = Resíduos Sólidos Domésticos e RPU = Resíduos Sólidos Públicos

Fonte: SNIS adaptado (2014)

Onde:

AG026 – População urbana atendida com abastecimento de água;

G06A – População urbana residente dos municípios com abastecimento de água;

ES005 – Volume de esgoto coletado;

AG010 – Volume de água consumido;

AG019 – Volume de água tratado exportado;

AG006 – Volume de água produzido;

AG018 – Volume de água tratada importado;

AG024 – Volume de serviço;

CO165 – População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar;

POP_URB – População urbana do município (Fonte: IBGE);

CO116 – Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público;

CO117 – Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados;

CO142 – Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores;

CS048 – Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores;

Todos os indicadores foram tabulados e agrupados em uma planilha eletrônica e esta foi adicionada às feições do arquivo vetorial (*shapefile*), a fim de possibilitar a visualização espacial dos dados por meio da elaboração de mapas temáticos no QGIS.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados mostraram que, no que se refere à densidade populacional da MO, a distribuição dos moradores acontece de forma heterogênea pela área, conforme a Fig. 2, para ambos os anos. Pirajussara é o distrito com maior aglomeração populacional, cerca de 20.000 hab./km² em 2015, seguido pelos municípios de Taboão da Serra (13.500 hab./km²) e Carapicuíba (11.580 hab./km²). O município com menor densidade demográfica é o de Pirapora do Bom Jesus, com apenas 165 hab./km². Ressalta-se que é forte a correlação linear, cerca de 80%, entre a densidade demográfica e o indicador IN015 (atendimento de esgoto). Esses municípios supracitados são caracterizados pelo baixo desenvolvimento humano em comparação às outras cidades, a mostrar alta incidência de população carente em núcleos de baixa renda (favelas).

A evolução da densidade populacional de 2010 para 2015 manteve-se relativamente constante na maioria dos municípios, com uma média de crescimento de 22,82%. Os municípios que tiveram a maior explosão demográfica foram Santana de Parnaíba (74,10%), Cotia (57,27%) e Itapevi (55,12%), condizente também como uma das cidades que tiveram maior implantação de empreendimentos residenciais entre 2010 e 2014 (SABESP, 2017). Osasco foi o município com menor percentual de crescimento, com apenas 7,51%, provavelmente por já ser o município mais desenvolvido da zona oeste da RMSP, a oferecer pouca disponibilidade territorial para a expansão urbana; embora ainda seja uma cidade com forte especulação imobiliária, especialmente no centro comercial e nos bairros mais antigos.

Não houve casos de regressão da densidade demográfica, isto é, valores negativos.

Figura 2. Densidade Demográfica na MO em 2000 e 2015.

Fonte: IBGE (2015)

Observando a Fig. 3, nota-se que a MO em geral possui um ótimo atendimento de abastecimento de água potável, sendo que todos os municípios para 2015 não possuem percentual inferior a 80%, e a metade possui atendimento global, isto é, 100%. A média da MO para o indicador IN023 para 2015 fica em aproximadamente 95%. Os municípios com os menores índices são Pirapora do Bom Jesus (82,70%) e Vargem Grande Paulista (92,50%).

Pirapora do Bom Jesus apresenta o menor valor pois está localizado num local afastado dos centros de reservação e sistemas de adução e também por ser entrecortado pela Estrada dos Romeiros (SP-312), dificultando assim a implantação de obras de rede de distribuição. O centro da cidade é bem abastecido, entretanto há bairros distantes em áreas praticamente rurais que são atendidos por poços de captação de águas subterrâneas, e a totalidade da vazão destes é insuficiente para abastecer todas as comunidades

devido ao aumento populacional incitado pela especulação imobiliária (SABESP, 2017).

A média de crescimento do indicador IN023 foi de aproximadamente 3%. O município com maior evolução do indicador foi Vargem Grande Paulista, com um percentual de 23%, relacionado também com a expansão da malha urbana, em especial os condomínios residenciais fechados. Ressalta-se que a maior regressão linear com o indicador IN024 é justamente a densidade populacional de 2015, embora mostre um resultado de 49,4%, que é considerado fraco. Ressalta-se que a segunda maior correlação linear mais forte com o indicador IN023 é a do índice IN015 (índice de tratamento de esgoto), com 34%, considerada fraca.

Não houve casos de regressão diferencial para o indicador IN023, isto é, percentual negativo, exceto para o município de Taboão da Serra, com o valor de -0,1% provavelmente por erro de truncamento.

Figura 3. Indicador de atendimento de água na MO em 2010 e 2015.

Fonte: SNIS (2014)

A analisar a Fig. 4, nenhum município tem atendimento global de esgoto, isto é, percentual de 100%, sendo que os municípios com os maiores valores para 2015 são São Paulo (Pirajussara e Butantã) e Taboão da Serra, respectivamente com 73,80% e 66,37%. Logo, quanto mais adensado é o município, maior é a demanda por serviços de esgotamento.

Os municípios com os menores valores do indicador IN015 para 2015 são Vargem Grande Paulista, com somente 24,11%, e Santana de Parnaíba, com 28%. Esses municípios possuem muita área verde e não antropizada, possuindo portanto potencial para crescimento da malha urbana.

Também observa-se que os municípios com maior evolução do índice de atendimento de esgoto foram Pirapora do Bom Jesus (aumento

de 22,86% de 2010 para 2015), Cotia (12,54%) e Barueri (8,89%), sendo que a média de crescimento do índice IN015 foi de cerca de 5%.

Os municípios de Vargem Grande Paulista e Santana de Parnaíba tiveram regressão na evolução do indicador: -2,03% e -12,34% respectivamente – uma provável causa disso é a ausência do cadastro técnico, isto é, muitas vezes a rede coletora é assentada, porém ou o cadastro não é feito ou é entregue atrasado, reduzindo assim o cômputo estatístico do indicador por parte da Sabesp.

Salienta-se que a regressão linear entre o indicador IN021 e a densidade demográfica é da ordem de 75% aproximadamente, corroborando o fato de que o projeto/dimensionamento da rede coletora e coletor deve ser parte integrante do planejamento urbano do município.

Figura 4. Indicador de atendimento de esgoto na MO em 2010 e 2015.

Fonte: SNIS (2014)

Observando-se a Fig. 5, pode-se notar que oito municípios tiveram redução no índice de perdas, que é um dos objetivos estratégicos das concessionárias de saneamento, e quatro obtiveram um aumento no índice de perdas.

O município com maior redução de perdas de 2010 para 2015 foi o de Taboão da Serra, com 43% aproximadamente; em segundo lugar ficou o município de Carapicuíba, com cerca de 35%. Os municípios com maior aumento de perdas de 2010 para 2015 foram Vargem Grande Paulista, com 150%, e em segundo lugar Itapevi, com 22,55%.

A média do indicador IN049 para a MO no ano 2015 foi de 38,24%, próxima da média nacional,

que é de cerca de 40%. Entretanto, há municípios com perdas superiores a 60%, geralmente estes com gestão municipal e sem recursos para manutenção da infraestrutura da rede coletora existente. Esse valor percentual da MO provavelmente está relacionado com o forte investimento na infraestrutura realizado pela Sabesp devido à crise hídrica de 2015 no Estado de São Paulo, sendo que para 2010 o valor investido foi de 2,194 bilhões de reais, e para 2015, o valor aplicado foi de 3,482 bilhões de reais (SABESP, 2018).

Reforça-se que a correlação Pearson mais forte com o indicador IN049 tem o percentual de somente de 0,9% _ muito fraca, quando atribuída ao indicador IN021 (massa coletada de RSU).

Figura 5. Indicador de perdas na distribuição de água na MO em 2010 e 2015.
Fonte: SNIS (2014)

Analisando a Fig. 6, é evidente que todos os municípios atingiram o atendimento global de 100% da coleta dos resíduos sólidos, ou seja, no ano de 2015 todo o perímetro da malha urbana da MO era atendido pelo recolhimento de resíduos domésticos, industriais e hospitalares. Mesmo em 2010, os municípios apresentaram um ótimo indicador do IN049, sendo que os menores valores correspondiam a Carapicuíba, com 80,40%, e Pirapora do Bom Jesus, com 88%.

Ressalta-se que esse índice tem uma correlação positiva de 0,136 atribuída à densidade demográfica, considerada muito fraca. A média para 2010 na MO do índice IN014 manteve-se em 96,05%.

Pela observação da Fig. 7, nota-se que, dos 11 municípios da MO, oito reduziram seu índice IN021 e somente três aumentaram, os quais são:

Santana de Parnaíba, com 11,62%, Cotia, com 11,46% e Itapevi com 10,71%. A maior redução foi a do município de Barueri, com um percentual de -15,04%, seguido de Vargem Grande Paulista, com diminuição de cerca de 10%. A provável causa da alteração do indicador IN021 seria o valor investido, por parte das prefeituras municipais, nos serviços de coleta de RSU, baseado no indicador FN220 “Despesa total com serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos”, logo os dois índices são igualmente proporcionais, isto é, quanto maior o investimento em coleta de RSU, maior será a coleta de massa urbana.

A média para o índice IN021 ficou em 0,96 kg/hab./dia em 2010 e 0,94 kg/hab./dia em 2010. A média para o Estado de São Paulo em 2015 é de cerca de 1,40 kg/hab./dia, ou seja, a MO produz cerca de 32% a menos de resíduos em comparação ao Estado.

Figura 6. Indicador de cobertura de coleta urbana de resíduos sólidos urbanos na MO em 2010 e 2015.

Fonte: SNIS (2014)

Figura 7. Indicador de massa coletada de resíduos sólidos urbanos per capita na MO em 2010 e 2015.

Fonte: SNIS (2014)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos Sistema de Informações Geográficas (SIG), foi executada a espacialização da densidade demográfica e dos seis indicadores do SNIS. O estudo mostrou que a MO sofreu um crescimento de densidade populacional em suas áreas urbanas, especialmente nas regiões periféricas, mantendo o balanceamento dos serviços públicos de saneamento, embora alguns municípios apresentem descompassos específicos por problemas de gestão pública, como por falta de orçamento e corpo técnico capacitado.

Todavia, é importante salientar que as informações obtidas do SNIS não são totalmente confiáveis, uma vez que os dados repassados pelas prestadoras de serviço não são auditados, e se houver alguma inconsistência esta será publicada de forma direta – geralmente, a discrepância logo é

notada ao se analisar a série histórica do indicador (BRASIL, 2007).

Constatou-se que todos os municípios apresentam índices de abastecimento superiores a 80% e coleta de resíduos sólidos urbanos próxima a 100%. A média de coleta de RSU da MO é próxima da coleta total RSU per capita: 0,94 kg/hab/dia e 0,97 kg/hab/dia respectivamente (IBGE, 2012). A média do indicador de perdas na distribuição mostrou-se alta, cerca de 38% o que indica necessidade de investimento e pesquisa nesta área, mesmo a Sabesp tendo um departamento exclusivo de perdas para cada Unidade de Negócio da Diretoria Metropolitana.

Assim, os resultados encontrados comprovam que o geoprocessamento é uma importante ferramenta no gerenciamento ambiental e territorial do município, sinalizando a precisão de investi-

mento financeiro na infraestrutura dos sistemas de abastecimento, esgotamento e coleta de RSU, objetivando a preservação do meio ambiente, de acordo com as Leis nº 11.445 e nº 10.247 (BRASIL, 2007 e 2001). Recomenda-se ainda o uso desta metodologia às agências reguladoras em relação a disponibilizar informações como forma de consulta aos usuários dos serviços de saneamento.

5 AGRADECIMENTOS

O autor gostaria de agradecer ao pessoal do MOED Anais pela cessão de dados, em especial ao tecnólogo Ney Nobuo Otsuki pela consultoria dos dados técnicos e ao gerente Tarcísio Nagatani pela disponibilidade no horário para elaboração deste trabalho.

6 REFERÊNCIAS

- ALEGRE, H. HIRNER, W. BAPTISTA, J.M. PARENA, R. **Indicadores de desempenho para serviços de abastecimento de água**. Edição: Instituto Regulador de Águas e Resíduos, Instituto de Água e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 2004.
- BRASIL. **Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jul. 2001. p. 1.
- _____. **Lei n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007**. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 08 jan. 2007. p. 3.
- CALDO, L.A.; FILHO, F.J.C.M. SIG aplicado ao uso de indicadores de saneamento em municípios da Bacia do Alto Paraguai. **Anais 5º Simpósio de Geotecnologias no Pantanal**, Campo Grande. MS, 2014.
- FILHA, L.G.F.; RAMOS, H.F.; SANTOS, E.R.S.; OLIVEIRA, W.N. Geoprocessamento aplicado na avaliação dos tipos de destino dos resíduos sólidos urbano e as licenças ambientais dos municípios do estado de Goiás/Brasil. **Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**. INPE. Foz do Iguaçu, PR, 2013.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo demográfico 2010: famílias e domicílios – resultados da amostra**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
- KOBIYAMA, M.; MOTA, A. A.; CORSEUIL, C. W. **Recursos Hídricos e Saneamento**. Curitiba: Organic Trading, 2008.
- RODRIGUES, B. T. **Utilização de técnicas de geoprocessamento para o mapeamento das línguas negras das praias urbanas de Maceió - AL**. Trabalho de Conclusão de Curso, Instituto Federal de Alagoas – IFAL. Marechal Deodoro. 2011
- SABESP. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 2017. **Quem Somos Nós – Perfil MO**. Portal Corporativo (intranet). Acesso em 29 de Jan. 2018.
- SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Ministério das Cidades. SNIS – **Séries Históricas**. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/serieHistorica/>>. Acesso em 28 de Jan. 2018.
- TSUTSIYA, M. T. **Abastecimento de Água**. 3. ed. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.

Microgeração de energia com uso de bomba funcionando como turbina (BFT) em sistemas de abastecimento de água (SAA)

Microgeneration of energy with pump functioning as turbine in water systems supply

• **Data de entrada:**
26/06/2017
• **Data de aprovação:**
14/06/2018

Silvia Fernanda Paffrath^{1*}

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.005>

ORCID ID

Paffrath S.F. <https://orcid.org/0000-0002-3045-9934>

Resumo

Cada vez mais têm sido estudadas formas de minimizar gastos com energia e/ou de obter formas alternativas de geração, principalmente pela diminuição de oferta hídrica em diversos locais. Nos sistemas de abastecimento de água, são altos os gastos com energia, principalmente nas estações elevatórias. Em sistemas que fazem a distribuição de água por gravidade, não é rara a utilização de válvulas redutoras de pressão em pontos específicos em que é necessária essa redução para garantir condições favoráveis de transporte de água na tubulação. Nesse sentido, ocorre dissipação de energia que poderia ser aproveitada no próprio sistema. Tendo em vista esse aproveitamento energético, esse estudo tem como objetivo determinar de forma teórica a potência gerada por uma bomba funcionando como turbina em locais onde há excedente de pressão, tomando por base dados de um sistema teórico de abastecimento de água de município de pequeno porte. Os resultados mostram que a alternativa é tecnicamente viável, gerando 2,2 KW de potência e 16,4 MW/ano de energia, que poderia ser utilizada no próprio sistema, em pontos onde seria necessário bombeamento, seja na captação ou na própria rede de abastecimento, em transição de zonas baixas para altas.

Palavras-chave: Eficiência energética. Bomba funcionando como turbina (BFT).

Abstract

It has increasingly been studied ways to minimize energy costs and to obtain alternative forms of generation, mainly by the reduction of water supply in various locations. In water supply systems, energy costs are high, especially in pumping stations. In systems that make the distribution of water using gravity, it is not uncommon to use pressure reducing valves at specific points at which this reduction is necessary to ensure favorable conditions of water transport in the pipe. In this sense, there is dissipation of energy that could be used in the system itself. In view of this energy use, this study aims to determine theoretically the power generated by a pump functioning as turbine in places where there is excess pressure, based on data from a theoretical system of a small town water supply. From the results, the alternative proved to be technically feasible, with power generated at 2.2 KW and energy at 16.4 MW/year, which could be used in the system itself, at points where pumping would be required, either on capture or in the supply network, in transition from low to high areas.

Keywords: Energy efficiency. pump functioning as turbine.

¹ Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná - Engenheira na Gerência Projetos Especiais, área de tratamento de água. Curitiba (PR), Brasil.

* **Autor correspondente:** silviapaffrath@hotmail.com.

1 INTRODUÇÃO

Com o aumento na demanda hídrica, para abastecimento, geração de energia, etc., e do custo da tarifa elétrica, surgiram novos estudos de eficiência energética sobre métodos alternativos de fontes de energia a menores custos e em diversas áreas, e consequente redução no consumo de energia elétrica.

Com relação ao setor do saneamento, segundo relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento referente ao ano de 2015 (SNIS, 2017) e informações da Empresa de Pesquisa Energética para o mesmo período (EPE, 2016), 2,41% do consumo total de energia elétrica no país era desse setor.

Especificamente em sistemas de abastecimento de água, dados do mesmo relatório citado apontam para 2,37% do consumo total de energia elétrica. Nesses sistemas, 95% desse consumo é devido aos sistemas de bombeamento, para garantir que a água captada chegue até a estação de tratamento e/ou a água tratada chegue até os pontos de consumo, quando não se pode utilizar a gravidade para esse transporte de água (TSUTIYA, 2001).

Existem sugestões de algumas medidas de eficiência energética no setor, como redução de perdas reais de água e redução de altura manométrica de bombeamento (GOMES, 2013).

Com relação às perdas, segundo Pérez (2008), 30% delas vêm de vazamentos na rede, havendo uma relação direta entre esses e as pressões, conforme pesquisas e resultados de autores que estudam essa relação há mais de 20 anos e comprovam que ambos aumentam proporcionalmente.

Para controle de pressão, é comum o uso de válvulas redutoras de pressão (VRPs) para redução dessa para abastecimento de zonas baixas, com dissipação de energia. Vale destacar que não é rara a utilização, em local específico, de reservatórios

elevados projetados para abastecimento tanto de zonas altas como de zonas baixas. Nesses casos, o uso de VRP é recomendado para atuar sobre as linhas de pressão na rede, a partir do reservatório, baixando a linha piezométrica para abastecimento de uma zona baixa (TSUTIYA, 2006).

Resultados de algumas pesquisas mostram redução de perdas após a instalação de VRPs. No Distrito Federal notou-se queda de 6200 m³/dia para menos de 4500 m³/dia em um setor após a instalação de VRP entre os anos de 1997 e 1998 (GONÇALVES et al., 2005, apud PÉREZ, 2008).

Comprovada a necessidade das VRPs para controle de pressões e consequente redução de perdas pela diminuição de vazamentos na rede, a energia dissipada pelas válvulas poderia ser aproveitada em outros pontos do sistema, reduzindo, por exemplo, custos de energia elétrica do bombeamento ou outras unidades.

Uma forma de aproveitamento dessa energia, já testada em alguns países, como os Estados Unidos, é o uso de turbinas em pontos específicos da rede. Na cidade de Portland, no final de 2014, começou a ser testado um tipo de tubulação com turbinas internas que se movimentam com o fluxo da água. A energia mecânica das turbinas é transmitida para geradores para transformação em energia elétrica, podendo gerar até 1100 MWh/ano (LUCID ENERGY, 2016).

Para atuar de forma semelhante, no Brasil já há estudos da utilização de bombas funcionando como turbinas (BFT), com sentido do fluxo do fluido inverso, tendo como vantagem o menor custo daquelas em relação a essas, sendo de 2 a 3 vezes menor (RICARDO, 2007).

Nesse sentido, destaca-se a Resolução 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012) sobre as condições de micro e minigeração de energia elétrica, sistema de compensação e outros.

Para viabilizar a utilização de bombas como turbinas, alguns métodos de seleção de bombas foram desenvolvidos, como o método europeu de Chapallaz et al. (1992), além de alguns brasileiros como o de Viana (1987), a partir de dados conhecidos no sistema, como vazão e altura manométrica, que deverão ser constantes.

Justificada a necessidade de serem estudados métodos de diminuição no consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (SAA), e também de redução de perdas por vazamentos, muitas vezes pelo excesso de pressão, sendo necessária sua diminuição e, com isso, ocorrendo dissipação de energia, o objetivo geral deste estudo é verificar a eficiência de uma BFT em ponto específico de um SAA, considerando município de pequeno porte, com cálculo da potência gerada e o possível uso dessa potência.

2 METODOLOGIA

Para a determinação da bomba, é necessário conhecer alguns dados, como vazão e altura manométrica. Por se tratar de município teórico, apenas com populações conhecidas, deve ser estimada a população de alcance de projeto (para 20 anos, dada por Pf), e a partir desta as vazões de demanda em pontos específicos do sistema, utilizando a Eq. (1).

$$Q = \frac{P_f \cdot q \cdot K_1 \cdot K_2}{86.400} + \Sigma Q_{gc} \quad (1)$$

Na qual q é o consumo per capita de água, K1 e K2 os coeficientes do dia e hora de maior consumo, respectivamente, e ΣQ_{gc} o somatório de vazões de grandes consumidores (também estimado nesse estudo).

Com essa vazão e altura manométrica (aquela do reservatório elevado dimensionado para atendimento dessa população), é possível determinar o tipo de bomba, a partir do método de Chapallaz et al. (1992).

Inicialmente deve ser lembrado que como o sentido do fluxo do fluido será invertido, para que as perdas sejam compensadas, a vazão e a altura da BFT deverão ser maiores que a da bomba funcionando como bomba (BFB). Para isso, altura e vazão da BFT terão acréscimos com coeficientes de altura e vazão, respectivamente, conforme as Eq. (2) e (3) a seguir.

$$H_b = \frac{H_t}{c_H}, \text{ e } Q_b = \frac{Q_t}{c_Q} \quad (2) \text{ e } (3)$$

Nas quais Hb e Qb referem-se à altura e à vazão na bomba, Ht e Qt, na turbina, e Ch e CQ aos coeficientes de altura e vazão utilizados. Conhecendo Ht e Qt, determina-se o tipo de bomba que será utilizada como turbina, a partir do ábaco da Fig. 1, e a rotação específica nqt a partir da Eq. (4).

Figura 1 – Pré-seleção da BFT

Fonte: Chapallaz et al., 1992.

$$n_{qt} = \frac{n_t \sqrt{Q_t}}{H_t^{3/4}} \quad (\text{Equação 4})$$

Para conhecer o rendimento da bomba, é necessário o cálculo da rotação específica e da vazão

da bomba. Estimativamente, são 0,89 e 1,3 vez menor que a rotação específica e a vazão da BFT. Assim, o rendimento é dado pelo ábaco da Fig. 2.

Figura 2 – Rendimento da bomba

Fonte: Chapallaz et al., 1992.

O rendimento da bomba adotado a partir do ábaco da figura acima será o mesmo da BFT, e a partir desse é possível determinar os coeficien-

tes de altura e vazão (Fig. 3) para os cálculos da altura e vazão da BFT, voltando às Eq. (2) e (3) citadas anteriormente.

Figura 3 – Coeficiente de altura e de vazão BFT

Fonte: Chapallaz et al., 1992.

O método descrito por Chapallaz et al. (1992) encerra-se aqui. No entanto, alguns autores comentam sobre a necessidade de correção da altura e vazão por meio de leis de semelhança, pela diferença existente entre a rotação da BFT e a rotação da BFB (velocidade síncrona). Conforme Porto (2006), a correção pode ser feita a partir das Eq. (5) e (6).

$$H_b = \left(\frac{n_b}{n_{0b}} \right)^2 \cdot H_{0b}, \text{ e } Q_b = \frac{n_b}{n_{0b}} \cdot Q_{0b} \quad (5) \text{ e } (6)$$

Nas quais H_b e Q_b são a altura e a vazão referentes às velocidades nominais da bomba (do catálogo do fabricante); n_b , a própria velocidade nominal da bomba (também do catálogo); H_{0b} e Q_{0b} , a altura e vazão referentes às velocidades síncronas; e n_{0b} , a velocidade da BFT.

Com a altura e a vazão da BFT já corrigidas, escolhe-se entre os modelos dos fabricantes a que melhor se adequa à situação.

Por fim, calcula-se a potência a partir da vazão (Q_t), altura (H_u), peso específico do fluido (γ_f) e rendimento da turbina (η_{tb}), considerando as perdas de energia no interior do equipamento por meio de fatores de correção (FERREIRA, 2015).

A Eq. (7) a seguir é a equação geral para o cálculo da potência.

$$P_u = (Q_t \cdot H_u \cdot \gamma_f) \cdot (\eta_{tb}) \quad (7)$$

O rendimento da turbina será o rendimento da bomba dado pelo fabricante (η_b) com um fator de correção CR que geralmente varia entre 0,92 e 0,99 (Oliveira, 2008), uma vez que o sentido contrário do fluxo faz com que a BFT tenha rendimento menor que o da BFB. Além disso, outros fatores de correção também são usados para reduzir esse rendimento de forma a se obter valores próximos aos reais de funcionamento. Esses fatores são dados por η_g e η_t e dizem respeito às relações entre potências de fluxo e de gerador.

Assim, a Eq. (7) acima é convertida para a (8) para o cálculo da potência.

$$P_u = (Q_t \cdot H_u \cdot \gamma_f) \cdot (\eta_b \cdot C_R \cdot \eta_g \cdot \eta_t) \quad (8)$$

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora teórico, já que não levaremos em consideração a topografia e a distribuição de economias no local para elaboração da rede de distribuição, adotamos dados de população do município de Capitão Leônidas Marques (PR) para cálculo da população de alcance e vazão. Conforme dados dos censos do IBGE, o município tem população inicial de 10.859 habitantes no ano de 2010; considerando, ainda, as populações dos anos de 1991, 1996, 2000, foi estimado

crescimento populacional na forma geométrica, alcançando, em 2030, a população de 15.119 habitantes (Pf).

Considerando $q = 126,29$ L/hab.dia (SNIS, 2010), K1 e K2 iguais a 1,2 e 1,5 (valores usuais), respectivamente, e ΣQ_{gc} igual a 5 L/s (estimado), foi calculada a vazão Q por meio da Eq. (1), resultando em 44,78 L/s. Se considerarmos que metade da população é atendida por reservatório elevado e a outra metade por semi-enterrado, podemos usar nos próximos cálculos metade da vazão encontrada, igual a 22,39 L/s.

A altura que utilizaremos nas demais equações será de 15 m, considerando um ponto em que se faça necessária a utilização de uma VRP para redução de pressão na ordem de 15 m.c.a.

Com as Eq. (2) a (4) e as Fig. 1 a 3, obtiveram-se os valores da Tabela 1.

Tabela 1 – Resumo dos resultados encontrados

Dados/Características	Valores
Vazão (Q_t) – Eq. (1)	0,022 m ³ .s ⁻¹
Tipo de Bomba – Fig. 1	Centrífuga
Modelo da Bomba – catálogo	KSB Meganorm 125-080-200
Rotação da BFT (n_b) – catálogo	1750 rpm
Rendimento da bomba (η_b) – catálogo	77%
Rotação específica da BFT (n_{qt}) – Eq. (4)	34,36
Rotação específica da bomba (n_{qb})	38,60
Vazão da bomba (Q_b)	0,017 m ³ .s ⁻¹
Rendimento máximo da bomba – Fig. 2	73%
Coefficiente de altura e vazão – Fig. 3	1,45 e 1,35
Altura da BFT (H_b) – Eq. (2)	10,35 m
Vazão da BFT (Q_b) – Eq. (3)	0,0166 m ³ .s ⁻¹

Fonte: Autoria Própria, 2016.

Com os valores da tabela e admitindo outros para os fatores de correção mencionados ($C_R = 0,955$; $\eta_g = 0,95$ $\eta_t = 0,97$), a potência calculada a partir da Eq. (8) foi igual a 2,23 KW. O valor se confirma quando utilizamos a Figura 2 mostrada anterior-

mente, a partir de vazão e altura, resultando em bomba centrífuga com potência entre 1 e 5 KW, e pouco acima de 1 KW. Além disso, em um ano, com funcionamento de 20 h/dia, a energia será 16,44 MW/ano.

4 CONCLUSÕES

Para a determinação da potência gerada, foi adotada uma situação hipotética de abastecimento de água de área por reservatório elevado, que poderia gerar excedente de pressão em determinados pontos da rede de alguma zona baixa (pela topografia do local). Esse excedente seria dissipado em forma de energia com a utilização de uma válvula redutora de pressão, que se faz necessária para evitar perdas de água por rompimento da tubulação pelo excesso de pressão. O emprego de uma mini central hidrelétrica com bomba funcionando como turbina eliminaria esse desperdício de energia, convertendo-a em potência hidráulica, que poderia ser usada no próprio sistema, como na captação ou em pontos de transição entre zona baixa e alta da rede de abastecimento.

Em sistemas onde a captação ocorre por gravidade, o mesmo cálculo poderia ser feito para determinar a potência gerada nessa situação. Outra forma de obter resultados viáveis de geração de energia seria a partir da análise de uma rede existente, no ponto exato onde seria instalada a VRP, com vazão e diferença de pressão necessária para a redução.

As opções de aproveitamento energético em sistemas de abastecimento de água são variadas, exigindo estudos e testes, laboratoriais e em campo, a fim de determinar qual o ponto ótimo de aproveitamento: se na captação, se na saída de um reservatório elevado, se no ponto onde seria instalada a VRP ou em outro local em que há “sobra” de energia.

5 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Res. Normativa nº 482**. Brasília, 2012.

CHAPALLAZ, J.; EICHENBERGER, P.; FISCHER, G. **Manual on pumps used as turbines**. Volume 11. Germany: Informatica International, 1992. 221 p.

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Consumo de energia elétrica no Brasil em 2015**. Ministério de Minas e Energia. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<http://antigo.epe.gov.br//mercado/Paginas/Consumodeenergiael%C3%A9tricacai2,1nopa%C3%ADsem2015.aspx>>. Acesso em: 26 jun 2018.

FERREIRA, R. M. P. **Aproveitamento de energia em sistemas de abastecimento de água**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Minho, 2015.

GOMES, A. S. In: **Seminário gestão do uso da energia elétrica no saneamento: importância e dimensões do problema**. Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Rio de Janeiro, 2013.

MEGANORM, MEGABLOC. Disponível em: <www.ksb.com.br>. Acesso em: 25 ago. 2016.

LUCID ENERGY. **FAQ/Fast Facts** – LucidPipe Power System. Disponível em: <<http://www.lucidenergy.com>>. Acesso em: 25 ago. 2016.

OLIVEIRA, A. F. M. **Recuperação de energia hidráulica em sistemas de distribuição de água**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto, Porto, 2008.

PÉREZ, A. M. E. A. **Estudo ótimo da localização de válvulas redutoras de pressão em sistemas de distribuição de água considerando objetivos múltiplos**. Dissertação (Mestrado em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2008.

PORTO, R. M. **Hidráulica Básica**. 4ª Edição. São Paulo: Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 2006. 519 p.

RICARDO, M. **Estudo de grupos moto-bomba operando como grupos geradores em microcentrais hidrelétricas**. Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia da Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007.

SNIS - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS). Ministério das Cidades. **Diagnósticos dos Serviços de Água e Esgoto**. Brasília, 2017.

TSUTIYA, M. T. **Redução do custo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água**. 1ª Edição. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2001. 185 p.

VIANA, A. N. C. **Comportamento de bombas centrífugas funcionando como turbinas hidráulicas**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Federal de Engenharia de Itajubá, Itajubá, 1987.

Aproveitamento energético e ações consorciadas no contexto dos resíduos sólidos urbanos

Energy utilization and consortium actions in the context of urban solid waste

▮ **Data de entrada:**
24/07/2017

▮ **Data de aprovação:**
14/06/2018

Flávio Aguiar Folletto¹ | Luciana Paulo Gomes^{1*} | Marcelo Oliveira Caetano¹

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.006>

ORCID ID

Folletto F.A. <https://orcid.org/0000-0002-0692-6168>

Caetano M.O. <https://orcid.org/0000-0002-0920-1971>

Gomes L.P. <https://orcid.org/0000-0003-4542-1143>

Resumo

Entre as etapas que integram o gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a destinação final em aterros sanitários tem recebido menor atenção na gestão dos processos, quando comparados à coleta e ao transporte de resíduos. A associatividades entre municípios ou consórcios públicos tem se mostrado uma alternativa emergente, não só para com os aspectos econômicos, mas também visando a possibilidade de aproveitamento energético. Este estudo buscou avaliar alternativas para a valoração energética no escopo dos RSU, abordando uma relação simbiótica com os geradores, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Os arranjos intermunicipais possibilitaram vislumbrar a possibilidade de gerir consorciadamente quatro ordenamentos, reduzindo os custos de instalação e operação de aterros sanitários, além da expectativa favorável ao reaproveitamento energético, a partir do biogás gerado nesses sistemas.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Aproveitamento energético. Arranjos intermunicipais.

Abstract

Among the steps that integrate the management of Municipal Solid Waste (MSW), the disposal in landfills has received less attention in the management of processes, when compared to the collection and transportation of waste. The associativity between municipalities or public consortia has shown to be an emerging alternative, not only to the economic aspects, but also, aiming at the possibility of energy utilization. This study search to evaluate alternatives to energy assessment within the RSU, addressing a symbiotic relationship with the generators, located in the Rio dos Sinos River Basin. Intercity arrangements made it possible to glimpse the possibility of managing consortium four systems, reducing installation and operating costs of landfills, as well as favorable expectations to reuse energy from the biogas, generated in these systems.

Keywords: Urban solid wastes. Energy recovery. Intercity arrangements.

¹ Unisinos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo (RS), Brasil.

* **Autor correspondente:** lugomes@unisinos.br.

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Equacionar a gestão e o gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) tornou-se um grande desafio não só para a administração pública mas também para a sociedade. A disposição final de RSU demanda constante expansão dos sistemas operacionais, frente ao crescente aumento populacional e consequente incremento dos volumes diários de resíduos gerados.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, entre os seus 204 milhões de habitantes estimados para o ano de 2015, cerca de 85% estão residindo em áreas urbanas. Além disso, o cenário econômico nacional da última década aponta para um crescimento médio anual per capita de 2,4%, resultando em um incremento populacional de 12,87% (IBGE, 2015). Nesse mesmo período, a geração de resíduos sólidos urbanos teve um aumento aproximado de 36% (JUCÁ, 2014).

Dentre as etapas do gerenciamento dos RSU, historicamente, têm sido alvo principal dos gestores apenas a coleta e o transporte, especialmente em áreas urbanas. Para tanto, basta analisar os valores relacionados à cobertura dos serviços de coleta que se estendem a mais de 90% da população, enquanto a destinação final ambientalmente adequada, em aterros sanitários, atinge 58,7% dos resíduos (ABRELPE, 2016).

Para Suzuki e Gomes (2009), no Brasil, as políticas e investimentos públicos não cobrem a demanda para a área de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos gerados. Porém a eficiência administrativa neste quesito deve ser implantada e mantida pelo órgão público local, assim como a capacitação técnica profissional, além do envolvimento e da conscientização da sociedade.

Zveibil (2011) destaca que os consórcios públicos entre municípios possibilitam gerir recursos, sejam eles humanos ou financeiros, entre os

cooperados. Essa ferramenta acaba viabilizando a implantação de ações, programas ou projetos comuns aos integrantes. Essa forma de cooperação permite ainda que os entes federativos possam prestar serviços de qualidade, abrindo mão de concessões ou terceirizações.

Neto et al. (2011) estimaram os custos de implantação de aterros sanitários em municípios, considerando os custos por habitante. Para atender a uma população estimada em 10.000 habitantes, seriam gastos o valor de R\$ 184,06/hab, enquanto para uma população de projeto de 250.000 habitantes a soma seria de R\$ 30,16/hab.

Essas conclusões demonstram claramente a relação inversa do porte do empreendimento com os custos per capita. Dentro dessa premissa, a formação e a implantação de consórcios públicos intermunicipais para gerir a disposição final de resíduos sólidos urbanos surgem como uma alternativa viável economicamente. Além disso, essa possibilidade reduz a demanda por áreas ambientalmente favoráveis, otimizando a gestão ambiental dos resíduos.

Agregado a esses conceitos, podem ser propostas formas de aperfeiçoar ainda mais o processo de destinação final de RSU. Dependente obviamente de estudos de viabilidade técnica e econômica, uma alternativa é a geração de energia elétrica por meio do biogás. No entanto, segundo Barros, Filho e Silva (2014), essa forma de exploração só se torna viável com uma população superior a 200.000 habitantes, o que direciona ainda mais a busca por alternativas consorciadas.

Santos; Barros e Filho (2015) desenvolveram um estudo considerando parâmetros econômicos, ambientais e energéticos no aproveitamento do biogás em aterros sanitários. Além de atestarem a viabilidade e caracterizarem a conversão energética como uma ação sustentável, os autores

enaltecem ainda benefícios como a produção de energia por meio de uma fonte renovável, geração descentralizada e diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

A partir dessa realidade, poderia ser estabelecida uma relação simbiótica entre a geração de RSU e o retorno, pós-tratamento, desses resíduos na forma de energia elétrica. Para Tanimoto e Kiperstok (2004), a relação simbiótica, ou apenas simbiose, vem da natureza, onde dois ou mais seres de espécies diferentes convivem de forma que a soma de esforços coletivos supera a soma dos esforços individuais. Esse tipo de relacionamento promove uma interação social entre os participantes que pode se estender à vizinhança de maneira benéfica.

O conceito de Simbiose como ferramenta de gestão ambiental surgiu na área da Ecologia In-

dustrial, assim como a Química Verde e o Ecoparque, entre outros. De maneira geral, a Simbiose busca, por exemplo, atribuir valores aos resíduos em função dos componentes presentes, com potencial de reaproveitamento em outra atividade que possa absorvê-la como matéria-prima ou insumos em outro ciclo produtivo (TANIMOTO e KIPERSTOK, 2004).

Na área industrial, a Simbiose visa à obtenção de vantagem competitiva, envolvendo entidades por meio de intercâmbio de subprodutos (CHERTOW, 2007). Para o caso de produção de energia a partir de resíduos, a interação é semelhante: um subproduto é empregado para geração de eletricidade, auxiliando ainda a diminuição do consumo líquido empregado justamente na produção destes resíduos (Fig. 1).

Figura 1: Energia a partir do tratamento de resíduos

Fonte: Santos; Barros e Filho, 2015.

Os conceitos da área industrial relativos à simbiose podem se estender para o gerenciamento final de resíduos. Pinto (2007) destaca que as relações podem ser estabelecidas entre núcleos regionais e não necessariamente somente dentro do parque industrial, por exemplo. Dessa forma, o importante é que as relações sinérgicas oferecidas dentro de uma região ofereçam eficiência para com os programas e relações operacionais.

Uma das formas de desenvolvimento de simbiose industrial que pode ser extrapolada para gestão final consorciada de RSU é a distribuição geográfica

das atividades (geração e disposição final). Ou seja, a possibilidade de avaliar a localização das fontes geradoras e definir a abrangência das áreas de interesse. No gerenciamento de RSU, este é um importante pré-requisito a ser avaliado em função do transporte de resíduos até a disposição final em aterros sanitários.

Entre as ferramentas de gestão territorial, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) tem evoluído nos últimos anos. Para Ghilani e Wolf (2013), o SIG permite acesso à informação múltipla e integrada numa única base de dados. Dessa

forma, possibilita a elaboração de diferentes cenários alternativos e a simulação dos seus efeitos espaciais. Essa alternativa ajuda, por exemplo, a melhorar as definições de medidas de planejamento a serem aplicadas na área pretendida.

Para Smith, Goodchild e Longley (2015), o gerenciamento de um SIG envolve operações como sobreposição de mapas (combinação de dois ou mais mapas ou camadas) e buffer simples (delimitação de regiões em um mapa, a uma determinada distância de um ou mais recursos, como cidades, estradas ou rios, entre outras operações básicas do sistema). A possibilidade de gerir essas informações ganhou impulso nas áreas das ciências ambientais.

A partir desse cenário, o presente estudo buscou identificar arranjos intermunicipais para a etapa final de gerenciamento de RSU, na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul – SEMA/RS, geograficamente, a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos localiza-se na porção nordeste do Estado. Abrange uma área aproximada de 3.747 km², englobando, total ou parcialmente, 32 municípios. Limita-se ao norte pelas coordenadas geográficas 29°20' a 30°10' de latitude Sul e 50°15' a 51°20' de longitude Oeste.

O trabalho espacializou possíveis cenários, integrando mais de um município em um raio de 10 km das áreas urbanas. O objetivo foi identificar possíveis arranjos que possam ser geridos de forma consorciada entre os municípios da Bacia, assim como considerar uma população mínima de projeto de 200.000 habitantes, com vista ao aproveitamento energético do biogás gerado em aterros sanitários.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados softwares de processamento de dados em ambiente SIG. Neste caso, foram utilizados os programas computacionais ArcGis 10, Global Mapper 15, software topográfico Topo EVN e Google Earth Pro, para tratamento e geração de dados. Os dados digitais são oriundos da SEMA/RS, por meio de seus departamentos especializados, como é o caso da Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM.

A delimitação das áreas urbanas foi digitalizada, incluindo pequenos aglomerados populacionais fora dos núcleos urbanos de cada município. Esse procedimento objetivou englobar todas as regiões urbanizadas de cada município, para onde se estende a coleta de resíduos sólidos urbanos. A digitalização das áreas citadas foi realizada a partir de imagens disponibilizadas por softwares livres, contendo atributos espaciais, resultando em escalas de detalhe inferiores a 1:50.000.

Concluído o processo de obtenção de dados e mapeamento, um círculo com raio de 10 km – recomendação técnica de projeto para distância máxima a ser percorrida entre o gerador e o local de disposição final, descritos por Zveibil (2011) – poderá responder quantos e quais municípios estariam englobados naquelas áreas.

A partir dessa análise conjunta, foram geradas imagens ilustrativas e tabelas com arranjos intermunicipais possíveis de serem geridos em conjunto entre as municipalidades. Estudaram-se apenas as alternativas que contemplam o mínimo de 200.000 habitantes para cada consórcio, segundo a viabilidade econômica para geração de energia elétrica por meio do Biogás, segundo os trabalhos de Neto et al., 2011; Barros et al., 2014.

O estudo compreendeu 5 etapas distintas e sequenciais, apresentadas a seguir, no Quadro 1.

Quadro 1: Métodos e referenciais teóricos empregados.

Etapas	Método/Fonte de dados
(1) Organização da base cartográfica digital	Estudo desenvolvido para gerenciamento consorciado; Base digital - SEMA (2015); Softwares ArcGis 10; Global Mapper 15 – Escalas 1:50.000
(2) Levantamento da população residente	Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios Integrantes do Consórcio Pró- Sinos (2012). IBGE (2015)
(3) Verificação das áreas de abrangência dos municípios em um raio de 10 km (SIG)	Zveibil (2011); Mapeamento - SIG (Softwares ArcGis 10; Global Mapper 15)
(4) Avaliação de Cenários resultantes e arranjos intermunicipais (SIG)	Variação em áreas de abrangência alternando resultados e validando arranjos
(5) Elaboração imagens ilustrativas relacionando possíveis consórcios (SIG).	Softwares ArcGis 10; Global Mapper15

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o IBGE (2015), a estimativa para a população total nos municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos no ano de 2015 é de 2.206.927 habitantes. Ressalta-se ainda que nem todos os municípios estão inte-

gralmente inseridos na Bacia, sendo que em alguns casos os limites dividem áreas urbanas, assim como rurais. Para este estudo, considerou-se a população total da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, totalizando 32 municípios, apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Municípios relacionados no estudo.

	Município	População estimada 2015 - (hab.)	RSU Gerado em 2012 ton.dia ⁻¹	Geração per capita kg.hab.dia ⁻¹
1	Araricá	5.301	2,1	0,41
2	Cachoeirinha	125.975	71,8	0,57
3	Campo Bom	64.171	28,23	0,44
4	Canela	42.411	31,8	0,75
5	Canoas	341.343	293,5	0,86
6	Capela de Santana*	11.289	6,8	0,61
7	Caraá	7.863	2,1	0,27
8	Dois Irmãos	30.175	17,8	0,59
9	Estância Velha	46.444	20,9	0,45
10	Esteio	83.984	52,9	0,63
11	Glorinha	7.518	4,6	0,62
12	Gramado	34.605	30,1	0,87
13	Gravataí*	272.257	166,0	0,61
14	Igrejinha	34.341	28,1	0,82
15	Ivoti*	22.012	13,4	0,61
16	Nova Hartz	20.035	8,8	0,44
17	Nova Santa Rita	25.700	22,6	0,88
18	Novo Hamburgo	248.694	186,5	0,75
19	Osório*	43.897	26,8	0,61
20	Parobé	55.486	41,0	0,74
21	Portão	33.994	13,5	0,40
22	Riozinho	4.571	2,9	0,65
23	Rolante	20.712	10,5	0,51
24	Santa Maria do Herval*	6.328	3,8	0,61
25	Santo Antônio da Patrulha	41.977	23,0	0,55
26	São Francisco de Paula	21.551	14,6	0,68
27	São Leopoldo	228.370	180,4	0,79
28	São Sebastião do Cai*	24.676	15,0	0,61
29	Sapiranga	79.560	50,1	0,63
30	Sapucaia do Sul	138.357	127,3	0,92
31	Taquara	57.238	21,2	0,37
32	Três Coroas	260.92	13,1	0,50
	TOTAL	2.206.927	1.531,2	0,62

*Municípios que não integram o Consórcio Pró-Sinos.

Fonte: IBGE, 2015; Pró-Sinos, 2012.

A Fig. 2 demonstra ainda o volume de resíduos gerados em toneladas por dia e a média gerada de RSU por habitante.dia⁻¹, conforme o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios Integrantes do Consórcio Público de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Pró-Sinos (PRÓ-SINOS, 2012). Para os demais municípios fez-se uso da média da geração entre os entes do Consórcio.

De acordo com Hasse (2003), as atividades econômicas relacionadas à Bacia Hidrográfica se concentram no turismo, na indústria moveleira e no comércio na região serrana, principalmente nos municípios de Gramado, Canela e São Francisco de Paula. Na porção média, as atividades de maior expressão são o setor coureiro-calçadista,

seguido de serviços. Destacam-se nesse cenário os municípios de Três Coroas, Igrejinha, Sapiranga, Novo Hamburgo e Portão.

Ainda na região central, o município de Taquara se destaca na atividade de comércio. Na porção baixa ou inferior da bacia, incluindo principalmente os municípios de São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Canoas, destacam-se os setores metal-mecânico, alimentício e petroquímico. Nesta última região verifica-se também o alto grau de urbanização; o do município de Sapucaia do Sul, por exemplo, concentra cerca de 2.144 hab/km² (GOETZE, 2009). A localização espacial da Bacia Hidrográfica e dos municípios constituintes apresenta-se na Fig. 2.

Figura 2: Municípios e limites da bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Fonte: FEPAM, 2015; IBGE 2015; ANA, 2015.

Observando a disposição geográfica dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, percebe-se que as maiores concentrações de áreas urbanizadas situam-se na região sudoeste, estendendo-se em direção à região central. Considerando as regiões a montante (sentido do fluxo hídrico), onde se localizam os municípios de Rolante, Caraá e Riozinho, a densidade populacional chega a 89,3 hab/km², sendo ainda a região que apresenta maiores declividades.

Como salientado anteriormente, nem todos os municípios possuem integralmente suas áreas inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Um exemplo são os municípios de Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, os quais não possuem áreas urbanas inseridas na Bacia. Em outro caso, destacam-se os municípios de Gramado, Canela e São Francisco de Paula, os quais possuem apenas parte de suas áreas urbanas inseridas na Bacia.

Zveibil (2001) descreve que a distância do aterro sanitário ao centro da área de coleta não deve ultrapassar 25 km. O percurso afeta, segundo os autores, o custo com o transporte, atraso de roteiros e maior tempo de exposição nos resíduos em vias públicas. Além disso, as condições de tráfego rodoviário em grandes cidades dificultam o deslocamento, sendo indicadas, nesse caso, estações de transbordo ou áreas de transferência de resíduos.

Devido ao fato de a localização de áreas para aterros sanitários consorciados não ter sido realizada previamente, este estudo baseou-se na premissa de que essa área poderia se localizar em qual-

quer ponto em um raio de 10 km. Dessa forma, o percurso máximo atingido seria de 20 km entre o ponto mais distante de coleta e o aterro sanitário consorciado. Restam, neste caso, ainda uma tolerância de 5 km para os roteiros, uma vez que eles nem sempre seguem rotas diretas aos aterros.

A partir desta premissa, foram realizados arranjos intermunicipais em um raio estipulado de 10 km, visando atingir um número mínimo de 200.000 habitantes para cada proposta de gerenciamento Consorciado, apoiado nos conceitos de Barros et al., (2014) e Neto et al., (2011), os quais relacionam a viabilidade para produção de Biogás como fonte de energia para geração de eletricidade e os custos de implantação de aterros sanitários conforme o número de habitantes, respectivamente.

Os exemplos apresentados a seguir, na Fig. 3, demonstram 5 arranjos, os quais englobam mais de um município. É possível observar também que o município com localização geográfica desfavorável para gerenciamento consorciado na área de abrangência da Bacia Hidrográfica é Caraá.

Outros municípios, como Gramado, Canela e São Francisco de Paula, possuem a área urbana transpassada pelo divisor de águas da Bacia, e sua localização espacial também inviabilizou a cooperação em função de distância. Contudo, a gestão consorciada poderia ser vislumbrada entre esses municípios, objetivando redução de custos para disposição final, frente à proximidade das regiões urbanizadas.

Figura 3: Raios de 10 km englobando os municípios da bacia Hidrográfica

Fonte: FEPAM, 2015; IBGE 2015; ANA, 2015.

Outra questão se refere aos municípios de Rolante e Riozinho, os quais também abrigam um número pequeno de habitantes para a finalidade pretendida (25.283 hab). Soma-se a essa questão a localização geográfica também desfavorável à implantação de aterro sanitário consorciado para fins energéticos. Mesmo assim, a associação poderia reduzir os custos no gerenciamento do transporte e na destinação final de resíduos sólidos urbanos, quando comparada a ações individuais.

O município de Santo Antônio da Patrulha possui 100% de sua área urbana fora da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, e seu posicionamento espacial também inviabilizou a adesão à proposta. Diferente desse caso é o do município de Dois Irmãos, que apesar da área urbana estar fora dos limites da Bacia, foi favorecido pelo posicionamento, proporcionando sua união aos municípios vizinhos. A Tabela 2, a seguir, apresenta a relação dos Consórcios vislumbrados neste estudo.

Tabela 2: Arranjos intermunicipais propostos.

Consórcio 1	População (hab)	Volume (t.ano ⁻¹)	Consórcio 3	População (hab)	Volume (t.ano ⁻¹)
Cachoeirinha	125.975	24.897	Araricá	5.301	730
Canoas	341.343	102.200	Campo Bom	64.171	9.709
Esteio	83.984	18.480	Dois Irmãos	30.175	5.986
Nova Santa Rita	25.700	7.300	Sapiranga	79.560	17.155
Sapucaia do Sul	138.357	43.800	Total:	179.207	33.580
Total:	715.359	196.677			
Consórcio 2	População (hab)	Volume (t.ano ⁻¹)	Consórcio 4	População (hab)	Volume (t.ano ⁻¹)
Estância Velha	46.444	6.935	Igrejinha	34.341	9.490
Novo Hamburgo	248.694	65.700	Nova Hartz	20.035	2.920
Portão	33.994	4.500	Parobé	55.486	13.870
São Leopoldo	228.370	62.050	Taquara	57.238	7.388
Total:	557.502	139.185	Total:	167.100	33.668

Como demonstra a Tabela 3, os Consórcios 1 e 2 englobam o maior número de habitantes e consequentemente maior volume de resíduos, conforme os arranjos propostos. Esse cenário condiz com o de Goetze (2009), quando a autora salienta o alto grau de urbanização da região inferior da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, justamente onde se localizariam os consórcios com maior número de habitantes.

A metodologia proposta, onde estipulou-se a união intermunicipal de forma que houvesse um número mínimo de 200.000 habitantes por consórcio, mostrou-se adequada em dois casos, reunindo 9 dos 26 municípios da Bacia. Porém torna-se importante destacar que apenas essas duas propostas reúnem 1.272.861 habitantes, correspondendo a aproximadamente 70% do número total de habitantes dos municípios avaliados.

Basicamente as propostas 3 e 4 se referem aos municípios da região central da bacia hidrográfica. Apesar de os arranjos não atingirem o número adotado como mínimo em habitantes, as relações estão próximas, ficando cerca de 10% abaixo no Consórcio 3 e aproximadamente 15% no Consórcio 4. Os arranjos 3 e 4 contabilizam

juntos cerca de 19% da população dos municípios avaliados, somando 346.307 habitantes, justificando assim a manutenção desses consórcios neste estudo.

Considerando um crescimento populacional médio de 1,03% ao ano (Arranjo 3) e 1,01% ao ano (Arranjo 4) (PRO-SINOS, 2012), o número de 200.00 habitantes seria atingido em 2022 e 2030, respectivamente. Diante desse cenário, considerando as quatro propostas e que o manejo adequado quanto à disposição final seria atendido em médio prazo para cerca de 90% da população.

Henriques (2004) dimensionou o aproveitamento energético do biometano (biogás separado do CO₂ em função de rendimento) gerado em aterros sanitários. Para tanto, considerou os seguintes fatores: volume de RSU em giga toneladas; 6,5% CH₄/t RSU; 1,4 para densidade dos resíduos; 10,76 como fator de conversão de Kw/h/m³ CH₄; Fator de capacidade da planta de biometano de 80% e 35% de eficiência da planta de ciclo aberto. Utilizando-se desses mesmo fatores para as propostas de consórcio, obtém-se os resultados expressos na Tabela 3.

Tabela 3: Potencial de geração de Energia elétrica.

Arranjos	RSU (Gt/ano)	Produção de CH_4 /ton	Densidade $t/m^3 - 1,4$	Conversão KWh $/m^3$	Capacidade operacional 80%	Eficiência da planta (TWh/ano)
Consórcio 1	0,196	0,0127	0,017	0,192	0,154	0,053
Consórcio 2	0,139	0,0090	0,012	0,136	0,109	0,038
Consórcio 3	0,335	0,0210	0,030	0,328	0,263	0,092
Consórcio 4	0,336	0,0210	0,030	0,329	0,263	0,092
Total	1,008	0,0650	0,091	0,980	0,789	0,276

Considerando o Tabela 3, a partir da metodologia proposta por Henriques (2004), os consórcios unidos teriam uma capacidade de geração de energia elétrica de 0,276 TWh/ano. Barros, Filho e Silva (2014) avaliaram quatro cenários de consumo por habitante.ano-1, com base nos dados da Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Os valores apontam para um consumo de energia *per capita* por ano (KWh/habitante.ano) médio entre os cenários de 4.294 KWh/hab/ano.

Com base nesse cenário e realizadas as devidas conversões, os consórcios teriam a capacidade de geração de 276.450.000 kWh/ano. Dessa forma, teoricamente, baseado nos estudos de Barros, Filho e Silva (2014), a gestão consorciada proporcionaria a possibilidade de abastecimento com energia elétrica, por meio de micro usinas, a 64.380 habitantes.

Destaca-se claramente a necessidade de uma gama de estudos, projetos, avaliação de cenários, entre outros, para viabilizar potenciais instalações. De qualquer forma, esse quadro representaria aproximadamente 4% da população residente, abastecida por uma fonte renovável de energia.

Considerando ainda as tarifas homologadas pela Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 2.059 de 12 de abril de 2016, a operação do sistema na chamada bandeira amarela, para fornecimento residencial, sem considerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, possui uma tarifa de R\$ 0,47202 kWh. Analogamente, esse valor representa

R\$ 130.489.929,00/ano pagos à concessionária de energia pelos usuários do sistema de geração de energia gerada a partir de biometano.

4 CONCLUSÕES

A análise realizada permitiu identificar os possíveis arranjos intermunicipais que apresentam potencial para gerir associativamente a disposição final de resíduos sólidos urbanos, com a possibilidade de recuperação energética e redução nos custos de instalação.

O cenário evidencia ainda a necessidade de avaliar primordialmente áreas aptas para a disposição final, podendo nesse caso consolidar ou não as opções dos consórcios propostos. Essa premissa se justifica, uma vez que áreas densamente povoadas podem estar com áreas próprias esgotadas, inviabilizando proposições de gerenciamento entre os entes federados.

Alguns municípios, a partir da metodologia proposta, tiveram sua inclusão descartada principalmente devido à localização geográfica. Porém a inviabilidade energética não impede estudos direcionados ao gerenciamento consorciado, ou ainda a inclusão de estações de transbordo. As possibilidades apresentadas demandam mais estudos para aproveitamento energético e para o gerenciamento, porém se apresentam como uma alternativa à descentralização da geração de energia elétrica, vislumbrando as potencialidades regionais e diversificando a matriz energética.

5 REFERÊNCIAS

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014**. São Paulo, ABRELPE, 2016.

ANEEL – Agência Nacional De Energia Elétrica. **Resolução Homologatória Nº 2.059**, de 12 de abril de 2016.

BARROS, R. M.; FILHO, G. L. T.; SILVA, F. I. The electric energy potential of landfill biogas in Brazil. **Energy Policy**. V. 65, p. 150-164, Ed. Elsevier, 2014.

CHERTOW, M. Uncovering industrial symbiosis. **Journal of Industrial Ecology**, New Haven, 2007, v.1, n.1, 2007.

GHILANI, C. D.; WOLF, P.R.: **Geomática**. Tradução, Daniel Vieira; revisão técnica Alessandro Salles Carvalho. São Paulo. Pearson Education do Brasil. 698 p. Título Original: Elementary Surveying: an introduction to geomatics. 13 ed. 2013.

GOETZE, C.: **Análise de cenários para o gerenciamento de resíduos sólidos domésticos recicláveis no horizonte do plano de gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo RS. 2009.

HENRIQUES, R. M.; **Aproveitamento Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos: Uma Abordagem Tecnológica**. 189 p., Dissertação (Mestrado em Engenharia). Universidade do Rio de Janeiro. Planejamento Energético. 2004.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas – DPE – **Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS**. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>. Acesso em 28.nov.2015.

JUCÁ, J. F. T.: **Análise das Diversas Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão**. Jaboaão dos Guararapes PE. Grupo de Resíduos Sólidos. UFPE, 2014.

NETO, J. C. da S.; DUARTE, P. A.; PFEIFFER, S. C.; COTRIN, S. L. da S.: Estimativa dos Custos de Implantação de Aterros Sanitários nas Bacias Dos Rios São Francisco e Parnaíba. **Anais**. 26º Congresso

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 25 a 29 de setembro – Porto Alegre. 2011.

PRO-SINOS – Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. **Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios Integrantes do Consórcio Público de saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos Pró-Sinos (PRGIRS)**. São Leopoldo, 2012.

SANTOS, I. F.; BARROS, R. M.; FILHO, G. L. T.: Uma avaliação energética, econômica e ambiental das opções de aproveitamento energético do biogás de um aterro sanitário no Brasil. **Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas** – UFSM Santa Maria. -V. 19, n.21, mai-ago. 2015.

SEMA: Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.sema.rs.gov.br/>. Acesso em: 10 de novembro de 2016.

PINTO, V. M. S.; Ecologia Industrial: Existem empresas que não tem possibilidade de simbiose industrial? 1º Internacional Workshop Advances in Cleaner Production. **Anais**. Universidade Estadual de Campinas. Nov/2007.

SMITH, M.; GOODCHILD, M; LONGLEY, P.: **Geospatial Analysis. A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools**. (5th edition). Published by The Winchelsea Press, Winchelsea, UK, 2015.

SUZUKI, J.A.N.; GOMES, J. Consórcios intermunicipais para a destinação de RSU em aterros regionais: estudo prospectivo para os municípios no Estado do Paraná. **Engenharia Sanitária Ambiental**, v.14, n.2, p. 155-15, abr./jun. 2009.

TANIMOTO, A. H.; KIPERSTOK A.: Proposta de Simbiose Industrial para Minimizar os Resíduos Sólidos no Polo Petroquímico de Camaçari. **Anais**. Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia em Resíduos e Desenvolvimento Sustentável Costão do Santinho – Florianópolis – Santa Catarina. 2004.

ZVEIBIL, V. Z. **Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos**. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. Disponível em: <http://www.resol.com.br/cartilha4/index.php>. Acesso em 24.jul.2017.

Limiares de chuva deflagradores de inundações bruscas: metodologia, aplicação e avaliação em ambiente operacional

Rainfall thresholds for flash floods: methodology, application and operational evaluation

• **Data de entrada:**
08/09/2017
• **Data de aprovação:**
14/06/2018

Luiz Carlos Salgueiro Donato Bacelar^{1*} | Aliana Maciel¹ | Carlos Frederico de Angelis¹ | Javier Tomasella¹

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.007>

ORCID ID

Bacelar L.C.S.D. <https://orcid.org/0000-0001-8389-8028>
Maciel, A.P.R. <https://orcid.org/0000-0002-1704-4152>

Angelis, C.F. <https://orcid.org/0000-0003-0232-8280>
Tomasella J. <https://orcid.org/0000-0003-2597-8833>

Resumo

O presente artigo refere-se à apresentação da metodologia, aplicação e avaliação da primeira ferramenta computacional para diagnóstico e prognóstico para inundações bruscas, baseada em limiares de chuva, que foi implementada na plataforma do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden). A partir de séries históricas de níveis dos rios e dados pluviométricos, um procedimento foi elaborado para construir relações que indicam a quantidade de chuva necessária para aumento da probabilidade de ocorrência de inundações bruscas em até vinte e quatro horas. Os dados de precipitação provenientes de pluviômetros, radares meteorológicos, satélites e modelagem atmosférica por conjunto são utilizados para acompanhamento em tempo real dos níveis críticos de chuva pré-estabelecidos, integrados ao monitoramento e operação. Foram analisados três casos de alertas de risco às inundações bruscas, enviados após a implementação da ferramenta, que demonstrou um bom desempenho na antecipação de situações de perigo devido às inundações bruscas.

Palavras-chave: Modelagem hidrológica. Desastre natural. Enchente. Cheia. Meteorologia. Perigo.

Abstract

The present technical article refers to the methodology, application and evaluation of the first computational tool for diagnosis and prognosis of flash floods, based on rain thresholds, which was implemented in the platform of the National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters (Cemaden). From historical series of river levels and rainfall data, a procedure was developed to construct relationships that indicate the amount of rain necessary to increase the probability of flash floods occurring in up to twentyfour hours. Rainfall data from rain gauges, weather radars, satellites and atmospheric modeling are used for real-time monitoring of the pre-established critical rainfall thresholds, integrated into the monitoring and operation. Three cases of flash flood risk warnings sent after the implementation of the tool were analyzed, which demonstrated a good performance in the anticipation of flash floods hazard situations.

Keywords: Hydrological modelling. Natural disaster. Flood. Meteorology. Hazard. Susceptibility.

¹ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. São José dos Campos (SP), Brasil.

* **Autor correspondente:** luizcarlosbacelar90@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

A adaptação é a principal estratégia para uma gestão efetiva de riscos relacionados aos desastres naturais. Isto é o que revela o boletim especial do *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2012), que enfatiza os desafios mundiais associados à incerteza da previsibilidade dos impactos socioeconômicos deflagrados por eventos climáticos e meteorológicos extremos. O foco para adaptação seria uma redução drástica da exposição e da vulnerabilidade, com um aumento considerável da resiliência, mesmo sabendo que os riscos não podem ser completamente eliminados. Uma saída viável adotada por muitos países é apostar cada vez mais em políticas públicas que englobem e integrem os diferentes níveis hierárquicos da gestão de riscos com seus atores. No caso do Brasil, a estrutura que visa ao melhor controle das ações diretamente ligadas à diminuição de catástrofes naturais está em fase de reformulação e crescimento (JORNAL ESTADO ONLINE, 2012; CEPED, 2012).

De acordo com a lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, fica instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que viabiliza a criação do sistema de informações e monitoramento de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, resposta e mitigação em todo território nacional. As atribuições federais, estaduais e municipais são descritas no documento, o que torna as diretrizes e os objetivos mais unificados. Essa evolução gradual das políticas a favor da redução do risco a desastres depende de sinergia, colaboração, coordenação e desenvolvimento multidisciplinar e multi-institucional, o que são vistos internacionalmente como atributos positivos para garantir a implementação da gestão de riscos em um contexto de desenvolvimento sustentável (LAVELL e FRANCO, 1996; RAMÍREZ e CARDONA, 1996; WISNER et al., 2006). Fazem parte da prevenção as entidades que de alguma forma eliminam, evitam ou

diminuem as causas e condicionantes que sustentam as catástrofes, como por exemplo, os centros de monitoramento e alerta. A resposta é dada primeiramente pelas agências locais de Defesa Civil, e a mitigação ou recuperação é realizada pelos órgãos públicos que adequam os planos de reabilitação, como as obras de infraestrutura pós-desastres. Esse ciclo e sua retroalimentação trabalham voltados para a percepção de risco da sociedade, o que ajuda na interpretação de suas experiências em diferentes situações de ameaça.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) tem como competência prover alertas de risco hidrológico e geológico em municípios monitorados para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), que por sua vez os segmentam e direcionam para as Defesas Cíveis locais. Os dados necessários para a elaboração dos alertas estão ligados à plataforma de monitoramento SALVAR (Sistema de Alerta e Visualização de Áreas de Risco), utilizada pelo Cemaden, que integra e compila dados meteorológicos, hidrológicos, geológicos e socioeconômicos de todo o território nacional. Todos os alertas são, portanto, baseados em critérios técnicos pré-estabelecidos pelos operadores do centro. Por se tratar de mais de 957 municípios monitorados em todo o Brasil, em muitos casos com alertas simultâneos, a capacidade operacional do centro e da própria plataforma necessita de um direcionamento automático de situações de perigo, baseado em níveis críticos de variáveis deflagradoras para cada tipo de processo ou ameaça a ser alertado.

Alguns sistemas de alerta ou planos de contingência regionais trabalham com limiares críticos de precipitação para processos deflagrados por chuvas intensas (UCAR, 2010; HOEDJES et al., 2014). O Plano de Prevenção a Desastres do Estado de São Paulo (PPDC), por exemplo, utiliza limiares de chuvas críticos extraídos de pluviometria para alertas de movimentos de massa (TA-

TIZANA, 1987a; TATIZANA, 1987b), elaborados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) também constitui e atualiza as suas relações empíricas continuamente após a ocorrência de novos eventos em território fluminense (DRM, 2013). Nesses locais que contam com um estudo prévio dos eventos de movimentos de massa, os acumulados de chuva medidos são acompanhados visualmente pelos órgãos de monitoramento e comparados com as curvas de limiões críticos pré-estabelecidos para cada região específica. Esses valores indicam empiricamente quais regiões podem ter maior propensão à ocorrência de movimentos de massa, uma vez que relacionam a precipitação incidente na superfície com o grau de saturação do solo e o potencial de estabilização da encosta.

Assim como desastres de caráter geológico, países que sofrem com impactos relacionados a extremos hidrológicos já aplicaram ferramentas operacionais (em tempo real) com base em limiões deflagradores, como o *Flash Flood Guidance System* (SWEENEY, 1992; UCAR, 2010; GOURLEY et al., 2012), elaborado pelo *Weather National Service* dos Estados Unidos para diagnóstico e prognóstico de inundações bruscas e utilizado operacionalmente desde 1992 (SWEENEY e BAUMGARDNER, 1999). A inundação em si é caracterizada pelo extravasamento do rio de sua calha natural (UCAR, 2010), e de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, das tipologias, as mais preocupantes são as bruscas, consideradas a forma mais letal de ameaça natural (baseado nos números entre a razão de óbitos por pessoas afetadas), pois causam milhões de dólares em prejuízos todos os anos (WMO, 2007). Apesar da severidade desse fenômeno, poucos países já implementaram políticas específicas para gestão de inundações bruscas (UCAR, 2010), devido à complexidade da sua previsão e antecipação em tempo hábil para ações de respostas eficazes. Definidas pela *U.S. National Wea-*

ther Service como uma inundação que aumenta progressivamente de forma rápida em poucas horas ou minutos, as inundações bruscas necessitam de condicionantes atmosféricas e de superfície específicas para sua ocorrência (UCAR, 2010). Com o extravasamento do rio sob escoamento com alto poder de arraste, as estruturas localizadas às margens são danificadas quase que instantaneamente. Na maioria dos eventos, as inundações bruscas ocorrem devido a tempestades convectivas: nuvens de crescimento vertical elevado, concentrando grande quantidade de água líquida disponível para precipitação, que chegam à superfície em alta intensidade (GRUNTFEST e HANDMER, 1999). A dificuldade de calibração de modelos fisicamente baseados de chuva-vazão, com complexa implementação em ambiente operacional, sugere a aplicação de metodologias mais simplificados como de chuva-ocorrência nos casos das inundações bruscas (GRUNTFEST e HANDMER, 1999; UCAR, 2010).

Como grande parte dos desastres naturais são deflagrados a partir de uma alta taxa de precipitação, muitas pesquisas avaliam a capacidade das previsões dos acumulados de chuva, tanto a partir de modelagem atmosférica por conjunto como por radares meteorológicos e satélites (CLUCKIE e OWENS, 1987; NORMAN et al., 2010; PIERCE et al., 2011). Recentes algoritmos de modelagens computacionais, elaborados a partir de estimativas de precipitação por sensores remotos e redes avançadas de comunicação, trazem, portanto, novas abordagens para caracterização de situações críticas de chuva que servem também como principais referências em regiões onde não há uma rede pluviométrica consolidada (VILA et al., 2009). O Centro de Previsão e Estudos Climáticos (CPTEC-INPE) avança com novas diretrizes para o modelo atmosférico regional ETA (CHOU, 1996), buscando melhores resoluções espaciais da precipitação e acumulados mais precisos. O desafio não atende somente à busca pelo campo de chuva mais

realístico, mas compreende também como essa informação pode ser útil e viável a ferramentas subsequentes que detectam os processos de superfície susceptíveis.

O que instigou os Estados Unidos a elaborar e investir em tecnologias para as primeiras ferramentas hidrológicas foi um evento de inundação brusca ocorrido em 1969 na cidade de Ohio, que vitimou quase mil pessoas (SCHMIDT et al., 2007). No Brasil, as inundações bruscas também são fatais. De acordo com o Atlas Brasileiros de Desastres Naturais (CEPED, 2012), as inundações bruscas são o segundo desastre natural mais notificado pelas defesas civis, perdendo apenas para as secas e estiagens. Analisando também outras tipologias de desastres (como movimentos de massas e inundações graduais), as inundações bruscas lideram o ranking em número de óbitos em todas as macrorregiões do país, com quase 1000 óbitos somente na região sudeste, no período de 1992 a 2010. O exemplo mais catastrófico da proporção de um desastre hidrológico e geodinâmico em território nacional se caracterizou no dia 12 de janeiro de 2011, na região serrana no Estado do Rio de Janeiro, onde mais de 900 pessoas foram contabilizadas oficialmente como vítimas fatais no maior desastre natural já visto no país. Um motivo para preocupação da comunidade científica brasileira, e dos órgãos de monitoramento, se deve ao fato de que muitas regiões brasileiras podem estar predispostas ao mesmo cenário catastrófico, levando em consideração tanto os aspectos geomorfológicos como os impactos sociais. Esse problema tende a ser agravado quando ainda existe uma política de expansão urbana desorganizada e desenfreada: uma maior quantidade da população é classificada com alto grau de vulnerabilidade e mais cidades se desequilibrarão diante de ameaças naturais. O mesmo estudo elaborado pela CEPED (2012) revela que pelo menos um município por estado já decretou situação de emergência com relação ao processo de inundação brusca. Por si

só, essa informação já demonstra a relevância do fenômeno tanto pelo caráter científico e acadêmico como pelo político na percepção do risco pela sociedade diretamente afetada.

Por isso, expõe-se neste artigo técnico a primeira ferramenta para diagnóstico e prognóstico de inundações bruscas aplicada em tempo real na plataforma de monitoramento SALVAR, do Cemaden. A metodologia se baseia no estudo de limiares de chuva deflagradores de inundações bruscas, com base em histórico de eventos ocorridos nas bacias. A avaliação da ferramenta foi feita considerando a validação das curvas de limites críticos de chuva e sua aplicabilidade nos dados meteorológicos disponíveis para monitoramento no Cemaden: rede pluviométrica automática, estimativa por sensores remotos e previsão meteorológica por conjunto. Serão descritos os dados utilizados e as metodologias, justificados tecnicamente quanto ao uso de cada componente para a elaboração da ferramenta. Portanto, o trabalho segue uma avaliação criteriosa sobre o ganho de sistemas automáticos, que de fato contribuam para salas de crise ou monitoramento pelo país.

2 DADOS E METODOLOGIA

Muitas regiões estão predispostas a desastres seguidos de inundações bruscas, mas poucas detêm instrumentação e dados em uma escala compatível ao processo a ser retroanalisado ou monitorado continuamente. Alguns órgãos regionais de monitoramento hidrológico já investiram na aquisição de dados por estações hidrometeorológicas e hidrométricas, como no caso do Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), que provém informações das cotas d'água de alguns rios e córregos, transmitidos a cada quinze minutos. Além dos dados armazenados continuamente, a informação exata da ocorrência da inundação também

é necessária para retroanalisar eventos já ocorridos. Esse controle pode ser adquirido facilmente fixando-se um nível crítico de cota d'água em cada estação de monitoramento, o que torna possível saber em qual horário a cota de transbordamento foi superada. Com o conhecimento dos horários em que o nível do rio ultrapassou a cota de transbordamento, é possível contabilizar a chuva antecedente a esse horário, bem como o total do acumulado durante todo o evento chuvoso. Para considerar a espacialização da precipitação dentro da área de contribuição do posto fluviométrico estudado, algumas técnicas de geoprocessamento utilizando dados de superfície foram aplicadas nesse estudo.

É comum, em hidrologia, separar as áreas superficiais de interesse em bacias hidrográficas, que são a área de contribuição a montante de um ponto em um determinado rio. Portanto, todo posto fluviométrico instalado tem uma superfície de contribuição da drenagem à montante, e se a precipitação ocorrer sobre essa área, por escoamento irá influenciar o aumento da cota do rio naquele ponto. Para delimitar a área de cada posto, os softwares de geoprocessamento, fazendo uso de um Modelo Numérico de Terreno (MNT), que representa em grade regular a altitude em relação ao nível do mar em cada pixel. Para discriminação das bacias, neste artigo foi utilizado o MNT do projeto TopoData do INPE, e para os processamentos, utilizamos o software Terra Hidro (ROSIM et al., 2008). Com o MNT de resolução espacial de 30 metros importado para o software, é possível então obter as direções de fluxo preferenciais dos pixels e a área de contribuição (em km²) dos mesmos. Ao todo, o INEA possui 52 postos de monitoramento contínuo nos rios do Estado, e foi possível delimitar 52 bacias a montante das estações hidrométricas. A série de dados disponíveis varia de acordo com a instalação e o começo operacional de cada estação, sendo que a rede foi consolidada como está atualmente no final de 2012.

Para elaborar as curvas de limiares de chuva, é necessária uma retroanálise dos eventos considerados mais críticos nos postos fluviométricos. Ao delimitar as bacias, é possível contabilizar a rede pluviométrica disponível dentro de cada região hidrográfica (bacias). Os pluviômetros inseridos nessa etapa foram considerados para constituir os acumulados de chuvas antecedentes de cada evento de crítico. Os eventos críticos foram classificados em “com transbordamento”, quando o nível do rio ultrapassa a cota de transbordamento, e “sem transbordamento”, quando o nível do rio atinge pelo menos 50% da cota de transbordamento. A chuva acumulada referente a cada evento crítico foi determinada considerando os valores do pluviômetro mais expressivo de cada bacia, ou seja, nesse caso foi suposto que a chuva que deflagrou o evento crítico foi proveniente do pluviômetro com maior valor acumulado dentro da bacia. Nesse caso, considera-se que, em bacias pequenas, uma grande quantidade de chuva em pontos isolados seja a potencial deflagradora dos processos de inundações bruscas (UCAR, 2010).

Outro dado importante nesse diagnóstico é o tempo de ocorrência do evento de chuva. É notório que a duração do evento de chuva influencia o escoamento em contato com a superfície, pela própria característica da origem da precipitação: convectiva ou estratiforme (STEINER et al., 1995; BIGGERSTAFF e LISTEMAA, 2000). Por isso, as curvas de limiares de chuva devem ser provenientes dos dois tipos de processo, as com maiores intensidades e curta duração e menores intensidades em maior duração. As Fig. 2 e 3 mostram a diferença desses dois processos na estação Coronel Veiga no município de Petrópolis. O posto fluviométrico possui uma área de drenagem de 6,86 km². O acumulado de precipitação na Fig. 1 é referente ao evento ocorrido no dia 17/03/2014, com total de 85 mm em 8 horas e 30 minutos. Ou seja, a inundação brusca (passagem do nível da estação pela cota de transbordamento) ocorreu em 8 horas e 30 minutos após

o início da chuva deflagradora. Para a mesma estação, também foi observada uma inundação

que ocorreu em 29/11/2013, após 52.3 mm de chuva em 5 horas e 45 minutos (Fig. 2).

Figura 1: Dados de nível e taxa de precipitação da estação Coronel Veiga no dia 17/03/2014.

Figura 2: Dados de nível e taxa de precipitação da estação Coronel Veiga no dia 29/11/2013.

Em vista aos dados analisados das 52 estações, algumas não chegam a apresentar em sua série histórica níveis acima de 50% da cota de transbordamento. Uma solução para aplicar a metodologia em todas as bacias foi regionalizar os estudos dos eventos de retroanálise e elaborar os limiares para grupos de estações e/ou bacias, que contemplem regiões específicas. Não há registros de informações das bacias relativas a outras características fisiográficas que pudessem ser utilizadas para uma análise mais pormenorizada. Os postos foram agrupados, considerando a área da bacia e a proximidade com outras estações. A área da bacia pode estar diretamente ligada ao tempo de concentração em formulas conceituais para seu cálculo (SILVEIRA, 2005; TUCCI, 2005) ou tempo da

onda de cheia, buscando então agrupar estações com tempo de respostas semelhantes. A localização e proximidade também exercem influência no tempo de resposta das bacias, por esse motivo as estações também foram agrupadas considerando regiões de solo, uso e cobertura com características semelhantes. A Fig. 3 mostra a disposição das estações sobre o Estado do Rio de Janeiro e a classificação nos três grupos na aplicação. O tempo de dados para extração dos eventos varia para cada estação hidrológica, porém as inundações bruscas analisadas em sua totalidade ocorreram entre 2008 e 2014. Na Tabela 1 é apresentado o número de eventos, com e sem transbordamento, para elaboração das curvas regionalizadas, bem como um resumo das características das bacias.

Tabela 1: Especificações dos grupos de bacias regionalizadas para curva de limiares de inundações bruscas.

Grupo	Nº eventos com transbordamento	Nº eventos sem transbordamento	Tempo de Concentração (minutos)	Área das bacias
1	23	10	14 - 86	2,07 – 70,20
2	23	52	12 - 76	2,18 – 169,00
3	4	20	56 - 860	88,00– 6855,55

Figura 3: Bacias a montante das estações fluviométricas do INEA e sua classificação nos grupos de limiares de chuva.

Os limiares são representados por ajuste de curvas de acumulado (A) versus duração da precipitação deflagradora (D). O objetivo é estabelecer a quantidade de chuva que pode ser considerada deflagradora de uma inundação em cada duração horária, ou seja, os eventos em que de fato ocorreu transbordamento devem se posicionar na maioria acima da curva ajustada. A Curva 1 (Fig. 4) representa os limiares agrupados, considerando as estações da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, centro e leste fluminense, representados pelo Grupo 1. Os pontos representam eventos com transbordamento e sem transbordamento, com suas respectivas durações no eixo horizontal e o valor de chuva acumulada no eixo vertical. No caso específico dessa curva, foram contabilizados 30

eventos críticos, sendo 23 com transbordamento e sete sem transbordamento. As bacias dessa região possuem entre 2,07 e 70,20 km² de área, com tempos de concentração variando entre 14 e 86 minutos, calculados utilizando a fórmula de Kirpich (1940). Os solos da costa do Rio de Janeiro são na maioria siltosos e arenosos, que em caso de chuva extrema têm alto poder para geração de escoamento quando saturados. A alta concentração urbana e os canais retificados também aumentam a propensão ao fenômeno das cheias repentinas. Os principais rios monitorados são o Rio Capivari, Rio Sarapuí, Rio Meriti e Rio Colubandê, responsáveis pelas cheias dos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente.

Figura 4: Curva de limiares ajustada com base nos eventos críticos ocorridos nas estações pertencentes ao Grupo I.

A Curva 2 (Fig. 5) foi regionalizada baseada nos eventos críticos ocorridos nas estações pertencentes às regiões serranas do Estado do RJ. As áreas a montante das estações variam entre 2,18 km² e 169,00 km², com tempo de concentração variando entre 12 e 76 minutos. Apesar de as estações do Grupo 2 apresentarem o intervalo de tempo de concentração maior que

as estações do Grupo 1, as cheias foram mais recorrentes nos postos de monitoramento. Foram considerados 75 eventos críticos, 52 sem transbordamento e 23 com transbordamento. Os principais rios monitorados do Grupo 2 são o Rio Piabanha, Rio Paquequer e Rio Bengalas, que transcorrem pelas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Figura 5: Curva de limiars ajustada com base nos eventos críticos ocorridos nas estações pertencentes ao Grupo II.

Para a Curva 3 (Fig. 6), foram contabilizados os eventos críticos ocorridos na região noroeste e nordeste do Rio de Janeiro, onde as cheias são mais lentas, pelo tempo de concentração das bacias. As áreas a montante das estações variam entre 88 km² e 6855,55 km², com o tempo de concentração variando entre 56 e 860 minutos (Kirpich, 1940). Vale ressaltar que a limitação da metodologia aumenta com o valor

de área da bacia, pois outros processos hidrológicos podem interferir para ocorrência ou não da inundação brusca. Para construção da curva, foram considerados 24 eventos críticos, sendo 20 sem transbordamento e quatro com transbordamento. As estações localizadas nos rios Macaé, Muriaé e Carangola permitem o monitoramento nos principais municípios do Grupo 3: Macaé, Itaperuna e Natividade.

Figura 6: Curva de limiars ajustada com base nos eventos críticos ocorridos nas estações pertencentes ao Grupo III.

É notável nas três curvas que alguns pontos com ocorrência de transbordamento se encontram abaixo da curva proposta como limiar deflagrador dos processos. Isso ocorre se considerarmos que o pluviômetro não foi capaz de contabilizar a chuva mais expressiva para o determinado aumento do nível do rio. Alguns autores, como Caseri et al. (2016) e Vila et al. (2009) demonstraram a dificuldade de obter dados de precipitação com representatividade, principalmente nas bacias com menor área de contribuição, bacias de cabeceira. Portanto, além do próprio dado de ocorrência ou não de inundação, o dado de pluviometria consistente influencia a melhor calibração das curvas de inundação. A dependência dos dados de chuva ocorre tanto em modelos empíricos de correlação como em modelos fisicamente baseados ou hidrodinâmicos (Gupta, 2008). Essa grande dependência espacial e representativa da chuva sugere que a meteorologia aqui descrita seja aplicada em regiões com monitoramento subdiário, tanto hidrológico como meteorológico, e em bacias de resposta rápida. Outro fator importante é a umidade antecedente do solo, que pode alterar as condições para deflagração das inundações bruscas, alterando a permeabilização do solo. Em condições de saturação, uma menor quantidade de chuva pode ser responsável por resultar em um evento de inundação brusca.

3 APLICAÇÃO OPERACIONAL

Com todos os valores pré-estabelecidos dos acumulados de chuva que aumentam a probabilidade de deflagração de inundações bruscas, é possível o acompanhamento e o monitoramen-

to da precipitação em tempo real que excede ou possa exceder os limiares críticos. Originalmente os limiares de chuva foram constituídos a partir de dados pluviométricos, porém no ambiente operacional da plataforma de monitoramento existem outras fontes de dados integradas que estimam a precipitação, como os radares meteorológicos, satélites e modelos atmosféricos. Os scripts operacionais consistem então em comparar a excedência ou não dos pixels de diferentes campos de chuva dentro da área de interesse de cada bacia, delimitado pelas máscaras. Para utilização dos dados pluviométricos é feita uma interpolação com o método *Universal Kriging* para considerarmos todos os pluviômetros dentro e em torno da máscara de cada bacia (resolução espacial de 1 km). Os acumulados são gerados de uma a 24 horas antes do horário corrente. No Estado do Rio de Janeiro são utilizados 281 pluviômetros, provenientes da rede do INEA, INMET e Cemaden. Os dados de refletividade do radar meteorológico Pico do Couto são processados e convertidos para taxa de chuva, utilizando relações Z-R (refletividade e chuva) para precipitações de origem estratiforme ou convectiva, em uma resolução espacial de aproximadamente 1 km. Os parâmetros de correção são aplicados previamente no banco de dados do Cemaden e posteriormente armazenados para elaboração dos acumulados de chuva. De fato, alguns estudos apontam as dificuldades de obter dados precisos de estimativa por radares meteorológicos, porém é importante ressaltar que em comparação com a interpolação de pluviômetros o dado dos radares representa melhor a espacialização da chuva, destacando as regiões onde a precipitação pode ser mais intensa, sem

a presença de pluviômetros. O mesmo pode ser adquirido pela estimativa da precipitação a partir de satélites, como o canal 4 do GOES. O campo de chuva por satélite é enviado à plataforma de monitoramento pela Divisão de Satélites Ambientais (DSA) do INPE, que aplica a técnica de hidroestimação (Vicente et al. 1998) para inferir a precipitação instantânea, em uma resolução espacial de 4 km. Os campos de chuva a partir da rede pluviométrica, radar meteorológico e satélite apontam o diagnóstico no tempo presente das bacias em monitoramento, pois cruzam os acumulados anteriores, até vinte e quatro horas, com a chuva crítica que possibilita a ocorrência de inundação.

Sob o ponto de vista prognóstico, são aplicadas as saídas por conjunto de precipitação do modelo atmosférico ETA (Black, 1994; Chou, 1996), também cedidos por Acordo de Cooperação Técnica entre o Cemaden e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O ETA ensemble – 5 km disponibiliza cinco previsões a partir de rodadas do modelo com parametrizações de chuva distintas, combinando os esquemas de convecção de Betts-Miller-Janjić (Janjić, 1994), Kain-Fritsch (Kain, 2004) e Kain-Fritsch com fluxo de momentum (Kain, 2004); com os esquemas de microfísica de Zhao (Zhao e Carr, 1997) e Ferrier (Ferrier et al., 2002). Com os diferen-

tes campos de chuva é possível extrair o valor de chuva máxima e média dentro de cada bacia. O script que compara os valores dos acumulados horários de uma a 24 horas, antecedentes ou posteriores, com os pré-estabelecidos como críticos da curva de limiões são feitos com os dados do pixel de chuva máxima da bacia. O campo de chuva média da bacia é importante para comparação entre os dados meteorológicos: o operador pode distinguir os valores de precipitação elaborados pela interpolação do pluviômetro ou estimado por sensores e modelagem atmosférica. Se o valor de chuva máxima estiver próximo ao de chuva média, a precipitação pode estar generalizada em toda a bacia. No caso de diferirem, a chuva máxima pode estar ocorrendo em algum ponto isolado.

Para visualizar os alertas, os operadores da sala de situação devem abrir na aba Hidrologia - > Bacia Posto-INEA, o *shapefile* das bacias onde a metodologia está aplicada. Com o botão direito em cima de uma das bacias abrirá na opção “visualizar alerta para bacias” uma aba como a Fig. 7. Os acumulados que apresentam valores acima da chuva crítica apresentam a situação de alerta em vermelho; se a chuva ainda não atingiu o limiar, o acumulado é indicado pela cor verde.

Figura 7: Visualização dos limiares automáticos na plataforma SALVAR

4 AVALIAÇÃO OPERACIONAL

A fim de validar as curvas de limiares de precipitação, bem como avaliar o desempenho da ferramenta em detectar eventos de inundações bruscas, foram considerados nesta análise preliminar 3 alertas do Cemaden enviados pela sala de situação. Na Fig. 9 é apresentada a linha do tempo do alerta de risco de inundação brusca, número 909, enviado para o Município de São João de Meriti às 14:45, hora local do dia 29/03/2016. Nesse caso, a ferramenta de limiares apontou que a partir da estimativa de chuva pelo radar,

na bacia a montante do posto hidrológico de Cet. Meriti, houve uma excedência do limiar ajustado para 1 hora de duração (19 mm), com 42 mm de chuva em 1 hora. Às 15:00, hora local, esse limiar foi ultrapassado também pela rede pluviométrica, com quase 30 mm de acumulado em 1 hora, ou seja, foi detectado por um pluviômetro dentro da bacia, uma chuva próxima aos 30 mm de acumulado horário entre as 14:00 e 15:00, hora local. Às 18:00, um dos pixels de estimativa de chuva proveniente do radar também detectou um acumulado superior à curva de limiar, porém

para a duração de 4 horas. Ou seja, o acumulado de 4 horas atrás, às 18:00, indicava que poderia haver condições mínimas para ocorrência do

processo de inundação brusca. O alerta de risco moderado a inundação brusca foi Cessado às 22:25, hora local, do mesmo dia.

Figura 8: Linha do tempo - Alerta moderado de risco de inundação brusca enviado pelo Cemaden para São João de Meriti – RJ, às 14:45, hora local, do dia 29/03/2016.

No alerta enviado no dia 15/01/2016, às 15:45 os operadores da sala de situação identificam um risco moderado a inundações bruscas no Município de Petrópolis-RJ. Quase uma hora antes (15:00, hora local), a ferramenta de diagnóstico de limiars apontou uma chuva superior ao limiar de 1 hora (40mm), com 45 mm na bacia a montante do posto fluviométrico Cel. Veiga, pela estimativa do radar meteorológico. Às 18:00, essa chuva foi percebida também pela rede pluviométrica, porém com um acumulado de chuva superior a 55

mm em 6 horas de duração. A chuva neste evento perdurou, e um novo limiar foi atingido na bacia a montante da estação de Bingen, às 22 horas. O alerta de risco de inundação brusca foi então elevado para alto no município às 00:50 do dia 16/01/2016. O limiar também foi ultrapassado mais tarde a partir da chuva estimada pelo satélite (hidroestimador), na bacia a montante da estação hidrológica de Correias. O alerta de risco alto foi cessado às 07:45, hora local, do dia 18/01/2016 pela equipe de operação.

Figura 9: Linha do tempo - Alerta moderado de risco de inundação brusca enviado pelo Cemaden para Pétropolis – RJ, às 15:45, hora local, do dia 15/01/2016.

O terceiro caso exposto neste artigo técnico é o do alerta de risco moderado enviado às 15:25, hora local, do dia 01/04/2016, para o Município de Petrópolis - RJ. Às 15:00h, a ferramenta de limiares apontou um quase cruzamento com o limiar de 1 hora, porém a chuva máxima na bacia da estação Centro não superou os 40 mm necessários. Porém às 16:00, hora local, um dos pluviô-

metros da bacia a montante da estação Itaipava se mostrou acima do limiar estabelecido para 3 horas de duração. Ou seja, a chuva se tornou um potencial deflagrador quando acumulada das 13:00h às 16:00h em um dos pluviômetros da bacia de Itaipava. O alerta de risco moderado foi então cessado às 07:45 do dia seguinte, 02/04/2016.

Figura 10: Linha do tempo - Alerta moderado de risco de inundação brusca enviado pelo Cemaden para Pétropolis – RJ, às 15:45, hora local, do dia 01/04/2016.

Em dois dos três eventos analisados (15/01/2016 e 29/03/2016), pelo menos uma das estimativas de chuva ultrapassou o limiar da chuva deflagradora antes dos envios dos alertas de risco pela sala de situação do Cemaden. Em um deles (01/04/2016), a chuva percebida antes do envio dos alertas foi abaixo do limiar pré-estabelecido para a região, por isso a ferramenta não apontou que poderia haver perigo de ocorrência do processo. Em nenhum dos eventos analisados os prognósticos de chuva pelo modelo meteorológico indicaram a superação dos níveis de limiares de precipitação, o que pode estar associado à dificuldade da previsibilidade dos acumulados de chuva pelo modelo atmosférico ETA na escala das inundações bruscas. Vale ressaltar também a diferença entre os alertas de risco enviados pelo Cemaden e os alertas dos limiares para os operadores da sala de situação. A ferramenta de diagnóstico dos limiares ajuda os operadores a tomar a decisão sobre o envio ou não dos alertas de risco, pois a ferramenta está analisando somente a suscetibilidade ao fenômeno das inundações bruscas. O limiar representa as condições mínimas necessárias para ocorrência do processo, que pode ser que não ocorra. O alerta de risco enviado pelo Cemaden à Defesa Civil também analisa o componente da vulnerabilidade e grau de impacto das inundações bruscas, assim como a probabilidade de ocorrência do perigo (suscetibilidade) em si. Um alerta de risco moderado indica que existem condições mínimas necessárias para a ocorrência de uma inundação brusca com impacto moderado na população do município alertado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, esse primeiro produto para diagnóstico e prognóstico de inundações bruscas na plataforma SALVAR pode contribuir para melhorias nos alertas de risco enviados pelo Cemaden. Em uma mesma ferramenta é possível uma análise

da ameaça hidrológica, baseada na chuva instantânea e acumulada anterior, com uma previsão de possíveis deflagradores de inundações bruscas. O produto também fornece um comparativo entre diferentes estimativas de chuva nas bacias monitoradas (pluviômetros, radar meteorológico, satélite e modelagem atmosférica). Nos três casos de alertas enviados, a ferramenta demonstrou um bom desempenho em se antecipar às situações de perigo às inundações bruscas. A previsão é que a ferramenta seja estendida para todo o território brasileiro, integrando dados contínuos de outras instituições que já implementaram sistemas de alertas locais, como o INEA no Rio de Janeiro, SAISP em São Paulo, CPRM em Minas Gerais e também da ANA em todo território nacional. Posteriormente, nas diferentes regiões hidrológicas, também serão avaliados os índices de acerto ou falso alarme das ferramentas e outras contribuições para a sala de situação.

6 REFERÊNCIAS

- BLACK, T. L. The New NMC Mesoscale Eta Model: Description and Forecast Examples. **Weather and Forecasting**, v. 9, p. 265–278, 1994.
- CASERI, A.; JAVELLE, P.; RAMOS, M. H.; LEBLOIS, E. Generating precipitation ensembles for flood alert and risk management. **Journal of Flood Risk Management**, v. 9, n. 4, p. 402–415, 2016. ISSN 1753318X
- CEPED, 2012. Acesso dia em 15/10/2014 em <<http://www.ceped.ufsc.br/noticias/governo-federal-investe-188-bilhoes-em-plano-articulado-de-prevencao-e-resposta-desastres-n>>
- CHOU, S. C. Modelo regional Eta. **Climanálise**, v. Edição Esp, p. 203–207, 1996. ISSN: 0103-0019.
- CLUCKIE, I.; OWENS, M. D. Real-time rainfall-runoff models and use of weatherradar information. In: **Weather Radar and Flood Forecasting**, V. Collinge C. Kirby, p. 171–190, 1987.
- DRM, 2013. **Análise e diagnóstico dos escorregamentos registrados no evento pluviométrico de 02-04 de janeiro**. Relatório Técnico. Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEDEIS Departamento de Recursos Minerais – DRM-RJ. 2013.

FERRIER, B. S. et al. Implementation of a new grid-scale cloud and precipitation scheme in the NCEP Eta model. In: Conference On Weather Analysis And Forecasting, 19., 2002, San Antonio. **Anais...** Boston: MAS, 2002

GRUNTFEST, E.; HANDMER, J., 1999. Coping with Flash Floods. **NATO Science Series**, vol. 77.

GUPTA, R. **Hydrology and Hydraulic Systems**. Waveland Press, 2008. ISBN 9781577664550. Available from: <https://books.google.com.br/books?id=1ns_SgAACAAJ>.

HOEDJES, J., KOOIMAN, A., MAATHUIS, B., SAID, M., BECHT, R., LIMO, A., ... SU, B. (2014). Conceptual Flash Flood Early Warning System for Africa, Based on Terrestrial Microwave Links and Flash Flood Guidance. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, 3(2), 584–598. <https://doi.org/10.3390/ijgi3020584>

JANJIĆ, Z. I. The Step-Mountain Eta Coordinate Model: Further Developments of the Convection, Viscous Sublayer, and Turbulence Closure Schemes. **Monthly Weather Review**, v. 122, p. 927–945, 1994.

Jornal Estadão Online, 2012. Acesso dia 15/10/2014 em <<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,governo-investira-r-18-8-bi-em-prevencao-de-desastres,913263>>

KAIN, J. S. The Kain–Fritsch Convective Parameterization: An Update. **Journal of Applied Meteorology**, p. 170–181, 2004.

KIRPICH, T.P. Time of Concentration of Small Agricultural Watersheds. **J. of Civ. Eng.**, v.10, n.6, p. 362, 1940

LAVELL A. E FRANCO, E., 1996. **Estado, Sociedad e Gestión de los Desastres em América Latina**. Red de Estudios Sociales em Prevención de Desastres em América Latina, la RED, Tercer Mundo Editores. Bogotá, Colombia.

RAMIREZ F. E CORDONA O. D., 1996. Sistema nacional para la prevención y atención de desastres de Colombia. In: **Estado, sociedad y gestión de los desastres em America Latina. Red de estudios sociales em prevención de desastres em America Latina**. Tercer Mundo Editores, Bogotá, Colombia.

ROSIM, S.; MONTEIRO, A. M. V.; O, C. D. R.; OLIVEIRA, J. Uma ferramenta open source que unifica representações de fluxo local para apoio à gestão de recursos hídricos no Brasil. **Informática Pública**, v. 47, p. 29–49, 2008.

SCHMIDT, J., A.J. ANDERSON, AND J.H. PAUL, 2007. Spatially-Variable, Physically-Derived Flash Flood Guidance. Conference on Hydrology, American Meteorological Society, San Antonio, 6B.2. **Anais...**

SILVEIRA, A.L.L. Desempenho de Fórmulas de Tempo de Concentração em Bacias Urbanas e Rurais. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos** 10, pp. 5 – 23, 2005

STEINER, M.; JR., R. A. H.; YUTER, S. E. Climatological characterization of three-dimensional storm structure from operational radar and rain gauge data. **Journal of Applied Meteorology**, v. 34, n. 9, p. 1978–2007, 1995. Available from: <[https://doi.org/10.1175/1520-0450\(1995\)034<1978:CCOTDS>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0450(1995)034<1978:CCOTDS>2.0.CO;2)>

SWEENEY, T., 1992: **Modernized areal flash flood guidance**. NOAA Tech. Rep. NWS HYDRO 44, NOAA/NWS/Hydrologic Research Laboratory, Silver Spring, MD, 21 pp. 1 an appendix.

SWEENEY, AND T. BAUMGARDNER, 1999: **Modernized flash flood guidance**. Rep. to NWS Hydrology Laboratory, 11 pp. [Available online at <http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/ffg/modflash.htm>.]

TATIZANA, C., OGURA, A.T., CERRI, L.E.S. e ROCHA, M.C.M., 1987a, Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos – Serra do Mar – Município de Cubatão In: 5º Congresso Brasileiro de Geologia e Engenharia, v. 2 , pp. 225–236, São Paulo, Out. **Anais...**

TATIZANA, C., OGURA, A.T., CERRI, L.E.S. e ROCHA, M.C.M., 1987b, Modelamento Numérico da Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos aplicados à Encosta da Serra do Mar. In: 5º Congresso Brasileiro de Geologia e Engenharia, v. 2 , pp. 237–248 São Paulo, Out. **Anais...**

TUCCI, C., 2005. **Modelos Hidrológicos**. 2. Ed. Porto Alegre, UFRGS, 678 p.

UCAR, 2010. **Flash Flood Early Warning System Reference Guide**. University Corporation for Atmospheric Research. Disponível em <http://www.meted.ucar.edu/hazwarnsys/haz_fflood.php>

VICENTE, G. A., R. A. SCOFIELD , AND W. P. MENZEL, 1998: The operational GOES infrared rainfall estimation technique. **Bull. Amer. Meteor. Soc.**, 79, 1883–1898.

VILA, D. A.; GONCALVES, L. G. G. de; TOLL, D. L.; ROZANTE, J. R. Statistical Evaluation of Combined Daily Gauge Observations and Rainfall Satellite Estimates over Continental South America. **Journal of Hydrometeorology**, v. 10, n. 2, p. 533–543, 2009. ISSN 1525-755X.

WISNER, B., 2006: Self-assessment of coping capacity: Participatory, proactive, and qualitative engagement of communities in their own risk management. In: **Measuring Vulnerability to Natural Hazards – Towards Disaster Resilient Societies** [Birkmann, J. (ed.)]. United Nations University Press, Tokyo, Japan, pp. 316–328.

WMO (2007): Prospectus for the Implementation of a Flash Flood Guidance System with Global Coverage. A joint proposal by CHy and CBS in collaboration with Hydrologic Research Center, U.S. National Weather Service, U.S. Agency for International Development/Office of Foreign Disaster Assistance. In: XV World Meteorological Congress, Geneva, Switzerland, 7–25 May 2007. **Anais...**

ZHAO, Q.; CARR, F. H. A Prognostic Cloud Scheme for Operational NWP Models. **Monthly Weather Review**, v. 125, p. 1931–1953, 1997.

Modelo de predição de desempenho de estações de tratamento de água de pequeno porte usando redes neurais artificiais

Model of performance prediction of small water treatment plants using artificial neural networks

• **Data de entrada:**
15/11/2017

• **Data de aprovação:**
15/06/2018

Juscelino Alves Henriques^{1*} | Marcelo Libânio² | Veber Afonso Figueiredo Costa² |
Mariângela Dutra de Oliveira³

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.008>

ORCID ID

Henriques J.A <https://orcid.org/0000-0003-4374-6796>
Libânio M <https://orcid.org/0000-0002-0978-7474>

Costa V.A.F <https://orcid.org/0000-0002-3848-2098>
Oliveira M.D <https://orcid.org/0000-0001-6501-1411>

Resumo

As estações de tratamento de água (ETAs) têm um papel fundamental e estratégico no controle de doenças transmitidas pela água por meio da potabilização da água, para atender às necessidades da população que é abastecida por ela. Nesse contexto, a avaliação do desempenho dessas estações é primordial, particularmente para as entidades responsáveis pelo estágio de controle da qualidade da água, uma vez que a ETA deve apresentar e operar com condições mínimas necessárias para alcançar seu objetivo. Para o desenvolvimento dos modelos (Modelo 1 - com base na turbidez da água tratada e Modelo 2 - com base na cor aparente da água tratada) foram utilizados dados referentes à qualidade da água bruta e tratada, fatores operacionais e parâmetros hidráulicos de 3 ETAs, com taxas de fluxo de 50 L.s⁻¹ ou menos. Os modelos foram desenvolvidos usando a caixa de ferramentas do Matlab®, a partir da rede neural do tipo de camadas recorrentes, com função de ativação *tansig* e *purelin*. Como resultados, os modelos apresentaram coeficientes de determinação de 0,928 e 0,823 para turbidez e cor aparente da água tratada, respectivamente. Os resultados corroboram a aplicação da Inteligência Artificial em estações de tratamento de água, com o objetivo de otimizar processos e garantir uma maior operabilidade da ETAs, gerando um produto cada vez mais confiável.

Palavras-chave: Desempenho da planta de tratamento de água. Processos de otimização. Rede neural artificial.

Abstract

The water treatment plants (WTP) have a fundamental and strategic role in the control of waterborne diseases through the potabilization of water, to meet the needs of the population that is supplied by it. In this context, evaluating the performance of these stations is paramount, particularly for the entities responsible for the water quality control stage, since WTP must present and operate with minimum conditions necessary to achieve its objective. For the development of the models (Model 1 - based on turbidity of treated water and Model 2 - based on the apparent color of the treated water) data were used referring to raw and treated water quality, operational factors and hydraulic parameters of 3 WTPs, with flow rates of 50 L.s⁻¹ or less. The models were developed using

¹ Instituto Federal do Espírito Santos - IFES Campus Ibatiba. Av. Sete de Novembro, 40, Centro, CEP: 29.395-000, Ibatiba (ES), Brasil.

² Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Escola de Engenharia da UFMG. Belo Horizonte (MG), Brasil.

³ IFES Campus Vitória. Av. Avenida Vitória, 1729 - Jucutuquara - Vitória (ES), Brasil.

* **Autor correspondente:** juscelino.henriques@ifes.edu.br.

the Matlab® toolbox, from the neural network of the recurrent layers type, with activation function *tansig* and *purelin*. As results, the models presented regression coefficients of 0.928 and 0.823 for turbidity and apparent color of treated water, respectively. The results corroborate for the application of Artificial Intelligence in water treatment plants, with a view to optimizing processes and guaranteeing greater WTPs operability, generating an increasingly reliable product.

Keywords: Water treatment plant performance. Optimization processes. Artificial Neural Network.

1 INTRODUÇÃO

No âmbito das estações de tratamento, a análise de desempenho é uma prática que já vem sendo bastante consolidada como ferramenta de controle e gerenciamento das mesmas, buscando sempre a melhoria contínua do processo e da qualidade. É de senso comum a excelência de sua aplicação no saneamento ambiental, tendo-se como exemplo as estações de tratamento de águas residuárias, com vistas à redução da concentração de alguns parâmetros de qualidade, bem como para o atendimento aos padrões de lançamento preconizados pelos órgãos ambientais; para a otimização de processos e do consumo de produtos e insumos utilizados nas etapas de tratamento, bem como na minimização de resíduos e/ou subprodutos gerados nestes (SWEE-TAPPLE et al., 2014). Portanto, como forma de auxiliar os tomadores de decisões e gestores dos sistemas de abastecimento de água, tem-se a avaliação de desempenho de estações de tratamento de água.

Nas estações de tratamento de água para abastecimento humano, tal análise se reveste de grande importância, notadamente como forma de eliminar e/ou mitigar os riscos à saúde associados com a qualidade da água produzida. Segundo Alegre et al. (2006), os indicadores de desempenho podem ser divididos nos seguintes grupos: recursos hídricos, pessoal, aspectos físicos, operacional, qualidade dos serviços e levantamento econômico e financeiro. Além disso, foram listados sete componentes relacionados

com o desempenho das ETAs, quais sejam: qualidade da água tratada, confiabilidade da ETA, uso de recursos naturais e matérias-primas, gerenciamento de subprodutos, segurança, recursos humanos e recursos econômicos e financeiros (VIEIRA et al., 2008).

Em 1998, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (USEPA) publicou um documento técnico que traz em seu escopo formas de otimização das operações unitárias que envolve o tratamento de água a partir do desempenho da ETA, com base numa metodologia denominada *Composite Correction Program* (CCP), já aplicada desde 1988 em diversos sistemas de abastecimento de água dos Estados Unidos e Canadá. A finalidade básica desse programa era dividir todas as operações unitárias da ETA e analisá-las individualmente, de modo a estabelecer barreiras disponíveis eficazes, no processo de tratamento de água, contra a passagem de material particulado e/ou de agentes patogênicos na água tratada (USEPA, 1998).

A utilização do conceito de múltiplas barreiras, para materiais persistentes e para organismos patogênicos, é citada por várias agências reguladoras como forma de avaliação do desempenho dos sistemas de tratamento (CCME, 2004; ALBERTA, 2012). Isso se deve ao fato da diminuição dos riscos à saúde, pois quanto mais eficientes forem as barreiras, menor será chance de ocorrência um possível contaminante na água (ZHANG et al., 2012).

Apesar das diversas formas de aplicação, essa atividade não é realizada de forma intuitiva, pois há diversas metodologias descritas na literatura e toda uma exigência por parte das agências reguladoras e órgãos ambientais para sua execução. Dentre os marcos regulatórios que preveem a análise de desempenho de sistemas que produzem água potável, tem-se a ISO 24.510/2007, que norteia as atividades de avaliação e de melhorias em estações de tratamento de água e de esgotamento sanitário. Essa norma estabelece a necessidade da adoção de critérios para tal avaliação dos sistemas de serviços, bem como o uso de indicadores de desempenho atrelados a estes critérios (ISO, 2007), corroborando as ações previstas no Plano de Segurança da Água - PSA, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Para tanto, contudo, outros conceitos foram introduzidos, tais como: Confiabilidade – capacidade da estação de produzir água dentro dos padrões de qualidade; Robustez – capacidade da estação de atender à legislação independentemente da qualidade da água afluente à ETA, e Resiliência – tempo que a ETA leva para recuperar sua operação ordinária após uma interferência abrupta (GUPTA & SHRIVASTAVA, 2006; ZAKARIAN et al., 2007; GUNDERSON & PRICHARD, 2002).

Além destes, podem-se destacar os trabalhos desenvolvidos por Ahmadli et al. (2016), Mota et al. (2015), Makungo et al. (2011), Alí et al. (2012), Al-Jeebory & Ghawi (2009), Farhaoui & Derraz (2016) e Gholikandi et al. (2012), em que os parâmetros de qualidade da água são o objeto principal para a avaliação de desempenho das estações em estudo. Além de Bereskie, colaboradores desenvolveram e aplicaram mais uma ferramenta capaz de realizar, de forma satisfatória, o desempenho de pequenas estações de tratamento de água. A metodologia é um processo de melhoria contínua (do inglês *Continuous Performance Improvement* - CPI) aplicado em sete ETAs de pequeno porte localizadas na

província de Terra Nova e Labrador, Canadá (BERESKIE et al., 2017).

Como ferramenta no auxílio à tomada de decisão, os modelos de predição são admitidos como importante aliados, tendo em vista sua capacidade de predição, antevendo situações e garantindo maior eficiência frente às situações que requerem respostas com uma certa urgência, como ocorre em sistemas de tratamento após catástrofe, por exemplo. Essa e outras aplicações fazem com que o uso de modelos de predição seja cada vez mais requerido na busca de uma abordagem mais científica na gestão de sistemas de grande interesse, como as estações de tratamento de água para abastecimento humano e de tratamento de águas residuárias.

As bases dos modelos de predição propostos pela literatura são diversas, assim como suas aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. De acordo com Raikar et al. (2016), as ferramentas computacionais muito têm contribuído para tais aplicações, graças à robustez, à precisão e ao baixo custo de solução. Na prática, as ferramentas computacionais simulam o cérebro humano na busca de resultado lógico-preciso. Estes têm suas bases na inteligência artificial, por exemplo, as Redes Neurais Artificiais (RNAs).

A RNA é uma ferramenta funcional, dotada de aplicações múltiplas, notadamente na aplicação em soluções complexas e que requeiram acurácia e precisão nos seus resultados. Um sistema baseado em RNA é representado pela formação de uma rede composta por neurônios, sendo que cada um destes é formado por nós, sinapses ou bias e função de ativação; em cada nó há um peso específico, responsável pelo efeito que terá sobre a etapa seguinte (ARAM et al., 2017). Na sua aplicação são utilizadas diversas formas de arquitetura, sendo que sua escolha está condicionada à aplicabilidade da rede, tendo em vista

seu desempenho mediante a tarefa a ser realizada e o processamento dos dados de entrada.

Nesse cenário, o objetivo deste trabalho é propor modelos de predição de desempenho de estações de tratamento de água do tipo convencional ou ciclo completo de pequeno porte, utilizando RNA com base nas características da água tratada, nos parâmetros hidráulicos e operacionais das estações, tendo a turbidez e cor aparente da água tratada como parâmetros de saída ou de controle.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas estações convencionais de tratamento de água com etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração rápida e desinfecção. Essa escolha se deve ao fato de esse tipo de tratamento ser o mais utilizado na maioria das ETAs de todo o país. Foram escolhidas três estações de tratamento de água do estado do Espírito Santo, Região Sudeste do Brasil. Todas as estações utilizadas neste trabalho estão descritas na Tabela 1.

Os parâmetros utilizados foram escolhidos de acordo com o preconizado pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 do Ministério da Saúde, referentes à etapa de controle da qualidade da água realizada pelas companhias responsáveis pelas ETAs em estudo (BRASIL, 2017). Também serão utilizados parâmetros que compõem os IQETA, levando em consideração o que recomenda a NBR 12216/1992 (ABNT, 1992), seguindo a metodologia utilizada por Oliveira (2014) para a elaboração do modelo de previsão baseado na Lógica Fuzzy, e outros adotados nesta pesquisa, conforme segue:

- Qualidade de água bruta: turbidez e cor aparente;

- Parâmetros hidráulicos: tempo de floculação, velocidade de sedimentação, velocidade longitudinal de escoamento e taxa de filtração;
- Parâmetros operacionais: grau de instrução do operador, realização de ensaio em *jar test* e dosagem de coagulante; e
- Qualidade de água tratada: turbidez e cor aparente.

Tabela 1. Descrição das estações de tratamento de água utilizadas na pesquisa

Estação de Tratamento	Vazão de projeto (L.s ⁻¹)	Vazão média afluente (L.s ⁻¹)
ETA 1	36	39
ETA 2	11	47
ETA 3	26	37

No cálculo dos parâmetros hidráulicos, com exceção da vazão afluente, para a composição dos modelos foram utilizadas equações de projeto, conforme utilizadas por Lopes (2005). Já para as variáveis relativas ao grau de instrução do operador e realização de ensaio em *jar test* foram atribuídos valores numéricos de 1 a 4 para o primeiro, e 1 ou 2 para o segundo (1 para sim e 2 para não). Como forma de facilitar o entendimento das variáveis, as mesmas foram renomeadas da seguinte forma:

- Cor aparente da água bruta (uC) – **CorB**;
- Turbidez da água bruta (uT) – **TuB**
- Dosagem de coagulante (mg.L⁻¹) – **DosCoag**;
- Grau de instrução do operador da ETA – **InstOp**;
- Realização de ensaio de *jar test* – **EnsJar**;
- Tempo de Floculação (s) – **TemFloc**;
- Velocidade de sedimentação na decantação (cm.min⁻¹) – **VelSed**;
- Velocidade longitudinal de escoamento na decantação (cm.s⁻¹) – **VelLong**;

- Taxa de filtração ($\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{dia}^{-1}$) – **TxFilt**;
- Turbidez da água tratada (uT) – **TuT**; e
- Cor aparente da água tratada (uC) – **CorT**.

A inserção desses parâmetros no modelo se justifica pelo fato de estarem diretamente ligados à produção de água potável e de reunirem um conjunto de informações relevantes acerca da qualidade, quantidade e, por conseguinte, da segurança da água produzida em cada ETA onde o modelo poderá ser implementado.

Na escolha desses parâmetros foi considerado o quantitativo de dados, bem como a frequência de análise e o tempo de monitoramento. Estes são de fundamental importância para a aplicação dos testes estatísticos e para que se possa alcançar resultados mais realísticos a partir da proposição dos modelos. Para a realização desta etapa foram realizados testes de consistência dos dados.

Os dados foram adquiridos por solicitações, realizadas mediante formulários padrões estabelecidos pelas companhias de saneamento e pelos acordos de cooperação entre as entidades envolvidas nesta pesquisa. As variáveis de qualidade de água foram enviadas por arquivos digitais em planilhas, já as demais variáveis estão sendo levantadas pelo preenchimento de questionários e em visitas técnicas em cada ETA. Os dados utilizados nesta pesquisa são referentes aos anos de 2009 a 2014, inclusive.

Foram realizados os testes estatísticos preliminares (verificação de dados censurados, ocorrência de *outliers* – média mais duas vezes o desvio padrão, estatística descritiva ou exploratória e teste de normalidade), tendo em vista que essas análises são de grande importância para que se tenha um conhecimento inicial do comportamento dos dados e suas influências na proposição dos modelos. Em todos os testes estatísticos foi utilizado o software estatístico IBM SPSS®.

Após a aplicação dos testes estatísticos supracitados, partiu-se para fase de elaboração dos modelos. Inicialmente, com o modelo baseado na resposta da turbidez da água tratada, tendo em vista que este parâmetro possui grande relevância quanto à segurança da qualidade da água, conforme já citado pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017; e com base nos resultados deste, a elaboração do segundo modelo (cor aparente) foi iniciada.

Para a elaboração dos modelos foi utilizado um quantitativo de 2691 dados para cada parâmetro que compõe os modelos, sendo que estes foram divididos da seguinte forma: 2000 dados para etapa de treinamento ou aprendizagem das redes neurais e 691 dados para a etapa de simulação das mesmas.

Os modelos foram desenvolvidos por meio do software Matlab®. Nessa etapa, utilizou-se a ferramenta *Neural Network Toolbox* – *nntool* (Figura 1), específica para modelagem com RNA. O uso dessa ferramenta permite uma aplicação de forma mais direta e uma modelagem do tipo “*Black-box*”. Foram atribuídos apenas os pontos de contorno, tais como tipologia e arquitetura da rede, número de neurônio na camada oculta, número de camadas, tipo de algoritmo de treinamento, função de ativação na camada oculta e na camada de saída, algoritmo de adaptação de aprendizagem, algoritmo para o cálculo da performance e percentual de dados utilizados na etapa de aprendizagem da rede.

No desenvolvimento desta pesquisa foi iniciada a elaboração do modelo para a turbidez da água tratada, tendo como arquitetura a rede do tipo Rede do tipo Camada Recorrente, função de treinamento Levenberg-Marquardt (*trainln*), função de adaptação de aprendizagem do tipo *learnngdm*, cálculo da performance pelo erro quadrado médio (*MSE*), duas camadas (oculta e de saída), seis neurônios na camada oculta, função

de transferência na camada oculta do tipo tangente hiperbólica (*tansig*) e função de transferência

rência na camada de saída do tipo linear (*purelin*), conforme ilustrado na Fig. 2.

Figura 1. Caixa de ferramentas utilizada para o desenvolvimento da rede neural

Figura 2. Arquitetura da rede neural utilizada nos modelos

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na elaboração desses modelos foram utilizados 2691 dados de 11 parâmetros distintos, conforme anteriormente descritos, totalizando um conjunto de 29601 dados de três estações de tratamento de água.

3.1 Análise estatística exploratória

Quanto aos testes de outliers, foi verificado que a maioria dos conjuntos de variáveis apresentou considerável quantidade de valores extremos ou fora do padrão do conjunto de dados. No entanto, todos os valores foram mantidos por representarem fielmente a realidade das estações de tratamento de água utilizadas na pesquisa. Tal feito também se deve ao fato de, conforme já apresentado, todas as ETAs operarem com sobrecarga, além das próprias características das águas afluentes às mesmas; por serem oriundas de mananciais lóticos, em que a qualidade de suas águas sofre grande influência dos eventos de precipitação.

Dentre os conjuntos das 11 variáveis, todas seguem uma distribuição normal ao nível de significância de 5% para os testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Ambos os testes foram aplicados devido à diferença de sensibilidade que há entre eles e pelo fato de não requererem maiores recursos metodológicos.

A Tabela 2 ilustra o resultado dos testes estatísticos básicos para as 11 variáveis estudadas nos modelos. Com relação à medida de tendência central, verificou-se que a maioria dos valores se encontra dentro do limite comumente encontrado para estações de tratamento de água que realizam o mesmo tipo de operação, bem como para as características da qualidade da água afluente e efluente; os valores que se encontram fora desse limite podem estar relacionados à sobrecarga das estações, além de possíveis imperfeições no dimensionamento de alguma operação unitária que compõe o tratamento.

Em se tratando de medidas de dispersão, é possível verificar que há grande variabilidade de alguns conjuntos de variáveis, conforme apresentado pelos valores do coeficiente de variação, mínimo e máximo. Tal variabilidade, quando verificada nas variáveis que representam a qualidade da água, pode estar relacionada aos eventos de chuvas que ocorreram na bacia hidrográfica, onde o manancial de captação se encontra, bem como aos fatores que caracterizam o uso e ocupação do solo, tendo em vista que estes irão implicar no escoamento das águas que afluem aos referidos mananciais. Já para as variáveis TemFloc e TxFilt, essa variabilidade pode ser justificada pela sobrecarga das ETAs, devido à necessidade de aumento de produção de água frente ao crescimento populacional de cada município.

Tabela 2. Apresentação dos resultados da estatística exploratória para todas as variáveis

VAR.	MÉDIA	MEDIANA	COEF. VAR.	MÍNIMO	MÁXIMO
CorB	83,62	54,70	116,31	21,80	1631,50
TuB	41,11	16,22	192,54	3,26	1363,67
DosCoag	12,38	10,67	49,95	3,67	59,80
InstOp	2,45	2,00	20,41	2,00	3,00
EnsJar	1,32	1,00	35,53	1,00	2,00
TemFloc	1877,02	2497,99	52,92	507,35	3555,59
VelSed	1,21	1,01	33,06	0,72	2,47
VelLong	0,31	0,23	45,62	0,11	0,72
TxFilt	272,00	279,94	17,16	60,10	382,86
CorT	2,69	2,20	86,63	0,01	28,83
TuT	0,49	0,23	197,86	0,05	15,43

Quando analisado o atendimento dos parâmetros de qualidade da água tratada (cor aparente e turbidez) ao Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, foi verificado que em determinados momentos seus valores excederam o máximo permissível segundo o referido padrão de potabilidade ora em vigor. Tal fato evidencia a real situação das ETAs quanto a robustez e/ou resiliência.

3.2 Modelo em RNA para a turbidez da água tratada

Na Fig. 3 são ilustrados os valores de turbidez observada e calculada, por meio do Modelo 1. Conforme apresentado, os valores são muito próximos e verifica-se que se o modelo é capaz de prever picos positivos e negativos para a variável em questão, sendo possível realizar estudos de predição para a turbidez da tratada a partir da estimativa das variáveis de entrada.

Figura 3. Comparação entre o comportamento dos valores de turbidez da água tratada observados e calculados

Com relação ao atendimento ao padrão de potabilidade ora em vigor, verificou-se que o Modelo 1 foi fidedigno ao Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, bem como aos valores de turbidez previamente medidos nas saídas das

ETAs aqui analisadas, tendo em vista que a maioria dos valores foi inferior a 0,5 uT (Fig. 4). Esse resultado justifica a aplicação do referido modelo, pelo fato de o mesmo apresentar resultados realísticos.

Figura 4. Distribuição de frequência para a turbidez observada e calculada

Como forma de atestar a aderência ou a resposta do Modelo 1, foi aplicado o teste de correlação entre os valores de turbidez observada e calculada. Foi gerado o modelo de regressão linear, o qual apresentou um excelente resultado ($R^2 = 0,9288$,

$p\text{-valor} = 0$), conforme apresentado na Fig. 5. Esse resultado indica que o Modelo 1 foi capaz de prever, com grande precisão, o desempenho das estações de tratamento de água de pequeno porte a partir dos valores de turbidez de água tratada.

Figura 5. Comportamento da correlação entre a turbidez calculada e observada

3.3 Modelo em RNA para a cor aparente da água tratada

Como forma de assegurar que a predição do desempenho das estações de tratamento de água não estivesse sob o controle de um parâmetro apenas, como ocorre na maioria desses tipos de modelos propostos, a cor aparente da água tratada também foi escolhida como variável dependente ou de controle. Ambos os parâmetros reúnem informações importantes sobre a qualidade da água, além de usualmente apresentarem significativa correlação quando a cor verdadeira é baixa. O modelo de predição de desempenho com base na cor aparente da água tratada foi denominado Modelo 2. Este foi desenvolvido a partir de todos os parâmetros admitidos na composição do Modelo 1.

Na Fig. 6 é ilustrado o comportamento da cor aparente observada e calculada para o mesmo período. Constata-se que, assim como ocorreu com o Modelo 1, o Modelo 2 conseguiu prever o comportamento do parâmetro cor aparente, notadamente acompanhando os valores mais elevados para o referido parâmetro. Também é possível verificar que há uma pequena fragilidade do Modelo 2 na predição dos valores mais baixos, fato que pode estar relacionado à própria característica dos parâmetros, que, diferentemente da turbidez, tem sua origem a partir da presença de material dissolvido, o que dificulta sua remoção no processo de tratamento, particularmente quando os valores de entrada são reduzidos.

Figura 6. Comparação entre o comportamento dos valores de cor aparente da água tratada observados e calculados

Em se tratando do atendimento ao Padrão de Potabilidade ora em vigor pelos valores gerados a partir do Modelo 2, observa-se o mesmo fato que houve para o Modelo 1 com a maioria dos valores

observados e preditos ou calculados dentro do preconizado pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (Fig. 7).

Figura 7. Distribuição de frequência para a cor aparente observada e calculada

Conforme apresentado na Fig. 8, apesar de inferior ao Modelo 1, o Modelo 2 apresentou aceitável capacidade de predição do desempenho das ETAs, com coeficiente de determinação (R^2) de 0,8233 (p -valor = $1,4 \times 10^{-261}$) e coeficiente de cor-

relação (R) de 0,907. Esses resultados atestam a capacidade de aplicação do referido modelo para a finalidade pretendida, mesmo que certos ajustes ainda possam ser necessários.

Figura 8. Comportamento da correlação entre a cor aparente calculada e observada

4 DISCUSSÃO

Quando comparado com outros modelos de avaliação e/ou predição de desempenho citados na literatura, o Modelo 1 se apresentou bastante superior, com elevados coeficientes de determinação ($R^2 = 0,92$) e coeficiente de correlação ($R = 0,96$) entre os valores observados e calculados de turbidez da água tratada. Como exemplo, pode-se destacar o trabalho de Rak (2013), que desenvolveu um modelo semelhante em RNA e com base na turbidez, com $R = 0,84$; além do trabalho desenvolvido por Alsaqqar et al. (2016), que aplicaram RNA no desenvolvimento de índices para três ETAs em Bagdá (Al-Karakh, Al-Karama e Al-Qadisiya), apresentando coeficiente de correlação de 0,92, 0,83 e 0,79, respectivamente.

Com relação à predição de resultados de turbidez em estações de tratamento de água, também pode-se citar a pesquisa realizada por Kim & Parnichkun (2017), obtendo coeficiente de determinação de 0,89 entre os valores de turbidez observada e calculada. Esse resultado corrobora a aplicação do Modelo 1, notadamente pelo número de variáveis representativas incorporado ao modelo. Todos esses resultados podem ser comparados com os apresentados por Maier et al. (2003), com $R = 0,90$ para estimativa da turbidez da água tratada.

Como forma de verificar a qualidade dos modelos propostos, foram desenvolvidos modelos em regressão linear múltipla. Essa etapa foi necessária pelo fato de essa metodologia ser amplamente utilizada no desenvolvimento de modelos de predição, nas mais diversas áreas de aplicação. No entanto, não foi verificado atendimento aos pré-requisitos necessários para a aplicação do teste de regressão, particularmente pela existência de multicolinearidade entre as variáveis independentes do modelo. Foi verificado que apenas duas variáveis foram capazes de prever os Modelos 1 (DosCoag e CorT) e o Modelo 2 (DosCoag e TuT).

Após verificar que apenas duas variáveis, em cada modelo, poderiam ser utilizadas no seu desenvolvimento, o mesmo foi realizado com o intuito de verificar seus ajustes. Foram gerados coeficientes de determinação de 0,761 (Modelo 1) e 0,767 (Modelo 2), sendo estes estatisticamente significativos e atendendo aos pré-requisitos para o teste. No entanto, optou-se por não dar prosseguimento à aplicação dos modelos, tendo em vista que os mesmos não possuem as mesmas capacidades de explicação que aqueles desenvolvidos em RNA, compostos por um quantitativo mais significativo de variáveis, que representam importantes etapas e operações realizadas nas estações de tratamento de água de pequeno porte. Uma alternativa para o desenvolvimento de modelos em regressão seria a aplicação de modelos não lineares, mas há o inconveniente de esse tipo de metodologia requerer um quantitativo menor de variáveis para ser efetivado, logo também não se aplica aos objetivos perseguidos na pesquisa.

Quando comparados os resultados dos coeficientes de determinação entre os Modelos 1 e 2, verifica-se que o Modelo 1 apresenta melhor ajuste que o Modelo 2. Isso pode estar relacionado à variabilidade do conjunto de dados da variável cor aparente, bem como pela amplitude que há entre os valores máximos permissíveis estabelecidos para ambos os parâmetros pelo Padrão de potabilidade, 5uT e 15uC para turbidez e cor aparente respectivamente.

5 CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que:

- Os Modelos 1 e 2 foram capazes de prever, com precisão e eficiência satisfatórias, o desempenho das estações de tratamento de água aqui analisadas, particularmente o Modelo 1, apresentan-

do $R = 0,96$ e $R^2 = 0,928$, além apresentarem importante capacidade quanto ao atendimento ao padrão de potabilidade ora em vigor;

- Com relação à arquitetura e tipologia, redes do tipo camada recorrente, com função tangente hiperbólica seguida de linear, com função de treinamento Levenberg-Marquardt, com duas camadas e seis neurônios na camada oculta, apresentam os melhores ajustes em ambos os modelos;
- Os resultados apresentados corroboram a aplicação e a implementação do uso da modelagem computacional, notadamente por meio das Redes Neurais Artificiais, nas diversas etapas que compõem o tratamento convencional da água;
- Esses resultados são de grande importância para outras estações convencionais de tratamento de água de porte similar ao que aqui foi tratado, tendo em vista que representam a maioria das ETAs utilizadas em todo o mundo.

6 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) pelo apoio financeiro através do Edital FAPES Nº 03/2017 – Universal.

7 REFERÊNCIAS

AHMADLI, Z.; FAHIMINIA, M.; JANG, S. A.; ANSARI, R.; SAVADKOUHI, M.; ANBAZ, A.; ESCANDARI, A. Performance Evaluation of Qom Water Treatment of Plant during 2005 to 2014, Iran. *Arch. of Hyg. Sciences* **2016**, 6, p. 58-65.

ALBERTA. *Standards and Guidelines for Municipal Waterworks, Wastewater and Storm Drainage Systems, Part 1*. Queen's Printer: Alberta, Canada, 2012.

ALEGRE, H.; BAPTISTA, J. M.; CABRERA JUNIOR, E.; CUBILLO, F.; DUARTE, P.; HIRNER, W.; MERKEL, W.; PARENA, R. *Performance Indicators For Water Supply Services*. 2 ed. London: IWA Publishing, 2006; pp. 55-70, 978-18-4339-051-0

ALI, A. HASHMI, H. N.; BAIG, N.; IQBAL, S.; MUMTAZ, K. Performance evaluation of the water treatment plants of Islamabad – Pakistan. *Arch. Environ. Sci.* **2012**, 6, p. 111-117.

AL-JEEBORY, A. A.; GHAWI, A. H. PERFORMANCE EVALUATION OF AL-DEWANYIA WATER TREATMENT PLANT IN IRAQ. *Al-Qadisiya J. for Eng. Sciences* **2009**, 2, p. 1-18.

ALSAQQAR, A. S.; KHUDAIR, B. H.; ALI, S. K. Prediction of Ryznar Stability Index for Treated Water of WTPs Located on Al-Karakh Side of Baghdad City using Artificial Neural Network (ANN) Technique. *J. of Eng.* **2016**, 22, 1-10.

ARAM, Z.; JAFARI, S.; MA, J.; SPROTT, J. C.; ZENDEHROUH, S.; PHAM, V.-T. Using chaotic artificial neural networks to model memory in the brain. *Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simulat.* **2017**, 44, 449-459, <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2016.08.025>.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **NBR 12.216, 30 de abril de 1992**. Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

BERESKIE, T.; HAIDER, H.; RODRIGUEZ, M. J.; SADIQ, R. Framework for continuous performance improvement in small drinking water systems. *Sc. of the Total Env.* **2017**, 574, 1405-1414, 10.1016/j.scitotenv.2016.08.067.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017**. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde: Brasília, 2017.

Canadian Council of Ministers of the Environment - CCME. **From Source to Tap: Guidance on the Multi-Barrier Approach to Safer Drinking Water**. CCME: Winnipeg, Canada, 2004.

FARHAQI, M.; DERRAZ, M. Review on Optimization of Drinking Water Treatment Process. *J. of W. R. and Protection* **2016**, 8, p. 777-786, 10.4236/jwarp.2016.88063.

GHOLIKANDI, G. B.; DEGHANIFARD, E.; SEPEHR, M. N.; TORABIAN, A.; MOALEJ, S.; DEHNAVI, A.; YARI, A. R.; ASGARI, A. R. Performance Evaluation of Different Filter Media in Turbidity Removal from Water by Application of Modified Qualitative Indices. *Iranian J. of P. Health* **2012**, 41, 87-93.

GUNDERSON, L.H.; PRITCHARD, L. **Resilience and the Behavior of Large-scale Systems**. Island Press: Washington, USA, 2002.

GUPTA, A.K.; SHRIVASTAVA, R.K. Uncertainty analysis of conventional water treatment plant design for suspended solids removal. *Journal of Environmental Engineering* **2006**, 132, 1413-1421, 10.1061/ASCE0733-93722006132:111413.

International Organization for Standardization - ISO. **ISO 24510: Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users**. ISO: Switzerland, 2007.

KIM, C. M.; PARNICHKUN, M. Prediction of settled water turbidity and optimal coagulant dosage in drinking water treatment plant using a hybrid model of k-means clustering and adaptive neuro-fuzzy inference system. *Appl. W. Science* **2017**, 7, 3885-3902, DOI 10.1007/s13201-017-0541-5.

LOPES, V. C. **Índice de qualidade de desempenho de estações convencionais de tratamento de água**. 2005. 217f. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) - Escola de Engenharia, UFMG, Belo Horizonte, 2005.

MAIER, H. R.; MORGAN, N.; CHOW, C. W. K. Use of artificial neural networks for predicting optimal alum doses and treated water quality parameters. **Env. Modell. & Software** **2004**, 19, 485-494, [https://doi.org/10.1016/S1364-8152\(03\)00163-4](https://doi.org/10.1016/S1364-8152(03)00163-4).

MAKUNGO, R.; ODIYO, J. O.; TSHIDZUMBA, N. Performance of small water treatment plants: The case study of Mutshedi Water Treatment Plant. **Ph. and Ch. of the Earth** **2011**, 36, p. 1151-1158, <https://doi.org/10.1016/j.pce.2011.07.073>.

MOTA, M. H.; CHOUGULE, S. S.; VATKAR, Y. S. Performance Evaluation of Urban Water Treatment Plant. **Inter. J. of S. and Research** **2015**, 4, p. 2821-2825.

OLIVEIRA, M. D. de. **Desenvolvimento de Modelos de Previsão de Desempenho de Estações Convencionais de Tratamento de Água**. 2014. 225f. Tese (Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) - Escola de Engenharia, UFMG, Belo Horizonte, 2014.

RAIKAR, R. V.; WANG, C.-Yi.; SHIH, H.-P.; HONG, J.-H. Prediction of contraction scour using ANN and GA. **Flow Measur. and Instr.** **2016**, 50 p. 26-34, <https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2016.06.006>.

RAK, A. Water Turbidity Modelling During Water Treatment Processes Using Artificial Neural Networks. **Inter. J. of W. Sciences** **2013**, 2, 1-10, 10.5772/56782.

SWEETAPPLE, C.; FU, G.; BUTLER, D. Multi-objective optimisation of wastewater treatment plant control to reduce greenhouse gas emissions. **Water Research** **2014**, 55, 52-62, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.018>

United States Environmental Protection Agency - USEPA. **Optimizing Water Treatment Plant Performance Using the Composite Correction Program**. USEPA: Washington, USA, 1998.

VIEIRA, P.; ALEGRE, H.; ROSA, M. J.; LUCAS, H. Drinking water treatment plant assessment through performance indicators. **Water S. & Tech.: Water Supply** **2008**, 8, 245-253, 10.2166/ws.2008.068

World Health Organization – WHO. **Guidelines for drinking-water Quality**, 4th; WHO: Switzerland, 2011; pp. 45-76, 978-92-4154-815-1.

ZAKARIAN, A., KNIGHT, J., BAGHDASARYAN, L. Modelling and analysis of system robustness. **J. of Eng. Design** **2007**, 18, p. 243-263, <http://dx.doi.org/10.1080/09544820600804939>.

ZHANG, K.; ACHARI, G.; SADIQ, R.; LANGFORD, C. H.; DORE M. H. I. An integrated performance assessment framework for water treatment plants. **W. Research** **2012**, 46, 1673-1683, 10.1016/j.watres.2011.12.006

Pós-graduação em resíduos sólidos no Brasil: Estudo quantitativo e espacialização da produção de teses e dissertações em Programas de Excelência

Postgraduate in solid waste in Brazil: quantitative study and spacialization of excellence programs' theses and dissertations

• **Data de entrada:**
13/06/2018
• **Data de aprovação:**
20/06/2018

Túlio Queijo de Lima^{1*} | Cristine Diniz Santiago² | Érica Pugliesi² | Flávio Roberto Araújo De Franceschi¹

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.009>

ORCID ID

Lima T. Q. <https://orcid.org/0000-0003-1336-3698>
Santiago C.D. <https://orcid.org/0000-0003-0928-118X>

Pugliesi E. <https://orcid.org/0000-0003-4688-1387>
De Franceschi, F.R.A. <https://orcid.org/0000-0003-3493-0372>

Resumo

No mundo contemporâneo, a gestão de resíduos sólidos (RS) constitui temática relevante para a sustentabilidade, sendo uma questão interdisciplinar que permeia as ciências ambientais, as engenharias e a saúde pública, entre outras. Assim, este artigo buscou analisar a ocorrência de teses e dissertações na temática de RS em Programas de Excelência de Pós-Graduação no Brasil, de acordo com a especificidade de áreas de avaliação. A metodologia baseou-se na revisão bibliográfica sistemática, sendo definidos termos de busca para pesquisa nos bancos de dados dos programas de pré-definidos. Os resultados evidenciam que, no escopo proposto, as áreas de engenharia sanitária e civil respondem pela maioria das publicações, geograficamente concentradas na região Sudeste, caracterizando uma assimetria regional. Portanto, nos programas de excelência, evidencia-se a necessidade de pluralizar abordagens, garantindo a interdisciplinaridade que a área demanda. Destaca-se também a necessidade de articulação dos programas existentes, de forma a garantir a abordagem proposta.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Pós-Graduação. Base de Dados. Espacialização de Informações. Acervo Digital.

Abstract

Waste management is a relevant issue for sustainability in the contemporary world. It consists of an interdisciplinary matter, permeating areas such as environmental sciences, engineering, public health, among others. Thus, this article analyses the occurrence of thesis and dissertations in the area of solid waste produced in Brazilian Post-Graduate Excellence Programs, according to specific evaluation areas. The method consisted of a Systematic bibliographic review, being defined research terms to look into pre-determined Post-Graduate Excellence Programs data basis. Results show that sanitation and civil engineering are to be accounted for the major part of publications, geographically concentrated in the Southeast, marking a regional asymmetry. Therefore, the waste area is mostly studied by engineering areas, revealing the need for an approach pluralization, in order to guarantee the required interdisciplinary approach. Articulation is also a necessity, as an attempt to guarantee the referred approach.

Keywords: Waste. Postgraduate studies. Database. Information spacialization. Digital Collection.

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. São Paulo (SP), Brasil.

² Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Universidade Federal de São Carlos. São Carlos (SP), Brasil.

* **Autor correspondente:** tulioqueijo@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

1.1 A questão dos resíduos sólidos

O ser humano lida com os resíduos que gera desde que abandonou as atividades nômades e fixou-se no território. No decorrer das civilizações, criou-se uma associação histórica dos resíduos com a ideia de enfermidade e contaminação, uma vez que no passado as populações viviam sem mínimas medidas de limpeza ou saneamento ambiental (ACCURIO et al., 1998; FERREIRA e ANJOS, 2001). Como agravante, as epidemias contribuíram para a formação da representação social dos resíduos como aquilo que é necessário levar para longe e livrar-se, sendo que até a década de 1950 a temática esteve associada essencialmente à área da saúde pública (VELLOSO, 2008).

Na atualidade, a gestão de resíduos sólidos é destacada como uma das temáticas socioambientais relevantes para a sustentabilidade no meio urbano, junto a temas como o consumismo, consumo de energia, degradação de recursos naturais, desigualdades sociais, deficiências no saneamento básico (DODMAN, MCGRANAHAN e DALAL-CLAYTON, 2013). Tal destaque vai ao encontro da inserção dessa temática em diversos capítulos da Agenda 21 estabelecida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992 (CNUMAD, 1992; ZVEIBIL, 2002).

Em parte, o destaque para os resíduos sólidos deve-se ao aumento vertiginoso de sua geração desde a Revolução Industrial e à intensificação da urbanização, bem como à diversificação da composição dos produtos descartados. Isso porque o modo de produção contemporâneo busca desvalorizar aquilo que não é mais produto ou mercadoria (BUSS, 2002; SENG et al., 2010; MESJASZ-LECH, 2014; SILVA et al., 2014; MAVROPOULOS, TSAKONA e ANTHOULI, 2015; MARQUES, 2015).

A necessidade de uma abordagem integrada congregando diferentes visões para o enfrentamento de tais temáticas socioambientais, assim como outras temáticas das ciências ambientais, é premente (FONSECA, 2000; DODMAN, MCGRANAHAN e DALAL-CLAYTON, 2013). Essa necessidade surge em um contexto de uma crise de civilização na qual o raciocínio humano contemporâneo busca fracionar o conhecimento para aprofundar-se em questões individuais, num processo de especialização (LEFF, 2000).

No entanto, o meio ambiente e os processos que nele ocorrem são interdisciplinares, não se restringindo a uma única ciência ou a uma abordagem segmentada ou simplista, pois permeiam o campo de conhecimento de duas ou mais disciplinas. Nessa perspectiva, a evolução da vida humana e as consequentes pressões sobre o meio ambiente levam a problemáticas que necessitam de soluções interdisciplinares (LEFF, 2000; PHILLIPPI JR., 2000).

A temática dos resíduos sólidos, em particular, tem como característica intrínseca a interdisciplinaridade, uma vez que congrega elementos sociais, econômicos, políticos, ambientais e de saúde (TCHOBANOGLOUS, THEISEN e VIGIL, 1993; SISINNO e OLIVEIRA, 2000). Zveibil (2002) considera que a partir da década de 1990 surgem novas abordagens e conceitos para a compreensão da complexidade e o enfrentamento dessa temática. O autor ainda destaca que esses tratamentos diversificados foram absorvidos por diferentes setores da sociedade.

A complexidade gerada pela pluralidade da temática de resíduos sólidos se contrapõe à urgência de soluções nacionais e internacionais adequadas (CORNIERI e FRACALANZA, 2010; SANTOS e GONÇALVES-DIAS, 2012; JACOBI, 2012; MARSHALL e FARAHBAKSH, 2013). Esse cenário destaca a importante e necessária continuidade da contribuição da pesquisa científica

sobre resíduos sólidos, que apresenta grande diversidade de abordagens possíveis.

A conformação da pesquisa científica dá-se nas universidades em atividades que envolvem graduação e pós-graduação, estando também relacionada com o ensino. A presença da pesquisa na universidade e sua interação com o ensino têm acompanhado a trajetória da universidade brasileira desde a sua criação, na década de 1920.

1.2 O enquadramento da Pós-Graduação em Resíduos Sólidos no Brasil

As primeiras atividades de pós-graduação no Brasil ocorreram no início da década de 1930, na proposta do Estatuto das Universidades Brasileiras – decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931 –, na qual Francisco Campos propôs a implantação de um sistema de pós-graduação nos moldes europeus (SANTOS, 2003; VELLOSO, 2014; CA-CETE, 2014). Esse modelo foi implementado tanto no curso de Direito da Universidade do Rio de Janeiro como na Faculdade Nacional de Filosofia e na Universidade de São Paulo (SANTOS, 2003). Em 1946, com a publicação do decreto nº 21.321, o termo pós-graduação foi introduzido oficialmente no país, e os cursos assim designados possuíam “por fim especial a formação sistemática de especialização profissional” (BRASIL, 1946). Na década de 1950 passaram a ser firmados acordos entre Estados Unidos e Brasil implicando em convênios entre escolas e universidades norte-americanas e brasileiras por meio do intercâmbio de estudantes, pesquisadores e professores (SANTOS, 2003).

Porém o grande impulso para o estabelecimento e a dispersão dos cursos de pós-graduação do Brasil ocorreu na década de 1960. No início da década houve uma iniciativa importante na Universidade do Brasil na área de Ciências Físicas e Biológicas seguindo o modelo das *graduate schools*, resultado de um convênio com a Fun-

dação Ford, e outra na mesma universidade, na área de Engenharia, com a criação da Comissão Coordenadora dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia – COPPE (SANTOS, 2003). Nesse período deu-se também a implantação de cursos de mestrado e doutorado em áreas específicas na Universidade de Brasília, na Escola Superior de Agricultura de Viçosa, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e os cursos de pós-graduação no ITA (SANTOS, 2003).

A implantação formal dos cursos de pós-graduação no Brasil ocorreu, definitivamente, em 1965, a partir do Parecer nº 977/65 de 3 de dezembro de 1965 do Conselho Federal de Educação (CFE), emitido por Newton Lins Buarque Sucupira (SANTOS, 2003; VELLOSO, 2014), segundo o qual o modelo de pós-graduação a ser implantado era adequado à nova concepção de universidade, oriundo dos “países mais desenvolvidos”. O Parecer 977 fazia a distinção entre cursos *latu sensu* e *strictu sensu* e estabelecia a pós-graduação conforme o modelo norte-americano (SANTOS, 2003), partindo da consideração de que os cursos de mestrado e doutorado constituem um lugar privilegiado de produção do conhecimento, dada a centralidade que a pesquisa científica deve neles assumir (SANTOS e AZEVEDO, 2009).

A Reforma Universitária de 1968 foi base para o estabelecimento da moderna pós-graduação (VELLOSO, 2014) ao serem criadas condições propícias para que as instituições de ensino superior passassem a articular – para a formação de recursos humanos de alto nível de qualificação – as atividades de ensino e de pesquisa, que até então – salvo raras exceções – estavam relativamente desconectadas (MARTINS, 2009). A política de implantação desse projeto buscou satisfazer dois quesitos fundamentais de atuação: a necessidade futura de mão de obra especializada para preencher novos empregos a partir do desenvolvimento econômico previsto e a necessidade de estimular a formação de cientistas,

pesquisadores e técnicos que fossem aptos a gerar novos conhecimentos (VELLOSO, 2014).

A avaliação dos programas de pós-graduação foi definida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 1998, sendo considerada atividade essencial para assegurar e manter a qualidade da Pós-Graduação no país (CAPES, 2016a). A Portaria nº 1.418/1998 do Ministério da Educação regulamenta a classificação dos cursos de pós-graduação de acordo com um padrão de qualidade pré-definido, em uma escala crescente de 1 a 7 (BRASIL, 1998). De acordo com o Plano Nacional da Pós-Graduação 2011-2020, a CAPES considera os programas classificados com as notas 5, 6 e 7 como programas de excelência, sendo a nota 5 conferida aos programas de excelência nacional e as notas 6 e 7 de excelência internacional (CAPES, 2013).

Essa classificação expressa que tais programas possuem produção científica consolidada e divulgação em periódicos internacionais de excelência, bem como prêmios, intercâmbio de pesquisadores com instituições de ponta, internacionalização dos projetos de pesquisa, infraestrutura de qualidade e alta inserção social. Dentre os 3.678 programas de pós-graduação ativos no país, 416 são considerados de excelência (CAPES, 2016a).

Os programas de pós-graduação são classificados em 48 áreas de avaliação, definidas a partir de três colégios – Ciências da Vida; Ciências Exatas, Tecnológicas e Interdisciplinar; e Humanidades – e nove grandes áreas (CAPES, 2016b). Dentre as grandes áreas de avaliação, a ocorrência da temática de resíduos sólidos está presente explicitamente na área de avaliação ‘Engenharias I – Engenharia Sanitária’ sob o título “RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS”, conforme a tabela de áreas do conhecimento da CAPES (CAPES, 2016b).

No entanto, a temática “Resíduos Sólidos” é complexa e passível de diversas abordagens, deixando de estar restrita apenas à área de avaliação ‘Engenharias I’, e sua ocorrência ser identificada em pesquisas de diversas áreas de avaliação.

A partir dessa premissa, este artigo justifica-se ao considerar a importância da temática de resíduos sólidos dentre as áreas constituintes do saneamento básico. Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 – regulamentada pelo decreto 7.404/2010, define em seu art. 8º inciso VII, a pesquisa científica e tecnológica como instrumento da política pública.

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo analisar a ocorrência da pesquisa científica sintetizada em teses e dissertações na temática de resíduos sólidos em Programas de Excelência de Pós-Graduação no Brasil de acordo com a especificidade de áreas de avaliação.

2 METODOLOGIA

A definição da metodologia a ser adotada para o levantamento pretendido baseou-se no método da Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS). Trata-se de uma metodologia que busca avançar a revisão bibliográfica convencional a partir de três etapas elementares: planejamento de pesquisa, execução e análise dos resultados. Assim, a RBS é aplicável a uma pesquisa estruturada, na qual o processo de levantamento dos dados deve seguir uma sequência definida (BIOLCHINI et al., 2007). A seguir é apresentada a sequência metodológica do artigo.

Partiu-se do recorte por área de avaliação de acordo com a classificação da CAPES. A definição das áreas de avaliação baseou-se na definição de gestão de resíduos sólidos de Tchobanoglous, Theisen e Vigil (1993). Os autores destacam a interdisciplinaridade da área, que deve estar em consonância com premissas das

áreas de saúde pública, engenharia, economia, preservação ambiental e ciências sociais. Ademais, os autores ainda destacam a interface da área com funções administrativas, financeiras, legais e de planejamento.

Nessa perspectiva, é a busca de soluções para a gestão de resíduos sólidos que propicia tal interdisciplinaridade, sendo os principais campos de conhecimento envolvidos: as ciências econômicas, saúde pública, engenharia, geografia, planejamento local e regional, comunicação,

ciência dos materiais, ciências políticas e ciências ambientais (TCHOBANOGLIOUS, THEISEN e VIGIL, 1993).

A busca realizada no banco de dados da CAPES resultou em um universo de 32 programas de pós-graduação de excelência internacional, com avaliações seis e sete. Na Tabela 1 são apresentadas as áreas de avaliação e respectivas áreas básicas definidas como filtros para a referida pesquisa dos programas no banco de dados da CAPES.

Tabela 1 – Áreas de Avaliação e Áreas Básicas da CAPES selecionadas para a pesquisa.

Área de Avaliação	Área Básica
Ciências Ambientais	Ciências Ambientais
Administração, Ciências Contábeis e Turismo	Administração
Interdisciplinar	Sociais e Humanidades
Planejamento Urbano e Regional / Demografia	Demografia
Engenharias I	Engenharia Civil
Engenharias I	Engenharia Sanitária
Planejamento Urbano e Regional / Demografia	Planejamento Urbano e Regional
Saúde Coletiva	Saúde Coletiva
Saúde Pública	Saúde Coletiva
Engenharias III	Engenharia de Produção

Fonte: Elaborada pelos autores.

Posteriormente foram definidos seis termos de busca para pesquisa junto aos bancos de dissertações e teses dos 32 programas de excelência identificados. As palavras definidas buscaram abranger diversas abordagens possíveis na área dos resíduos sólidos. Sendo assim, os termos de busca escolhidos foram: aterro; catador (es); ciclo de vida; coleta seletiva; compostagem; resíduo (s); e resíduos sólidos. No caso de palavras de possível ocorrência no singular e plural, as buscas foram realizadas em duplicata.

A partir da busca no banco de teses e dissertações de cada programa¹ foi possível realizar o levantamento da produção de teses e dissertações na área, sendo essa a base de análise dos resultados. Concomitantemente, foi possível a identificação de elementos sobre os bancos de dados de teses e dissertações, que contribuíram para a discussão acerca da disponibilização do conhecimento científico na área. A Fig. 1 apresenta um fluxograma da metodologia adotada no artigo.

¹ O banco de dados do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da COPPE/UFRJ não possui opção de busca por título ou palavra-chave, de forma que a busca neste caso foi realizada individualmente nas 1.744 dissertações e 703 teses disponíveis até setembro de 2016.

Figura 1 – Fluxograma das etapas metodológicas.

Fonte: Elaborada pelos autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira busca realizada utilizando os termos de busca pré-definidos foi realizada no banco de teses e dissertações da CAPES, apresentando um total de 41.105 resultados, detalhados para cada palavra-chave na Tabela 2. Na Fig. 2, observa-se o percentual de respostas obtidas para cada termo de busca.

Tabela 2 - Resultados da busca inicial no banco de teses e dissertações da CAPES.

Termos de busca	Resultados
Aterro	1.678
Catador (es)	997
Ciclo de Vida	4.147
Coleta Seletiva	658
Compostagem	715
Resíduo (s)	28.150
Resíduos Sólidos	4.760
TOTAL	41.105

Figura 2 – Resultados dos termos de busca para o banco de teses e dissertações da CAPES.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 2 e a Fig. 2 apresentam um panorama geral da temática resíduos sólidos a partir dos termos de busca utilizados nesta pesquisa. Ressalta-se o resultado mais expressivo para o termo de busca “resíduo(s)”, considerando-se que esse termo é utilizado em outros contextos e áreas do conhecimento, para expressar outros conceitos.

Posteriormente, selecionadas as áreas descritas na Tabela 1 foram identificados um total de 660

programas de pós-graduação ativos no país. A partir da identificação dos programas de pós-graduação de excelência internacional, que possuem notas seis e sete na última avaliação da CAPES, observa-se um total de 32 programas – universo amostral desta pesquisa.

A Tabela 3 apresenta os 32 programas identificados, a instituição correspondente, a área básica e área de avaliação, e a respectiva nota da avaliação CAPES de cada programa.

Tabela 3 – Identificação dos programas de Pós-Graduação de excelência internacional.

NOME DO PROGRAMA EM FUNCIONAMENTO	INSTITUIÇÃO	ÁREA BÁSICA	ÁREA DE AVALIAÇÃO	NOTA CAPES	
CIÊNCIA AMBIENTAL	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	CIÊNCIAS AMBIENTAIS	CIÊNCIAS AMBIENTAIS (I)	6	
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA			6	
ECOLOGIA APLICADA	UNIVERSIDADE.DE SÃO PAULO/ ESALQ			7	
ADMINISTRAÇÃO	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO (II)	6	
ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			6	
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP			7	
POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	SOCIAIS E HUMANIDADES	INTERDISCIPLINAR (III)	6	
POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO HUMANA	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			6	
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			6	
DEMOGRAFIA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	DEMOGRAFIA	PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA (IV)	6	
DEMOGRAFIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			7	
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	ENGENHARIA CIVIL	ENGENHARIAS I (V)	6	
ENGENHARIA CIVIL (RECURSOS HÍDRICOS)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ			6	
ENGENHARIA CIVIL	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			7	
ENGENHARIA CIVIL	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			6	
ENGENHARIA CIVIL	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO			6	
ENGENHARIA CIVIL	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			7	
ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANEAMENTO	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ SÃO CARLOS	ENGENHARIA SANITÁRIA		7	
SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			7	
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	ENGENHARIAS III (VI)	6	
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			6	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			6	
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL	PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA (VII)	6	
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			6	
EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	SAÚDE COLETIVA	SAÚDE COLETIVA (VIII)	6	
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO			6	
SAÚDE COLETIVA	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			7	
SAÚDE COLETIVA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			7	
SAÚDE PÚBLICA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	SAÚDE PÚBLICA			6
SAÚDE PÚBLICA	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO				6
SAÚDE PÚBLICA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS				6
SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ				6

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se que, geograficamente, a maior parte dos programas de pós-graduação do universo desta pesquisa (68,75%) encontra-se na região Sudeste, seguidos pelas regiões Sul (18,75%), Nordeste (9,37%) e Centro-oeste (3,12%), não havendo programas na região Norte neste recorte de pesquisa. Essa realidade se assemelha aos dados do último Censo do Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com relação ao número de instituições de ensino superior (IES), no qual a região Sudeste abriga 48,04% das IES brasileiras, a Nordeste, 18,09%, a Sul, 17,51%, a Centro-Oeste, 10,62% e a Norte, 5,74% (INEP, 2015).

Nesse cenário é possível observar a concentração tanto de IES como dos programas de exce-

lência que compõem o recorte desta pesquisa na região Sudeste, que consiste na região mais populosa do país, responsável por 55,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (IBGE, 2010). Também é possível observar que, dentre as áreas básicas, a mais representativa é a da engenharia civil, concentrando seis programas, seguidos pelas áreas de saúde coletiva e saúde pública, cada qual com quatro programas.

A Tabela 4 apresenta a síntese dos dados relativos a cada programa, contendo: o número de publicações – teses e dissertações – encontrados na busca por palavra-chave; o endereço eletrônico do banco de dados acessado; o ano a partir do qual as publicações estão disponíveis; e o ano de criação destes programas.

Tabela 4 – Dados sobre os programas de excelência estudados.

Área Avaliação (*)	Nome do Programa	Instituição	Nº de Publicações	Endereço eletrônico do programa	Origem da disponibilidade das teses e dissertações	Ano de Criação do Programa
(I)	Ciência Ambiental	USP-IEE	10	http://www.iee.usp.br/pos/?q=procam	1994	1990
	Desenvolvimento Sustentável	UNB	20	http://www.cds.unb.br/cds/portal2/index.php/pt/pos-graduacao	*Não Disponível	1996
	Ecologia Aplicada	USP-ESALQ	1	http://www4.esalq.usp.br/pg/programas/ecologia-aplicada	*Não Disponível	2001
(II)	Administração	FGV-RJ	1	http://ebape.fgv.br/programas/mestrado%20academico%20doutorado/apresentacao	2003	1967
	Administração	UFMG	1	http://www.cepead.face.ufmg.br/	*Não Disponível	1973
	Administração de Empresas	FGV-SP	5	http://cmcd.fgv.br/CMAE	1940	1974
(III)	Política Científica e Tecnológica	UNICAMP	5	http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/politica-cientifica-e-tecnologica/	2005	1988
	Políticas Públicas e Formação Humana	UERJ	0	http://ppfh.com.br/pt_BR/	2009	2005
	Interdisciplinar em Ciências Humanas	UFSC	0	http://ppgich.ufsc.br/sobre-o-curso/apresentacao/	1999	1995
(IV)	Demografia	UNICAMP	0	http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia	2005	1982
	Demografia	UFMG	1	http://www.cedeplar.ufmg.br/demografia/apresentacao.html	1968	1989
(V)	Engenharia Civil	PUC-RJ	13	http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/progciv.html	1966	1965
	Engenharia Civil	UFSC	12	http://ppgpec.posgrad.ufsc.br/?lang=pt	2002	1991
	Engenharia Civil	UFRJ	57	http://www.coc.ufrj.br/	1968	1968
	Engenharia Civil	UFRGS	18	http://www.ufrgs.br/engcivil/ppgpec/	*Não Disponível	1970
	Engenharia Civil (Recursos Hídricos)	UFC	31	http://hidro.deha.ufc.br/posdeha/	2000	1972
	Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental	UFRGS	24	http://www.ufrgs.br/ppgiph	1970	1969

Continua...

Continuação...

Área Avaliação ^(*)	Nome do Programa	Instituição	Nº de Publicações	Endereço eletrônico do programa	Origem da disponibilidade das teses e dissertações	Ano de Criação do Programa
(V)	Engenharia Hidráulica e Saneamento	USP-EESC	102	http://www1.eesc.usp.br/ppgshs/	1970	1970
	Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	UFMG	102	http://www.smarh.eng.ufmg.br/	1976	1972
(VI)	Engenharia de Produção	UFPE	1	https://www.ufpe.br/ppgepcaa/	2015	2012
	Engenharia de Produção	UFRGS	1	http://www.ufrgs.br/producao/	1995	1991
	Planejamento Energético	UFRJ	22	http://www.ppe.ufrj.br/	1979	1979
(VII)	Planejamento Urbano e Regional	UFRJ	2	http://www.ippur.ufrj.br/	*Base Minerva - Não Disponível	1971
	Planejamento Urbano e Regional	UFRGS	3	http://www.ufrgs.br/propur/	1973	1970
(VIII)	Epidemiologia em Saúde Pública	FIOCRUZ	0	http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/pos-graduacao/site/?site=3	2007	2007
	Nutrição em Saúde Pública	USP-FSP	0	http://www.fsp.usp.br/pos/?cat=27	2007	2007
	Saúde Coletiva	UERJ	0	http://www.ims.uerj.br/	1994	1987
	Saúde Coletiva	UFBA	2	http://www.isc.ufba.br/	1977	1973
	Saúde Pública	FIOCRUZ	47	http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/pos-graduacao/site/?site=1; https://www.arca.fiocruz.br/	1977	1977
	Saúde Pública	USP-FSP	25	http://www.fsp.usp.br/pos/?cat=26	1970	1970
	Saúde Pública	UFMG	0	http://site.medicina.ufmg.br/cpgsaudepublica/	1995	1994
	Saúde Pública e Meio Ambiente	FIOCRUZ	39	http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/pos-graduacao/site/?site=2	2006	2006

(*) Conforme classificação da Tabela 3

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na apresentação das publicações por programa é importante destacar os dois programas de engenharia sanitária que compõem o recorte estudado – da Universidade de São Paulo, campus São Carlos, e da Universidade Federal de Minas Gerais – como aqueles com maior número de publicações individualmente – 102 cada –, sendo representativos no contexto da pós-graduação de excelência internacional em resíduos sólidos. Vale destacar também que esses programas figuram entre os mais antigos do universo de análise e apresentam linha de pesquisa específica na área de resíduos sólidos, como componente básico da engenharia sanitária.

Ainda com relação à análise específica dos programas, observa-se que oito daqueles definidos no universo da pesquisa não apresentaram nenhuma ocorrência de publicação com os termos de busca definidos, representando 25% do uni-

verso. Esses programas pertencem a três áreas de avaliação: interdisciplinar (2); demografia (1); e saúde coletiva (5), o que pode ser devido à interdisciplinaridade dessas áreas em particular, assim como nas linhas de pesquisa dos programas.

A Tabela 4 também apresenta os dados relativos à origem de disponibilidade das teses e dissertações e o ano de criação de cada programa. Esse levantamento permitiu avaliar que, em alguns casos, a busca nas plataformas digitais apresenta limitações, visto que alguns programas possuem um banco de dados de teses e dissertações que não disponibilizam trabalhos mais antigos, como Engenharia Civil (UFSC); Engenharia Civil - Recursos Hídricos (UFC); Demografia (UNICAMP); Saúde Coletiva (UERJ); Administração (FGV-RJ); Administração de Empresas (FGV-SP); e Política Científica e Tecnológica (UNICAMP).

Os dados dos programas de pós-graduação também foram analisados em função das áreas básicas – que permitem maior refinamento se comparadas às áreas de avaliação – e os resultados são apresentados na Tabela 5. Nesta seleção foi avaliado, em cada um dos programas

de excelência internacional, o número de dissertações e teses publicadas encontradas por meio de um ou mais termos de busca. De forma complementar foram identificados os pesquisadores que orientaram na área de resíduos sólidos.

Tabela 5 – Dados gerais referentes aos programas identificados, separados por área básica.

Área Básica	Programas Ativos	Programas de Excelência	Publicações na Área de Resíduos Sólidos	Pesquisadores que orientaram na Área de Resíduos Sólidos
ENGENHARIA CIVIL	62	6	155	50
ENGENHARIA SANITÁRIA	32	2	204	43
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	47	3	24	10
SAÚDE COLETIVA	70	4	2	1
SAÚDE PÚBLICA	26	4	64	32
DEMOGRAFIA	4	2	1	1
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL	43	2	5	4
CIÊNCIAS AMBIENTAIS	117	3	31	16
ADMINISTRAÇÃO	126	3	7	7
SOCIAIS E HUMANIDADES	133	3	5	4
Totais	660	32	498	168

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os programas avaliados compõem um total de 498 dissertações e teses na área de resíduos sólidos, contando com 168 pesquisadores que orientaram na área. Com relação às Áreas Básicas com maior número de produções têm-se, por ordem decrescente: Engenharia Sanitária (40,96%); Engenharia Civil (31,12%); Saúde Pública (12,85%); Ciências Ambientais (6,22%); e Engenharia de Produção (4,82%), tendo as demais áreas menos de 10 publicações cada.

Observa-se que 76,9% da produção é advinda de programas das áreas de engenharia analisados nesta pesquisa (sanitária, civil e produção). Esse fato contrapõe a percepção apresentada por Velloso (2008), na qual a área da saúde pública abrigou ao longo do tempo as atividades e o interesse pela temática dos resíduos sólidos, havendo nas últimas décadas um deslocamento do eixo das pesquisas para áreas mais técnicas ou operacionais. A inserção da pesquisa científica e da formação de recursos humanos quali-

ficados para a abordagem técnica dos resíduos sólidos consubstancia o caráter interdisciplinar da área.

Comparativamente, os menores percentuais de produção em programas de excelência nas áreas de ciências ambientais, administração e humanas podem revelar uma discrepância no percentual de programas de excelência por área de avaliação e a consequente concentração desigual de programas e pesquisas nas áreas. Em decorrência desse fato, a abordagem da temática pode se mostrar insuficiente, pois vai muito além dos aspectos técnicos relativos à engenharia, como já destacado por Tchobanoglous, Theisen e Vigil em 1993.

A Fig. 3 apresenta a espacialização das publicações (teses e dissertações) dos programas de pós-graduação de excelência na área de resíduos sólidos.

Espacialização da produção de teses e dissertações em Programas de excelência na área de Resíduos Sólidos

Figura 3 – Espacialização das teses e dissertações dos programas de pós-graduação de excelência na área de resíduos sólidos.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A análise dos resultados espacializados evidencia a predominância da ocorrência de produção na área nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Não obstante, é necessário destacar a representatividade dos programas de pós-graduação de instituições do Ceará e do Rio Grande do Sul, sendo que os demais estados contribuem com menor número de publicações neste universo. É válido reiterar o fato de que o recorte desta pesquisa consiste em programas de excelência internacional, o que não significa que não haja produção na área de resíduos sólidos nos demais programas de pós-graduação ou nos estados não representados nesta esp-

cialização. Os dados e as informações analisados nesta pesquisa referem-se unicamente ao estrato selecionado.

Ressalta-se que ao longo da análise dos dados foi identificada uma quantidade expressiva de pesquisadores com orientações pontuais de teses e dissertações na área. Tal fato pode ser observado nos dados apresentados na Tabela 5, que aponta uma média de 2,96 orientações por pesquisador. Por outro lado, foi possível identificar seis pesquisadores (3,6%) com histórico significativo de orientações nestes programas, sendo que a Fig. 4 apresenta os pesquisadores com mais de dez orientações na área.

Figura 4 – Pesquisadores com mais de dez orientações em dissertações e teses na área de resíduos sólidos em programas de excelência internacional.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Ao longo da carreira acadêmica, esses pesquisadores concluíram a orientação de 167 dissertações e teses nos programas analisados, ou seja, 33,6% do total. Neste sentido, excetuando-se esses pesquisadores da amostra, a média de orientação diminui para 2,03 orientações por pesquisador.

As médias de 2,96 e 2,03 (excetuando-se os seis pesquisadores apresentados na Figura 4) de orientações por pesquisador podem indicar a inserção de novos pesquisadores nos programas analisados, orientações pontuais ou ainda orientações com abordagens específicas na área de resíduos sólidos, impactando na interdisciplinaridade da área.

Outro eixo de análise desta pesquisa originou-se a partir das buscas realizadas nos endereços eletrônicos de cada programa de Pós-Graduação, pois foi possível a identificação de elementos dos bancos de dados dos programas, que são apresentados na Tabela 6.

Os dados são apresentados destacando-se a forma e o mecanismo de busca das teses e dissertações dos programas, além da disponibilidade dos dados – que levou em consideração a possibilidade de *download* dos trabalhos dentro dos *sites* dos programas de Pós-Graduação – bem como a identificação clara das linhas de pesquisa dos programas.

Tabela 6 – Elementos dos bancos de dados dos programas de Pós-Graduação identificados.

Programa	Instituição	Forma de Busca	Mecanismo de busca	Disponibilidade dos Dados	Identificação de linhas de pesquisa
Ciência Ambiental	USP-IEE	Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Sim
Desenvolvimento Sustentável	UNB	Direto em página do site	Busca avançada (Nome; Orientador; Título)	Parcial*	Sim
Ecologia Aplicada	USP-ESALQ	Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Sim
Administração	FGV-RJ	Direciona para outro site (Sistema de Bibliotecas FGV)	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Assunto)	Sim	Sim
Administração	UFMG	Direto em página do site	Busca simples (Termo a ser pesquisado)	Sim	Sim
Administração de Empresas	FGV-SP	Direciona para outro site (Sistema de Bibliotecas FGV)	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Assunto; Idioma)	Não	Sim
Política Científica e Tecnológica	UNICAMP	Direciona para outro site (Biblioteca Digital da UNICAMP)	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Assunto; Resumo; Palavra-chave; Instituto/Faculdade; Área de Concentração)	Não	Sim
Políticas Públicas e Formação Humana	UERJ	Direto em página do site	Busca simples (Título ou Autor ou Orientador)	Parcial**	Sim
Interdisciplinar em Ciências Humanas	UFSC	Direto em página do site	Busca dividida por ano - por meio de cada título em cada ano	Sim	Sim
Demografia	UNICAMP	Direto em página do site	Busca por palavras-chave ou parte do título	Sim	Parcial***
Demografia	UFMG	Direto em página do site	Busca dividida por ano - por meio de cada título em cada ano	Parcial*	Parcial***
Engenharia Civil	PUC-RJ	Direto em página do site	Busca avançada (Nome; Título; Ano; Linha de Pesquisa)	Parcial*	Sim
Engenharia Civil	UFSC	Direto em página do site	Busca por meio de cada título - não há a possibilidade de busca por palavras-chave ou parte do título	Sim	Parcial***
Engenharia Civil	UFRJ	Direto em página do site	Busca dividida por ano - por meio de cada título em cada ano	Sim	Sim
Engenharia Civil	UFRGS	Direto em página do site	Busca por meio de cada título - não há a possibilidade de busca por palavras-chave ou parte do título	Parcial*	Sim
Engenharia Civil (Recursos Hídricos)	UFC	Direto em página do site	Busca dividida por ano - por meio de cada título em cada ano	Sim	Sim
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental	UFRGS	Direto em página do site	Busca dividida por ano - por meio de cada título em cada ano	Sim	Sim
Engenharia Hidráulica e Saneamento	USP-EESC	Direto em página do site	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano)	Não	Parcial***
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	UFMG	Direto em página do site	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano)	Parcial*	Sim
Engenharia de Produção	UFPE	Direto em página do site	Lista com Título/Autor/Orientador por ano	Não	Sim
Engenharia de Produção	UFRGS	Direto em página do site	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Não
Planejamento Energético	UFRJ	Direto em página do site	Lista com Título/Autor/Orientador por ano	Sim	Sim
Planejamento Urbano e Regional	UFRJ	Direciona para outro site (Biblioteca IPPUR - Base Minerva)	Busca na biblioteca URFJ - IPPUR	Não	Sim
Planejamento Urbano e Regional	UFRGS	Direto em página do site	Busca dividida por ano - por meio de cada título em cada ano	Parcial*	Sim
Epidemiologia em Saúde Pública	FIOCRUZ	Acervo de Teses FIOCRUZ	Busca por palavras-chave ou parte do título	Sim	Sim
Nutrição em Saúde Pública	USP-FSP	Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Sim

Continua...

Continuação...

Programa	Instituição	Forma de Busca	Mecanismo de busca	Disponibilidade dos Dados	Identificação de linhas de pesquisa
Saúde Coletiva	UERJ	Direto em página do site	Busca dividida por Dissertações/Teses e por ano - por meio de cada título em cada ano	Sim	Parcial ^{***}
Saúde Coletiva	UFBA	Direciona para outro site (Repositório Institucional - UFBA)	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Sim
Saúde Pública	FIOCRUZ	Acervo de Teses FIOCRUZ	Busca por palavras-chave ou parte do título	Sim	Sim
Saúde Pública	USP-FSP	Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Sim
Saúde Pública	UFMG	Site apresenta lista com teses e dissertações - busca feita na Biblioteca Digital - UFMG	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Parcial ^{***}
Saúde Pública E Meio Ambiente	FIOCRUZ	Acervo de Teses FIOCRUZ	Busca por palavras-chave ou parte do título	Sim	Sim
Epidemiologia em Saúde Pública	FIOCRUZ	Acervo de Teses FIOCRUZ	Busca por palavras-chave ou parte do título	Sim	Sim
Nutrição em Saúde Pública	USP-FSP	Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP	Busca avançada (Nome; Orientador; Título; Ano; Programa)	Sim	Sim

*Alguns trabalhos não disponíveis; **Banco de dissertações não disponível; ***Não detalha cada linha de pesquisa

Fonte: Elaborada pelos autores.

Analisando-se os dados sistematizados, é possível observar que cada programa e sua respectiva plataforma de dissertações e teses possui particularidades, em especial quanto às buscas e disponibilidade de informações e materiais. As linhas de pesquisa de cada programa foram apresentadas com detalhamento em 25 dos 32 programas analisados. Porém a disponibilidade de *download* das teses e dissertações foi possível em 65,6% dos *sites* dos programas de pós-graduação. Nesse sentido, pode-se apontar uma limitação das buscas por meio de plataformas digitais, onde algumas apresentam mecanismos simples que permitem a busca apenas pelo título ou autor do trabalho; e outras, avançados, com um acervo maior de informações, como Nome; Orientador; Título; Ano; Assunto; Resumo; Palavra-chave; Instituto/Faculdade; Área de Concentração. Ainda nesse sentido destaca-se que em alguns programas, dissertações e teses mais antigas não estão digitalizadas e disponíveis nas plataformas dos programas.

4 CONCLUSÕES

A questão acerca da interdisciplinaridade da área de resíduos sólidos, permeada em diversas áreas do conhecimento, ficou evidente ao se constatar que todas as áreas básicas de avaliação da CAPES selecionadas no presente artigo apresentam pesquisas relacionadas à temática em questão.

Ainda, por conta da interdisciplinaridade, nota-se um número expressivo de pesquisadores que orientam teses e dissertações na área de resíduos sólidos em programas de excelência internacional. Porém, sob um olhar mais apurado, é possível constatar a concentração de orientação – 33,6% – nas publicações analisadas em seis pesquisadores e orientações pontuais realizadas por outros pesquisadores.

Com relação à disponibilidade das teses e dissertações produzidas nos programas de excelência analisados, foi possível observar que há grande heterogeneidade nos formatos das plataformas eletrônicas de busca, até mesmo em

programas oriundos da mesma instituição, o que pode dificultar ou mesmo inviabilizar pesquisas similares a esta. Ainda com relação à disponibilidade dos dados, teses e dissertações mais antigas são encontradas somente em meio físico, não estando digitalizadas ou disponíveis para *download* nas plataformas.

A espacialização da produção de teses e dissertações na área de resíduos sólidos em programas de excelência internacional indica uma assimetria significativa com concentração de trabalhos na região Sudeste – particularmente nos programas de engenharia sanitária, principais representantes das produções alvo desta pesquisa –, assim como a existência de pesquisas nas regiões Sul e Nordeste, em diferentes áreas do conhecimento. Ressalta-se o recorte desta pesquisa em programas de excelência internacional, de modo que não se afirma que não há produção na área de resíduos sólidos nos programas e estados não representados na espacialização.

Desta forma, conclui-se que a abordagem da temática dos resíduos sólidos está distribuída em diversas áreas do conhecimento, recebendo abordagens diversas e analisada a partir de diferentes perspectivas ou óticas. No entanto, no âmbito dos programas de pós-graduação de excelência internacional inseridos nesta pesquisa, é possível perceber em maior grau a produção na área nas áreas de engenharia, em oposição à abordagem existente até a década de 1950, na qual a temática era mais frequente em estudos da área de saúde pública. Esse fato corrobora o início da pesquisa científica no país, e da consolidação do ensino superior e dos programas de pós-graduação, promovendo a ampliação do número de pesquisadores e grupos de pesquisa, assim como da abordagem promovida à temática de resíduos sólidos.

Por fim, ressalta-se que áreas interdisciplinares como a de resíduos sólidos necessitam de ações

que incentivem essa abordagem interdisciplinar, possibilitando pesquisas interinstituições, envolvendo diferentes áreas, bem como o trabalho em rede de diferentes pesquisadores, a fim de complementar o conhecimento compartimentalizado e efetivamente contribuir para questões práticas relativas aos resíduos sólidos.

5 REFERÊNCIAS

- ACCURIO, G.; ROSSIN, A.; TEIXEIRA, P. F.; ZEPEDA, F., **Diagnóstico de La Situación del Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y El Caribe**. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de La Salud, Serie Ambiental no 18. Washington, DC: OPAS/OMS. 1998.
- BIOLCHINI, J.; MIAN, P. G.; NATALI, A. C. C., CONTE, T. U.; TRAVESOS, G. H. Scientific research ontology to support systematic review in software engineering. **Advanced Engineering Informatics**, v. 21, n. 2, 133-151, 2007.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 1.418/1998**. Estabelece a classificação dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu. DOU 24/12/1998.
- _____. **Decreto nº 21.321, de 18 de junho de 1946**. Aprova o Estatuto da Universidade do Brasil. Diário Oficial da União - Seção 1 - 20/6/1946, Página 9256 (Publicação Original).
- BUSS, P. M. Desenvolvimento, Ambiente e Saúde. **Ciência & Ambiente**, v. 25, p. 9-32. 2002.
- CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CNUMAD). **Agenda 21**. Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 jun 1992.
- CACETE, N. H. Breve história do ensino superior brasileiro e da formação de professores para a escola secundária. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1061-1076, out./dez. 2014.
- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). **Sobre as áreas de avaliação**. 2016a. Disponível em: <<https://goo.gl/t0ofxi>>. Acesso em 25 jun 2016.
- _____. **Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação**. 2016b. Disponível em: <<https://goo.gl/x5tlbP>>. Acesso em 25 jun 2016.
- _____. **Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG 2011-2020 e Elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa**. Relatório Final – 2013. Brasília, novembro/2013. 104p. Disponível em: <goo.gl/q0r9aN>. Acesso em 29 ago 2016.
- CORNIERI, M. G.; FRACALANZA, A. P. Desafios do lixo em nossa sociedade. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, São Paulo, n. 16, p. 57-64, 2010.

- DODMAN, D.; MCGRANAHAN, G.; DALAL-CLAYTON, B. **Integrating the environment in urban planning and management: key principles and approaches for cities in the 21st century**. Nairobi: United Nations Environment Programme (UNEP), 2013. Disponível em: <http://goo.gl/dc8krU>. Acesso em 30 mai. 2016.
- FERREIRA, J.A., ANJOS, L.A. Aspectos de saúde coletiva e ocupacional associados à gestão dos resíduos sólidos municipais. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 17(3): 689-696, mai-jun, 2001.
- FONSECA, A. P. Prefácio. In: PHILIPPI JR., A.; TUCCI, C. E. M.; HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. (Eds.). **Interdisciplinaridade em Ciência Ambientais**. São Paulo: Signus Editora, 2000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2010**. Disponível em <http://goo.gl/xy58iO>. Acesso em out 2016.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo da educação superior 2013: Resumo Técnico**. Brasília, 80p. 2015.
- JACOBI, P. R. Desafios e reflexões sobre resíduos sólidos nas cidades brasileiras. In: SANTOS, M. C. L.; GONÇALVES-DIAS, S. L. F. **Resíduos sólidos urbanos e seus impactos socioambientais**. Instituto de Energia e Ambiente – Universidade de São Paulo (IEE-USP), São Paulo, 2012. p. 31-34.
- LEFF, E. Complexidade, Interdisciplinaridade e Saber Ambiental. In: PHILIPPI JR., A.; TUCCI, C. E. M.; HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. (Eds.). **Interdisciplinaridade em Ciência Ambientais**. São Paulo: Signus Editora, 2000.
- MARQUES, L. Lixo, efluentes e intoxicação industrial. In: _____. **Capitalismo e colapso ambiental**. Campinas: Editora da UNICAMP, 2015. p. 161-212.
- MARSHALL, R. E.; FARAHBAKHSH, K. Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. **Waste Management**, v. 33, n. 4, p. 988-1003, 2013.
- MARTINS, C.B. **A Reforma Universitária de 1968 e a abertura para o ensino superior privado no Brasil**. Educ. Soc., Campinas, vol. 30, n. 106, p. 15-35, jan./abr. 2009.
- MAVROPOULOS, A.; TSAKONA, M.; ANTHOULI, A. Urban waste management and the mobile challenge. **Waste Management & Research**, v. 33, n. 4, p. 381-387, 2015.
- MESJASZ-LECH, A. Municipal waste management in context of sustainable urban development. **Procedia-Social and Behavioral Sciences**, v. 151, p. 244-256, 2014.
- PHILIPPI JR., A. Interdisciplinaridade como atributo da C&T. In: PHILIPPI JR., A.; TUCCI, C. E. M.; HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. (Eds.). **Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais**. São Paulo: Signus Editora, 2000. p. 3-16.
- SANTOS, A.F.L.; AZEVEDO, J.M.L. A pós-graduação no Brasil, a pesquisa em educação e os estudos sobre a política educacional: os contornos da constituição de um campo acadêmico. **Revista Brasileira de Educação** v. 14 n. 42 set./dez. 2009.
- SANTOS, C.M. **Tradições e contradições da Pós-graduação no Brasil**. Educação & Sociedade, Campinas, vol. 24, n. 83, p. 627-641, agosto 2003.
- SANTOS, M. C. L.; GONÇALVES-DIAS, S. L. F. (Org.). **Resíduos sólidos urbanos e seus impactos socioambientais**. São Paulo: IEE-USP, 2012. 82p.
- SENG, B., KANEKO, H., HIRAYAMA, K.; KATAYAMA-HIRAYAMA, K. Municipal solid waste management in Phnom Penh, capital city of Cambodia. **Waste management & research**, v. 29, n. 5. p.491-500. 2010.
- SILVA, C. L.; FUGII, G. M.; SANTOYO, A. H.; BASSI, N. S.; VASCONCELOS, M. C.. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Capitais Brasileiras Alternativas para um Modelo de Gestão. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, n. 33, p.118-132, 2014.
- SISINNO, C. L. S.; OLIVEIRA, R. M. Impacto Ambiental dos Grandes Depósitos de Resíduos Urbanos e Industriais. In: _____. (Orgs.). **Resíduos sólidos, ambiente e saúde: uma visão multidisciplinar**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000. p. 59-78.
- TCHOBANOGLOUS, G.; THEISEN, H.; VIGIL, S. **Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues**. New York, NY: Irwin McGraw-Hill, 1993.
- VELLOSO, A. A pós-graduação no Brasil: legados e desafios. **Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa**. V.1, n.1, p. 4-15, 2014.
- VELLOSO, M. P. Os restos na história: percepções sobre resíduos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 13, n. 6, p. 1953-1964, 2008.
- ZVEIBIL, V. Z. Gestão dos Resíduos Sólidos – Novos paradigmas associados à saúde e ao meio ambiente. **Ciência & Ambiente**, v. 25, p. 59-70. 2002.

Dimensionamento de redes de distribuição de água por meio de análise multicriterial

• **Data de entrada:**
26/03/2018

• **Data de aprovação:**
27/06/2018

Multicriterial water distribution networks design

Gustavo Meirelles Lima^{1*} | Bruno Melo Brentan¹ | Antonio Carlos Zuffo² | Edevar Luvizotto Junior² DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.010>

ORCID ID

Meirelles G <https://orcid.org/0000-0002-1971-3970>

Brentan B.M <https://orcid.org/0000-0003-0616-2281>

Zuffo A.C <https://orcid.org/0000-0002-2186-9755>

Luvizotto Jr E <https://orcid.org/0000-0002-4606-4996>

Resumo

O dimensionamento de redes de distribuição de água (RDAs) é feito para que as restrições operacionais de velocidade e pressão se mantenham dentro de limites que garantam a eficiência operacional. Assim, buscam-se as tubulações de menor custo para que essas condições sejam satisfeitas. Entretanto, ao adotar essa prática, outras características da rede podem ser afetadas negativamente, como sua resiliência e capacidade de expansão. Dessa forma, este trabalho apresenta um estudo de caso em que a análise multicriterial é utilizada para realizar o dimensionamento de uma RDA. Primeiramente, um mapa cognitivo é feito para identificar os principais critérios a serem considerados na solução do problema. Em seguida, o método Delphi é usado em conjunto com o *Analytic Hierarchy Process* (AHP) para determinar os pesos relativos de cada critério. Por fim, três diferentes métodos de análise multicritérios são utilizados para a solução do problema: AHP, Electre e Promethee.

Palavras-chave: Rede de distribuição. Otimização. Análise multicritério.

Abstract

The design of water distribution networks (WDNs) is made to match velocity and pressure constraints that guarantee operational efficiency. Thus, pipes with lower cost are selected to attend these conditions. However, this procedure can harm other characteristics of the network, as for example its resilience and expansion capacity. Therefore, this paper presents a case study in which the multicriterial analysis is used to design a WDN. First, a cognitive map is built to identify the main criteria to be considered during the design process. Then, the Delphi method is used jointly with the Analytic Hierarchy Process (AHP) to define the relative weights of each criteria. Finally, three different methods for multicriterial analysis are used to solve the problem: AHP, Electre and Promethee.

Keywords: Water distribution network. Optimization. Multicriterial analysis.

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Engenharia - Depto. Eng. Hidráulica e Recursos Hídricos. Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, CEP 31270-901 - Belo Horizonte (MG), Brasil.

² Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/FEC - Faculdade de Engenharia Civil - Departamento de Recursos Hídricos. Campinas (SP), Brasil.

* **Autor correspondente:** gustavo.meirelles@ehr.ufmg.br.

1 INTRODUÇÃO

As redes de distribuição de água (RDAs) constituem a maior parte do investimento inicial das companhias de saneamento. Além das tubulações, outros dispositivos, como válvulas, bombas e reservatórios são fundamentais para a boa operação do sistema, atendendo aos consumidores em quantidade e qualidade, ou seja, dentro de limites normativos de pressão e velocidade de escoamento (SWAMME E SHARMA, 2008). Por se tratar do principal ativo das empresas, Gomes (2011) ressalta a busca pelo menor custo de implantação em um projeto. Entretanto, além dos custos de implantação, os custos operacionais também devem ser considerados nessa busca pelo melhor projeto. Assim, os gastos com energia elétrica em estações elevatórias também devem ser adicionados (DANDY et al., 1994). Recentemente, Meirelles et al. (2017) também propuseram o dimensionamento considerando a geração de energia elétrica, sendo neste caso descontado o benefício obtido com a produção de energia ao longo da vida útil do custo total de implantação.

Para solucionar o problema de dimensionamento de RDAs, diversos trabalhos aplicam técnicas de otimização meta-heurísticas mono-objetivas acopladas a simuladores hidráulicos para obter a configuração capaz de atender aos critérios normativos com o menor custo de implantação (SIMPSON et al., 1993; CUNHA E SOUZA, 2001; MOOSAVIAN E ROODSARI, 2014). Apesar da ampla utilização, esses métodos não garantem a obtenção da solução ótima global. Além disso, Maier (2015) ressalta que a maioria dos trabalhos é feito em redes muito simples, que não condizem com a realidade, enquanto Marchiori et al. (2017) demonstram que as funções de penalização, utilizadas para o tratamento das restrições nos métodos meta-heurísticos, também são um fator de incerteza na busca pela melhor solução.

Devido a essas incertezas, o uso de técnicas multi-objetivo tem ganhado destaque para a solução desse problema (MONTALVO et al., 2014). Essas técnicas utilizam não apenas o custo como referência no processo de dimensionamento, mas também outros indicadores, como a resiliência do sistema (OSTFELD, 2013) e a qualidade da água (FARMANI et al., 2006).

Dessa forma, neste trabalho será avaliada a performance do dimensionamento de uma RDA utilizando métodos multicriteriais para a tomada de decisão. Após a elaboração do mapa cognitivo do problema, oito diferentes critérios serão considerados para realizar o dimensionamento da rede: resiliência, qualidade da água, custo operacional, custo de implantação, pressão disponível, velocidade de escoamento, satisfação da população e impactos ambientais. Os pesos de cada um desses critérios é obtido por meio do método Delphi em conjunto com o *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Em seguida, três diferentes métodos de análise multicriterial, AHP, Electre e Promethee são utilizados para avaliar seis diferentes alternativas de dimensionamento da rede Two-Loop (ALPEROVITS E SHAMIR, 1977).

2 METODOLOGIA

2.1 Mapa Cognitivo

Os mapas cognitivos são representações gráficas resultantes da interpretação de determinado problema. De acordo com Ackermann et al. (2004), eles podem ser utilizados para estruturar, analisar e dar sentido aos problemas. Para sua elaboração, Ribeiro et al. (2011) destacam a importância da opinião de especialistas no problema em questão. Assim, após definir como rótulo do problema "Dimensionamento de Redes de Abastecimento de Água", os integrantes do Laboratório de Hidráulica Computacional (LHC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

foram questionados sobre quais seriam os parâmetros mais importantes a serem avaliados nesse problema. As respostas obtidas foram organizadas no mapa cognitivo apresentado na Fig. 1, levando em consideração os questionamentos fundamentais: "Por que este parâmetro é importante?" e "Como posso obter o resultado positi-

vo?". Analisando o mapa cognitivo, não é possível identificar claramente clusters ou linhas de argumentação, devido à alta interrelação entre os parâmetros. Ainda assim, é nítida a formação de quatro conceitos-fim fundamentais: satisfação da população, impactos ambientais e custos de implantação e operacionais.

Figura 1 - Mapa cognitivo para dimensionamento de redes de distribuição de água

2.2 Critérios e Pesos

Com base nos resultados obtidos com o mapeamento cognitivo, oito critérios de avaliação foram selecionados para realizar a análise multicritério, conforme ilustra a Fig. 2.

Figura 2 - Representação hierárquica dos critérios utilizados

Para obter a importância relativa de cada um dos critérios e seus respectivos pesos na avaliação multicritério, foi utilizado método Delphi (DALKEY E HEMER, 1963), em que os integrantes do grupo LHC/Unicamp foram questionados sobre a importância de cada um dos critérios escolhidos, atribuindo notas de 1 a 10. O método AHP foi utilizado em conjunto, pois permite a comparação entre pares de critério para que sejam definidas as respectivas importâncias relativas (BRIOZO E MUSETTI, 2015).

Assim, após uma primeira rodada de avaliação dos critérios, foram extraídos os valores referentes ao primeiro e terceiro quartis da amostra. Os valores fora dessa região são considerados anormais, e o questionário foi reenviado ao grupo, perguntando aos avaliadores se eles desejavam alterar a nota dos critérios marcados. Após essa segunda rodada, novamente foram encontrados valores fora da região de interesse. Esses valores foram desconsiderados, e a média de cada um dos critérios foi calculada. A Tabela 1 resume o processo de obtenção das notas dos critérios.

Tabela 1 - Resultados obtidos com os questionários

Critério/Especialista	PRIMEIRA RODADA												Primeiro Quartil	Terceiro Quartil	SEGUNDA RODADA												Média
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Pressão	7	5	7	9	8	7	7	8	8	7	9	7	7.0	8.0	7	6	7	8	8	7	7	8	8	7	9	7	7.6
Velocidade	6	5	7	8	7	7	6	8	7	7	8	8	6.8	8.0	7	6	7	8	7	7	6	8	8	7	7	8	7.3
Tempo de detenção	7	5	9	7	8	9	7	8	8	6	9	8	7.0	8.3	7	6	9	7	8	9	7	8	8	7	9	8	7.8
Resiliência	5	5	8	8	6	7	7	6	7	7	7	7	6.0	7.0	5	6	8	8	6	7	7	6	7	7	7	7	6.8
Satisfação da população	8	9	8	8	6	9	9	8	6	7	7	8	7.0	8.3	8	9	8	8	7	9	9	8	7	7	7	8	7.8
Impactos ambientais	7	9	8	7	8	9	8	7	6	7	9	8	7.0	8.3	7	9	8	7	8	9	8	7	7	7	9	8	7.8
Custo operacional	10	8	8	9	10	8	8	9	9	9	10	9	8.0	9.3	10	8	8	9	9	8	8	9	9	9	10	9	8.8
Custo de implantação	9	8	9	9	8	7	8	8	9	8	10	9	8.0	9.0	9	8	9	9	8	8	8	8	9	8	9	9	8.5

Os resultados mostram que o custo operacional é o parâmetro mais importante para o dimensionamento de uma RDA, enquanto a resiliência se mostrou o critério menos relevante no projeto. Em seguida, o método AHP foi aplicado para a obtenção dos pesos dos parâmetros. Primeiramente, os critérios foram ordenados de forma

decrecente em seu grau de importância. Com isso, uma matriz de diferenças entre as importâncias foi obtida (Tabela 3). Assim, os valores calculados são relacionados com a escala proposta por Saaty (1991), conforme mostra a Tabela 2, resultando na segunda matriz de importância relativa apresentada na Tabela 3.

Tabela 2 - Definição da intensidade de importância dos critérios

Grau de Importância	Definição	Diferença Máxima
1	Mesma importância	0
2	Intermediário entre 1 e 3	0.2
3	Importância pequena	0.3
4	Intermediário entre 3 e 5	0.6
5	Importância grande ou essencial	0.8
6	Intermediário entre 5 e 7	1.1
7	Importância muito grande ou demonstrada	1.6
8	Intermediário entre 7 e 9	2.1
9	Importância absoluta	2.5

Tabela 3 - Matriz de comparação e de importância dos critérios

Critério	Custo operacional	Custo de implantação	Impactos ambientais	Tempo de detenção	Satisfação da população	Pressão	Velocidade	Resiliência
Custo operacional	0.00	0.33	1.03	1.06	1.06	1.23	1.58	2.06
Custo de implantação		0.00	0.70	0.72	0.72	0.90	1.25	1.72
Impactos ambientais			0.00	0.02	0.02	0.20	0.55	1.02
Tempo de detenção				0.00	0.00	0.18	0.53	1.00
Satisfação da população					0.00	0.18	0.53	1.00
Pressão						0.00	0.35	0.82
Velocidade							0.00	0.47
Resiliência								0.00

Custo operacional	Custo de implantação	Impactos ambientais	Tempo de detenção	Satisfação da população	Pressão	Velocidade	Resiliência
1.00	4.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	8.00
0.25	1.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00
0.17	0.20	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00
0.17	0.20	0.50	1.00	1.00	2.00	4.00	6.00
0.17	0.20	0.50	1.00	1.00	2.00	4.00	6.00
0.14	0.17	0.50	0.50	0.50	1.00	4.00	6.00
0.14	0.14	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	4.00
0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.17	0.25	1.00

Neste estágio, é preciso determinar o índice de consistência CI e a razão de consistência CR , através das Eq. 1 e 2 respectivamente. Ambos os indicadores avaliam a consistência das comparações feitas, sendo que o CR ainda considera um erro aleatório relacionado à ordem da matriz de importância relativa.

$$CI = \frac{\lambda_m - n}{n - 1} \quad (1)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (2)$$

em que CI é o índice de consistência, λ_m é a média dos autovalores da matriz de importância relativa, n é a ordem da matriz de importância relativa, CR é a razão de consistência e RI é o índice de consistência aleatória ($RI=1.41$ para $n=8$).

O valor de CR obtido é de 0.094, indicando a consistência das comparações ($CR < 0.1$). Assim, os pesos apresentados na Tabela 4 podem ser utilizados na avaliação multicritério.

Tabela 4 - Pesos dos critérios adotados

Critério	Peso	Critério	Peso
Custo operacional	3.73	Satisfação da população	0.69
Custo de implantação	2.39	Pressão	0.54
Impactos ambientais	0.90	Velocidade	0.28
Tempo de detenção	0.69	Resiliência	0.16

2.3 Funções de Valor

Para que as alternativas sejam avaliadas de acordo com os pesos encontrados, é necessário avaliar cada um dos critérios individualmente para cada uma das alternativas disponíveis. Assim, oito di-

ferentes funções de valor foram criadas, conforme mostra a Fig. 3. Para cada uma das alternativas estudadas, uma simulação no software Epanet (Rossman, 2000) foi realizada para obter os valores de pressão, vazão e tempo de detenção.

Figura 3 - Funções de valor: a) Pressão; b) Velocidade; c) Resiliência; d) Custo de implantação; e) Tempo de detenção; f) Impactos ambientais; g) Custo operacional; k) Satisfação da população

As funções de valor de pressão e velocidade são restritas pelos limites operacionais estabelecidos pela NBR 12218 (ABNT, 1994), onde em que se observa-se uma queda acentuada dos valores dos critérios. Ainda que qualquer valor dentro dos limites estabelecidos sejam aceitáveis, considerou-se como ótima uma pressão de 20 m e uma velocidade de 2 m/s.

Os valores referentes ao impacto ambiental e ao custo operacional foram obtidos indiretamente calculando-se o volume de terra movimentado e o índice de vazamentos respectivamente, pois estes esses parâmetros estão diretamente relacionados à a estes esses critérios. Para a qualidade da água, considerou-se uma queda linear do seu valor para tempos de detenção entre 24 e 72 h de acordo com recomendação da *American Water Works Association* (AWWA, 2002). Para determinar a satisfação da população, utilizou-se como referência a tarifa de água. Apesar de sua dependência de alguns dos critérios utilizados, ela possui uma forte influência política e climática, e portanto, seu valor foi determinado aleatoriamente dentro dos limites de sua função. Por fim, os custos de implantação e a resiliência (TODINI, 2000) do sistema são calculados a partir das Eq. 3 e 4 respectivamente.

$$CT = \sum_{i=1}^{NT} C(D_i) \cdot L_i \quad (3)$$

$$I_r = \frac{\sum_{i=1}^{NN} q_i \cdot (h_i - h_{req_i})}{(\sum_{k=1}^{NR} Q_k \cdot H_k) - \sum_{i=1}^{NN} q_i \cdot h_{req_i}} \quad (4)$$

em que CT é o custo de implantação, NT o número de tubos da rede, $C(D)$ o custo unitário de uma tubulação de diâmetro D , L o comprimento da tubulação, I_r o índice de resiliência, NN o número de nós da rede, q a demanda nodal, h_i a carga piezométrica do nó i , h_{req_i} a carga piezométrica mínima no nó i , NR o número de reservatórios da rede, Q_k a vazão que sai do reservatório k e H_k o nível d'água do reservatório k .

3 ESTUDO DE CASO

3.1 Rede Two-Loop

A rede conhecida como Two-loop foi proposta por Alperovits e Shamir (1977), e utilizada por diversos pesquisadores, consistindo em um importante *benchmarking* do problema de dimensionamento de redes. É composta por oito trechos em duas malhas, com seis nós de consumo abastecidos por um reservatório de nível fixo, conforme ilustra a Fig. 4. Em cada um dos nós foi adicionado um emissor para que os vazamentos sejam simulados, conforme estabelece a Eq. 5.

$$q_l = p_n^\beta \quad (5)$$

em que q_l é a vazão do vazamento, p_n a pressão do nó n e β o coeficiente do emissor.

Figura 4 - Rede Two-loop

Os diâmetros disponíveis para implantação da rede são apresentados na Tabela 5, bem como seus custo unitários.

Tabela 5 - Tubulações disponíveis para implantação da rede e seus custo unitários

Diâmetro [mm]	Custo Unitário [\$ /m]	Diâmetro [mm]	Custo Unitário [\$ /m]
25.4	2	304.8	50
50.8	5	355.6	60
76.2	8	406.4	90
101.6	11	457.2	130
152.4	16	508.0	170
203.2	23	558.8	300
254.0	32	609.6	550

3.2 Resultados e Discussão

De acordo com a disponibilidade de tubulações, fo-
ram criadas seis alternativas distintas, sendo uma

delas apenas com os diâmetros mínimos, outra
apenas com os diâmetros máximos e quatro situa-
ções intermediárias, conforme mostra a Tabela 6.

Tabela 6 - Diâmetros das tubulações para cada uma das alternativas estudadas

Alternativa / Tubulação	1	2	3	4	5	6	7	8
1	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
2	508.0	254.0	304.8	50.8	355.6	254.0	254.0	25.4
3	406.4	406.4	254.0	25.4	254.0	254.0	355.6	355.6
4	406.4	254.0	355.6	254.0	304.8	25.4	254.0	304.8
5	457.2	355.6	304.8	25.4	254.0	25.4	304.8	254.0
6	609.6	609.6	609.6	609.6	609.6	609.6	609.6	609.6

Com essas configurações, obtiveram-se os valores apresentados na Tabela 7 para cada um dos critérios avaliados.

Tabela 7 - Valores dos critérios para cada uma das alternativas estudadas

Alternativa / Critério	1	2	3	4	5	6
Pressão	-3.4E+07	0.31	0.66	0.66	0.46	0.16
Velocidade	-285.13	0.10	0.53	0.23	0.18	0.08
Resiliência	0.00	0.58	0.59	0.56	0.63	0.81
Tempo de detenção	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Impactos ambientais (volume escavado)	1.00	0.65	0.60	0.66	0.67	0.00
Custo de implantação	1.00	0.76	0.75	0.80	0.79	0.00
Custo operacional (vazamentos)	1.00	0.39	0.39	0.44	0.33	0.00
Satisfação (tarifa)	0.41	0.51	0.34	0.53	0.51	0.33

Além da técnica AHP, outras duas técnicas de análise multicritério foram utilizadas para determinar as melhores alternativas de dimensionamento da rede. A primeira delas, o método Electre II, permite a escolha da alternativa preferida pela maioria dos critérios de acordo com seus respectivos pesos, de forma que não seja ultrapassado um nível de descontentamento do decisor (FIGUEIRA et al., 2016). Nesse caso, são

estabelecidas duas estruturas de preferência para a análise das matrizes de concordância e discordância (Tabela 8): uma forte, onde a concordância deve ser superior a 0.7 e a discordância inferior à 0.2, e uma fraca, onde os níveis de tolerância são maiores, compreendendo alternativas com valores de concordância superior a 0.5 e discordância menor que 0.3.

Tabela 8 - Matrizes de concordância e discordância do método Electre II

Matriz de Concordância						Matriz de Discordância					
0.00	0.82	0.89	0.82	0.82	0.89	0.00	5.2E+07	5.2E+07	5.2E+07	5.2E+07	5.2E+07
0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.98	0.61	0.00	0.81	0.53	0.22	0.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.98	0.61	0.32	0.00	0.35	0.32	0.27
0.00	0.98	0.95	0.00	0.88	0.98	0.56	0.02	0.56	0.00	0.08	0.30
0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.98	0.67	0.06	0.66	0.30	0.00	0.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.76	0.75	0.80	0.79	0.00

Dessa forma, por meio das classificações progressivas e regressivas apresentadas nas Fig. 5 e 6, chega-se à classificação final das alternativas. Ressalta-se que a Alternativa 1, por não apresen-

tar relações com as demais, apresentou um alto índice de inconsistência, levando-a à pior classificação após a correção dos valores de ordenação, devido à incerteza sobre sua real classificação.

Figura 5 - Classificação progressiva: a) Estruturação forte; b) Estruturação fraca

Figura 6 - Classificação regressiva: a) Estruturação forte; b) Estruturação fraca

O último método aplicado, o Promethee, assim como o Electre, também realiza a comparação par a par entre as alternativas disponíveis. Entretanto, nesse método as diferenças entre os valores de cada critério para duas alternativas distintas são consideradas, mesmo que estas sejam pequenas (BRANS E MARESCHAL, 2005). Dessa

forma, cria-se a matriz de preferências apresentada na Tabela 9, em que a somatória dos valores das linhas representa o fluxo positivo da alternativa, e a somatória dos valores das colunas, o fluxo negativo. Assim, fazendo-se o balanço, é possível encontrar as alternativas com melhores fluxos e classificá-las.

Tabela 9 – Matriz de preferências do método Promethee

Alternativa	1	2	3	4	5	6	Fluxo Positivo
1	0.00	0.07	0.07	0.06	0.07	0.15	0.420
2	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	3.9E+05
3	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	3.9E+05
4	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.09	3.9E+05
5	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	3.9E+05
6	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	3.9E+05
Fluxo Negativo	1.9E+06	0.090	0.091	0.064	0.097	0.511	-
Fluxo Total	-1.9388627E+06	3.87777342E+05	3.87777357E+05	3.87777409E+05	3.87777339E+05	3.87776826E+05	-

A classificação das alternativas obtida por meio de cada um dos métodos utilizados é apresentada na Tabela 10. Observa-se a concordância entre os métodos, sendo a Alternativa 4 a melhor opção, coincidindo com a alternativa de menor custo.

Tabela 10 – Classificação das alternativas para cada um dos métodos utilizados

Alternativa / Método	1	2	3	4	5	6
AHP	6	3	2	1	4	5
Electre II	6	3	4	1	2	5
Promethee	6	3	2	1	4	5

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, diversos trabalhos têm focado no dimensionamento de redes de abastecimento de água apenas em seu custo de implantação. Entretanto, esse conceito não leva em conta outros fatores importantes, e, em longo prazo, essa alternativa pode se mostrar inviável, gerando maiores gastos ao longo de sua vida útil. Dessa forma, este trabalho criou um mapa cognitivo para identificar os principais critérios a serem avaliados no dimensionamento de uma rede de abastecimento de água. Em seguida, foram calculados os pesos de cada um desses critérios e suas funções de valor, adotando-se as técnicas Delphi e AHP em conjunto. Por fim, três técnicas de avaliação multicritério foram utilizadas para a resolução do estudo de caso apresentado: AHP, Electre II e Promethee. Observou-se uma boa concordância entre os métodos, demonstrando sua aplicabilidade nesse tipo de problema. No estudo de caso apresentado, de-

vido aos pesos e às funções de valor adotadas, a melhor alternativa coincidiu com a de menor custo. Entretanto esse resultado é dependente do julgamento dos decisores ao determinarem os pesos dos critérios e suas funções de valor, sendo o resultado final o reflexo dos interesses prioritários de cada sistema.

5 REFERÊNCIAS

- NBR, ABNT. 12218–Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. **Associação Brasileira de normas Técnicas–ABNT. Rio de Janeiro, 1994.**
- ACKERMANN, Fran; EDEN, Colin; CROPPER, Steve. **Getting started with cognitive mapping.** Banxia Software, 1992.
- ALPEROVITS, Elyahu; SHAMIR, Uri. Design of optimal water distribution systems. **Water resources research**, v. 13, n. 6, p. 885-900, 1977.
- AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION et al.. Effects of Water Age on Distribution System Water Quality. **American Water Works Association: Denver, CO, USA**, p. 19, 2002.

BRANS, Jean-Pierre; MARESCHAL, Bertrand. PROMETHEE methods. In: **Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys**. Springer, New York, NY, 2005. p. 163-186.

BRIOZO, Rodrigo Amancio; MUSETTI, Marcel Andreotti. Método multicritério de tomada de decisão: aplicação ao caso da localização espacial de uma Unidade de Pronto Atendimento–UPA 24 h. **Gestão e Produção**, v. 22, n. 4, p. 805-819, 2015.

CUNHA, Maria da Conceição; SOUSA, Joaquim. Hydraulic infrastructures design using simulated annealing. **Journal of Infrastructure Systems**, v. 7, n. 1, p. 32-39, 2001.

DALKEY, Norman; HELMER, Olaf. An experimental application of the Delphi method to the use of experts. **Management science**, v. 9, n. 3, p. 458-467, 1963.

DANDY, G. C. et al.. Optimum design and operation of pumped water distribution systems. In: **1994 International Conference on Hydraulics in Civil Engineering: 'Hydraulics Working with the Environment'; Preprints of Papers**. Institution of Engineers, Australia, 1994. p. 149.

FARMANI, Raziye; WALTERS, Godfrey; SAVIC, Dragan. Evolutionary multi-objective optimization of the design and operation of water distribution network: total cost vs. reliability vs. water quality. **Journal of Hydroinformatics**, v. 8, n. 3, p. 165-179, 2006.

FIGUEIRA, José Rui; MOUSSEAU, Vincent; ROY, Bernard. ELECTRE methods. In: **Multiple Criteria Decision Analysis**. Springer, New York, NY, 2016. p. 155-185.

GOMES, Ricardo; SÁ MARQUES, Alfeu; SOUSA, Joaquim. Estimation of the benefits yielded by pressure management in water distribution systems. **Urban Water Journal**, v. 8, n. 2, p. 65-77, 2011.

MAIER, Holger R. et al.. Ant colony optimization for design of water distribution systems. **Journal of water resources planning and management**, v. 129, n. 3, p. 200-209, 2003.

MARCHIORI, Isabela Nieda; MEIRELLES, Gustavo; BRENTAN, Bruno Melo; LUVIZOTTO JR, Edevar. Avaliação de funções de penalização para o dimensionamento otimizado de redes de distribuição de água. In: Congresso de métodos numéricos em Engenharia, Valencia, Espanha, 2017. **Anais...**

MEIRELLES, Gustavo; BRENTAN, Bruno Melo; LUVIZOTTO JR, Edevar. Optimal design of water supply networks using an energy recovery approach. **Renewable Energy**, v. 117, p. 404-413, 2018.

MONTALVO, Idel; IZQUIERDO, Joaquin; PEREZ-GARCIA, Rafel; HERERA, Manuel. Water Distribution System Computer Aided Design by Agent Swarm Optimization. **Computer Aided Civil and Infrastructure Engineering**, v. 29, n. 6, p. 433-448, 2014.

MOOSAVIAN, Naser; ROODSARI, Babak Kasaei. Soccer league competition algorithm: A novel meta-heuristic algorithm for optimal design of water distribution networks. **Swarm and Evolutionary Computation**, v. 17, p. 14-24, 2014.

OSTFELD, Avi; OLIKER, Nurit; SALOMONS, Elad. Multiobjective optimization for least cost design and resiliency of water distribution systems. **Journal of Water Resources Planning and Management**, v. 140, n. 12, p. 04014037, 2013.

RIBEIRO DOS SANTOS, Paloma; GUTIERREZ CURO, Rocio Soledad; NEYRA BELDERRAIN, Mischel Carmen. Aplicação do mapa cognitivo a um problema de decisão do setor aeroespacial de defesa do Brasil. **Journal of Aerospace Technology and Management**, v. 3, n. 2, 2011.

ROSSMAN, Lewis A. et al.. EPANET 2: users manual. 2000.

SAATY, Thomas L. **Método de análise hierárquica**. Livro, São Paulo, Editora Makron, 1991.

SIMPSON, A.; MURPHY, L.; DANDY, G. Pipe network optimisation using genetic algorithms. In: Proceedings, Specialty Conference of Water Resources Planning and Management Division, ASCE, Seattle, Washington, EUA, 392-395, 1993. **Anais...**

SWAMEE, Prabhata K.; SHARMA, Ashok K. **Design of water supply pipe networks**. John Wiley & Sons, 2008.

TODINI, Ezio. Looped water distribution networks design using a resilience index based heuristic approach. **Urban water**, v. 2, n. 2, p. 115-122, 2000.

Modelagem otimizada de indicadores biológicos de qualidade da água

Optimized modeling of biological indicators of water quality

• **Data de entrada:**
29/11/2017
• **Data de aprovação:**
27/06/2018

Patrícia Neves Mendes^{1*} | Gabriel da Costa Cantos Jerônimo¹ | Luiz Felipe Ramos Turci¹ | Paulo Augusto Zaitune Pamplin¹

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.011>

ORCID ID

Mendes P. N. <https://orcid.org/0000-0002-0434-3241>

Jerônimo G. C. C. <https://orcid.org/0000-0001-8204-7694>

Turci, L. F. R. <https://orcid.org/0000-0001-7516-0963>

Pamplin, P. A. Z. <https://orcid.org/0000-0001-7318-9121>

Resumo

O estudo de plantas aquáticas (macrófitas) é importante, uma vez que essas plantas apresentam potencial de utilização em estudos de ecotoxicologia, como bioindicadores no tratamento de águas residuárias. A modelagem criteriosa do crescimento dessas plantas, especificamente a *Lemna minor*, é útil na determinação das condições de otimização dessas aplicações; assim, deseja-se sempre obter o modelo que melhor represente a dinâmica de crescimento populacional da planta em estudo. Neste trabalho, apresenta-se uma metodologia de ajuste e seleção de modelos de crescimento não lineares com base em indicadores estatísticos que servem como avaliadores de qualidade dos modelos. Para ilustrar o uso da metodologia, foi feito o cultivo de *Lemna minor* em meio Steinberg e foram ajustados três modelos aos dados médios de crescimento de suas frondes, selecionando o modelo Logístico como o melhor.

Palavras-chave: Modelo de crescimento populacional. Avaliadores de qualidade. *Lemna minor*.

Abstract

The study of aquatic plants (macrophytes) is important since such plants present a potential utilization in ecotoxicology as bioindicators, as well in wastewater treatment. The criterious growth modelling of such plants, specifically *Lemna minor*, is useful for the determination of the optimal conditions of mentioned applications - so one always looks for the best model that represents the dynamic of population growth of the plant in study. This work presents a methodology of adjustment and selection of nonlinear growth models based on statistical indicators, which work as quality evaluators for the models. To illustrate this methodology, *Lemna minor* was grown in Steinberg environment, and three models were fitted to the fronds growth data, the Logistic model was selected as the best model.

Keywords: Population growth model. Quality evaluators. *Lemna minor*.

¹ Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifal (Universidade Federal de Alfenas). Alfenas (MG), Brasil.

* **Autor correspondente:** patricia.neves.mendes@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o estudo do crescimento populacional de macrófitas tem sido considerado muito importante, uma vez que essas plantas desempenham um papel fundamental nos ecossistemas aquáticos, quer seja como produtoras de gás oxigênio, quer seja como habitat para diversos organismos. Outra razão para o estudo de macrófitas é sua potencialidade de utilização no tratamento de águas residuárias (ARROYAVE, 2004; OZENGİN e ELMACI, 2007).

A utilização de macrófitas também se dá no campo da bioindicação, mais especificamente na eutrofização. A eutrofização é um processo natural caracterizado pelo aumento da quantidade de nutrientes inorgânicos e matéria orgânica em corpos hídricos. Wetzel (1993) descreve esse aumento como um dos estados de sucessão natural de um ecossistema aquático e que, conforme há o aumento da concentração de nutrientes, há também aumento na florescência de algas. Esse processo, quando ocorrido naturalmente, é lento e gradual; atividades antrópicas podem, no entanto, acelerar o processo e causar um desequilíbrio ecológico no corpo hídrico, caracterizando um impacto ambiental chamado eutrofização artificial, ou cultural (SOUZA, 1993).

Dentre as macrófitas mais abundantes em ecossistemas aquáticos, encontra-se a *Lemna minor*, mais conhecida como lentilha d'água, que é uma angiosperma, monocotiledônea que reconhecidamente apresenta alta capacidade adsorativa e, portanto, apresenta o potencial supracitado. Khellaf e Zerdaoui (2009), no estudo sobre a resposta do crescimento de *Lemna minor* sob condições de alta concentração de metais pesados, descrevem sua capacidade adsorativa como potencial hiperacumulador. O mesmo se observa no estudo de Jain et al. (1988), versado em acumulação de níquel (Ni), cobre (Cu) e manganês (Mn).

A utilização de macrófitas no campo da ecotoxicologia já está há tempos bem estabelecida, como cita Fiskesjö (1985), que aponta como justificativa para isso a sensibilidade das plantas aos poluentes ambientais e sua capacidade de acumulação, principalmente no que se refere aos metais pesados. No caso da macrófita *Lemna minor*, ela ganha destaque nos estudos de ecotoxicologia por ser seletiva na acumulação de certas espécies químicas, por causa do seu tamanho diminuto, e por ter propriedades fisiológicas bem conhecidas, (RADIC et al., 2011).

O crescimento populacional dessas plantas, relacionado a sua capacidade adsorativa seletiva, pode ser caracterizado a partir de modelos não lineares apropriados. A utilização de modelos não lineares é muito eficaz para a modelagem de crescimento populacional, uma vez que eles se valem de parâmetros que possuem interpretação biológica e, portanto, são passíveis de análises mais adequadas e precisas.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi apresentar uma metodologia de ajuste e de seleção de modelos de crescimento populacional não lineares com base em indicadores estatísticos que servem como avaliadores de qualidade dos modelos. A determinação do melhor modelo de crescimento populacional para a *Lemna minor* pode servir de base para estudos que visem a sua aplicação no tratamento de águas residuárias bem como qualquer outro estudo correlato.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada envolve 4 partes: (i) os materiais; (ii) os modelos não lineares de crescimento populacional; (iii) o ajuste dos modelos; (iv) os indicadores estatísticos da qualidade de ajuste.

2.1 Materiais

A fim de realizar o cultivo da macrófita, foi necessária a preparação das soluções estoque que constituem o meio Steinberg, que é o meio que gera o melhor crescimento de *Lemna minor*. As concentrações e metodologias de padronização foram devidamente normalizadas conforme proposto por Steinberg (1946). A proporção escolhida para elaboração do meio experimental foram 20/180, seguindo a relação M/A, em que M é a quantidade em mL de solução Steinberg e A é a quantidade, também em mL, de água deionizada.

O experimento foi realizado em triplicata a fim de se obter um valor médio do número de frondes ao longo do crescimento populacional.

Em cada um dos recipientes foram colocados o número inicial de cinco frondes, e o tempo de duração do experimento foi de 40 dias. Na tentativa de expor as macrófitas às condições luminosas mais próximas o possível do natural, não foi utilizada câmara de fotoperíodo, assim as plantas passaram por horas com incidência direta de luz solar, horas com incidência indireta de luz solar (efeito de nuvens ou reflexos) e horas de incidência de luz lunar. Cabe ressaltar que a *Lemna minor* realiza fotossíntese com qualquer intensidade luminosa.

A Fig. 1 apresenta o gráfico do crescimento do número médio de frondes de *Lemna minor*, em função do tempo.

Figura 1: Crescimento do número médio de frondes de *Lemna minor* (em dias).

2.2 Modelos não lineares de crescimento populacional

Vários modelos não lineares são utilizados para descrever a dinâmica de crescimento populacional de plantas aquáticas como as macrófitas. Dentre

eles, os modelos mais utilizados são os modelos Logístico, de Gompertz e Morgan-Mercer-Flodin (MMF) (ARAÚJO et al., 2009; FREITAS e BARIONI JUNIOR, 2005; MENDES, 2011). Os modelos e suas equações estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Modelos não lineares de crescimento populacional e suas equações.

Modelo	Equações
Logístico	$A(1+Be^{-kt})^{-1}$ (1)
Gompertz	$Aexp(-Be^{-kt})$ (2)
Morgan-Mercer-Flodin (MMF)	$(Bk+At^d)/(k+t^d)$ (3)

Fonte: Liu et al. (2011).

O parâmetro A das Eq. (1), (2) e (3) é o valor assintótico, ou seja, valor para o qual o crescimento se estabiliza; B é uma constante de integração e não tem interpretação biológica; k é a taxa de crescimento (exceto no modelo MMF, no qual não possui significado biológico); o parâmetro d, que serve para flexibilizar o ajuste do modelo, está ligado com o ponto de inflexão do modelo.

2.3 Ajuste dos modelos

O ajuste dos parâmetros dos modelos foi realizado a partir do método de mínimos quadrados não linear generalizado (HOFFMAN e VIEIRA, 1998). Em particular, no software R (R Development Core Team, 2013), o método pode ser executado a partir da função gnl, contida no pacote nlme. Mais detalhes sobre a utilização da função gnl encontram-se no Anexo I.

2.4 Indicadores estatísticos da qualidade de ajuste

A seleção do modelo é realizada a partir de um esquema de pontuação dos modelos descrito a seguir:

Aplicando o teste t, com nível de significância (α) desejado, verifica-se a significância estatística

de cada modelo comparando o valor-p do teste t ao nível de significância. Se o valor-p do teste t é menor do que o nível de significância utilizado para todos os estimadores paramétricos de um modelo, então considera-se o modelo como estatisticamente significativo e representativo da dinâmica de crescimento populacional da planta. Caso algum estimador paramétrico não seja estatisticamente significativo, então o modelo é descartado, ou pontuado negativamente, caso o estimador paramétrico não significativo não tenha significado físico/biológico.

A fim de selecionar o modelo que melhor representa a dinâmica de crescimento populacional dentre os modelos estatisticamente significativos, foram utilizados também os seguintes testes e avaliadores de qualidade para avaliação da qualidade de ajuste dos modelos: teste de Durbin-Watson (DW) (DURBIN e WATSON, 1951) para auto correlação residual, coeficiente de determinação ajustado (R2a), critério de informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974), critério de informação Bayesiano (BIC) (SCHWARZ, 1978) e Desvio Padrão Residual (DPR). Canto e Schneider (2004) também utilizaram o coeficiente de determinação e o DPR para comparar os modelos e selecionar o modelo MMF como o melhor para descrever o crescimento da *Grevillea robusta*.

A geração dos indicadores estatísticos de avaliação de qualidade dos modelos também foi realizada com a utilização dos pacotes *nlme* e *car* do software R.

As curvas de crescimento são a base em que são aplicados os modelos não lineares, e elas são obtidas pela coleta de dados de crescimento, em uma determinada amostra, ao longo do tempo. Devido a isso, talvez a hipótese de independência dos erros que geralmente é assumida nos modelos básicos de regressão não seja apropriada, pois pode haver correlação entre o erro relativo a um período e o erro da observação anterior, portanto há que se verificar a existência de correlação entre os erros. O teste DW deve ser realizado para todos os modelos testados para verificação da existência de auto correlação nos resíduos. Nesse teste, a hipótese nula de que os resíduos não são autocorrelacionados é testada contra a hipótese de que os resíduos seguem um processo auto regressivo de primeira ordem, conforme DRAPER e SMIYH (1998). Quando um modelo apresentar valor-p menor que o nível de significância utilizado, então, o modelo é pontuado negativamente.

Com relação aos demais testes, pontua-se positivamente o modelo com: menores valores AIC,

BIC e DPR; maiores valores R^2_a . Também se pontuam positivamente os modelos com menores números de parâmetros.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, será aplicada a metodologia supracitada para a modelagem do crescimento da *Lemma minor*.

3.1 Ajuste dos modelos

Aplicando-se o método dos mínimos quadrados não linear generalizado, foram obtidos os estimadores paramétricos para os modelos Logístico, de Gompertz, e MMF. Aplicando o teste t, com nível de significância (α) de 5%, verificou-se que o valor-p do teste t é menor que o nível de significância para todos os estimadores paramétricos de todos os modelos, exceto para o parâmetro k do modelo MMF. Os valores dos parâmetros dos modelos e seus respectivos erros padrões são apresentados nas Tabelas 2 a 4.

A Tabela 2 apresenta as estimativas dos parâmetros, erros padrões e valores-p para o teste t do modelo ajustado de Gompertz.

Tabela 2: Estimativas dos parâmetros, erros padrões e teste t referentes ao modelo de Gompertz ajustado.

Parâmetros	Estimativas	Erros padrões	Valor-p (teste t)
A	102,32079	5,73901	0,0000
B	5,23399	0,78195	0,0000
K	0,10528	0,01243	0,0000

Os dados da Tabela 2 mostram que todos os parâmetros do modelo foram significativos, de acordo com o valor-p encontrado para cada um deles. Pela estimativa do parâmetro A, nota-se que o número médio de frondes foi superestimado nesse modelo, uma vez que o valor observado foi

92 aproximadamente. Araújo et al. (2009) e Freitas e Barioni Junior (2005) também encontraram, em seus estudos sobre búfalas da raça Murrah e bovinos Canchim, respectivamente, parâmetros assintóticos superestimados com esse modelo.

O valor de k indica a taxa de crescimento da espécie. Valores maiores do que k indicam velocidade de crescimento mais rápida, ou seja, que a planta vai atingir a sua assíntota de crescimento de maneira mais rápida do que aquelas espécies que possuem valor menor para esse parâmetro.

Mendes (2011) relatou valor de k semelhante ao analisar o crescimento de tomates.

A Tabela 3 apresenta as estimativas dos parâmetros, erros padrões e valores- p para o teste t do modelo Logístico ajustado.

Tabela 3: Estimativas dos parâmetros, erros padrões e teste t referentes ao modelo Logístico ajustado.

Parâmetros	Estimativas	Erros padrões	Valor- p (teste t)
A	91,87129	2,37069	0,0000
B	31,17971	6,35608	0,0006
K	0,19003	0,01341	0,0000

Nota-se, na Tabela 3, que todos os parâmetros foram considerados significativos pelo teste t e que o parâmetro A possui uma estimativa condizente com a realidade da espécie, que é cerca de 92. Araújo et al. (2009) e Oliveira, Lôbo e Pereira (2000) relataram a subestimação desse parâmetro com o modelo Logístico em seus estudos.

Observa-se ainda, na Tabela 3, que a taxa de crescimento, k do modelo Logístico, é praticamente o dobro da taxa de crescimento do mode-

lo de Gompertz. Isso indica que o modelo Logístico atinge mais rapidamente a sua estabilidade, comparando-se ao modelo de Gompertz. Isso pode ser comprovado pelo próprio valor estimado do parâmetro A, quando comparado ao mesmo parâmetro do modelo de Gompertz, que possui menor k e, por isso, atinge a assíntota em um momento posterior.

A Tabela 4 apresenta as estimativas dos parâmetros, erros padrões e valores- p para o teste t do modelo ajustado de MMF.

Tabela 4: Estimativas dos parâmetros, erros padrões e teste t referentes ao modelo MMF ajustado.

Parâmetros	Estimativas	Erros padrões	Valor- p (teste t)
A	98,8600	4,7000	0,0000
B	6,7100	1,6700	0,0031
K	39296,0200	44530,6500	0,4005
D	3,5600	0,4100	0,0000

Nota-se, na Tabela 4, que todos os parâmetros foram considerados significativos pelo teste t , a menos do parâmetro k . O parâmetro A também foi superestimado nesse modelo, porém não tanto quanto no modelo de Gompertz. Mas, mesmo superestimando o parâmetro A, os valores estimados pelo modelo resultam em valores compatíveis com os dados tomados no experimento.

O modelo MMF possui o parâmetro d que serve para flexibilizar o ajuste do modelo e está ligado com o ponto de inflexão do modelo. Assim como nos outros modelos, esse ponto é observado nas proximidades do vigésimo primeiro dia de cultivo.

A Fig. 2 apresenta o ajuste das curvas de crescimento dos três modelos estudados. O modelo

de Gompertz não possui parâmetro que indica o ponto de inflexão da curva, mas analisando a Fig. 2, percebe-se visualmente que a curva muda sua inclinação por volta do vigésimo primeiro dia de cultivo, o que indica que, a partir daí, a taxa de crescimento diminui. Assim como o modelo de Gompertz, o modelo Logístico não possui parâ-

metro referente ao ponto de inflexão, o que não impede sua avaliação visual. A curva sugere um ponto de inflexão em torno do vigésimo primeiro dia de cultivo. Apesar de também não possuir parâmetro que leva em conta o número inicial de frondes, o modelo Logístico não subestimou esse valor, diferentemente do modelo de Gompertz.

Figura 2: Comparação gráfica dos modelos.

Ainda que o parâmetro A tenha sido superestimado para o modelo Gompertz, a função gera boa estimativa para o valor assintótico, ou seja, isoladamente, o parâmetro A está superestimado, mas em conjunto com os outros parâmetros da função o valor assintótico gerado pelo modelo aproxima-se do observado na prática.

Nota-se, ainda na Fig. 2, que o modelo Logístico apresenta um comportamento semelhante ao experimental em toda a sua extensão, e não há subestimação ou superestimação excessiva do número médio de frondes. Oliveira, Lôbo e Pereira (2000), por exemplo, relataram valores

superestimados no início da curva ajustada pelo modelo Logístico para o crescimento de fêmeas da raça Guzerá.

A curva gerada pelo modelo MMF pode ser observada também na Fig. 2, e percebe-se que ela não superestima nem subestima bruscamente os valores iniciais da função e tampouco possui assíntota muito distante do dado observado ao fim do experimento. Outro ponto que pode ser observado é o número médio de frondes dos primeiros dias, que é mais bem estimado por este modelo do que pelo modelo de Gompertz.

3.2 Seleção do melhor modelo

Qualitativamente, os modelos são praticamente equivalentes, então será necessário analisar os avaliadores estatísticos para selecionar o modelo que melhor representa a dinâmica de crescimento populacional experimental. Observe, contudo, que o modelo MMF teve o estimador do parâme-

tro k considerado estatisticamente não significativo, o que permitiria descartar o modelo MMF.

A Tabela 5 apresenta o resultado dos indicadores Durbin-Watson (DW), Critério de Informação Bayesiano (BIC), Critério de Informação de Akaike (AIC), Coeficiente de Determinação Ajustado (R^2_a), e Desvio Padrão Residual (DPR) para cada um dos modelos.

Tabela 5: Avaliadores e testes de qualidade para os modelos ajustados.

Modelo	N. de parâmetros	Valor-p (DW)	BIC	AIC	R^2_a	DPR
Logístico	3	0,402	69,598	67,338	0,993	2,703
Gompertz	3	0,080	76,467	74,207	0,989	3,521
MMF	4	0,728	70,147	67,322	0,993	2,637

Em que: N = número de parâmetros.

Quanto ao número de parâmetros dos modelos, ressalta-se que o modelo de Gompertz e Logístico possui um parâmetro a menos que o modelo MMF, ou seja, mais simples de convergir a um resultado e, ainda assim, possui dois parâmetros passíveis de interpretação biológica, enquanto o modelo MMF possui apenas um.

Quanto ao valor de R^2_a , eles são praticamente iguais para os modelos, indicando que cerca de 99% dos dados são explicados pela função ajustada.

De acordo com os resultados do AIC, o modelo MMF é apontado como o mais adequado, seguido do Logístico, que tem praticamente o mesmo valor AIC. Quando se analisa o valor de BIC, percebe-se que o modelo Logístico é mais adequado. O DPR, que indica a variabilidade dos dados, sugere novamente o modelo MMF como o melhor

para o caso, uma vez que quanto menor o valor do desvio padrão residual, melhor o modelo.

Os gráficos de resíduos são usados para que a aleatoriedade dos resíduos de cada modelo seja percebida visualmente. Quanto mais dispersos e aleatórios os pontos, melhor; e quanto mais tendenciosos e organizados, pior. A Fig. 3 apresenta os gráficos de resíduos dos modelos ajustados. Os resíduos do modelo de Gompertz não estão completamente aleatorizados e possuem uma tendência que pode ser facilmente observada; todavia, essa tendência não foi suficientemente forte para que o teste de DW detectasse autocorrelação residual no modelo. No que se refere aos resíduos do modelo Logístico e MMF, diferentemente do modelo acima descrito, há maior aleatoriedade dos resíduos, o que também foi detectado pelo teste de DW, que acusou inexistência de erros autocorrelacionados.

Figura 3: Gráficos dos resíduos de cada modelo (a) Gompertz (b) Logístico (c) MMF.

Na análise geral dos gráficos de resíduos, percebe-se que o resíduo da oitava observação se apresentou discrepante dos demais, para os três modelos. Ressalta-se que a oitava observação é aquela situada logo após o ponto de inflexão das curvas de todos os modelos. Em se tratando de organismos vivos distintos, em que cada fronde é um indivíduo e tem as suas características de crescimento independentes, ou seja, cada uma pode atingir a sua taxa máxima de crescimento em um momento distinto, o ponto de inflexão de uma fronde pode não coincidir com o das de-

mais, o que gera o resíduo maior nesse momento do experimento.

A Tabela 6 mostra a tabela de pontuação dos modelos segundo a análise apresentada. O modelo Logístico se confirma como o melhor modelo para o crescimento de *Lemna minor*, o que está de acordo com o exposto por Puiatti et al. (2013), que trazem o modelo Logístico como um dos mais utilizados para descrever o crescimento de plantas.

Tabela 6: Pontuação dos Modelos.

Modelo	N. de parâmetros	Parâmetros não significativos	Valor-p (DW)	BIC	AIC	R^2_a	DPR	Total
Logístico	1	0	0	1	1	1	0	4
Gompertz	1	0	0	0	0	1	0	2
MMF	0	-1	0	0	1	1	1	2

Em que: N = número de parâmetros.

4 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia de ajuste e de seleção de modelos de crescimento populacional não lineares com base em indicadores estatísticos que servem como avaliadores de qualidade dos modelos. Para ilustrar o uso da metodologia, foi feito o cultivo de *Lemna minor* em meio Steinberg e foram ajustados três

modelos não lineares aos dados médios de crescimento populacional de suas frondes.

O cultivo de *Lemna minor* em diferentes concentrações mostrou-se ineficiente em baixa concentração, devido à falta de nutrientes, e eficiente em concentrações maiores. O ajuste dos modelos ao crescimento de *Lemna minor* e

a avaliação dos parâmetros de cada um deles indicam que o modelo Logístico é o que melhor representa a dinâmica de crescimento populacional da macrófita.

Áreas como bioindicação, ecotoxicologia e de tratamento de águas residuárias podem se beneficiar desse resultado, uma vez que, estabelecido o melhor modelo de crescimento para a espécie, pode-se então estabelecer parâmetros que permitam realizar o controle da qualidade da água e assim propor medidas corretivas ou preventivas para que a qualidade da água seja mantida em boas condições.

5 REFERÊNCIAS

- AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. **IEEE Transactions on Automatic Control**, v. 19, n. 6, p. 716-723, 1974.
- ARAÚJO, R. O. de. et al. Ajuste de modelos não-lineares aos dados de crescimento de búfalas da raça Murrah criadas em terras baixas no estado do Rio Grande do Sul. In: 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA. **Anais...** Águas de Lindóia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2009.
- ARROYAVE, M. P. La lenteja de agua (*Lemna minor* L.): una planta acuática promisoría. **Revista EIA**, v. 1, n. 1, p. 33-38, 2004.
- CANTO, J. L. do; SCHNEIDER, P. R. Crescimento da *Grevillea robusta* A. Cunn. Na depressão central do Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 14, n. 2, p. 29-35, 2004.
- DRAPER, N. R.; SMITH, H. **Applied regression analysis**. 3 ed. New York. Ed. John Wiley, 659 p. 1998.
- DURBIN, J.; WATSON, G. S. Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression. **Biometrika**, v. 38, n.1-2, p. 159-179, 1951.
- FISKESJÖ, G. The Allium test as a standart in environmental monitoring. **Hereditas**, v. 102, n. 1, p.99-112, 1985.
- FREITAS, A. R.; BARIONI JUNIOR, W. Aplicação de curvas de crescimento em bovinos de corte. In: 50 REUNIÃO ANUAL DA REGIÃO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA. **Anais...** Londrina. 2005.
- HOFFMAN, R.; VIEIRA, S. **Análise de regressão: uma introdução à econometria**. 3 ed. São Paulo. Ed. Hucitec. 379 p. 1998.
- JAIN, S. K. et al. Heavy metal uptake by *Pleurotus sajor-caju* from metal enriched duckweed substrate. **Biol.Wastes**, v. 24, n. 4, p. 275-282. 1988.
- KHELLAF, N.; ZERDAOUI, M. Growth response of the duckweed *Lemna minor* to heavy metal pollution. *Iran Journal of Environment, Health, Science and Engineering*, v. 6, n. 3, p. 161-166, 2009.
- LIU, Z. et al. Modelling growth of five different colour types of mink. **South African Journal of Animal Science**, v. 41, n. 2, p. 116-125, 2011.
- MENDES, P. N. **Ajuste dos modelos Gompertz e Logístico na descrição das curvas de crescimento de tomates: uma abordagem Bayesiana**. 2011. 82p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária). Departamento de Estatística, Universidade Federal de Lavras, Lavras. 2011.
- OLIVEIRA, H. N.; LÔBO, R. B.; PEREIRA, C. S. Comparação de modelos não-lineares para descrever o crescimento de fêmeas da raça Guzerá. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 35, n. 9, p.1843-1851, 2000.
- OZENGİN, N.; ELMACI, A. Performance of Duckweed (*Lemna minor* L.) on different types of wastewater treatment. **Journal of Environmental Biology**, v. 28, p. 307-314, 2007.
- PUIATTI, G. A. et al. Análise de agrupamento em seleção de modelos de regressão não lineares para descrever o acúmulo de matéria seca em plantas de alho. **Revista Brasileira de Biometria**, Lavras, v. 31, n. 3, p.337-351, 2013.
- R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: **A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2013. ISBN 3-900051-07-0, URL <http://www.R-project.org>.
- RADIC, S. et al. Duckweed *Lemna minor* as a tool for testing toxicity and genotoxicity of surface waters. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v.74, p.182-187, 2011.
- SCHWARZ, G. Estimating the dimensional of a model. **Annals of Statistics**, v. 6, n. 2, p.461-464, 1978.
- SOUZA, D. A. **Bacia do Riberão e Represa do Lobo: Bases Ecológicas para o Planejamento Regional, Manejo e Conservação**. 1993. 158p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. São Carlos. 1993.
- STEINBERG, R. A. Mineral requirements of *Lemna minor*. **Plant Physiol**. v. 21, n. 1, p. 42-48, 1946.
- WETZEL, R. G. **Limnologia**. Fundação Calouste Gulbenkian. 1011 p. 1993.

ANEXO I

A seguir, será apresentada, de maneira sucinta, a forma de realizar os ajuste paramétrico e os testes estatísticos utilizando o software R, lembrando que é necessário carregar os pacotes *nlme* e *car*.

O método de mínimos quadrados generalizado pode ser realizado utilizando a função *gnls* conforme exemplo das Eq. (1-2).

```
modelo<-frondes~(B*k+A*dias^d)/(k+dias^d) (1)
```

```
mmf<=-gnls(modelo,dados,start=c(A90=,B10=,k-40,d=1)) (2)
```

A Eq. (1) ilustra como montar o modelo MMF, em que: *frondes* e *dias* são dados experimentais; A, k, d, B são parâmetros do modelo.

A Eq. (2) ilustra como utilizar o comando *gnls*, em que: *modelo* refere-se ao modelos definido na Eq. (1); *dados* é a variável matricial que

armazena todos os dados experimentais (*dias*, *frondes*) que já devem ter sido carregados; *start=c(A=90,B=10,k=40,d=1)* define condição inicial para estimação dos parâmetros. A função *gnls* também retorna o valor para o DPR.

O teste DW pode ser realizado utilizando as Eq. (3-5).

```
r0<-residuals(modelo) (3)
```

A função *residuals* das Eq. (3) retorna os resíduos do modelo.

A função *durbinWatsonTest* retorna o valor do teste DW a partir de um vetor residual de um modelo linearizado (*m0*) para um lag máximo, conforme ilustra a Eq. (5). A eq. (4) ilustra como obter o vetor residual de um modelo linearizado (*m0*).

```
m0 <- lm(r0~1) (4)
```

```
durbinWatsonTest(m0,max.lag=3) (5)
```

Modelagem simplificada do fósforo total em lagos e reservatórios brasileiros

• **Data de entrada:**
30/04/2018

• **Data de aprovação:**
27/06/2018

Simple modelling of total phosphorus in brazilian lakes and reservoirs

Arthur J. A. Toné¹; Iran E. Lima Neto^{2*}

DOI: <https://doi.org/10.36659/dae.2020.012>

ORCID ID

Toné A.J.A. <https://orcid.org/0000-0001-9691-6563>

Lima Neto, I. E. <https://orcid.org/0000-0001-8612-5848>

Resumo

O fósforo é considerado o principal fator responsável pela eutrofização de lagos e reservatórios. No presente estudo, utilizou-se um modelo transiente de mistura completa para analisar a dinâmica do fósforo em 40 lagos e reservatórios localizados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Os resultados confirmaram a dependência do coeficiente de decaimento de fósforo com o inverso da raiz quadrada do tempo de residência hidráulica. No entanto, em virtude da elevada temperatura da água dos lagos e reservatórios do Nordeste, esse coeficiente assumiu valores cerca de duas vezes superiores àqueles observados em regiões de clima tropical. Por outro lado, devido à alta variabilidade de temperatura dos lagos e reservatórios do Sudeste, o coeficiente oscilou entre valores extremos observados em regiões de clima temperado e semiárido. Em virtude disso, propôs-se uma equação geral para calcular o coeficiente de decaimento de fósforo como uma função não apenas do tempo de residência hidráulica, mas também da temperatura da água. Após validação e análise de sensibilidade do modelo proposto, o mesmo foi aplicado a um reservatório hipotético sujeito a variações temporais de volume, vazão, carga e temperatura da água. Espera-se que este modelo simplificado possa auxiliar na gestão de lagos e reservatórios brasileiros.

Palavras-chave: Eutrofização. Temperatura. Qualidade da água.

Abstract

Phosphorus is considered the main factor responsible for eutrophication of lakes and reservoirs. In the present study, a transient complete mixing model was used to analyse phosphorus dynamics in 40 lakes and reservoirs located in the Northeast, Southeast and Central-West regions of Brazil. The results confirmed the dependence of the phosphorus decay coefficient on the inverse of the square root of the hydraulic residence time. However, due to the high-water temperature of the lakes and reservoirs of the Northeast, this coefficient assumed values about two times higher than those observed in regions of tropical climate. On the other hand, due to the high temperature variability of the lakes and reservoirs in the Southeast, the coefficient oscillated between extreme values observed in temperate and semiarid regions. As a result, a general equation was proposed to calculate the phosphorus decay coefficient as a function not only of the hydraulic residence time, but also of the water temperature. After validation and sensitivity analysis of the proposed model, it was applied to a hypothetical reservoir subject to temporal variations of water volume, flow, load and temperature. This simple model will potentially assist in the management of Brazilian lakes and reservoirs.

Keywords: Eutrophication. Temperature. Water quality.

¹ Cogerh - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Fortaleza (CE), Brasil.

² UFC - Universidade Federal do Ceará. Fortaleza (CE), Brasil.

* **Autor correspondente:** iran@ufc.br.

1 INTRODUÇÃO

O elevado aporte de fósforo tem sido apontado como o principal fator responsável pela eutrofização de corpos hídricos lênticos, tais como lagos e reservatórios. As consequências disso são o aumento significativo nos níveis de toxicidade e nos custos para tratamento da água, além dos graves impactos ambientais (ESTEVES, 1998; TUNDISI, 2003).

Em função das concentrações de fósforo e/ou das manifestações ecológicas verificadas em lagos e reservatórios, esses ambientes podem ser classificados de forma genérica, como oligotrófico, mesotrófico, eutrófico ou hipereutrófico, e para a caracterização do seu estado trófico vários índices são utilizados (CARLSON, 1977; TOLEDO Jr. et al., 1983; SALAS & MARTINO, 1991; LAMPARELLI, 2004; CUNHA et al., 2013). Em pesquisa realizada recentemente utilizando os dados disponibilizados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (Cogerh), Rolim (2016) fez uma primeira adaptação do Índice de Estado Trófico - IET para a região semiárida do Brasil.

No Estado do Ceará, o problema da eutrofização tem sido atribuído a fatores como a erosão in-

tensa, altas cargas poluidoras e baixas profundidades dos lagos e reservatórios (FIGUEIRÊDO et al., 2007; PACHECO & LIMA NETO, 2017). A Fig. 1 mostra um levantamento realizado recentemente pela Cogerh, em que mais de 3/4 dos 155 reservatórios monitorados por essa companhia já apresentam estado eutrófico ou hipereutrófico. Avalia-se que a eutrofização também atinja uma parcela significativa de reservatórios menores (não monitorados), os quais apresentam em geral baixas profundidades e condições precárias de proteção ambiental, sendo, portanto, mais suscetíveis ao problema. Note que, somente no Ceará, estima-se um número total de aproximadamente 30.000 reservatórios (CAMPOS et al., 2016). Logo, dada a importância desses mananciais para o abastecimento da população do Nordeste brasileiro, várias pesquisas têm sido conduzidas recentemente com o intuito de avaliar a dinâmica de fósforo em reservatórios (BEZERRA et al., 2014; VIDAL & CAPELO NETO, 2014; BARBOSA & CIRILO, 2015; ARAÚJO et al., 2016; PACHECO et al., 2016; LIMA et al., 2018). No entanto, estudos envolvendo modelagem do fósforo nesses reservatórios ainda são escassos (LIMA, 2016; ARAÚJO et al., 2019).

Figura 1. Estado trófico dos reservatórios do Estado do Ceará (Cogerh, 2018).

A modelagem matemática da qualidade da água em lagos e reservatórios remonta à década de 1960, quando surgiu o primeiro modelo de mistura completa (ou zero dimensional) para previsão da concentração de fósforo nesses corpos hídricos (VOLLENWEIDER, 1968). Posteriormente, inúmeros estudos de simulação matemática foram desenvolvidos (CHAPRA, 1997). Contudo, a utilização desses modelos, restringiu-se, principalmente, a lagos de regiões temperadas. Nas décadas de 1980 e 1990, porém, algumas pesquisas visaram à adaptação a corpos hídricos tropicais, como as de Castagnino (1982) e Salas e Martino (1991). No Brasil, o modelo de Salas e Martino (1991) tem sido utilizado frequente-

mente para avaliação da dinâmica do fósforo em lagos e reservatórios (VON SPERLING, 1996), inclusive em regiões semiáridas (COGERH, 2011). Porém tal modelo desconsidera o efeito da variação da temperatura no decaimento do fósforo, podendo levar a erros significativos, uma vez que os mananciais superficiais brasileiros apresentam temperaturas que podem variar entre aproximadamente 10 e 35°C, dependendo da sua localização e/ou das condições de tempo (ANGELOCCI & VILLA NOVA, 1995; MEIRELES et al., 2007; APRILE & DARWICH, 2009; FERREIRA & CUNHA, 2013; BARBOSA et al., 2015; SOUZA et al., 2015). Em princípio, isso teria um impacto direto não apenas na viscosidade da água, afetando

do o processo de sedimentação do fósforo, mas também nas taxas de consumo desse nutriente pelas algas, conforme relatado por Castagnino (1982). No outro extremo de complexidade, encontram-se os modelos multidimensionais (1D, 2D ou 3D), como o CE-QUAL-W2, DELFT3D, DYRESM-WQ, MIKE11, RMA-11, WASP5 e CAEDYM, os quais incorporam outros parâmetros de qualidade da água além do fósforo e da temperatura (KUO & YANG, 2002; SILVA, 2006).

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi analisar os dados hidrológicos e de qualidade da água disponíveis para 40 lagos e reservatórios brasileiros, visando propor uma metodologia simples baseada no modelo de mistura completa para previsão da dinâmica do fósforo nesses corpos hídricos, levando em conta a variabilidade de temperatura da água entre as diferentes regiões do país e estações do ano. Espera-se que a ferramenta proposta possa auxiliar na gestão dos recursos hídricos brasileiros, sobretudo em sistemas que envolvam múltiplos lagos e reservatórios.

2 METODOLOGIA

A primeira fase do trabalho consistiu no levantamento de dados e informações referentes à morfologia, hidrologia e qualidade da água de lagos e reservatórios brasileiros. Em função da disponibilidade e consistência desses dados/informações, o universo da amostra se restringiu a 26 lagos e reservatórios localizados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste (SALAS & MARTINO, 1991) e 14 na região Nordeste (GUNKEL et al., 2003; MESQUITA, 2009; AZEVEDO, 2012; OLIVEIRA, 2012; SILVA JÚNIOR, 2013; BEZERRA et al., 2014; LIMA & SEVERI, 2014; VIDAL & CAPELO NETO, 2014; LIMA, 2016; ARAÚJO et al., 2019). Cabe salientar que informações complementares, principalmente sobre a morfologia e hidrologia dos lagos e reservatórios,

foram obtidas dos seguintes órgãos: Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – Cogeh, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – Funceme, Departamento Nacional de Obras contra Secas – DNOCS e Companhia Hidrelétrica do São Francisco – CHESF. A seguir, apresenta-se uma lista dos dados que foram levantados para cada lago/reservatório para pelo menos dois períodos de tempo distintos:

- Volume do lago/reservatório (V);
- Vazão de saída (Q);
- Carga de fósforo afluente (W);
- Concentração de fósforo na água (P);
- Temperatura da água (T), somente disponível para alguns reservatórios.

De posse dos dados de V, Q, W e P, pode-se utilizar o modelo proposto por Vollenweider (1968), que descreve um balanço de massa em regime de mistura completa, em que a concentração de fósforo ao longo do tempo é dada pela Eq. (1) e a sua respectiva solução analítica – Eq. 2:

$$V \frac{dP}{dt} = W - QP - kVP \quad (1)$$

$$P = P_0 e^{-\lambda t} + \frac{W}{\lambda V} (1 - e^{-\lambda t}) \quad (2)$$

em que: $\lambda = k + 1/\tau$, sendo τ = tempo de residência hidráulica (s), definido por $\tau = V/Q$, k – coeficiente de decaimento do fósforo (s^{-1}); P – concentração de fósforo total ao longo do tempo (kg/m^3); P_0 – concentração de fósforo total no instante inicial (kg/m^3); t – tempo (s); V – volume do lago ou reservatório (m^3); W – carga de fósforo afluente (kg/s); e Q – vazão de saída do reservatório (m^3/s).

O modelo descrito pela Eq. 2 também foi utilizado por Chapra (1997) para previsão da dinâmica do fósforo em diversos lagos temperados. Esse modelo é particularmente interessante para os reservatórios da região Nordeste do Brasil, uma vez que incorpora a possibilidade de variação dos parâmetros V, Q, W e P ao longo do tempo, condição bastante característica do semiárido. Por outro lado, devido às menores variabilidades temporais dos parâmetros supracitados (em contraste à maior variabilidade de T) em lagos e reservatórios tropicais em geral, normalmente despreza-se o termo transiente da Eq. 2 para avaliar as concentrações (ou cargas) de fósforo, como realizado por Salas e Martino (1991) para corpos hídricos lênticos das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Para os lagos e reservatórios localizados na região Nordeste do Brasil, os valores do coeficiente k foram ajustados por meio da minimização dos desvios entre medida e modelagem da concentração de fósforo entre diferentes períodos, conforme mostrado na Tabela 1. Para os lagos e reservatórios localizados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, utilizou-se o banco de dados fornecido por Salas e Martino (1991).

Os valores de k obtidos para os 40 lagos/reservatórios brasileiros selecionados foram comparados com aqueles estimados por meio das equações a seguir, as quais foram propostas por Vollenweider (1968) e Salas e Martino (1991) para regiões de clima temperado e tropical, respectivamente:

$$k = \frac{1}{\sqrt{\tau}} \quad (3)$$

$$k = \frac{2}{\sqrt{\tau}} \quad (4)$$

Após análise dos dados, propôs-se uma equação geral para o coeficiente de decaimento do fós-

foro como uma função do tempo de residência hidráulica e da temperatura da água, com base no estudo de Castagnino (1982):

$$k = f(\tau, T) \quad (5)$$

Em seguida, realizou-se uma análise de sensibilidade do modelo com relação à temperatura da água, conforme valores típicos observados nas diferentes regiões do Brasil.

Por fim, após validação do modelo usando dados disponíveis na literatura para diferentes condições climáticas, aplicou-se o mesmo a um reservatório hipotético sujeito a variações mensais de V, Q, W e P. Avaliou-se ainda o impacto de redução das cargas de fósforo no atendimento à Resolução Conama 357/05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra os dados de volume (V), tempo de residência hidráulica (τ) e coeficiente de decaimento de fósforo ajustados (k) para os 40 lagos e reservatórios localizados em diferentes estados brasileiros.

Seguindo a mesma sistemática dos trabalhos de Vollenweider (1968) e Salas e Martino (1991), que descrevem $k = f(\tau^{-0.5})$ (ver Eq. 3 e 4), a Fig. 2 mostra os valores de k obtidos para os 40 lagos/reservatórios brasileiros em função dos seus respectivos tempos de residência hidráulica τ . Conforme esperado, observa-se uma tendência geral de decaimento de k em relação a τ . No entanto, os valores obtidos para a região Nordeste são consistentemente superiores aos estimados pela Eq. 4 de Salas e Martino (1991), sendo estes mais bem descritos por meio da seguinte relação:

$$k = \frac{4}{\sqrt{\tau}} \quad (6)$$

Isso sugere que os lagos e reservatórios do semiárido apresentam um coeficiente de decaimento de fósforo mais elevado devido às suas maiores temperaturas da água ($T \cong 28^{\circ}\text{C}$) em comparação com aquelas esperadas em lagos tropicais em geral ($T \cong 20^{\circ}\text{C}$). Esse efeito da temperatura entre corpos hídricos localizados em regiões temperadas ($T \cong 10^{\circ}\text{C}$) e tropicais ($T \cong 20^{\circ}\text{C}$) já havia sido identificado por Castagnino (1982), que atribuiu o aumento de k em função de T a um aumento combinado da viscosidade da água (que influencia na sedimentação do fósforo) e da taxa de consumo de fósforo pelas algas. Por outro lado, verifica-se na Fig. 2 uma elevada dispersão para os dados de k referentes aos lagos e reservatórios localizados na região Sudeste, com os valores ora sendo melhores representa-

dos pela Eq. 3 de Vollenweider (1968) para o clima temperado, ora pela Eq. 4 de Salas e Martino (1991) para o clima tropical, ora pela Eq. 6 obtida no presente estudo para o clima semiárido brasileiro. Isso pode ser atribuído à variação considerável de temperatura ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) observada ao longo do ano em lagos e reservatórios do Sudeste (ver ANGELOCCI & VILLA NOVA, 1995; FERREIRA & CUNHA, 2013; SOUZA et al., 2015), em contraste à variação relativamente pequena ($\pm 4^{\circ}\text{C}$) observada nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (MEIRELES et al., 2007; BARBOSA et al., 2015; ARAÚJO et al., 2019). Portanto, pode-se afirmar que o uso da Eq. 4 de Salas e Martino (1991) para prever a dinâmica do fósforo em lagos e reservatórios brasileiros, como normalmente realizado, pode incorrer em erros significativos.

Tabela 1. Dados de volume (V), tempo de residência hidráulica (τ) e coeficiente de decaimento de fósforo ajustados (k) para os 40 lagos e reservatórios brasileiros. Os números entre parênteses indicam estudos realizados em diferentes períodos.

Estado	Lago / Reservatório	V (hm^3)	τ (ano)	k (ano^{-1})	Referência
Bahia	Sobradinho	34100,0	0,59	9,05	Lima e Severi (2014)
Brasília	Descoberto	102,8	0,28	2,30	Salas e Martino (1991)
	Paranoá	564,9	0,73	3,80	Salas e Martino (1991)
Ceará	Acarape do Meio	29,6	1,85	2,97	Lima (2016)
	Gavião	33,3	0,12	12,35	Vidal e Capelo Neto (2014)
	Santo Anastácio	0,3	0,03	19,31	Araújo et al. (2019)
Paraíba	Camalaú	48,1	1,92	2,23	Azevedo (2012)
	Epitácio Pessoa	411,7	1,17	4,97	Silva Júnior (2013)
Pernambuco	Tapacurá	94,2	0,96	5,35	Gunkel et al. (2003)
Rio de Janeiro	Funil (1)	875,5	0,15	3,30	Salas e Martino (1991)
	Funil (2)	875,5	0,13	9,40	Salas e Martino (1991)
	Funil (3)	699,3	0,08	9,00	Salas e Martino (1991)
	Lajes	353,6	0,76	2,00	Salas e Martino (1991)
	Santana	11,9	0,00	110,00	Salas e Martino (1991)
	Vigário	37,7	0,08	48,00	Salas e Martino (1991)
Rio Grande do Norte	Boqueirão de Parelhas	84,8	3,01	2,30	Mesquita (2009)
	Cruzeta	23,6	0,18	9,23	Bezerra et al. (2014)
	Dourado	10,3	0,45	5,54	Oliveira (2012)
	Gargalheiras	40,0	0,61	4,09	Bezerra et al. (2014)
	Itans	81,8	1,54	2,48	Mesquita (2009)
	Passagem das Traíras	49,7	0,24	20,45	Mesquita (2009)
	Sabugi	60,3	2,43	3,41	Mesquita (2009)

Continua...

Continuação...

Estado	Lago / Reservatório	V (hm³)	τ (ano)	k (ano ⁻¹)	Referência
São Paulo	Americana (1)	105,8	0,05	29,30	Salas e Martino (1991)
	Americana (2)	99,1	0,08	29,46	Salas e Martino (1991)
	Atibainha	260,0	0,39	1,91	Salas e Martino (1991)
	Barra Bonita (1)	1986,2	0,27	3,41	Salas e Martino (1991)
	Barra Bonita (2)	2392,0	0,07	8,04	Salas e Martino (1991)
	Barra Bonita (3)	2492,4	0,21	3,74	Salas e Martino (1991)
	Barra Bonita (4)	2150,0	0,22	9,19	Salas e Martino (1991)
	Cachoeira	76,0	0,13	4,40	Salas e Martino (1991)
	Guarapiranga (1)	136,2	0,24	1,30	Salas e Martino (1991)
	Guarapiranga (2)	115,6	0,33	4,86	Salas e Martino (1991)
	Itupararanga	163,0	0,66	7,81	Salas e Martino (1991)
	Jaguari	588,0	1,23	4,60	Salas e Martino (1991)
	Paiva Castro (1)	38,2	0,06	15,10	Salas e Martino (1991)
	Paiva Castro (2)	22,1	0,03	8,41	Salas e Martino (1991)
	Paraibuna	4435,2	1,92	1,35	Salas e Martino (1991)
	Ponte Nova (1)	187,8	0,62	0,67	Salas e Martino (1991)
	Ponte Nova (2)	170,2	0,81	1,02	Salas e Martino (1991)
	Taiácupeba	19,4	0,14	1,98	Salas e Martino (1991)

Figura 2. Coeficiente de decaimento de fósforo em função do tempo de residência hidráulica para os 40 lagos e reservatórios brasileiros selecionados no presente estudo, em comparação com os valores previstos pela Eq. 3 de Vollenweider (1968) para o clima temperado, Eq. 4 de Salas e Martino (1991) para o clima tropical e Eq. 6 ajustada para o clima semiárido.

Com o intuito de obter uma equação geral para o coeficiente de decaimento de fósforo que possa ser utilizada para prever a dinâmica desse nutriente nos lagos e reservatórios das diferentes regiões do Brasil, propõe-se a seguinte equação com base no estudo de Castagnino (1982):

$$k = \frac{1}{\sqrt{\tau}} \frac{\mu_{10}}{\mu_T} \theta^{T-10} \quad (7)$$

Essa equação engloba os efeitos da viscosidade da água (μ) e da taxa de consumo de fósforo (θ) no valor de k , tomando-se como referência uma temperatura $T = 10^\circ\text{C}$. Logo, ajustando-se uma equação para a viscosidade em função da temperatura da água a partir dos dados disponíveis em Kundu et al. (2012), obtém-se $\mu_T = 0,0017e^{-0,025T}$ ($R^2 = 0,998$). Assim, considerando $\mu_{10} = 1,307 \cdot 10^{-3}$ Pa.s e $\theta = 1,066$, obtém-se a seguinte equação geral para descrever o comportamento do coeficiente de decaimento de fósforo k em função da temperatura da água T e do tempo de residência hidráulica τ :

$$k = \frac{0,769e^{0,025T} (1,066)^{T-10}}{\sqrt{\tau}} \quad (8)$$

Essa equação fornece valores para k em regiões tropicais ($T \cong 20^\circ\text{C}$) cerca de 2,5 vezes superiores aos valores para regiões temperadas ($T \cong 10^\circ\text{C}$) e valores para k em regiões semiáridas ($T \cong 28^\circ\text{C}$) cerca de 4,9 vezes superiores aos valores para regiões temperadas ($T \cong 10^\circ\text{C}$). Esse resultado é consistente com as tendências observadas na Fig. 2 a partir das Eq. 3, 4 e 6.

A Fig. 3 mostra uma comparação entre os coeficientes de decaimento de fósforo ajustados na Tabela 1 e os calculados por meio da Eq. 4, de Salas e Martino (1991), e da Eq. 8, proposta neste estudo. Note que, devido à carência de dados de temperatura da água, adotaram-se valores médios de $T = 20, 23$ e 28°C para os lagos e reservatórios localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, respectivamente. Percebe-se para os lagos/reservatórios do Nordeste uma melhoria significativa na aderência dos dados com o uso da Eq. 8, em comparação com a Eq. 4. Por outro lado, os resultados obtidos com as duas equações são semelhantes para o Sudeste e o Centro-Oeste. Porém esperava-se uma menor dispersão dos dados caso a temperatura real de cada lago/reservatório fosse utilizada no cálculo de k , em vez de valores fixos ($T = 20$ e 23°C).

Figura 3. Comparação entre os coeficientes de decaimento de fósforo (k) ajustados na Tabela 1 e os calculados (k_c) por meio da Eq. 4 (Salas e Martino, 1991) e da Eq. 8 (modelo proposto).

A Fig. 4 mostra uma análise de sensibilidade do modelo proposto (Eq. 2 e 8) para investigar o impacto da temperatura da água na dinâmica do fósforo em um lago hipotético com $V = 300 \text{ hm}^3$, $Q = 3.000 \text{ hm}^3/\text{ano}$ e $W = 10 \text{ ton/ano}$. Adotou-se uma variação da temperatura típica de lagos e reservatórios localizados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, isto é, $15^\circ\text{C} < T < 30^\circ\text{C}$ (ANGELOCCI & VILLA NOVA, 1995; FERREIRA & CUNHA, 2013; SOUZA et al., 2015). Os resultados mostram que, dependendo do valor de T (15 ou 30°C), as concentrações de fósforo P podem levar em torno de 20 ou 120 dias para atingir o limite previsto na Resolução Conama 357/05 para mananciais de classe 2. Observe que a simulação considerando o modelo de Salas e Martino (1991) resultou em valores de P bem próximos daqueles obtidos com

o modelo proposto, considerando $T = 15^\circ\text{C}$. Por outro lado, se a temperatura do lago estiver em torno de $T = 30^\circ\text{C}$, haverá uma aceleração no decaimento do fósforo e o modelo de Salas e Martino (1991) não será mais capaz de prever com precisão a variação temporal desse nutriente. Isso confirma a importância de incorporar o efeito da temperatura nos valores de k , já que T pode afetar substancialmente as respostas do modelo. Vale ressaltar que, embora nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste as variações de T sejam menores, isto é, da ordem de $\pm 4^\circ\text{C}$ (MEIRELES et al., 2007; APRILE & DARWICH, 2009; BARBOSA et al., 2015; ARAÚJO et al., 2019), suas temperaturas médias podem chegar a 30°C , o que também requereria correção do coeficiente k em função da temperatura.

Figura 4. Sensibilidade do modelo proposto com relação à temperatura da água, em comparação com o modelo de Salas e Martino (1991).

Para validação do modelo proposto nesta pesquisa, utilizaram-se os dados disponíveis para reservatórios localizados nas regiões Sul e Nordeste. A Fig. 5 mostra uma excelente aderência do modelo proposto aos dados de campo obtidos por Silva (2006) para o reservatório Fiú no Paraná, resultando em um coeficiente de Nash–Sutcliffe (NSE)

de 0,98 e em um desvio padrão (σ) de 16%. Resultados semelhantes (NSE = 0,98 e σ = 19%) foram obtidos com o coeficiente de Salas e Martino (1991). Pode-se dizer que isto é esperado, uma vez que Salas e Martino (1991) selecionaram lagos e reservatórios com temperaturas médias da ordem de 20°C, como o reservatório Fiú.

Figura 5. Validação do modelo proposto para o reservatório Fiú localizado na região Sul do Brasil. Simulações com o coeficiente de Salas e Martino (1991) também são mostradas como referência.

A Fig. 6 mostra uma boa aderência do modelo proposto aos dados de campo obtidos por Lima (2006) para o reservatório Acarape do Meio no Ceará, resultando em um coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE) de 0,68 e em um desvio padrão (σ) de 17%. No entanto, a aderência obtida com o coeficiente de Salas e Martino (1991) foi signifi-

cativamente inferior (NSE = 0,32 e σ = 90%). Isso se explica pelo fato de a temperatura média no referido reservatório ser da ordem de 28°C, isto é, significativamente superior à média de aproximadamente 20°C dos lagos e reservatórios analisados por Salas e Martino (1991).

Figura 6. Validação do modelo proposto para o reservatório Acarape do Meio localizado na região Nordeste do Brasil. Simulações com o coeficiente de Salas e Martino (1991) também são mostradas como referência.

Uma vez validado, o modelo proposto pode ser aplicado a casos práticos, como ilustrado a seguir. As Fig. 7(a) e 7(b) mostram valores médios mensais para V, T, Q e W em um reservatório hipotético. Ressalta-se que tais valores podem ser obtidos tanto considerando médias histórias como por meio de modelagem hidrológica. Logo, considerando as Eq. 2 e 8, pode-se simular a variação da concentração de fósforo ao longo do tempo, bem como analisar o impacto de redução

de cargas afluentes em relação ao atendimento à Resolução Conama 357/05, conforme mostrado na Fig. 7(c). Nesse caso, verifica-se que, reduzindo-se a carga afluente pela metade, seria possível atender à legislação supracitada em 2/3 do tempo. Salienta-se que o modelo proposto pode ser utilizado ainda para prever cenários de variação de V, T e Q em função de atividades antrópicas e/ou mudanças climáticas.

Figura 7. Aplicação do modelo proposto a um reservatório hipotético.

4 CONCLUSÕES

Este trabalho analisou os dados hidrológicos e de qualidade da água disponíveis para 40 lagos e reservatórios brasileiros, visando propor uma metodologia simples baseada no modelo transiente de mistura completa para análise e previsão da dinâmica do fósforo nesses corpos hídricos lenticos. Os resultados confirmaram a dependência do coeficiente de decaimento de fósforo com o inverso da raiz quadrada do tempo de residência hidráulica, conforme observado anteriormente para lagos e reservatórios localizados em regiões temperadas e tropicais. Contudo, devido à elevada temperatura da água dos lagos e reservatórios do Nordeste brasileiro, o coeficiente de decaimento de fósforo apresentou valores duas vezes superiores àqueles observados em regiões de clima tropical e quatro vezes superiores aos reportados para regiões de clima temperado. Além disso, em virtude da alta variabilidade da temperatura da água dos lagos e reservatórios do Sudeste, o coeficiente de decaimento de fósforo oscilou entre valores extremos observados em regiões de clima temperado e semiárido. Assim, propôs-se uma equação geral para calcular esse coeficiente como uma função do tempo de residência hidráulica e da temperatura da água. Realizou-se uma análise de sensibilidade do modelo proposto que confirmou a necessidade de incorporar a temperatura da água na modelagem do fósforo em corpos hídricos lenticos brasileiros. O modelo proposto foi validado e posteriormente aplicado a um reservatório hipotético, demonstrando-se o seu potencial para prever cenários de variação de volume, vazão, carga e temperatura da água em função de atividades antrópicas e/ou mudanças climáticas.

5 REFERÊNCIAS

- ANGELOCCI, L. R., VILLA NOVA, N. A. Variações da temperatura da água de um pequeno lago artificial ao longo de um ano em Piracicaba – SP. **Sci. Agric.**, 52(3), 431-438. 1995.
- APRILE, F. M., DARWICH, A. J. Regime térmico e a dinâmica do oxigênio em um lago meromítico de águas pretas da região amazônica. **Braz. J. Aquat. Sci. Technol.**, 13(1), 37-43. 2009.
- ARAUJO, G. M., LIMA NETO, I. E., BECKER, H. Estado trófico em reservatório urbano raso – Estudo de caso: Açude Santo Anastácio, Fortaleza (CE). **Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales**, 9, 212-228, 2016.
- ARAUJO, G. M., LIMA NETO, I. E., BECKER, H. Phosphorus dynamics in a highly polluted urban drainage channel-shallow reservoir system in the Brazilian semiarid. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, 91(3), <http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201920180441>, 2019.
- AZEVEDO, S. B. **Impactos da piscicultura intensiva sobre a qualidade da água de um reservatório no semiárido**. Dissertação (Mestrado). UEPB. 2012.
- BARBOSA, C. C. **Aplicação da modelagem ecológica com foco na dinâmica do fitoplâncton para avaliação da qualidade da água do lago Paranoá – DF**. Dissertação (Mestrado), UNB. 2015.
- BARBOSA, I. B. R., CIRILO, J. A. Contribuição média de fósforo em reservatório de abastecimento de água – Parte 1. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, 20 (1), 39-46. 2015.
- BEZERRA, A. F. M., BECKER, V., MATTOS, A. Balanço de Massa de Fósforo Total e o Estado Trófico em Reservatórios do Semiárido Brasileiro. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, 19(2), 67-76. 2014.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. **Resolução nº 357**, de 17 de março de 2005.
- CAMPOS, J. N. B., LIMA NETO, I. E., STUDART, T. M. C., NASCIMENTO, L. S. V. Trade-off between reservoir yield and evaporation losses as a function of lake morphology in semi-arid Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, 88, 1113-1126. 2016.
- CARLSON, R.E. A trophic state index for lakes. **Limnology and Oceanography**, 22 (2): 361-369. 1977.
- CASTAGNINO, W. A. **Investigación de modelos simplificados de eutroficación en lagos tropicales**. Organización Panamericana de la Salud, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Versión Revisada. 1982.

- CHAPRA, S. C. **Surface Water-Quality Modeling**, McGraw-Hill. 1997.
- COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – COGERH **Inventário Ambiental – Açude Castanhão**. <http://www.hidro.ce.gov.br/mi/midia/show/150>. 2011
- COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – COGERH. **Portal Hidrológico do Ceará – Qualidade da Água**. <http://www.hidro.ce.gov.br/acude/eutrofizacao>. 2018.
- CUNHA, D. G. F., CALIJURI, M. C., LAMPARELLI, M. C. A trophic state index for tropical/subtropical reservoirs (TSI_{tr}). **Ecological Engineering**, 60, 126-134. 2013.
- ESTEVES, F. A. **Fundamentos de Limnologia**. 2. edição, Interciência (Ed.), Rio de Janeiro – RJ, 602 p. 1998.
- FERREIRA, D. M., CUNHA, C. Simulação numérica do comportamento térmico do reservatório do Rio Verde. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, 18(1), 83-93. 2013.
- FIGUEIRÊDO, M. C. B., TEIXEIRA, A. S., ARAÚJO, L. F. P., ROSA, M. F., PAULINO, W. D., MOTA, S., ARAÚJO, J. C. Avaliação da vulnerabilidade ambiental de reservatórios à eutrofização. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, 12, 399-409. 2007.
- GUNKEL, G., RUETER, K., CASALLAS, J., SOBRAL, M. C. Estudos da limnologia do reservatório de Tapacurá em Pernambuco: Problemas da gestão de reservatórios no semiárido brasileiro. XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Curitiba, 1-17. **Anais.**, 2003.
- KUNDU, P. K., COHEN, I. M., DOWLING, D. R. **Fluid Mechanics**. Academic Press. 2012.
- KUO, J. T., YANG, M. D. Water quality modeling in reservoirs. In: Shen, H.H., Cheng, A.H.D., Wang, K.H., Tang, M.H. (Eds.), **Environmental Fluid Mechanics Theories and Applications**. ASCE Engineering Mechanics Division, 377-420 (Chapter 11). 2002.
- LAMPARELLI, M. C. **Grau de trofia em corpos d'água do estado de São Paulo: avaliação dos métodos de monitoramento**. Tese (Doutorado), USP. 2004.
- LIMA, A. E., SEVERI, W. Estado trófico na cascata de reservatórios de um rio no semiárido brasileiro. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, 9(1), 124-133. 2014.
- LIMA, B. P. **Enquadramento de corpos d'água no nordeste brasileiro como instrumento de gestão e sustentabilidade ambiental: o caso da bacia hidrográfica do Acaraú do Meio – CE**. Tese (Doutorado), UFC. 2016.
- LIMA, B. P., MAMEDE, G. L., LIMA NETO, I. E. Monitoramento e modelagem da qualidade de água em uma bacia hidrográfica semiárida. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, 23, 125-135, 2018.
- MEIRELES, A. C. M., FRISCHKORN, H., ANDRADE, E. M. Sazonalidade da qualidade das águas do açude Edson Queiroz, bacia do Acaraú, no semiárido cearense. **Revista Ciência Agronômica**, 38(1), 25-31. 2007.
- MESQUITA, T. P. N. **Eutrofização e capacidade de carga de fósforo de seis reservatórios da bacia do rio Seridó, região semiárida do Estado do RN**. Dissertação (Mestrado), UFRN. 2009.
- ODUM, E. P. **Fundamentals of Ecology**. 3ed. W. B. Saunders Company. Philadelphia. London. Toronto. 1971.
- OLIVEIRA, J. N. P. **A influência da poluição difusa e no regime hidrológico peculiar do semiárido na qualidade da água de um reservatório tropical**. Dissertação (Mestrado), UFRN. 2012.
- PACHECO, C. H. A., CEBALLOS, B. S. O., LIMA NETO, I. E. Uma análise de regressão para determinação do nível de eutrofização de um reservatório do semiárido brasileiro. **Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales**, 9, 274-289, 2016.
- PACHECO, C. H. A., LIMA NETO, I. E. Effect of Artificial Circulation on the Removal Kinetics of Cyanobacteria in a Hypereutrophic Shallow Lake. **Journal of Environmental Engineering**, 143, 06017010, 2017.
- ROLIM, H. O. **Proposta de índice de estado trófico em reservatórios do semiárido a partir de dados da Bacia do Banabuiú, Estado do Ceará**. Tese (Doutorado), UFC. 2016.
- SALAS, H. J., MARTINO, P. A. A simplified trophic state model for warm water tropical lakes. **Water Research**, 25(3), 341-350. 1991.
- SILVA JÚNIOR, W. R. **Estudo do estado trófico em reservatório público de usos múltiplos em região do semiárido nordestino utilizando a técnica de modelagem computacional como ferramenta de gerenciamento da qualidade da água**. Tese (Doutorado), UFPE. 2012.
- SOUZA, F. F. C.; RIBEIRO, C. B. M.; FRAGOSO JÚNIOR, C. R.; OTÊNIO, M. H. Modelagem do regime térmico de um reservatório tropical de abastecimento público, Juiz de Fora, MG, Brasil. **Rev. Ambient. Água**, 11(1), 60-74. 2016.
- TOLEDO JR., A. P., TALARICO, M., CHINEZ, S. J., AGUDO, E. G. A aplicação de modelos simplificados para a avaliação de processos de eutrofização em lagos e reservatórios tropicais. Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária, 1-34. **Anais...** 1983.
- TUNDISI, J. G. **Água no século XXI. Enfrentando a escassez**. Ed. Rima II E, 247p. 2003.
- VIDAL, T. F.; NETO, J. C. Dinâmica de nitrogênio e fósforo em reservatório na região semiárida utilizando balanço de massa. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande-PB, 18(4), 402-407, 2014
- VOLLENWEIDER, R. A. **Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters, with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication**. Paris, Rep. Organization for Economic Cooperation and Development – OECD, DAS/CSI/68.27, 192 p., 1968.
- VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos – princípios do tratamento biológico de águas residuárias**, v. 1, DESA-UFMG, ABES, Belo Horizonte, 2016.

Encomendas Tecnológicas No Brasil: Guia Geral de Boas Práticas

André Tortato Rauen e Caio Márcio Melo Barbosa

O tema é mais do que atual. As mudanças no sistema legal-regulatório, introduzidas em janeiro de 2016 e regulamentadas em 2018, abriram novos horizontes para a inovação e o desenvolvimento tecnológico no Brasil. As encomendas tecnológicas são instrumentos que atuam pelo lado da demanda. Ou seja, o governo e as instituições públicas, em seus vários níveis, definem os resultados que precisam ser alcançados (uma vacina, equipamentos de prospecção, sistemas complexos, materiais e outros) e se dirigem para organizações qualificadas da sociedade (universidades, empresas, centros de pesquisa), individualmente ou em consórcio, capazes de dar conta da tarefa. A tecnologia, assim, está inteiramente voltada para satisfazer necessidades da sociedade. O poder público, as empresas privadas, grandes ou pequenas, consolidadas ou startups, as universidades e os núcleos de pesquisa têm um novo campo avançado de atuação. Neste livro, os leitores encontram definições, conceitos, referências jurídicas, exemplos e boas práticas internacionais, que podem dar suporte para a utilização desse novo instrumento que enriquece e moderniza o nosso sistema de inovação. O Observatório da Inovação saúda os autores (já convidados para uma apresentação aqui no IEA) e recomenda fortemente a leitura de seu mais recente livro.

Mais informações: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/190116_encomendas_tecnologicas.pdf

Água de Lastro & Mexilhão Dourado & Incrustações X Hidrelétricas

Jorge Antonio Barros de Macedo

O e-book “Água de Lastro & Mexilhão Dourado & Incrustações X Hidrelétricas” traz nas suas mais de 300 páginas uma revisão sobre o assunto, ou seja, é uma história contada com base em documentos técnicos, dissertações, teses, artigos científicos, FISPQ's, legislações e publicações no Diário Oficial da União, que foram consultados em mais de 500 referências bibliográficas. A obra apresenta também um apanhado de tratamentos sobre água de lastro e os problemas operacionais decorrentes da proliferação do mexilhão-dourado, considerado uma praga nos rios e nos reservatórios de água doce da região Sul do Brasil, cujo meio de inserção principal foi a água de lastro das embarcações internacionais. Um dos principais impactos é o econômico: a espécie se fixa em superfícies submersas e forma incrustações, trazendo prejuízos financeiros em usinas hidrelétricas. O molusco está presente em cerca de 40% das hidrelétricas brasileiras. Os custos para os processos de manutenção associados às infestações variam de R\$ 220 mil a R\$ 1,4 milhão por ano para cada uma das usinas afetadas. Suas colônias podem atingir densidades de mais de 100 mil indivíduos por metro quadrado. O livro apresenta o processo de desinfecção química, as características das substâncias químicas e as misturas utilizadas em águas de resfriamento das usinas hidrelétricas para controle do mexilhão dourado. O autor é o Prof. Jorge Macedo, que indica que esse livro tem duas motivações para publicação: a primeira é que, em 2019, apesar dos volumes de águas envolvidos, ainda não existe uma solução de consenso para o tratamento da água de lastro dentro dos navios, apesar da Convenção da Água de Lastro (*International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments - BWMC*) da IMO (*International Maritime Organization*) já estar publicada há 15 anos e ter entrado em vigor em 2017. A segunda motivação é que em 2019 nenhuma substância química ou mistura de substâncias químicas possui o registro definitivo junto aos órgãos governamentais brasileiros, justamente para impedir a incrustação do mexilhão dourado em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas, o que indica claramente uma falta de informações científicas sobre os processos químicos de controle do mexilhão dourado. Pelas informações apresentadas pode-se entender a importância deste livro para a solução das questões levantadas e o aprendizado que ele vai trazer para as novas pesquisas na área.

O livro pode ser obtido gratuitamente após cadastramento no site www.aguaseaguas.com e de envio de e-mail ao autor.

Mais informações: www.aguaseaguas.com

Mês	Dias	Evento	Local
Janeiro	29 a 31	16 th International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability	Local: Santiago, Chile Mais informações: https://onsustainability.com/2020-conference
Fevereiro	9 a 13	15 th IWA Specialist Conference on Water Basin and River Management	Local: Quy Nhon, Vietnã Mais informações: https://iwa-network.org/events/15th-iwa-specialist-conference-on-water-basin-and-river-management/
	25 a 28	Utility Management Conference 2020	Local: Anaheim, Califórnia, Estados Unidos Mais informações: www.wef.org/events/conferences/upcoming-conferences/Utilitymanagement2020/
Março	15 a 18	Odors and Air Pollutants Conference 2020	Local: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos Mais informações: www.wef.org/events/conferences/upcoming-conferences/odors-and-air-pollutants-conference-2020/
	30 a 2 de abril	EcoSTP2020 – Impacting the environment with innovation in wastewater treatment (Supported)	Local: Milão, Itália Mais informações: https://iwa-network.org/events/ecostp2020-impacting-the-environment-with-innovation-in-wastewater-treatment-supported/
Maio	10 a 14	13 th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants	Local: Viena, Áustria Mais informações: https://iwa-network.org/events/13th-iwa-specialised-conference-on-design-operation-and-economics-of-large-wastewater-treatment-plants/
	11 a 15	IWRA's XVII World Water Congress	Local: Daegu, República da Coreia Mais informações: www.worldwatercongress.com/index.php
Junho	8 a 12	Nutrient removal and recovery conference	Local: Spoo, Finlândia Mais informações: https://iwa-network.org/events/nutrient-removal-and-recovery-conference/
Outubro	15 a 16	ICSTPP 2020 : International Conference on Sludge Treatment Processes and Problems	Local: Roma, Itália Mais informações: https://waset.org/conference/2020/10/rome/ICSTPP

A lista a seguir (Tabela 1) inclui os nomes e as afiliações de todos os revisores que avaliaram as submissões processadas no ano de 2019 da Revista DAE, incluindo manuscritos que foram aceitos e publicados em uma das seis edições anuais e também manuscritos submetidos e rejeitados até 30 de novembro de 2019.

Somos profundamente gratos a todos eles que voluntariamente e anonimamente gastaram seu precioso tempo para apoiar a revista e contribuíram imensamente para a qualidade dos artigos publicados.

Agradecemos o seu trabalho profissional e excelente produto.

Tabela 1. Revisores *ad hoc* que avaliaram envios para as edições número 215, 216, 217 (especial de Reúso), 218 e 219 (especial de Saneamento Rural) de 2019

Adalberto Francisco Chagas
Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Adalberto Pandolfo
UPF - Universidade de Passo Fundo

Ademir Paceli Barbassa
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Adilson Nunes Fernandes
Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Adolpho Jose Melfi
USP - Universidade de São Paulo - Campus Piracicaba - Instituto de Energia e Ambiente

Adriane Martins de Freitas
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Adriano Luiz Tonetti
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Adrianus Van Haandel
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

Afonso de Moraes Paiva
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Coppe - Programa de Engenharia Oceânica

Airton Checoni Davi
UNIP - Universidade Paulista

Alberto de Freitas Castro Fonseca
Ufop - Universidade Federal de Ouro Preto

Alberto Luiz Francato
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Alcione Aparecida de Almeida Alves
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Aldo Pacheco Ferreira
Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca

Aldre Jorge Moraes Barros
UAEB/CDSA/UFCG Campus VII

Alessandra Pereira da Silva
Unifesp - Universidade Federal de São Paulo - Campus Diadema

Alexandre Argondizo
Unifesp

Alexandre Barin
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria

Alexandre Beluco
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Pesquisas Hidráulicas

Alfredo Akira Ohnuma Jr
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ - Faculdade de Engenharia - FEN

Aline Pimentel Gomes
UPF - Universidade Passo Fundo

Aline Sarmento Procópio
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Alisson Gomes Moraes
Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Allan Saddi Arnesen
Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Alterado Oliveira Cutrim
Aposentado

Alvaro L. G. Cantanhede
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Amanda Finger
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo
Escola Politécnica da USP

Américo de Oliveira Sampaio
SSRH - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - Coordenadoria de Saneamento

Ana Augusta Passos Rezende
UFV

Ana Lucia Silva

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Ana Luiza Borges

IPH - Instituto de Pesquisas Hidráulicas - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

André Bezerra dos Santos

UFC - Universidade Federal do Ceará

André Felipe de Melo Sales Santos

UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

André Luis Sotero

Salustiano Martim
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

André Luiz de Oliveira

UFU - Universidade Federal de Uberlândia - Faculdade de Engenharia Civil

André Pereira Rosa

UFV Universidade Federal de Viçosa - Departamento de Engenharia Agrícola - Departamento de Recursos Hídricos e Ambientais

André Schramm Brandão

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará/
UNIFOR- Universidade de Fortaleza
Angela Di Bernardo Dantas

Unaerp - Universidade de Ribeirão Preto

Angela Teresa Costa Sales

UFS - Universidade Federal de Sergipe - Cidade Universitária

Anna Kelly Moreira

IFPI - Instituto Federal do Piauí

Anna Silvia Palcheco Peixoto

Unesp Bauru

Antonio Carlos Zuffo

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Antônio Domingues Benetti

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Antonio Eduardo

Bezerra Cabral

UFC - Universidade Federal do Ceará - GPMATE - Grupo de Pesquisa em Materiais de Construção e Estruturas

Antonio Idivan Vieira Nunes

UFC - Universidade Federal do Ceará

Antonio Marozzi Righetto

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Arioaldo José da Silva

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Ariuska Karla Barbosa Amorim

UnB - Universidade de Brasília - Faculdade de Tecnologia

Armando Borges de

Castilho Junior

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de Engenharia do Conhecimento

Artur de Jesus Motheo

USP - Universidade de São Paulo - Instituto de Química de São Carlos

Asher Kiperstok

UFBA - Universidade Federal da Bahia

Beatriz Couto Ribeiro

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Beatriz Monte Serrat

UFPR - Universidade Federal do Paraná (aposentada)

Beatriz Susana Ovruski de Ceballos

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Bernardo Arantes do

Nascimento Teixeira

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

Bruno Sidnei da Silva

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Cali Laguna Achon

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Camilo Michalka Junior

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Carla Bastos Vidal

UFC - Universidade Federal do Ceará

Carla Grazieli Azevedo da Silva

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso - Departamento de Química

Carla Regina Costa

UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Carlos Augusto de

Lemos Chernicharo

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Carlos Augusto França Schettini

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco - Centro de Tecnologia - Departamento de Oceanografia

Carlos de Oliveira Galvão

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

Carlos Fernandes de

Medeiros Filho

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

Carlos Renato Marmo

Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Pecuária Sudeste

Carmem Lucia Moreira Gadelha

UFPB - Universidade Federal da Paraíba

Cassio Hamilton Abreu Junior

Cena/USP - Centro de Energia Nuclear na Agricultura

Célia Regina

Granhem Tavares

UEM - Universidade Estadual de Maringá

Celia Regina Montes

USP - Universidade de São Paulo - Campus Piracicaba

Celso Romanel

PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

César Rossas Mota Filho

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Claudio Ribeiro Lucinda

USP - Universidade de São Paulo - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade

Claudio Roberto de Freitas Pacheco

USP - Universidade de São Paulo

Conceição da Maria

Albuquerque Alves

UnB - Universidade de Brasília

Cristiane Yumi Koga Ito

Unesp - Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus de São José dos Campos

Cristiano das Neves Almeida

UFPB - Departamento de Engenharia Civil

Cristina Filomena

Paschoalato

Unaerp - Universidade de Ribeirão Preto

Cristina Souza

Freire Nordi

Unifesp - Universidade Federal de São Paulo

Cyro Bernardes Junior

Empresa Privada AMBCONSULT Ltda.

Daniel Costa dos Santos

UFPR - Universidade Federal do Paraná - Setor de Tecnologia - Departamento de Hidráulica e Saneamento

Daniel Moureira Fontes Lima

UFS - Universidade Federal de Sergipe - DEC - Departamento de Engenharia Civil

Delmira Beatriz Wolff

UFMS - Universidade Federal de Santa Maria

Denise Balestrero Menezes

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Denise Conceição de Gois

Santos Michelin

Universidade Federal de Sergipe - Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Dib Gebara

Unesp - Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho - Campus Ilha Solteira

Dieter Wartchow

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Pesquisas Hidráulicas

Diogo Costa Buarque

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo - Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Ambiental

Dione Mari Morita

EPUSP - Escola Politécnica da USP

Dirce Maria Trensanz Zanetta

FSP-USP - Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP

Doron Grull

CEAP - FSP - Faculdade de Saúde Pública da USP

Edevar Luvizotto Junior

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Edilson Pizzato

IGUSP - Instituto de Geociências - Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental - GSA

Edmundo Koelle

Koelle Engineering S/C Ltda

Edson Luiz Silva

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos - Departamento de Engenharia Química

Edson Pereira Tangerino

Unesp - Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho - Campus Ilha Solteira

Eduardo Pacheco Jordão

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Eduardo de Almeida Silva

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Eduardo Lucas Subtil

UFABC - Universidade Federal do ABC

Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim

UFAL - Universidade Federal de Alagoas - UFAL - Centro de Tecnologia

Eduardo Mário Mendiondo

USP - Departamento de Hidráulica e Saneamento - Escola de Engenharia de São Carlos

Eduardo Pavan Korf

Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Erechim/RS

Edumar Ramos Cabral Coelho

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Edward Brambilla Marcellino

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Eliana Beatriz Nunes

Rondon Lima

Universidade Federal de Mato Grosso - Departamento de História - Departamento de Engenharia Sanitária

Elisângela Maria

Rodrigues Rocha

UFPB - Universidade Federal da Paraíba, Centro de Tecnologia

Eloísa Cherbakian

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Eloy Kaviski

UFPR - Universidade Federal do Paraná

Elvis Carissimi

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria

Emanuel Manfred Freire Brandt

Universidade Federal de Juiz de Fora

Emilia Kiyomi Kuroda

UEL - Universidade Estadual de Londrina

Emília Maria Alves Santos

IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Emilia Wanda Rutkowski

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Enedir Ghisi

Universidade Federal de Santa Catarina - Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia Civil

Eniz Conceição Oliveira

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Erica Pugliesi

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Erich Kellner

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Ester Feche Guimarães

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Eudes José Arantes

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Campo Mourão

Eugênio Foresti

EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Fabiana Alves Fiore Pinto

Unesp - Campus de São José dos Campos

Fabio Campos

Escola Politécnica da USP EACH - USP Leste

Fernando Antonio

Medeiros Marinho

EPUSP - Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica

Fernando das Graças Braga da Silva

UFI - Universidade Federal de Itajubá - Instituto de Recursos Naturais

Fernando Fernandes

UEL - Universidade Estadual de Londrina

Fernando Fernandes Vieira

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESA

Fernando Sarti

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Flávio Rubens Lapolli

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Francisco de Assis de Souza Filho

UFC - Universidade Federal do Ceará - Centro de Tecnologia

Francisco Humberto de Carvalho Junior

IFCE - Instituto Federal do Ceará

Francisco Osny Enéas da Silva

UFC - Universidade Federal do Ceará

Francisco Suetônio

Bastos Mota

UFC - Universidade Federal do Ceará

Francisco Wagner de Sousa

IFCE

Frederico Araujo Turolla

Pezco Consultoria

Frederico Carlos Martins de Menezes Filho

Universidade Federal de Viçosa

Frederico Fábio Mauad

USP - Departamento de Hidráulica e Saneamento - Escola de Engenharia de São Carlos

Frederico Yuri Hanai

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - Departamento de Ciências Ambientais - DCAM

Gabriela Ramos Hurtado

Unesp - Campos de São José dos Campos

Gilberto Berzin

UCS - Universidade Católica de Santos - Faculdade de Engenharia Civil

Gilmar Wanzeller Siqueira

UFPA - Universidade Federal do Pará - Instituto de Ciências Exatas e Naturais/Faculdade de Química

Gilson Alberto Rosa Lima

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso

Gilson Barbosa Athayde Junior

UFPB - Universidade Federal da Paraíba - Centro de Tecnologia - Campus I - Departamento de Engenharia

Giselle Patricia Sancinetti

Universidade Federal de Alfenas - Instituto de Ciência e Tecnologia

Giulliano Guimarães Silva

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

Gustavo Henrique Ribeiro da Silva

FEB - Unesp - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Engenharia de Bauru

Gustavo Meirelles Lima

UFMG - Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos

Gustavo Rafael

Collere Possetti

Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná, Assessoria de Pesquisa e Desenvolvimento

Haroldo de Araújo Ponte

UFPR - Universidade Federal do Paraná - Departamento de Construção Civil (DCC)

Harry Edmar Schulz

EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Heber Pimentel Gomes

Universidade Federal da Paraíba - Centro de Tecnologia - Campus I, LEHNS

Hélio Castro

Arsesp - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

Helio Cesar Suleiman

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

Hélio da Silva Almeida

UFPA - Universidade Federal do Pará - Instituto de Ciências Exatas e Naturais/Faculdade de Química

Hélio Rodrigues dos Santos

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Herlane Costa Calheiros

Unifei - Universidade Federal de Itajubá - Instituto de Recursos Naturais

Honória de Fátima Gorgulho

Universidade Federal de São João Del Rei

Hugo Abi Karam

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Geociências

Ilza Machado Kaiser

FEB - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Engenharia de Bauru

Iran Eduardo Lima Neto

UFC - Universidade Federal do Ceará

Isaac Volschan

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Isabel Campos Salles

Figueiredo

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Ivaltemir Barros Carrijo

Saneago - Saneamento de Goiás S.A. - Assessoria de Empreendimentos Especiais

Ivo Junior Nicolielo Antunes

Unilins - Centro Universitário de Lins

Ivone da Silva Matos

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso

Jackson de Oliveira Pereira

UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei

Jaime Joaquim Pereira da Silva Cabral

UFPE - Universidade Federal do Pernambuco

Jairo Tardelli

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Janaína Moreira de Meneses

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande - Unidade Acadêmica de Engenharia Química

Jayson Pereira Godinho

Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Centro Politécnico

Jean Pierre Henry

Balbaud Ometto

Inpe - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Centro de Ciências do Sistema Terrestre

Joacio de Araujo Moraes Junior

UFPB - CT - Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

João B. Comparini

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

João Sergio Cordeiro

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

João Vicente de Assunção

FSPUSP - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

Joaquim Gonçalves

Machado Neto

Unesp - Universidade Júlio de Mesquita Filho - Campus Jaboticabal

Joaquin Ignacio

Bonnecarrere Garcia

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria

Joel Dias da Silva

FURB - Universidade de Blumenau

John Kenedy de Araújo

UFC - Universidade Federal do Ceará

Jorge Akutsu

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

Jorge Antonio Barros de Macedo

Faculdade Metodista Granbery

Jorge Eurico Ribeiro Matos
UFBA - Universidade Federal da Bahia

Jose Capelo Neto
UFC - Universidade Federal do Ceará

José Anderson do Nascimento Batista
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

José Antonio Tosta
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo - Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Ambiental

José Carlos de Araújo
UFC - Universidade Federal do Ceará - Centro de Ciências Agrárias - Departamento de Engenharia Agrícola

José Carlos Mierzwa
EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Campus São Paulo

José Ermírio Ferreira de Moraes
Unifesp - Universidade Federal de São Paulo - Departamento de Ciências Exatas e da Terra

José Euclides Stipp Paterniani
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas - Faculdade de Engenharia Agrícola

José Fernando Thomé Jucá
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Jose Geraldo Portugal Junior
Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

José Hilton Bernardino de Araújo
UFTPR

José Luiz Albuquerque Filho
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT

José Mancinelli Ledo do Nascimento
UFPB - Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências Humanas

José Maria de Camargo Barros
IPT - Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo

Jose Paulo Soares de Azevedo
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

José Ricardo de Almeida França
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Jose Roberto Campos
EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos

José Rodolfo Scarati Martins
Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental

Juliana Calabria de Araujo
UFMG - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Juliana Delgado Tinôco
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Jurandyr Povinelli
EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Juscelino Alves Henriques
IFES - Instituto Federal do Espírito Santo

Kamel Zahed Filho
EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Campus São Paulo

Karina Querne de Carvalho
UFTPR - Departamento Acadêmico de Construção Civil - DACOC

Kátia Valéria Marques Cardoso Prates
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental

Kouji Kitahara
Consultores Associados

Libânia da Silva Ribeiro
Universidade Federal de Campina Grande

Liliana Rodrigues
UEM - Universidade Estadual de Maringá

Liliane Lazzari Albertin
Universidade Estadual Paulista - Unesp - Campus de Ilha Solteira - Faculdade de Engenharia (FEIS)

Lineo Aparecido Gaspar Junior
Unifal - Universidade Federal de Alfenas

Livia Saviolli Manetta
Esamc - Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação

Luana Albertani Pampuch
Unesp - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Campus SJ

Luana Mattos de Oliveira Cruz
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Luciana Coelho Mendonça
UFS - Universidade Federal de Sergipe - DEC - Departamento de Engenharia Civil

Luciana Massukado
Instituto Federal de Brasília

Luciana Paulo Gomes
Unisinos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Luciana Pereira
UFABC - Universidade Federal do ABC - Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Luciano Matos Queiroz

UFBA - Universidade Federal da Bahia

Lucila Adriani Coral

UFTPR - Laboratório de Tratamento e Potabilização de Água - LTPA

Ludmilson Abritta Mendes

UFS - Universidade Federal de Sergipe - Departamento de Engenharia Civil

Luis Eduardo Grisotto

Cobrape - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos

Luis Rafael Palmier

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Luisa Fernanda Ribeiro Reis

EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Luiz Antonio Daniel

EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Luiz Bandeira de Mello Laterza

Aqueduto Tecnologia em Tubulações Ltda

Luiz Carlos Helou

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Luiz Cláudio Ribeiro Galvão

USP/PEA - Universidade de São Paulo - Campus São Paulo

Luiz Di Bernardo

Hidrosan Engenharia SS Ltda

Luiz Fernando de Abreu Cybis

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Pesquisas Hidráulicas - Departamento de Obras

Luiz Olinto Monteggia

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Luiz Roberto Santos Moraes

Universidade Federal da Bahia

Luiz Sérgio Philippi

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Trindade

Luiz Yoshiharu Ito

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Lyda Patricia Sabogal Paz

EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo

Magda Beretta

UFBA - Universidade Federal da Bahia

Marcelo Giulian Marques

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Pesquisas Hidráulicas

Marcelo Gomes Miguez

Poli - UFRJ

Marcelo Kenji Miki

Sabesp - Departamento de Execução de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Marcelo Libânio

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Marcelo Luiz Martins Pompeo

IB - Instituto de Biologia da USP

Marcelo Medeiros

UFPR - Universidade Federal do Paraná - Departamento de Construção Civil (DCC)

Marcelo Obraczka

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Centro de Tecnologia e Ciências - Faculdade de Engenharia

Marcelo Pedroso Curtarelli

Fundação CERTI

Marcelo Zaiat

EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Márcia Maria Rios Ribeiro

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande - Departamento de Engenharia Civil

Márcia Regina Silva

Fagundes Klen

UEOP - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Márcia Valéria Porto de Oliveira Cunha

IFPA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Marcia Walquiria de Carvalho Dezotti

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Marcilene Dantas Ferreira

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

Márcio Benedito Baptista

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Marcio Ricardo Salla

UFU - Universidade Federal de Uberlândia

Marco Antonio Almeida de Souza

Universidade de Brasília - UnB

Marco Antonio

Calazans Duarte

Núcleo de Pesquisas em Saneamento Básico do IFRN

Marco Antonio Penalva Reali

EESC/USP - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Marco Antonio Pereira Querol

UFS - Universidade Federal de Sergipe

Marco Antonio Saidel

USP/PEA - Universidade de São Paulo - Campus São Paulo

Marco Aurelio

Holanda de Castro

UFC - Universidade Federal do Ceará

Marco Aurélio

Lima Barbosa

FECAP – Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado

Marcos Antonio Gomes

UFV – Universidade Federal
de Viçosa

Margarida Marchetto

UFMT – Universidade Federal
de Mato Grosso – Departamento
de Engenharia Sanitária
e Ambiental

Maria Aparecida Faustino Pires

IPEN – CNEN/SP

Maria Beatriz

Machado Bonacelli

Unicamp – Universidade
Estadual de Campinas

Maria Bernadete

Amâncio Varesche

Universidade de São Paulo –
Escola de Engenharia de São
Carlos – Departamento de
Hidráulica e Saneamento

Maria Cecília de

Carvalho Chaves

UFRJ

Maria Cecilia de Souza Minayo

Fundação Oswaldo Cruz

Maria do Carmo Calijuri

EESC/USP – Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Maria do Carmo Martins Sobral

UFPE – Universidade Federal
de Pernambuco

Maria do Socorro Ribeiro

Hortegal Filha

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará

Maria Eliza Nagel Hassemer

UFSC – Universidade Federal de
Santa Catarina

Maria Eugênia

Gimenez Boscov

USP – Universidade de São Paulo –
Campus São Paulo

Maria Inês Sato

Cetesb – Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental

Maria Leonor Ribeiro Casimiro

Lopes Assad

UFSCar – Centro de Ciências
Agrárias

Maria Lúcia Calijuri

UFV – Universidade Federal
de Viçosa

Maria Lúcia Pereira Antunes

Unesp Sorocaba

Maria Tereza Pepe Razzolini

FSPUSP – Departamento de
Saúde Ambiental da Faculdade
de Saúde Pública – USP

Mariângela Dutra de Oliveira

IFES – Instituto Federal do
Espírito Santo

Mario Takayuki Kato

UFPE – Universidade Federal
de Pernambuco – Centro de
Tecnologia e Geociências –
Departamento de Engenharia Civil

Mario Thadeu Leme de Barros

Escola Politécnica da USP

Marisa Spirandeli Crespi

IQ – Instituto de Química –
Unesp Araraquara

Marisete Dantas de Aquino

UFC – Universidade Federal
do Ceará

Marta Regina Inoue

Sabesp – Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Mateus Ricardo Nogueira

Vilanova

Unesp – FEG – Faculdade de
Engenharia de Guaratinguetá

Mauricio Alves da

Motta Sobrinho

UFPE – Universidade Federal de
Pernambuco

Maurício Augusto Leite

Unesp – Universidade Estadual
Júlio de Mesquita Filho

Maurício Luiz Sens

UFSC – Universidade Federal
de Santa Catarina

Mauro Zackiewicz

Empresa Privada Elabora

Miguel Mansur Aisse

Universidade Federal do
Paraná – UFPR

Milton Dall’Aglio Sobrinho

Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho –
Faculdade de Engenharia de
Ilha Solteira

Miriam Moreira Bocchiglieri

Sabesp – Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Mirleia Aparecida de Carvalho

UFLA – Universidade Federal
de Lavras

Mônica Amorim Coura

UFCG – Universidade Federal de
Campina Grande – Departamento
de Engenharia Civil.

Monica Ferreira do

Amaral Porto

EPUSP – Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo –
Campus São Paulo

Morgana Suszek Gonçalves

UFTPR – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná

Mounir Khalil El Debs

EESC/USP – Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Natally Anunciato Siqueira

Sabesp – Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Neide Pessin

Universidade de Caxias do Sul –
Centro de Ciências Exatas
e Tecnologia

Nélia Henriques Callado

UFAL – Universidade Federal
de Alagoas

Nemésio Neves

Batista Salvador

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann

UFG - Universidade Federal de Goiás - Escola de Engenharia Civil

Omar Yazbek Bitar

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Orestes Marraccini Gonçalves

EPUSP - Escola Politécnica da USP

Osvaldo J. Venturini

Universidade Federal de Itajubá - Unifei

Pablo Heleno Sezerino

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Patricia Campos Borja

UFBA - Universidade Federal da Bahia

Paulo Augusto Zaitune Pamplin

Unifal - Universidade Federal de Alfenas

Paulo Belli Filho

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Paulo Costa de Oliveira Filho

Unicentro - Universidade Estadual do Centro-Oeste - PR

Paulo Ferreira

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Paulo Mauricio Selig

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de Engenharia do Conhecimento

Paulo Modesto Filho

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Paulo Roberto Lacerda Tavares

Universidade Federal do Cariri

Paulo Sergio Scalize

Escola de Engenharia Civil - Universidade Federal de Goiás

Pedro Alem Sobrinho

EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Pedro Daniel da

Cunha Kemerich

PPGTM-Unipampa - Universidade Federal do Pampa

Pedro Jorge Chama Neto

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Pedro Sérgio Fadini

UFSCAR - Laboratório de Biogeoquímica Ambiental (LBGqA)

Rafael de Oliveira Tiezzi

Unifal - Universidade Federal de Alfenas

Rafael Kopschitz Xavier Bastos

UFV - Universidade Federal de Viçosa

Ramon Lucas Dalsasso

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Raphael Tobias de

Vasconcelos Barros

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Raquel Pupo Nogueira

Unesp - Instituto de Química de Araraquara

Raymundo Moniz de

Aragão Neto

Anima Projetos

Reginaldo Bertolo

CEPAS - IGc USP

Reinaldo Putvinskis

Centro Universitário Fecap

Rejane H. R. da Costa

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Rejane Maria Candiota Tubino

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Renata Piacentini Rodriguez

Unifal - Universidade Federal de Alfenas

Renato Carlos Zambon

EPUSP - Escola Politécnica da USP

Renato Sanches Freire

USP

Reynaldo Eduardo

Young Ribeiro

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Ricardo de Lima Isaac

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Ricardo Franci Gonçalves

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Ricardo Gabbay de Souza

Unesp - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Instituto de Ciência e Tecnologia SJC

Ricardo Henrique de

Andrade Dutra

UFU - Universidade Federal de Uberlândia

Ricardo Lazzari Mendes

GEASANEVITA - Engenharia e Meio Ambiente

Rita Cavaleiro de Ferreira

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - Ministério das Cidades

Roberaldo Carvalho de Souza

Ufal - Universidade Federal de Alagoas

Robert Schiaveto de Souza

UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Rochana Campos de

Andrade Lima

CTEC - UFAL

Rodrigo Braga Moruzzi

UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Rodrigo de Freitas Bueno

UFABC - Universidade Federal do ABC

Rodrigo de Melo Porto

Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos

Rodrigo Soares Garcia da Silva

Faculdade Estácio de Sá

Rogério Neder Candella

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira - Departamento de Pesquisas

Rogers Ribeiro

USP - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos

Ronaldo Severiano Berton

IAC Instituto Agrônomo

Ronaldo Stefanutti

UFC - Universidade Federal do Ceará

Ronan Cleber Contrera

EPUSP - Universidade de São Paulo - Escola Politécnica

Roque Passos Piveli

EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Campus São Paulo

Rosana Filomena Vazoller

Instituto Samuel Murgel Branco

Rosana Gonçalves Barros

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás - Campus Goiânia

Rosane Ebert Miki

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Rosângela Bergamasco

Universidade Estadual de Maringá (UEM) - Departamento de Engenharia Química

Roseli Dutra Sposito

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Rutineia Tassi

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - Centro de Tecnologia - Departamento de Hidráulica e Saneamento

Samuel Rodrigues Castro

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Sandro Mancini

Unesp - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Campus Experimental

Saulo de Tarso

Marques Bezerra

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Sergio Francisco Aquino

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto

Sergio Koide

UnB - Universidade de Brasília

Sérgio Luis de Carvalho

Unesp - Faculdade de Engenharia Civil de Ilha Solteira

Servio Túlio Alves Cassini

Universidade Federal do Espírito Santo - Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Ambiental

Severino Soares Agra Filho

UFBA - Universidade Federal da Bahia

Silene Cristina Baptistelli

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Silgia Aparecida da Costa

USP - Universidade de São Paulo - EACH

Silvia Paffrath

Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná

Silvio Renato Siqueira

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Sonalý Cristina Rezende Borges de Lima

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Suani Teixeira Coelho

USP - Universidade de São Paulo - Cenbio - Centro Nacional de Referência em Biomassa

Suzana Maria Gico de Lima Montenegro

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Tadeu Fabricio Malheiros

USP - Departamento de Hidráulica e Saneamento - Escola de Engenharia de São Carlos

Tarciso Cabral da Silva

UFP - Universidade Federal da Paraíba - Centro de Tecnologia

Thiago Bressani Ribeiro

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - INCT ETEs Sustentáveis

Toledo Piza

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Tsunao Matsumoto

Unesp - Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho - Campus Ilha Solteira

Túlio Queijo de Lima

Vita Engenharia e Consultoria Ambiental

Uende Aparecida

Figueiredo Gomes

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Valderi Duarte Leite

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Valdir Schalch

EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Valter Lúcio de Pádua

UFMG - Escola de
Engenharia - Departamento de
Engenharia Sanitária
e Ambiental

Vanessa Bandeira da Costa

Laboratório de Biologia
Ambiental - Seção de Meio
Ambiente - Instituto Evandro
Chagas - SVS - MS

Vanessa Pecora Garcilasso

IEE - USP

Vania Lucia Rodrigues

UMC - Universidade de Mogi
das Cruzes

Veber Afonso Figueiredo Costa

UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais

Virgílio Tiezzi Junior

Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Vitor Tonzar Chaves

EPUSP - Escola Politécnica da USP

Viviana Maria Zanta

UFBA - Universidade Federal
da Bahia

**Vladimir Caramori Borges
de Souza**

Ufal - Universidade Federal
de Alagoas

Werner Siegfried Hanisch

Unifesp - Universidade Federal
de São Paulo

William de Paiva

UEPB - Universidade Estadual
da Paraíba

O site da Revista DAE está repleto de novidades

Assine gratuitamente o boletim
eletrônico, é só se cadastrar!

No site você
pode baixar
o conteúdo
completo da
Revista.