The background of the cover features a close-up, shallow depth-of-field photograph of mechanical components. In the upper half, two polished, cylindrical metal parts with threaded ends are visible, angled towards the center. In the lower half, a yellow pencil with a pink eraser is positioned diagonally, its tip pointing towards the bottom left. The entire scene is set against a clean, white background.

FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Fundamentos da engenharia sanitária e ambiental

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238F Fundamentos da engenharia sanitária e ambiental
/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

168 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl340

ISBN: 978-65-89955-89-4

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. recursos-hídricos 2. saneamento-básico 3. tratamento I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 628

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl340>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

CAPÍTULO 1	6
ÍNDICES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS URBANOS DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Lívia Pita Corrêa	
Leonardo Gonçalves Tomazzi	
DOI 10.37423/210904728	
CAPÍTULO 2	20
IMPUTAÇÃO DE DADOS FALTANTES EM SÉRIES TEMPORAIS DE CONCENTRAÇÕES DE MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL	
Wanderson de Paula Pinto	
Valdério Anselmo Reisen	
Gemael Barbosa Lima	
Edson Zambon Monte	
DOI 10.37423/211004793	
CAPÍTULO 3	29
RESINAS ALQUÍDICAS MAGNÉTICAS “VERDES” PARA REMEDIAÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS CAUSADOS POR DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO	
Lizandra Viana Maurat da Rocha	
Thais Delazare	
DOI 10.37423/211004807	
CAPÍTULO 4	43
DESEMPENHO OPERACIONAL DO TRATAMENTO BIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO GAMA-SÉRIE HISTÓRICA- 2007 A 2013	
Neila Nunes Ferreira	
M R Felizatto	
DOI 10.37423/211004861	
CAPÍTULO 5	66
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO LÍQUIDO DE GALVANOPLASTIA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE COM FENOL ATRAVÉS DE PROCESSO FENTON	
Lucas Rollin Hilsendeger	
Dayane Gonzaga Domingos	
Beatriz Lima Klienchen Dalari	
Juliana Barden Schallemburger	
Amanda Dalalibera	
Maria Eliza Nagel Hassemer	
DOI 10.37423/211004864	

CAPÍTULO 6	82
ANÁLISE DE FOTORREATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO ESCURO EM ÁGUA DE LAVAGEM DE FILTRO PRÉ-DESINFETADA POR MEIO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	
Karoline de Souza Cardoso	
Carlos Magno de Sousa Vidal	
Jeanette Beber de Souza	
Andressa Filipaki	
DOI 10.37423/211004878	
CAPÍTULO 7	93
AVALIAÇÃO DO CONCENTRADO PROVENIENTE DE UMA MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA INDUSTRIAL	
Mariana Espindola de Souza	
Arislete Dantas de Aquino	
Ronald Gervasoni	
Alcely José Wosniack	
Marcio Arakaki	
DOI 10.37423/211004882	
CAPÍTULO 8	110
CONFORMIDADE ENTRE A QUALIDADE DA ÁGUA E SEUS USOS EM UMA LOCALIDADE DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	
Tereziana Silva da Costa	
Maniza Sofia Monteiro Fernandes	
Rodrigo Vieira Alves Amaral	
Sonáli Amaral de Lima Alves	
Kepler Borges França	
DOI 10.37423/211004897	
CAPÍTULO 9	125
DISTRIBUIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA EM CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS URBANAS DE CAMPINA GRANDE - PB	
Juscelino Alves Henriques	
DOI 10.37423/211004911	
CAPÍTULO 10	134
GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) EM ARACAJU/SE	
Claudia Ruberg	
Vinícius Carvalho Santos	
DOI 10.37423/211004913	

CAPÍTULO 11 146

ESTUDO DE TRATABILIDADE DE EFLUENTE DE ANÁLISES DE ESPECTROMETRIA DE
ABSORÇÃO ATÔMICA

ALINE GARCIA

CARLOS NOBUYOSHI IDE

MARIA LUCIA RIBEIRO

WILLIAN RIBEIRO IDE

DOI 10.37423/211004915

CAPÍTULO 12 157

EFEITO DA APLICAÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DE NIM INDIANO SOBRE O CRESCIMENTO
INICIAL E TEORES DE SOLUTOS ORGÂNICOS EM PLANTAS DE MILHO

Déborah Pâmela Freire de Sousa

Francisco Holanda Nunes Júnior

Roberto Albuquerque Pontes Filho

Franklin Aragão Gondim

DOI 10.37423/211004924

Capítulo 1

10.37423/210904728

ÍNDICES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS URBANOS DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Lívia Pita Corrêa

*Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro*

Leonardo Gonçalves Tomazzi

Universidade FUMEC

Resumo: Neste artigo é apresentado os índices de tratamento de efluentes domésticos urbanos da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, cuja Região apresenta os piores índices socioeconômicos do Estado e uma crescente degradação ambiental. Para obtenção desses dados, foi acessado o banco de metadados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sendo estes processados para geração de mapas e tabelas. Como resultado foi constatado que apenas dois municípios dos treze analisados, apresentaram Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), onze municípios apresentaram zero por cento (0%) de remoção de carga de esgoto, indicando a área de estudo como a mesorregião com os piores índices do Estado do Rio de Janeiro, e apenas um município declarou possuir o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que é uma medida para solucionar os problemas ambientais dos municípios brasileiros, instituído pela Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Palavras-chave: *Saneamento, Efluentes Domésticos Urbanos, Região Noroeste Fluminense*

INTRODUÇÃO

O acesso a água potável e ao saneamento básico são de extrema importância para o ser humano, sendo vital para a saúde, subsistência e o bem-estar. Dados globais indicam que 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo não possuem acesso aos serviços de saneamento básico (WHO, 2021). De acordo com as estimativas da OMS, para cada dólar investido em água e saneamento, há um retorno de US\$ 4,3 na forma de redução dos custos de saúde para os indivíduos e a sociedade (WHO, 2021).

Os países subdesenvolvidos apresentam um baixo acesso aos sistemas de saneamento básico (BAYU & OKI, 2020), e com o crescimento demográfico urbano desordenado, os problemas de contaminação dos recursos hídricos provenientes da falta de saneamento urbano só crescem, o que acarreta diretamente na saúde e qualidade de vida das pessoas que dependem desses recursos hídricos para sobreviver (RASHID; MANZOOR; MUKHTAR, 2018). Normalmente as pessoas mais afetadas são as de baixa renda, que acabam vivendo em favelas, cortiços ou em áreas de invasão, não havendo abastecimento de água ou destinação correta de resíduos, contribuindo assim para a proliferação de doenças (DA SILVA, 2020).

O Brasil apresenta uma média nacional da população urbana atendida com sistema coletivo de tratamento de esgotos de 46,5%, já no Estado do Rio de Janeiro, apenas 40,4% da população urbana é atendida com sistema coletivo de tratamento de esgotos (ANA, 2020). O que é uma porcentagem nacional muito baixa de tratamento de esgoto, o § 3º do Art. 4º-A da Lei Nº 14.026, de 15 de julho de 2020, estabelece que as normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico deverão:

I - Promover a prestação adequada dos serviços, com atendimento pleno aos usuários, observados os princípios da regularidade, da continuidade, da eficiência, da segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia, da modicidade tarifária, da utilização racional dos recursos hídricos e da universalização dos serviços.

A Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece que todo município brasileiro deve elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico, que consiste no planejamento integrado do saneamento básico considerando os quatro serviços de saneamento – acesso à água tratada; coleta e tratamento de esgotos; coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; e drenagem das áreas urbanas. Após 31 de dezembro de 2022, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal,

quando destinados à serviços de saneamento básico (§ 2º do Art. 26 do Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010). No entanto, esse prazo já foi postergado por quatro vezes.

No Brasil como um todo, 2.126 municípios (38,2%) informaram ter PMSB em 2017 (IBGE, 2018). Já no Estado do Rio de Janeiro, 22 municípios (23,9% dos municípios do Estado) informaram possuir PMSB em 2016 (COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, 2021). Como é possível observar, tanto em âmbito nacional quanto estadual, a porcentagem de municípios que possuem o PMSB ainda é muito baixa, o que dificulta a gestão do saneamento básico no Brasil.

Circunscrito a esse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os índices de tratamento de efluentes domésticos urbanos da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, região esta que apresenta os piores índices socioeconômicos do Estado e uma crescente degradação ambiental.

REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE

A Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro (Figura 1) integra 13 municípios, sendo eles: Bom Jesus do Itabapoana, Laje do Muriaé, Varre-Sai, Italva, Natividade, Itaperuna, Porciúncula, Aperibé, Miracema, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Itaocara e São José de Ubá. Abrangendo uma área de 5.374 km², possui 2% da população do Estado do Rio de Janeiro, sendo a região com a menor densidade demográfica comparada as demais (SEBRAE, 2015).

A presente região apresenta os piores índices socioeconômicos do Estado do Rio de Janeiro. A degradação ambiental vem aumentando e a produtividade vem declinando, devido ao manejo inadequado das culturas e pastagens da região. O declínio da produtividade, por sua vez, contribui para o empobrecimento do agricultor que migra para centros urbanos e deixa para trás áreas abandonadas e degradadas (TOSTO *et al.*, 2003).

O manejo agrícola inadequado, vem ocorrendo desde o início da colonização do país, a cobertura florestal, que corresponde a remanescentes da Mata Atlântica, é de apenas 9,64% da área do Norte-Noroeste Fluminense, o que representa o maior percentual de desmatamento entre os Domínios Geoambientais do Estado (LUMBRERAS *et al.*, 2004).

Figura 1. Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Próprios autores, por meio do banco de dados de geoprocessamento da ANA (2021).

METODOLOGIA

Objetivando mensurar os índices de tratamento de efluentes domésticos urbanos da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa no catálogo de metadados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), onde foram baixados os shapefiles do Atlas de Esgoto. Esses dados foram processados em uma ferramenta de geoprocessamento onde foram gerados mapas indicando os índices de tratamento de efluentes domésticos urbanos, da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1, demonstra os índices de tratamento de efluentes domésticos dos municípios que compõem a Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, referentes ao ano de 2013 (ANA, 2021), dos treze municípios que compõem essa Região, apenas dois possuem índice de atendimento com coleta

e com tratamento (Tabela 1), sendo os municípios de Bom Jesus do Itabapoana com um índice de 100% e o município de Italva com 24%, os demais municípios não apresentaram nenhum tipo de tratamento, o que é um dado bem alarmante, principalmente para o município de Itaperuna que possui uma população urbana aproximada de 90.362 mil pessoas, despejando seus efluentes incorretamente, e consequentemente causando grandes impactos para o meio ambiente e para a saúde humana.

Tabela 1. Índices de tratamento de efluentes domésticos urbanos da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, em 2013.

Município	População Urbana (2013)	Índice sem atendimento - sem Coleta e sem Tratamento (2013)	Índice de Atendimento por Solução Individual (2013)	Índice de Atendimento com Coleta e sem Tratamento (2013)	Índice de Atendimento com Coleta e com Tratamento (2013)
Bom Jesus do Itabapoana	30.277	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Laje do Muriaé	5.560	17,0%	0,3%	82,7%	0,0%
Varre-Sai	6.026	1,5%	3,4%	95,1%	0,0%
Italva	10.491	13,2%	2,4%	60,5%	24,0%
Natividade	12.036	13,6%	1,8%	84,6%	0,0%
Itaperuna	90.362	6,4%	1,6%	92,1%	0,0%
Porciúncula	14.225	7,2%	0,8%	92,0%	0,0%
Aperibé	9.333	9,1%	1,6%	89,3%	0,0%
Miracema	24.688	8,4%	2,6%	89,0%	0,0%
Cambuci	11.319	26,6%	1,8%	71,7%	0,0%
Santo Antônio de Pádua	31.442	10,1%	1,1%	88,8%	0,0%
Itaocara	17.304	8,2%	0,8%	91,0%	0,0%
São José de Ubá	3.160	5,3%	1,4%	93,3%	0,0%

Fonte: Adaptado do banco de dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2021)

A Figura 2 apresenta o mapa das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) por mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro com destaque para a Região Noroeste Fluminense, sendo estes dados referentes ao

ano de 2019. Os pontos em vermelho representam as ETEs. Como é possível observar na Região Noroeste Fluminense, somente dois municípios apresentam ETEs, sendo eles os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, com uma ETE e o município de Aperibé com sete ETEs, estando todas elas em funcionamento, segundo dados da ANA (2021). Ao analisar o mapa das demais mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro (Figura 2), a região do presente estudo é a que apresenta a menor concentração de ETEs no estado, tornando perceptível o tamanho do abandono dessa região frente ao saneamento básico, especialmente o tratamento de efluentes domésticos urbanos.

Figura 2. Mapa das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) por mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a Região Noroeste Fluminense, dados referentes ao ano de 2019.

Fonte: Próprios autores, por meio do banco de dados de geoprocessamento da ANA (2021).

A Figura 3 mostra o mapa da capacidade de remoção da carga de esgoto dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a Região Noroeste Fluminense, este mapa apresenta uma paleta de cores que variam do vermelho mais escuro, que representa os municípios com 0% de capacidade de remoção da carga de esgoto, ao azul mais escuro que representa os municípios com 100% de capacidade de remoção da carga de esgoto. O mapa da Região Noroeste Fluminense apresentou quase

todos os municípios com a cor vermelho escuro, exceto os municípios de Bom Jesus do Itabapoana (apresentou 100% de remoção da carga de esgoto na cor azul escuro) e o município de Itálva que apresentou um vermelho bem claro correspondendo em média a 20% de remoção da carga de esgoto do município. Os dados deste mapa correspondem aos dados da Tabela 1, conforme apresentada anteriormente.

Figura 3. Mapa da capacidade de remoção da carga de esgoto dos municípios do Estado do Rio de Janeiro com destaque para a Região Noroeste Fluminense.

Fonte: Próprios autores, por meio do banco de dados de geoprocessamento da ANA (2021).

A Figura 4 representa o mapa da capacidade de diluição de esgoto dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a Região Noroeste Fluminense. Na distribuição das categorias de capacidade de diluição, foram avaliadas faixas de capacidade de diluição dos corpos receptores em função do potencial de atendimento às classes de enquadramento para água doce, prescritas na Resolução CONAMA nº 357/2005, e da remoção de carga orgânica aplicada ao total gerado pela

respectiva população urbana da área de contribuição de cada trecho de rio avaliado, conforme apresentado na Tabela 2 (ANA, 2017).

O Estado do Rio de Janeiro apresentou 29 municípios que foram classificados com a capacidade de diluição de esgoto ruim ou péssima. Conforme a Tabela 2, capacidade de diluição ruim: pode atender classe 2 com 90% a 97% de remoção da carga orgânica ou classe 3 com 90% de remoção da carga orgânica gerada, e capacidade de diluição de esgoto péssima: pode atender classe 4, estando representadas com a cor vermelha no mapa (Figura 4).

Dois municípios da Região Noroeste Fluminense foram classificados com a capacidade de diluição de esgoto ruim ou péssima, que são os municípios de Itaperuna e Miracema, sendo estes respectivamente, os municípios com a população urbana mais populosa e a terceira mais populosa desta região e que não possuem nenhum tipo de tratamento de efluentes domésticos urbanos (Tabela 1).

O Estado do Rio de Janeiro apresentou 33 municípios cuja classificação foi ótima, boa ou regular. Conforme a Tabela 2, classificação ótima: não há problemas para diluição de efluentes, classificação boa: pode atender classe 2 com remoção de até 60% da carga orgânica, e classificação regular: pode atender classe 2 com 60% a 80% de remoção de carga orgânica.

Onze municípios da Região Noroeste Fluminense apresentaram capacidade de diluição de esgotos classificada como ótima, boa ou regular, representado no mapa com a cor salmão (Figura 4). E como é possível observar, trata-se de municípios cuja população urbana chega no máximo a 31.442 mil habitantes e que não possuem tratamento de efluentes domésticos urbanos ou se possuem, são em proporções baixas, exceto para o município de Bom Jesus do Itabapoana, que possui 100% de tratamento de efluentes domésticos urbanos (Tabela 1).

Figura 4. Mapa da capacidade de diluição de esgoto dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a Região Noroeste Fluminense.

Fonte: Próprios autores, por meio do banco de dados de geoprocessamento da ANA (2021).

Tabela 2. Capacidade de diluição dos corpos receptores em função do potencial de atendimento às classes de enquadramento para água doce.

CAPACIDADE DE DILUIÇÃO DOS CORPOS RECEPTORES EM FUNÇÃO DO POTENCIAL DE ATENDIMENTO ÀS CLASSES DE ENQUADRAMENTO PARA ÁGUA DOCE			
CAPACIDADE DE DILUIÇÃO	DISPONIBILIDADE HÍDRICA / POPULAÇÃO URBANA (L/hab.dia)		DESCRIÇÃO
	Limite inferior	Limite superior	
Ilimitada	Não se aplica		Possibilidade de lançamento no mar
Ótima	> 11.000		Não há problemas para diluição de efluentes
Boa	4.500	11.000	Pode atender classe 2 com remoção de até 60% da carga orgânica
Regular	2.000	4.500	Pode atender classe 2 com 60% a 80% de remoção de carga orgânica
Ruim	300	2.000	Pode atender classe 2 com 90% a 97% de remoção da carga orgânica ou classe 3 com 90% de remoção da carga orgânica gerada
Péssima	< 300		Pode atender classe 4
Nula	Não se aplica		Corpo receptor efêmero ou intermitente sem vazão de diluição

Fonte: Adaptado (ANA, 2017)

Uma maneira de solucionar os problemas anteriormente levantados a respeito da falta de saneamento básico na Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, é através da criação e execução do PMSB, conforme diretrizes da Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que segundo o Trata Brasil (2021), o PMSB deve ser elaborado pelas prefeituras de todos os municípios do país e aprovado pelo Governo Federal para que eles possam receber verbas para obras de saneamento. O Plano municipal deve garantir a promoção da segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do solo, e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchentes, falta de água e poluição.

Porém, como é possível observar na Tabela 3, apenas o município de Santo Antônio de Pádua declarou possuir PMSB, os municípios de Bom Jesus, Varre-Sai, Italva, Natividade, Porciúncula, Aperibé, e

Miracema, declararam estar com o PMSB em elaboração e os municípios de Laje do Muriaé, Itaperuna, Cambuci, Itaocara e São José de Ubá não foram encontrados dados a respeito do PMSB.

O que demonstra a situação dos municípios da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, frente a questão de saneamento, sendo estes dados referentes ao ano de 2016, somente um município da região em estudo possuía o PMSB. Demonstrando mais uma vez o quão crítica é a situação do saneamento básico na região do presente estudo e o tamanho da falta de investimento político nessa vertente.

Tabela 3. Planos municipais de saneamento básico dos municípios da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, referente ao ano de 2016.

PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Município	Possui plano	Plano em elaboração	Sem informação
Bom Jesus do Itabapoana		X	
Laje do Muriaé			X
Varre-Sai		X	
Italva		X	
Natividade		X	
Itaperuna			X
Porciúncula		X	
Aperibé		X	
Miracema		X	
Cambuci			X
Santo Antônio de Pádua	X		
Itaocara			X
São José de Ubá			X

Fonte: Adaptado (COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo, foi possível obter um panorama da atual situação da Região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, frente às questões de saneamento básico, mais especificamente do tratamento dos efluentes domésticos urbanos. Como foi observado, quase não existe, o que descumpra as diretrizes da Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Segundo o Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010, os municípios têm até 31 de dezembro de 2022 para se adequarem ao PMSB. E segundo a Coordenação de monitoramento dos planos municipais de saneamento básico (2021), somente um município declarou possuir o PMSB. Porém, conforme a ANA (2021) esse município não possui nenhuma ETE.

O caso mais alarmante apresentado neste estudo, é em relação ao município com a maior população urbana da Região Noroeste Fluminense, que é o município de Itaperuna, este município possui uma população urbana média de 90.362 mil habitantes, como visto, não possui nenhum tipo de tratamento de efluente doméstico urbano, não possui informações sobre o PMSB e como observado no mapa de capacidade de diluição de esgoto, está classificado como ruim ou péssima.

Com isso, é possível observar o tamanho do descaso dos governantes frente às políticas públicas ambientais da Região Noroeste Fluminense, o que impacta diretamente no meio ambiente, e principalmente na saúde e qualidade de vida das pessoas que fazem parte desta região e dependem desses recursos hídricos que estão sendo contaminados para sobreviver.

REFERÊNCIAS

ANA - Agência Nacional de Águas. (2017). Atlas esgotos : despoluição de bacias hidrográficas. (p. 88). Brasília: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental .

ANA - Agência Nacional de Águas. (2020). Atlas esgotos: atualização da base de dados de estações de tratamento de esgotos no Brasil . (p. 44). Brasília: Agência Nacional de Águas.

ANA - Agência Nacional de Águas. (19 de Agosto de 2021). *Catálogo de Metadados da ANA*. Fonte: Meta dados: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search;jsessionid=33879E88524B84D63647002980A3B92A#/metadata/1d8cea87-3d7b-49ff-86b8-966d96c9eb01>

BAYU, T. K. (2020). Water governance contribution to water and sanitation access equality in developing countries. *Water Resources Research*, 1-13.

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO. (18 de Agosto de 2021). *Ministério do Desenvolvimento Regional*. Fonte: Panorama dos Planos Municipais de Saneamento Básico no Brasil: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/panorama-dos-planos-de-saneamento-basico-no-brasil>

DA SILVA, D. X. (2020). O saneamento básico e suas implicações no meio ambiente e na saúde humana. *Engineering Sciences*, 10-18.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018). Perfil dos municípios brasileiros: Saneamento básico: Aspectos gerais da gestão da política de saneamento básico: 2017. *Coordenação de População e Indicadores Sociais* (p. 39). Rio de Janeiro: IBGE.

LUMBRERAS, J. F. (2004). *Macropedoambientes da região Noroeste Fluminense: uma contribuição ao planejamento ambiental* . Rio de Janeiro: : Embrapa Solos.

RASHID, H. M. (2018). Urbanization and its effects on water resources: An exploratory analysis. *Asian Journal of Water, Environment and Pollution*, 67-74.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. (2015). Painel regional: Noroeste Fluminense / Observatório . Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ.

TOSTO, S. B. (2003). . *Diagnóstico socioeconômico dos municípios da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Embrapa Solos-Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento.

Trata Brasil. (21 de Agosto de 2021). *Trata Brasil* . Fonte: Trata Brasil saneamento é saúde: <https://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/>

WHO - World Health Organization. (18 de Agosto de 2021). Fonte: World Health Organization: <https://www.who.int/news/item/19-11-2014-un-reveals-major-gaps-in-water-and-sanitation-especially-in-rural-areas>

Capítulo 2

10.37423/211004793

IMPUTAÇÃO DE DADOS FALTANTES EM SÉRIES TEMPORAIS DE CONCENTRAÇÕES DE MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL

Wanderson de Paula Pinto

Faculdade da Região Serrana - FARESE

Valdério Anselmo Reisen

*Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES)*

Gemael Barbosa Lima

Faculdade da Região Serrana (FARESE)

Edson Zambon Monte

*Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES)*

Resumo: Este trabalho teve por objetivo avaliar e comparar a performance de métodos univariados, média e mediana, algoritmo EM e algoritmo mice (Multivariate Imputation by Chained Equations) para imputação de dados faltantes em uma série temporal de concentrações médias diárias de Material Particulado Inalável (PM₁₀) monitorada no Bairro de Jardim Camburi, Vitória, E.S., Brasil, compreendida entre 01 de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2004. Em particular, nota-se que ambos procedimentos fornecem bons resultados para porcentagem de 5% de dados faltantes. Para porcentagens maiores os melhores resultados foram obtidos através do algoritmo EM (expectation-maximisation).

Palavras-chave: PM₁₀, Dados faltantes, Séries temporais, Imputação de dados

INTRODUÇÃO

Um problema frequente em séries temporais provenientes de monitoramentos da qualidade do ar é a presença de dados faltantes (*missing data*). Estes dados ocorrem, geralmente, pois os equipamentos de medição das concentrações de contaminantes na atmosfera podem apresentar defeitos que impossibilitem seu funcionamento por algum tempo, ocasionando perda de dados. A análise de dados, incluindo apenas as observações disponíveis sem um tratamento estatístico para os dados faltantes, pode produzir estimativa falsa da medida de efeito e subestimar sua precisão (JUNGER, 2008).

Entre as metodologias para o tratamento de dados faltantes em séries temporais estão os métodos de imputação usados em trabalhos que envolvem séries de concentração de material particulado inalável (PM_{10}), dentre estes, Junninen et al. (2004), que avaliaram dois contextos (univariada e multivariada) e Plaia e Bandi (2006) propuseram uma metodologia de imputação de dados faltantes denominada Site-Depen-Dente (SDEM). Os procedimentos de imputação de dados faltantes consistem em preencher os valores em falta e analisar o conjunto de dados resultantes usando métodos convencionais. Alguns procedimentos de imputação são simples e implementados na maioria dos aplicativos estatísticos. A principal desvantagem dos métodos de imputação é que, em sua maioria, a imprecisão devida à imputação não é contemplada na análise, portanto, a variância dos estimadores é subestimada (JUNGER, 2008).

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar a performance de métodos para imputação de dados faltantes em séries temporais de concentrações médias diárias de PM_{10} observadas na Região da Grande Vitória, ES, Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse trabalho foi realizado na Região da Grande Vitória (RGV), constituída pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, Espírito Santo. A região sofre com diversos tipos de problemas ambientais, dentre os quais está a deterioração da qualidade do ar, devido às emissões atmosféricas por indústrias e pela frota veicular.

A RGV possui uma Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RAMQAR) inaugurada em julho de 2000, de propriedade do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). A referida rede é distribuída em oito estações localizadas nos municípios que compõem a RGV, da seguinte forma: o município Serra com duas estações localizadas nas regiões de Laranjeiras e Carapina; o município Vitória com três estações localizadas nas regiões de Jardim Camburi, Enseada do Suá e

Centro de Vitória. O município de Vila Velha apresenta duas estações localizadas nas regiões do Ibes e Centro de Vila Velha e o município de Cariacica com uma estação em Cariacica. A localização espacial das estações de monitoramento da RAMQAR está ilustrada na Figura 1.

Figura 1: Localização espacial das estações de monitoramento da qualidade do ar da RGV.

Fonte: Google Earth (2015).

A RAMQAR monitora os seguintes poluentes: Partículas Totais em Suspensão (PTS); Partículas Inaláveis (PM₁₀); Ozônio (O₃); Óxido de Nitrogênio (NO_x); Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarbonetos (HC). E ainda, realiza-se o monitoramento dos seguintes parâmetros meteorológicos: Direção dos ventos (DV); Velocidade dos ventos (VV); Precipitação pluviométrica (PP); Umidade relativa do ar (UR); Temperatura (T); Pressão atmosférica (P) e Radiação solar (I).

Foram consideradas 731 observações compreendidas entre 01 de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2004, de médias diárias das concentrações de material particulado (PM₁₀), medidas em $\mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$ na estação de Jardim Camburi, Vitória-ES. Todas as análises estatísticas e simulações foram realizadas no *software* R 2.15.1 (*software* livre) e seus pacotes “*mtsd*”, e “*mice*”.

IMPUTAÇÃO POR CONSTANTES

Os métodos de imputação por constantes são os mais comuns dentre os métodos de imputação única (IU), o princípio deste método é imputar um valor para cada dado faltante da base de dados e, então,

analisá-la como se não houvesse dados faltantes (MCKNIGHT et al., 2007). Os métodos de imputação por constantes são os mais comuns dentre os métodos de IU. De forma geral, esses métodos substituem todos os valores faltantes de uma variável por um único valor, uma constante. A seguir, serão apresentados os dois métodos de IU utilizados neste trabalho, média e mediana.

Devido à sua facilidade de implementação a imputação da média se torna um método muito comum e bastante utilizado (MYRTVEIT et al., 2001). Nesta técnica, a média dos valores de um atributo que contém dados faltantes é usada para preencher os seus espaços com dados faltantes (FARHANGFAR et al., 2004). Mas, na maioria dos casos este método não é eficaz para o tratamento, pois os valores extremos ficam sub-representados, o que implica na perda de variabilidade, ou seja, a variância das variáveis com dados faltantes é subestimada (MCKNIGHT et al., 2007).

Outro método de IU é a mediana, a imputação da mediana é bem parecida com a imputação da média e apresenta as mesmas vantagens e desvantagens. Porém, segundo Veroneze (2011) este método é uma alternativa melhor para variáveis que não são normalmente distribuídas, pois a mediana representa melhor a tendência central de uma distribuição que possui grandes desvios da distribuição normal.

IMPUTAÇÃO VIA ALGORITMO EM

O nome Expectatin Maximization (EM) vem de seus dois principais passos: Esperança e Maximização. A formalização deste método foi proposta por Dempster et al., (1977). Segundo Little e Rubin (1989) o algoritmo EM é um método geral para obter estimativas de máxima verossimilhança em bases de dados incompletos. Como estas estimativas podem ser difíceis de obter para bases de dados complexas, é necessário um procedimento para reduzir esta dificuldade, o objetivo do algoritmo EM (MACKNIGHT et al., 2007).

Neste trabalho utilizou o algoritmo EM proposto por Junger (2008), em que vez uso da plataforma *msdti* (multivariate time-series data imputation) do R, implementada pelo autor.

IMPUTAÇÃO VIA ALGORITMO MICE

O mice (Multivariate Imputation by Chained Equations) é um algoritmo de imputação múltipla proposto por Van Buuren et al. (2006) em que o preenchimento dos dados faltantes é feito de forma iterativa considerando as densidades condicionais dos dados.

Para avaliar os métodos em termos de qualidade da imputação em 100 replicações de um padrão escolhido ao acaso foram utilizados os indicadores de performance propostos por Junnien et al., (2004). A saber: Coeficiente de correlação de Person (r), raiz do erro quadrático médio (REQM), erro absoluto médio (EAM), o viés (BIAS) e o índice de concordância de Willmot (d_2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor compreensão da variável estudada a Tabela 1 apresenta algumas medidas descritivas da série. Verifica-se que a média diária de PM_{10} é de, aproximadamente, $27 \mu g.m^{-3}$, sendo que a maior concentração foi de $67,8 \mu g.m^{-3}$ e a menor foi $7 \mu g.m^{-3}$.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da série de concentração das médias diárias PM_{10} .

	Média	Desvio	Min	Max	Mediana
Série PM_{10}	27.593	7.816	7.083	67.830	27.333

Com a série temporal fez a análise dos métodos de imputação com as seguintes porcentagens de dados faltantes 5%, 20%, 30% e 40%. O trabalho de Greenlad e Rothman (1998) indica que, para uma pequena porcentagem de dados faltantes e um grande número de observações, a análise de dados completos produz bons resultados. Desta forma, a porcentagem de 5% de dados faltantes foi incluída como referência. A porcentagem de 40%, por outro lado, serve para avaliar os métodos de imputação sob condições extremas de informação perdida. A Tabela 2 apresenta os resultados para as indicações de performance para as porcentagens de dados faltantes estudadas.

Tabela 2: Performance dos métodos de imputação estudados para as quatro porcentagens de dados faltantes.

Porcentagem	Indicadores	Métodos de imputação			
		Média	Mediana	EM	Mice
5%	REQM	0.6412	0.6390	0.6382	0.6776
	EAM	0.4993	0.4975	0.4905	0.5246
	BIAS	-0.0182	-0.0164	-0.0022	0.0086
	r	0.9989	0.9990	0.9984	0.9983
	d_2	0.9812	0.9813	0.9828	0.9582
10%	REQM	1.2535	1.2495	1.2583	1.3077
	EAM	0.9966	0.9931	0.9814	1.0325
	BIAS	-0.0690	-0.0573	-0.0389	-0.0353
	r	0.9961	0.9962	0.9935	0.9944
	d_2	0.9602	0.9604	0.9631	0.9162
	REQM	2.3241	2.3171	2.3216	2.3617
	EAM	1.8718	1.8649	1.8441	1.8804

20%	BIAS	-0.1300	-0.0952	-0.0809	-0.0469
	r	0.9874	0.9875	0.9752	0.9834
	d ₂	0.9139	0.9141	0.9220	0.8354
40%	REQM	4.0647	4.0532	4.0776	4.1359
	EAM	3.3128	3.3009	3.2677	3.3750
	BIAS	-0.2297	-0.1421	-0.2583	-0.1674
	r	0.9566	0.9569	0.8934	0.9411
	d ₂	0.8028	0.8021	0.8298	0.6941

Conforme os resultados (Tabela 2), observa-se um gradiente de crescimento nos indicadores em função do aumento da porcentagem de dados faltantes. Através da Tabela 2 nota-se que ambos os métodos forneceram bons resultados para a porcentagem de 5% de dados faltantes. Os métodos de imputação pela média e mediana consiste em substituir o valor faltante por uma constante, logo estes métodos apresentam uma Ineficiência quando aplicados aos dados com uma porcentagem maior que 5% de dados faltantes. O método de imputação pelo algoritmo EM, apresentou bom desempenho com valores baixos de RMSE e MAE e valores altos para o coeficiente de correlação e para o índice de concordância para porcentagens superiores a 5%. O mesmo observou-se para o algoritmo mice, porém, de forma geral, o desempenho deste método é inferior ao do algoritmo EM. Desta forma, pode-se concluir que o método baseado no algoritmo EM é o mais adequado, entre os testados neste trabalho, para imputação de dados faltantes em séries temporais de concentrações de PM₁₀.

O anterior é corroborado também nas Figuras 1 e 2, onde é apresentada a série temporal de dados observados de PM₁₀ e imputados usando o algoritmo EM para as porcentagens de 5% (Figura 1) e 40% (Figura 2) de dados faltantes simulados.

Figura 1: Série temporal de PM₁₀ (em preto) e imputada (em vermelho) para a porcentagem de 5% de dados faltantes.

Figura 2: Série temporal de PM₁₀ (em preto) e imputada (em vermelho) para a porcentagem de 40% de dados faltantes.

CONCLUSÃO

Devido à facilidade de implementação, a imputação pela média se torna um método muito comum e bastante utilizado. Mas, os resultados evidenciam que este método não é eficaz para o tratamento de dados faltantes para porcentagens superiores a 5%, pois os valores extremos ficam sub-representados, o que implica na perda de variabilidade, ou seja, a variância das variáveis com dados faltantes é subestimada.

Outro método testado foi à mediana, a imputação pela mediana é bem parecida com a imputação pela média e apresenta as mesmas vantagens e desvantagens. Porém, este método é uma alternativa melhor para variáveis que não são normalmente distribuídas, pois a mediana representa melhor a tendência central de uma distribuição que possui grandes desvios da distribuição normal. Os outros dois métodos de imputação testados no trabalho foram os algoritmos mice e EM, ambos implementados em pacotes do software R. Segundo os resultados apresentados, o algoritmo EM foi o que apresentou os melhores resultados para imputação de dados faltantes em séries temporais de concentrações de PM₁₀.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DEMPSTER, Arthur P.; LAIRD, Nan M.; RUBIN, Donald B. Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, v. 39, n. 1, p. 1-22, 1977.
- FARHANGFAR, Alireza; KURGAN, Lukasz A.; PEDRYCZ, Witold. Experimental analysis of methods for imputation of missing values in databases. In: *Intelligent Computing: Theory and Applications II*. International Society for Optics and Photonics, 2004. p. 172-182.
- GREENLAND S., FINKLE W. D. *Modern epidemiology*. 2 ed. Philadelphia, Lippincott-Raven, 1998.
- JUNGER, W. L. Análise, imputação de dados e interfaces computacionais em estudos de séries temporais epidemiológicas. 178 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
- JUNNINEN, H., NISKAA, H., TUPPURAINEN, K., RUUSKANEN, J., KOLEH-MAINEN, M. Methods for imputation of missing values in air quality data sets. *Atmospheric Environment* 38, 2895-2907, 2004.
- LITTLE, Roderick JA; RUBIN, Donald B. *Statistical analysis with missing data*. John Wiley & Sons, 2019.
- MCKNIGHT, Patrick E. et al. *Missing data: A gentle introduction*. Guilford Press, 2007.
- MYRTVEIT, Ingunn; STENSRUD, Erik; OLSSON, Ulf H.. . Analyzing data sets with missing data: An empirical evaluation of imputation methods and likelihood-based methods. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 27, n. 11, p. 999-1013, 2001.
- PLAIA, A., BONDÌ AL. Single imputation method of missing values in environmental pollution data sets. *Atmospheric Environment*. 40: 7316-7330, 2006.
- VAN BUUREN, S., BRAND, J.P.L., GROOTHUIS-OUDSHOORN, C.G.M., RUBIN, D.B. Fully conditional specification in multivariate imputation. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, v. 76, p. 1049-1064, 2006.
- VERONEZE, R. Tratamento de dados faltantes empregando biclusterização com imputação múltipla. Dissertação de Mestrado, Campinas: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação: Universidade Estadual de Campinas, 2007.

Capítulo 3

10.37423/211004807

RESINAS ALQUÍDICAS MAGNÉTICAS “VERDES” PARA REMEDIAÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS CAUSADOS POR DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO

Lizandra Viana Maurat da Rocha

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Thais Delazare

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: Este projeto versa sobre a obtenção de uma bioresina magnética para remediação de acidentes ambientais causados por derramamento de petróleo, visto que ainda não se chegou a um material totalmente eficiente para contenção e remoção de óleos (usam-se adsorventes muitas vezes caros, tóxicos de algum modo ou realizam a queima *in situ*, que libera gases indesejáveis). Tal resina, sintetizada de modo sustentável, através de óleo de soja usado em fritura e glicerina residual de biodiesel, além de aglomerar o petróleo derramado é ecologicamente correta por conferir utilidade a resíduos produzidos em grande escala e não absorvidos pelo mercado de reciclagem tradicional, cujo descarte é prejudicial ao ambiente. Seguindo o método de Fazenda (2009), a síntese de resinas alquídicas é realizada pela poliesterificação de um poliálcool com um poliácido.

Deste modo, a obtenção da resina se procedeu nas seguintes etapas; primeiramente foi coletado o resíduo oriundo do óleo de fritura e o glicerol residual de biodiesel. Após esta coleta, foi feita a síntese e caracterização da bioresina preparada através da hidroxilação pelo método “perácido *in situ*” do óleo utilizado. Este óleo foi transesterificação com um álcool polifuncional e posteriormente esta resina foi para secagem. Essas etapas foram caracterizadas. Juntamente, foi realizada a síntese das nanopartículas magnéticas. O uso da resina alquídica como matriz de compósitos foi utilizada nos testes de aglomeração e remoção de petróleo em escala de bancada.

Os resultados de cada uma das etapas foram positivos e bastante condizentes com a literatura no que diz respeito às modificações no óleo residual. Os testes de aglomeração indicaram que a bioresina, contendo 100% de anidrido ftálico, sem excesso de glicerol, tem potencial para ser aplicada no meio ambiente, a fim de minimizar impactos causados por derramamento de óleo. Curiosamente, o acréscimo de anidrido maleico não diminuiu o tempo de cura da resina, como descrito na literatura de referência, pois, provavelmente, o frasco de reagente estivesse contaminado com ácido maleico. Foi possível remover: até 10,0g de petróleo Jubarte com 0,44g de resina alquídica magnetizada; e 2,0g de petróleo Jubarte com apenas 0,05g de resina alquídica magnetizada.

Palavras-chave: Resina Alquídica Magnética, Reciclagem de Resíduos, Derramamento de petróleo, Óleo residual de fritura, Glicerina de Biodiesel.

INTRODUÇÃO

De acordo com Henrique Rattner^[1], não se pode haver dúvidas quanto aos impactos de inovações tecnológicas na vida social, econômica e cultural. É inquestionável a necessidade de pesquisa e desenvolvimento nas sociedades contemporâneas, mas com a condição de que sejam ambientalmente seguros, socialmente benéficos e eticamente aceitáveis.

Atualmente, deparamo-nos com o aumento do consumo de alimentos fritos, já que o processo de fritura é uma alternativa rápida, relativamente barata, ainda muito utilizada em restaurantes e não somente na linha do “fast-food”.

Estudos paralelos sobre os efeitos do consumo de fritura na saúde humana são realizados, pois o óleo vegetal começa a se tornar perigoso à medida que é aquecido a altas temperaturas por tempo prolongado, pois sofre processos de degradação, liberando compostos tóxicos, até mesmo cancerígenos como acroleína e peróxidos^[2]. Por isso, muito se discute e demonstra acerca da viabilidade sócio-ambiental e econômica da coleta seletiva de óleos residuais de fritura para a reciclagem, bem como os prejuízos que o seu descarte incorreto provoca ao meio ambiente.

O óleo despejado na rede hídrica tem capacidade de poluir muitos litros de água. Segunda a revista “Planeta Cidade”, por não se misturar com a água, a presença de óleos nos rios, cria uma barreira que dificulta a entrada de luz e oxigenação da água, comprometendo assim, a base da cadeia alimentar aquática, além de contribuir para a ocorrência de enchentes, devido à impermeabilização do solo e, sobretudo, aumentando o aquecimento do planeta^[3].

O óleo de cozinha despejado nos ralos e nas pias atrai pragas urbanas e danifica as redes de esgoto. De acordo com o programa de reciclagem de óleo de fritura RecÓleo^[4], para desentupir os encanamentos obstruídos por óleo, são utilizados produtos altamente tóxicos (a base de soda cáustica) que acabam prejudicando o meio ambiente. Uma solução viável para o problema do despejo de enormes quantidades de óleo residual de fritura é a coleta seletiva que, além de transformar o óleo e/ou gordura residual em matéria-prima para aproveitamento industrial, contribui para a economia dos recursos naturais e a minimização de impactos ambientais, além de ser vantajosa economicamente para estabelecimentos que produzem o resíduo em grande quantidade.

Além da questão do óleo residual de fritura, existe uma grande preocupação ecológica em torno dos acidentes ocorridos em ambientes aquáticos. No caso de um derramamento de petróleo em alto mar, são lançadas quantidades enormes do produto, formando manchas que são espalhadas pelas

correntes marítimas e pelas correntes de ar. A poluição causada pelo petróleo é muito tóxica para os animais marinhos e aves migratórias, além de prejudicar direta e indiretamente a população que vive no litoral das áreas atingidas.

Pela literatura científica, já é possível atenuar e/ou mascarar derramamentos de óleo no oceano, como, por exemplo, através de microorganismo que, além de consumir o óleo, usam o material como fonte primária de carbono para produção de biossurfactantes que, por sua vez, também ajudam na emulsificação das manchas, atenuando-as.^[5]

Analisando outro importante óleo amplamente utilizado no mercado, o biodiesel, encontra-se novamente o problema do destino do resíduo gerado em sua produção, a glicerina. O biodiesel, combustível limpo produzido à partir de óleos vegetais, novos ou usados, ou gorduras animais, através do processo de transesterificação ou alcoólise^[6], passou a ser usado no Brasil em 2005 e se tornou obrigatório em 2008. Desde então, a sua produção apresentou crescimento vertiginoso, revelando um aumento de aproximadamente 1 bilhão de litros de biodiesel em 2008 para a produção de 2.431.128.000 litros em 2011. Como coproduto desta produção, são gerados mais de 243.000.000 litros de glicerina, os quais o mercado de consumo tradicional (de cosmético e farmacêutico) não consegue absorver^[7].

Assim, um desafio atual da indústria é encontrar alternativas de mercado para a glicerina, até mesmo para tornar sustentável a cadeia de produção do biodiesel. E uma forma alternativa de uso deste coproduto pode ser na produção de uma resina alquílica utilizando glicerina residual de biodiesel e óleo de fritura residual.

Esta proposta de pesquisa visa estudar a reciclagem de dois grandes resíduos amplamente produzidos na sociedade, os quais são fontes poluidoras do meio ambiente, dando a eles um destino nobre que é a produção de resinas com potencial para sorver óleos em acidentes ambientais.

Um dos piores desastres com o lançamento de petróleo no oceano ocorreu nos Estados Unidos, no ano de 2010, quando uma quantidade enorme do líquido vazou por meses, atingindo uma extensa área do Golfo do México.^[8] O prejuízo ambiental foi incalculável e muitas espécies animais e vegetais foram atingidas, tanto no mar quanto na costa. E mesmo diante de acidentes aquáticos de derramamento de óleo desta magnitude, mesmo com tantos esforços atualmente, ainda não se chegou a um material eficiente, de baixo custo, de preparo fácil e controlado para recuperação ambiental de ambientes aquáticos que também seja baseado numa síntese “verde”.^[9] Entre vários

métodos para limpeza (remoção) de petróleo derramado, podemos citar a contenção e remoção, o uso de adsorventes ou a queima in situ.^[10]

A resina em questão prioriza a reciclagem de resíduos altamente nocivos ao ambiente (óleo de fritura e glicerina), visando à retirada de outro poluente (petróleo/óleos em geral) na natureza quando lançado por acidente em local inapropriado, sendo uma solução bem vantajosa, uma vez que seja viável a sua produção.

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste projeto, propõe-se como adsorvente a utilização de uma resina produzida a partir de rejeitos oleosos (óleo de fritura e biodiesel). A aglomeração do petróleo em resina alquílica é baseada em propriedades oleofílicas de fácil obtenção e caracterização em laboratório.

Caracterizando o óleo de fritura usado e estudando sua composição, pode-se entender as possibilidades e limitações ligadas à estrutura e consequente reatividade química, uma vez que a presença e concentração de ácidos graxos variam de um óleo para o outro. Isto é, o óleo de mamona, por exemplo, é o único poliol natural derivado de um óleo disponível comercialmente que é produzido diretamente a partir de fontes naturais e que não necessita de um tratamento prévio para que seja utilizado (facilitando o trabalho), o que não acontece nos óleos de soja e girassol. Por ser rico em ácido linoléico (vide Tabela 1), o óleo de soja precisa ter sua estrutura hidroxilada, o que não se faz necessário no caso do ácido ricinoleico, do óleo de mamona, que apresenta ácidos graxos livres.

Tabela 1: Ácidos graxos mais comuns no óleo de soja (COSTA, 2007) ^[11].

Ácido Graxo	Composição Média (%)	Fórmula Estrutural
Palmitico	11	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{CO}_2\text{H}$
Estearico	4	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CO}_2\text{H}$
Oleico	22	$\begin{array}{c} \text{CH}_3(\text{CH}_2)_7 \quad \quad (\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H} \\ \quad \quad \quad \diagdown \quad \diagup \\ \quad \quad \quad \text{C}=\text{C} \\ \quad \quad \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \end{array}$
Linoleico	56	$\begin{array}{c} \text{CH}_3(\text{CH}_2)_4 \quad \quad \text{CH}_2 \quad \quad (\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H} \\ \quad \quad \quad \diagdown \quad \diagup \quad \quad \diagdown \quad \diagup \\ \quad \quad \quad \text{C}=\text{C} \quad \quad \text{C}=\text{C} \\ \quad \quad \quad \diagup \quad \diagdown \quad \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \end{array}$
Linolênico	7	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2 \quad \quad \text{CH}_2 \quad \quad \text{CH}_2 \quad \quad (\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H} \\ \quad \quad \quad \diagdown \quad \diagup \quad \quad \diagdown \quad \diagup \quad \quad \diagdown \quad \diagup \\ \quad \quad \quad \text{C}=\text{C} \quad \quad \text{C}=\text{C} \quad \quad \text{C}=\text{C} \\ \quad \quad \quad \diagup \quad \diagdown \quad \quad \diagup \quad \diagdown \quad \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \end{array}$

Para a obtenção da resina renovável proposta neste trabalho, as seguintes etapas foram desenvolvidas:

1) Hidroxilação do óleo de fritura utilizando o método do ácido fórmico e peróxido de hidrogênio “in situ”

O método da hidroxilação do óleo de fritura é o mesmo utilizado por Costa^[11] na hidroxilação de óleo de soja, com adaptações, cuja representação esquemática pode ser observada na Figura 1.

Figura 1: Representação esquemática da reação do óleo vegetal com ácido fórmico e água oxigenada resultando em um poliol formiato (COSTA, 2007) ^[11].

Na preparação do poliol, misturou-se em um béquer de 250mL à temperatura ambiente, o óleo de fritura ao ácido fórmico na proporção molar de 0,7mol de óleo: 9,5mol de ácido, mantendo-se a seguinte relação molar (1,0mol de ligações duplas : 3,0mol de ácido). Adicionou-se 430mL de peróxido de hidrogênio para cada mol de ligações duplas com funil de adição por 60 min sob agitação mecânica. Logo após, a mistura foi aquecida até a temperatura de 65°C por 3h.

A reação terminou-se pela adição de uma solução de bissulfito de sódio a 10% para eliminar o excesso de peróxido e perácidos formados. Adicionou-se éter etílico à fase orgânica e, posteriormente, esta fase foi lavada com uma solução de carbonato de sódio a 10% até a neutralização. Em seguida, a fase orgânica foi seca com sulfato de sódio para eliminação de umidade.

2) Reações de Transesterificação do Óleo de Fritura Hidroxilado com a Glicerina

Este procedimento seguiu os mesmos parâmetros de Karmee e colaboradores (2004)[12], com o objetivo de obter um maior índice de hidroxilas. Foram pesados 64,2mmol de óleo de fritura,

adicionando-se 0,5% de hidróxido de sódio em relação à massa de total da mistura. A mistura foi aquecida a 70°C, e foram adicionados 60mmol de glicerina oriunda da produção de biodiesel de óleo de fritura com funil de adição sob agitação, em aquecimento de 240°C por um período de 3 horas, sob agitação magnética. Em seguida, foi realizado o teste de solubilidade do óleo transesterificado em metanol, seguindo o método de Runk (1952) [13]. A dissolução completa em metanol confirmou a formação do monoacilglicerídeo.

3) Síntese da resina alquílica

Com base no planejamento experimental realizado por Karmee[12], que testou os polióis anidrido ftálico, ácido maleico, ácido málico e ácido glutárico, escolheu-se anidrido ftálico (AF) para o estudo em questão, pois apresentou melhores resultados. O AF foi adicionado a uma mistura de óleo transesterificado com ácido maleico (AM) em excesso de glicerol, pretendo-se, com base na literatura, melhorar o desempenho da reação esquematizada na Figura 2.

Figura 2: Reações de obtenção de resinas alquílicas (MENEGHETTI, 2013)^[14].

Foram testadas 3 propostas de preparação da resina (100% de AF; 100% de AM; e 50% de AF + 50% de AM), através do método de Karanja[15], e a resina mais dura foi para tratamento térmico na estufa a 50°C, por 4 horas; depois triturada em moinho IKA-A11 e acrescida de frações de nanopartículas magnéticas, formando um composto magnetizável.

4) Síntese de nanopartículas magnéticas

A preparação das nanopartículas de óxidos de ferro consiste na coprecipitação dos íons metálicos em solução alcalina. Nanopartículas de maghemita são obtidas pela oxidação de magnetita [16].

Para a síntese de nanopartículas magnéticas são preparadas duas soluções: cloreto férrico hexahidratado (2 mol.L^{-1}) e sulfito de sódio (1 mol.L^{-1}). Num béquer com capacidade de 250 mL, se adicionam 30 mL de cloreto férrico, juntamente com 30 mL de água deionizada, na qual são acrescentados 20 mL da solução de sulfito de sódio, sob agitação, para a formação do complexo (solução A).

Em outro béquer, com capacidade de 2L, são colocados 900 mL da solução de hidróxido de amônio (concentração $1,4 \text{ mol.L}^{-1}$), solução B. Esta solução (B) é mantida sob agitação a 1000 rpm, e, logo em seguida, é vertida sobre ela a solução A, quando ambas permanecem sob agitação durante 30 min.

Terminado este período de agitação, as nanopartículas são deixadas em repouso para que decantem. Após a precipitação, as nanopartículas são lavadas com água ultrapura para remoção dos contra-íons. São filtradas e lavadas novamente com álcool etílico, a fim se remover a água residual, uma vez que são levadas à estufa a 100°C , por 2 horas. As nanopartículas são caracterizadas pela técnica de difração de raios X (DRX).

5) Testes de remoção de petróleo em escala de bancada utilizando os compósitos

Para os testes de remoção de petróleo foram utilizados 1,0g de biocompósito pesado em um vidro de relógio e reservado. Em uma recipiente contendo água, foram adicionadas massas conhecidas de petróleo e de compósito. Após aproximadamente um minuto, um ímã de neodímio foi aproximado da mistura de petróleo e compósito, removendo essa massa do sistema. Ao final do processo, a massa de petróleo removida foi determinada gravimetricamente.

RESULTADOS

O óleo modificado pela hidroxilação foi levado para a análise IV e no mesmo foi observada uma banda intensa na região dos 3500cm^{-1} (Fig 3b), característica de estiramento da hidroxila[17], a qual não era observada no óleo residual de fritura (Fig 3a). Esse resultado positivo permitiu que a matriz fosse utilizada para o estudo da obtenção de resinas alquílicas na sorção de petróleo em corpos hídricos.

Figura 3: Espectro IV do óleo residual de fritura: (a) antes; e (b) depois da hidroxilação.

A caracterização das nanopartículas por difração de raios-X (Figura 4) mostra os picos característicos da maghemita, comprovando sua formação. Uma análise de tamanho por espalhamento de luz seria cabível para comprovar o tamanho nanométrico das mesmas.

Figura 4: DRX da maghemita

Após a transesterificação do óleo hidroxilado, o mesmo foi novamente enviado para análise de infravermelho, resultando no espectro a seguir (Figura 5), observando uma banda larga e intensa em 3366 cm⁻¹ característica da vibração e estiramento dos grupos OH, condizente com o objetivo do processo aplicado.

Figura 5: Espectro IV do óleo transesterificado

Outro espectro analisado foi o da resina magnetizada (Figura 6), no qual se percebe que a inserção da maghemita, evidenciada pelas bandas entre 500 e 700 cm^{-1} , características de óxidos de ferro, não altera a estrutura da resina obtida. Outros pequenos picos evidenciados provavelmente retratam impurezas oriundas da glicerina residual de biodiesel e do próprio óleo de fritura.

Figura 6: Espectro IV da resina alquílica magnetizada

Após a caracterização dos biocompósitos, foram feitos testes em escala de bancada para aglomeração e remoção do petróleo Jubarte (cuja composição, segundo ANP(2014), está apresentada na Tabela 2).

Tabela 2: Características do Petróleo Jubarte

Grau API: 19,3°		
Teor de Enxofre: 0,53%		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves ≤ 290 °C	Fração de Destilados Médios 290 °C a 380 °C	Fração de Destilados Pesados > 380 °C
20,26%	13,18%	66,56%

A Tabela 2 indica que o petróleo utilizado nesta pesquisa possui uma fração maior de destilados pesados, o que significa que usamos um petróleo com uma fração aromática mais acentuada.

Partindo-se de uma mancha pequena de petróleo e a quantidade mínima de resina para cobri-la, foram feitos os primeiros ensaios de aglomeração e remoção aumentando gradativamente a quantidade de petróleo sem aumentar a quantidade de resina. Os resultados dos ensaios de aglomeração e remoção de óleo utilizando o biocompósito de anidrido ftálico estão listados abaixo, na Tabela 3.

Tabela 3: Resultados de aglomeração/ remoção de petróleo usando 0,44g da bioresinas de resina.

Ensaio	Quantidade de petróleo (g)	Diâmetro da Mancha (cm)	Aglomeração da mancha (cm)	Remoção da mancha de óleo na água
1	2,0	4,5	0,5	Total
2	4,0	5,0	1,0	
3	6,0	5,5	0,5	
4	8,0	6,5	1,0	
5	10,0	8,0	1,0	
6	12,0	8,0	1,0	

Sobretudo em se tratando dos primeiros resultados do projeto, os ensaios exibidos nesta tabela se mostraram muito promissores, uma vez que a aglomeração variou de 10 a 20%, sem apresentar linearidade em relação ao diâmetro da mancha e sua remoção foi total em todos os casos. Ainda assim, para uma melhor elucidação dos fatos, foram feitos mais testes com a mesma quantidade inicial de petróleo (2g), porém reduzindo a quantidade de resina ao máximo para saber até que ponto se consegue a aglomeração e remoção da mancha mesmo sem usar material suficiente para cobri-la, como está mostrado na Tabela 4. Em todos os casos, o petróleo foi totalmente removido e a aglomeração atingiu percentuais de mesma ordem (10%), o que evidencia que não é necessário cobrir

toda a mancha. Entretanto, no último teste, foi extremamente difícil fazer a remoção do petróleo, já que a força de magnetização era baixa.

Tabela 4: Resultados da aglomeração/remoção de 2g de petróleo utilizando a menor quantidade possível de bioresina.

Ensaio	Quantidade de resina (g)	Diâmetro da Mancha (cm)	Aglomeração da mancha (cm)	Remoção da mancha de óleo na água
7	0,44	4,5	0,5	Total
8	0,31	4,5	0,7	
9	0,20	4,2	---	
10	0,10	4,5	0,5	
11	0,05	4,3	---	

CONCLUSÕES

Os resultados de cada uma das etapas foram positivos e bastante condizentes com a literatura no que diz respeito às modificações no óleo. Os testes de aglomeração indicaram que a bioresina, contendo 100% de anidrido ftálico, sem excesso de glicerol, tem potencial para ser aplicada no meio ambiente a fim de minimizar impactos causados por derramamento de óleo. Foi possível remover: até 10,0g de petróleo Jubarte com 0,44g de resina alquílica magnetizada; e 2,0g de petróleo Jubarte com apenas 0,05g de resina alquílica magnetizada.

Constatou-se que ainda é necessário estudar melhor a composição dos óleos através da Cromatografia Gasosa (CG) e Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) para verificar as especificidades de cada tipo de resíduo oleoso. Outros métodos de análise como Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) estão sendo explorados para uma melhor caracterização da morfologia do pó da bioresina acrescida de nanopartículas magnéticas. Também estão sendo determinados a área superficial e o volume de poros, uma vez que a porosidade e granulometria podem ser fatores decisivos na eficácia da resina.

AGRADECIMENTOS

Ao IVIG (Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais – COPPE/UFRJ), pela doação da glicerina residual do biodiesel; ao Laboratório do Departamento de Engenharia Química (EQ/UFRJ), pela doação do petróleo; ao Laboratório de Instrumentos e Pesquisa (EQ/UFRJ) pela análise de DRX; e ao Laboratório de Instrumentos e Pesquisa (IQ/UFRJ) pelos espectros de IV.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. RATTNER, H. A nanotecnologia e a política de ciência e tecnologia. Trabalhos apresentados no Segundo Seminário Internacional de Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, 2005, São Paulo.
2. MARQUES, A.; VALENTE, T.; ROSA, C. Formação de toxina durante o processamento de alimentos e as possíveis conseqüências para o organismo humano. *Revista de Nutrição*, v.22, p.283-293. 2009
3. REVISTA PLANETA CIDADE. Meio ambiente, inclusão social e consumo consciente. Nº 16 Maio/Junho de 2007.
4. FREITAS, N.; MENICUCCI, R.; MOTTA, R. Coleta e reciclagem de óleo de fritura: saiba como contribuir com o meio ambiente e ainda ganhar em troca. Belo Horizonte-MG, 2008. ISBN: 978-85-61502-00-3
5. SILVA, J.; ALMEIDA, L. Principais Técnicas de Biorremediação in situ Utilizadas na Recuperação de Áreas Contaminadas por Derivados de Petróleo.
6. IVIG. Biodiesel. Disponível em: <6. <http://www.ivig.coppe.ufrj.br/energia/Paginas/Biodiesel.aspx>>. Acesso em: 10 maio 2014.
7. PINHO, Utilização Energética da Glicerina Residual do Processo de Fabricação do Biodiesel. *Revista Virtual de Química*. Vol 5, Nº 1. ISSN 1984-6835
8. FOLHA DE SÃO PAULO. EUA decretam desastre nacional por vazamento de petróleo. 2010. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2010/04/727827-eua-decretam-desastre-nacional-por-vazamento-de-petroleo.shtml>>. Acesso em: 29 abr. 2014.
9. SILVA, P. Transporte marítimo de petróleo e derivados na costa brasileira: Estrutura e implicações ambientais. Dissertação MSc., Programa de Planejamento Energético, COPPE/UFRJ, abril de 2004.
10. CLARK, J. Ações de Resposta: Como limpar manchas de petróleo. CETESB. Disponível em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/acoes/limpeza.asp>>. Acesso em: 14 fev. 2014.
11. COSTA, A. Hidroxilação do óleo de fritura utilizando o método do ácido fórmico e peróxido de hidrogênio “in situ” (2007).
12. KARMEE, S.; CHADHA, A. Preparation of biodiesel from crude oil of *Pongamiapinnata*. *Bioresour. Technol.* 96, 1425–1429. (2005)
15. MONI, M. et al. Karanja (*Millettia pinnata* (L.) Panigrahi) seed oil as a renewable raw material for the synthesis of alkyd resin. *Industrial Crops and Products* 61 (2014) 106–114
16. CERRUTI, R. et al. Avaliação da extensão da dopagem de nanocompósitos de maghemita e polianilina, em função das condições de preparo destes materiais.. In: 12 Congresso Brasileiro de Polímeros, 2013, Florianópolis. 12 Congresso Brasileiro de Polímeros, 2013.
17. LOPES, W. Esquema para Interpretação de Espectros de Substâncias Orgânicas na Região do IV. *Química Nova*, Vol. 27, No. 4, 670-673, 2004

13. RUNK, R. Preparation of oil-modified glyceryl phthalate drying resins. Ind.Eng. Chem. 44, 1124–1126. (1952)
14. MENEGHETTI, S.; MENEGHETTI, M.; BRITO, Y. A Reação de Transesterificação, Algumas Aplicações e Obtenção de Biodiesel. Rev. Virtual Química, 2013, 5 (1), 63-73. Data de publicação na Web: 17 de janeiro de 2013.

Capítulo 4

10.37423/211004861

DESEMPENHO OPERACIONAL DO TRATAMENTO BIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO GAMA-SÉRIE HISTÓRICA- 2007 A 2013

Neila Nunes Ferreira

Universidade do Distrito Federal

M R Felizatto

*Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal*

Resumo: O presente trabalho avaliou o desempenho operacional da Estação de Tratamento de Esgotos do Gama durante o período de 2007 a 2013, através de dois métodos: PRODES/ANA e TPS/US-EPA. Pelo PRODES/ANA o desempenho demonstrou frequências de dados conformes, com remoções de 99,59%, 99,54%, 93,60%, 94,12% e 82,53%, para DBO, DQO, NTK, SST e P_T , respectivamente. Os dados de concentração do efluente final da planta calculado pela outra abordagem (que dentre outras faixas utiliza o percentil 95%) permitiu uma visualização mais clara do desempenho do processo analisado. Pela US-EPA o melhor desempenho demonstrado para o percentil 95%, quanto às concentrações de DBO, DQO, NTK, SST e P_T do efluente final foram de 6; 47; 10; 13 e 0,91, respectivamente expressos em mg/ℓ. Não obstante as irregularidades encontradas no desempenho da ETE Gama, a análise dos dados comprova sua elevada capacidade de remoção, ficando como grande desafio para os operadores da planta identificar a origem dos possíveis desvios apontados e melhorar o processo de tratamento de forma contínua.

Palavras-chave: Tratamento de Esgotos. Remoção Biológica de Nutrientes. PRODES/ANA. TPS US-EPA..

INTRODUÇÃO

A água é a base para a vida na Terra, pois todas as formas de vida existentes dependem dela. Ela mantém a biodiversidade, impulsiona e regula os ciclos biogeoquímicos e é fundamental para o desenvolvimento e crescimento sustentável das atividades humanas (TUNDISI, 2008). Este mesmo autor acrescenta que todos os processos relativos à água estão inter-relacionados e são complexos, dinâmicos e demandam conhecimento e ações multi e interdisciplinares. Contudo, a água doce é um prêmio, pois mais de 97% da água do mundo é água do mar, indisponível para o uso doméstico e industrial. Três quartos da água doce estão presos em geleiras e nas calotas polares. Lagos e rios são as principais fontes de água potável, mesmo constituindo em seu conjunto, menos de 0,01% do suprimento total de água (BAIRD, 2002). O Brasil é rico em recursos hídricos, com 12% da água doce do planeta, mas a disponibilidade varia de forma acentuada ao longo do território nacional (TUNDISI, 2008). Estudos realizados ao longo dos anos indicam que parte deste percentual é encontrado no subsolo, gerando uma reserva de água denominada mananciais hídricos e abrangendo o centro-sul do Brasil, o nordeste argentino e outros países como Uruguai e Paraguai (BRANCO, 1997).

Branco (1997) acrescenta que se não houver alterações por fatores naturais ou antrópicos neste gigantesco manancial de 115 milhões de metros cúbicos, teremos água para 2500 anos. Atualmente este já está sendo utilizado pela população dos países do qual faz parte, e explorado comercialmente devido à ótima qualidade de água mineral.

Tundisi (2008) diz que a física, a química e a biologia das águas estão envolvidas de forma permanente e complexa, pois água de baixa qualidade compromete a saúde humana e o desenvolvimento econômico e social, dessa forma são necessários planejamento e gestão de águas e recursos disponíveis em nosso país. O desenvolvimento desenfreado das grandes cidades sem um rigoroso planejamento leva a um acréscimo da poluição doméstica e industrial, criando condições ambientais inadequadas levando ao desenvolvimento de doenças, poluição, aumento da temperatura, contaminação dos lençóis freáticos, entre outros. Vale salientar que as águas residuais provenientes de processos de fabricação atingem altos volumes (CESARO, 2007).

O tratamento de águas residuárias é indispensável para minimizar os impactos sobre os recursos hídricos. A remoção dos nutrientes como nitrogênio e fósforo garante o equilíbrio ecológico dos corpos hídricos, impedindo o crescimento descontrolado de algas e o processo de eutrofização, que possuem impactos sinérgicos sobre a biota aquática. A discussão sobre as formas de tratamento para a remoção dos nutrientes das águas residuárias, mensuram a importância da sua eficiência para

preservação da qualidade dos corpos de água receptores destes efluentes. Existem algumas alternativas que podem trazer benefícios quando bem utilizadas. (von SPERLING, 1996)

A remoção biológica de nutrientes (RBN) é um termo que vem sendo discutido de forma crescente com a atenção voltada nos processos de lodos ativados nos últimos anos. Os nutrientes de interesse, neste caso, são o nitrogênio e o fósforo. Em alguns países, a RBN vem sendo inserida de forma sistemática em novos projetos e estações existentes estão sendo adaptadas de forma que possibilitem a ocorrência da RBN. Em congressos e encontros científicos internacionais, o tópico de maior discussão tem sido a remoção biológica de nutrientes, com significativos avanços no sentido de maior compreensão do fenômeno e da sua modelagem matemática (von SPERLING, 1997)

Naturalmente que a necessidade de se executar a remoção de nitrogênio e fósforo depende dos objetivos mais amplos do tratamento e da qualidade das águas do efluente final e do corpo receptor. Em corpos sensíveis, tais como lagos, represas estuários expostos a problemas de poluição, como eutrofização, a RBN assume grande importância (von SPERLING, 1997)

Ao se analisar a importância de implementar a RBN, em função de uma tendência emanada dos países mais desenvolvidos, deve-se ter sempre em conta uma escala de prioridades. Estes países mais avançados já resolveram, em sua maioria os problemas de matéria carbonácea (DBO e DQO) nos seus efluentes, havendo a necessidade agora de se passar para um segundo estágio de prioridades a qual se concerne a RBN. No Brasil, temos ainda que resolver o problema da matéria carbonácea e dos patogênicos, obviamente sem perder a perspectiva da atuação, sempre que necessário, na remoção de nutrientes. (von SPERLING, 1997)

Além dos aspectos do corpo receptor, a remoção intencional pode contribuir para a melhoria na operação da estação de tratamento de esgoto (ETE). No caso da remoção de nitrogênio, há economia de oxigênio e alcalinidade, além de se reduzir a possibilidade de lodo ascendente nos decantadores secundários. (von SPERLING, 1997)

No Brasil, o processo de lodos ativados convencional foi inicialmente implementado pelo Engenheiro Azevedo Netto nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, sendo adotadas nas ETES Sul (1962) e Norte (1967) (JORDÃO E PESSÔA, 2005).

Entende-se por poluição de recursos hídricos qualquer atividade humana que altere as condições naturais das águas superficiais ou subterrâneas (BRANCO 1986). Estes usos incluem, além da irrigação e da utilização doméstica, a navegação, a recreação, o turismo, a mineração a produção de

hidroeletricidade e os processos industriais. A utilização cada vez maior dos recursos hídricos tem resultado em problemas, não só de carência, como também na degradação da sua qualidade (MOTA, 1995). Os esgotos das cidades, os resíduos industriais, os depósitos de lixo, as substâncias químicas utilizadas na agricultura e o desmatamento contribuem para a deterioração da qualidade de um corpo d'água. Com isso surgiram maiores exigências com relação à conservação e ao uso racional dos recursos hídricos (BRAGA, 2003).

Segundo Mota (1995), os esgotos domésticos (ou sanitários), são originários predominantemente das habitações, sendo provenientes de instalações sanitárias, lavagens de e utensílios domésticos, pias, banheiros, lavagens de roupas e outros domiciliares. Ainda que conscientes da grande importância do tratamento de esgotos, no Brasil muito pouco se tem investido para melhorar as redes coletoras de esgotos e posterior tratamento. Apenas 30 % da população urbana brasileira têm seus esgotos coletados, e destes, apenas 10% têm tratamento adequado (SILVA JUNIOR et al., 1996).

Uma Estação de Tratamento de Esgotos deve funcionar de maneira correta para não acarretar problemas tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental. De acordo com Braga & Hespanhol (2003) as substâncias presentes no esgoto exercem ação deletéria nos corpos de água. A matéria orgânica presente no esgoto pode ocasionar a redução de oxigênio dissolvido, causando a morte de peixes e outros organismos aquáticos, escurecimento da água e aparecimento de maus odores (BRAGA & HESPANHOL, 2003).

Segundo Almeida (2005), é possível tratar o esgoto a qualquer grau que se deseje para torná-lo utilizável para qualquer fim. A eficiência do tratamento é a percentagem removida de um determinado atributo do esgoto (ALMEIDA, 2005).

As ETEs Sul e Norte de Brasília lançam os seus efluentes no Lago Paranoá, importante espelho d'água de efeito estético e de lazer. Tendo em vista o aumento populacional do Distrito Federal, além do planejado, e ressaltando que as ETEs originais não removiam nutrientes, ocorreu na década de 70 o processo de eutrofização do Lago Paranoá. Com isso a Caesb decidiu construir novas estações de tratamento de esgoto com remoção biológica ampliada de nutrientes (Nitrogênio e Fósforo).

Administrada pela CAESB, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Gama está entre as três maiores do DF, com capacidade de tratamento de até 545 litros de esgoto por segundo. A estação foi planejada antevendo o crescimento populacional do Gama, podendo atender até 300 mil habitantes e custou aproximadamente R\$ 14 milhões de reais, sendo uma das mais modernas do Brasil na atualidade. A ETE – Gama trata aproximadamente 479.260 m³ de esgotos, sendo gerados por uma população

estimada de 126 mil habitantes. Antes, todo esse esgoto “in natura” era lançado nos efluentes, causando graves impactos ambientais.

A presente pesquisa teve como objetivo verificar e analisar o desempenho operacional da ETE Gama, comparando os resultados com o PRODES/ANA – Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (Libânio et al., 2007) em relação ao cálculo das remoções globais da unidade para DBO, DQO, SST, P_T e NTK além de fazer um levantamento de frequência das concentrações do efluente final dos parâmetros supracitados utilizando o método para avaliação de desempenho de ETEs – *TPS (Technology Performance Statistics)*, proposto por USEPA (2010).

MATERIAIS E MÉTODOS

• LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ETE GAMA

A estação de tratamento de esgoto em estudo está localizada no km 20 da rodovia DF 290(16°01,493' S e 48°05,815' E), ao sudoeste da Região Administrativa do Gama, uma das 17 ETEs pertencentes ao sistema de esgotamento sanitário do Distrito Federal e operada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).

Essa unidade de depuração traz no seu desenho a nova filosofia nacional para tratamento de esgotos domésticos, que associa sequencialmente os processos anaeróbio e aeróbio. Jordão, Volschan e Além Sobrinho (2007) comentaram que essa nova configuração é uma excelente experiência brasileira no tratamento de águas residuárias.

A ETE Gama lança seu efluente final no Ribeirão Ponte Alta, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá. A construção de uma represa a jusante desse lançamento, levou à necessidade do tratamento dos esgotos a nível terciário, ou seja, processo de remoção biológica de nutrientes (RBN) com foco principal no Fósforo.

O reator aeróbio da ETE Gama é classificado como processo PHOREDOX ou BARDENPHO® Modificado de cinco Estágios (Barnad, Randall e Stensel, 1992), com aeração prolongada e co-precipitação, como ilustrado nas Figuras 1 e 2.

A Figura 1 apresenta um desenho esquemático do reator aerado da ETE Gama, onde pode ser verificado que não existe compartimentação das fases que compõem o processo. Essa configuração não é muito frequente em remoção biológica de nutrientes, mas muito usual em Valos de Oxidação.

Figura 1 – Desenho esquemático do reator aerado da ETE Gama (sem escala). Legenda: An Zona Anaeróbia, Ax1... Zona Anóxica (Primeira), Ae1... Zona Aeróbia (Primeira), Ax2...Zona Anóxica (Segunda), Ae2...Zona Aeróbia (Segunda) (Felizatto *et al*, 2011).

• DADOS DO PROJETO

A ETE Gama foi projetada para tratar águas residuárias de uma população equivalente de 182.730 habitantes.

A Tabela 1 demonstra alguns dos principais parâmetros utilizados no projeto (CAESB, 2003).

Tabela 1- Principais Parâmetros de Projeto da ETE Gama

Parâmetros	Valores	Unidades
Vazão Média (Q_{med})	328	ℓ/s
Vazão Máxima (Q_{max})	545	ℓ/s
Carga Orgânica Diária	9.867	Kg DBO/d
Contribuição <i>per capita</i>	155	ℓ/hab.d

Fonte: CAESB (2003).

• DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA PRECONIZADOS NO PROJETO

O projeto da ETE Gama estipulou as características das águas residuárias em cada etapa do processo de tratamento, conforme demonstrado na Tabela 2; observa-se como características químicas: matéria carbonácea (DQO, DBO e SST) e nutrientes (Fósforo - PT e Nitrogênio - N_T , $NH_4 +$ e NO_3-); características físicas (pH e Temperatura) e microbiológica (CT – Coliformes Termotolerantes).

Tabela 2- Características da Qualidade da Água preconizadas no projeto da ETE Gama.

Parâmetros	Unidade	Afluente	Efluente UASB	Efluente Final
DQO	mg-O ₂ / l	580	246 – 333	≤ 125
DBO	mg-O ₂ / l	348	148 – 200	≤ 50
SST	mg/ l	290	74 – 100	-
N _T	mg-N/ l	56,0	38 – 51	≤ 10,0
P _T	mg-P/ l	8,20	5,20 – 7,10	≤ 1,00
NH ₄ ⁺	mg-N/ l	35,0	-	-
NO ₃ ⁻	mg-N/ l	0,04	-	-
pH	-	-	-	5,0 – 9,0
Temperatura	°C	-	-	≤ 40
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 m l	1,0 x 10 ⁷	-	-

Fonte: CAESB (2003).

• DESCRIÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL

A Figura 2 apresenta o fluxograma de todo o processo de tratamento da ETE Gama, fases líquida e sólida. Na fase líquida pode-se observar a adição de coagulante metálico, Sulfato de Alumínio líquido, com vistas à coprecipitação de Fósforo.

Como demonstrado no fluxograma de processo da Figura 2, a configuração das unidades de tratamento da ETE Gama é a seguinte: Tratamento Preliminar (Grade Grosseira de limpeza manual de abertura de 2", três Esteiras de Peneiramento Mecânico de abertura 3 mm), quatro reatores UASB e dois reatores aerados com dois clarificadores por reator.

Na fase sólida o adensamento do lodo aeróbio descartado é realizado pelo processo de flotação por ar dissolvido sob pressão – FAD. Essa etapa ainda possui um reservatório de lodos (anaeróbio e aeróbio adensado), desaguamento mecanizado de lodos por centrifugação e decandator-adensador de lodo não capturado. O lodo de esgotos desaguado produzido é estocado temporariamente em galpão coberto.

O programa de monitoramento do desempenho operacional é efetuado duas vezes por semana, através de coletas compostas realizadas durante 24 horas, com alíquotas tomadas de duas em duas horas, de onde estacamos alguns parâmetros conforme descritos na Tabela 3. Todas as marchas analíticas utilizadas seguem o preconizado pela APHA/AWWA/WPCF(1999).

Tabela 3- Parâmetros de controle operacional e métodos empregados

Parâmetros	Método
DBO (mg-O ₂ /l)	Manométrico
DQO (mg-O ₂ /l)	Digestão em refluxo fechado - leitura titulométrica
Sólidos em Suspensão totais (mg/l)	Gravimétrico
NTK-N (mg-N/l)	Método Micro-Kjeldahl
NO _x -N (mg-N/l)	Filtração/Método da coluna de Cádmio
P _T -P (mg-P/l)	Digestão Persulfato de Potássio/H ₂ SO ₄ . Redutor Cloreto Estanoso
CT (NMP/100 ml)	Método dos Tubos Múltiplos (Substrato A1)

Fonte: CAESB (2003).

Figura 2 - Fluxograma da Estação de Tratamento de Esgotos do Gama Legenda: A.Afluente, E Efluente, GG...Grade Grosseira, EPM...Esteira Peneiramento Mecânico, UASB...Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente, DAD. Decantador e Adensador de Lodo não capturado. (FELIZATTO *et al*, 2011).

• PRODES/ANA

De modo a incentivar a implantação de estações de tratamento de esgotos, com a finalidade de reduzir os níveis de poluição dos recursos hídricos no país, e ao mesmo tempo induzir à implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definido pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, mediante a organização dos Comitês de Bacia e a instituição da cobrança pelo direito de uso da água, a ANA criou, em março de 2001, o Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES). Como reportado por Libânio et al. (2007), PRODES é um programa implementado pela ANA (Agência Nacional das Águas) em 2001 para estimular a implantação e a operação adequada de ETEs através de

um processo de certificação de desempenho. As informações periódicas demandadas pelo PRODES abrangem dados como vazões de esgoto, cargas orgânicas afluentes às estações de tratamento e resultados de eficiência de remoção de determinados parâmetros (DBO, SST, N_T , P_T e CT). Também é conhecido como um “Programa de Compra de Esgotos Tratados”.

O programa classifica as unidades de depuração em nove categorias (de A até I), sendo “A” aquela de menor complexidade, seguindo em ordem alfabética de acordo com o aumento da complexidade e capacidade de depuração do processo. A ETE Gama foi classificada como “H”, ou seja, processo de tratamento secundário avançado seguido de remoção de nutrientes (Fósforo ou Nitrogênio), sendo que as remoções estabelecidas pelo PRODES/ANA são: DBO e SST – 90%, P_T – 85% ou NTK – 80%. No presente trabalho, para avaliar o desempenho da unidade depuradora de forma ainda mais restritiva, também foi incluída a DQO com meta de remoção de 90%.

- **ESTATÍSTICAS APLICADAS NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE PROCESSO**

Nos últimos anos, o uso de percentis tem crescido nas legislações e nos padrões ambientais. Países como a Inglaterra têm limites legais de permissão quanto ao monitoramento de dados da qualidade da água baseados nos percentis 90% e 94%. A lógica é: o limite consentido não deve ser excedido. A US-EPA tem estabelecido limitações, em termos de percentis, no monitoramento da qualidade do ar. Essas limitações, por exemplo, determinam que as concentrações de um determinado composto no ar não podem ser ultrapassadas mais de uma vez por ano (percentil 99,73%). Na qualidade da água, a US-EPA, tem adotado o percentil 99% como diretriz para os padrões de concentração de produtos químicos tóxicos, com isso utilizando a estatística para tomar decisões importantes no monitoramento e na avaliação do cumprimento do que foi especificado. Com relação a efluentes industriais, como por exemplo indústria de papel e celulose, a agência ambiental norte americana tem usado o percentil 99%. O emprego de um percentil de 99% para tomada de decisões pode dar uma impressão de grande conservadorismo, ou mesmo de grande confiança em fazer aquilo que é seguro portanto, a melhor decisão do ponto de vista ambiental. Infelizmente, segundo a US-EPA, o percentil 99% difícil de antecipadamente ser previsto em um determinado processo e uma vez definido, difícil de ser mantido (BERTHOUEX E BROWN, 2002).

US-EPA (2010), da mesma forma citada por US-EPA (2008^a e 2008b), considerando as variabilidades que ocorrem em uma planta de tratamento, entendeu não ser prático avaliar seu desempenho utilizando um único número, por exemplo, média aritmética ou desvio padrão, etc. Segundo a US-EPA (2010), a praticidade para avaliação do desempenho operacional deve ser alcançada através do

sistema descrito como TPS (*Technology Performance Statistics*), que os autores traduziram livremente para o presente texto como sendo Estatísticas Aplicadas na Avaliação do Desempenho de Processos (EADP). Os três níveis de EADP foram definidos como: (i) Melhor Desempenho (Best Performance), (ii) Desempenho Mediano (Median Performance) e (iii) Desempenho realizável com segurança (Reliably Achievable Performance).

Segundo US-EPA (2010), o Melhor Desempenho (Best Performance) baseia-se na menor concentração atingida em 14 dias pela planta, período de tempo assim escolhido por representar uma idade do lodo típica de estações de remoção biológica de nutrientes. O EADP-14dias pode ser calculado através de duas maneiras: (a) o menor valor obtido pelo cálculo das médias móveis (14 dias) da série analisada ou (b) a frequência 3,84% da série de dados. No presente trabalho optou-se pelo segundo modo (EADP-3,84%).

O Desempenho Mediano (Median Performance) - EADP-50% é calculado pelo levantamento da mediana da série. O valor aproxima-se do desempenho médio do processo de tratamento alcançado em um ano de operação. A média aritmética é a estatística mais utilizada em trabalhos técnicos que avaliam o desempenho de processos de tratamento e no controle operacional das ETEs brasileiras, ferramenta que a US-EPA (2010) considera menos refinada.

Desempenho realizável com segurança (Reliably Achievable Performance) pode ser representado pelos percentis 90, 95 ou 99. Neethling et al. (2009 apud US-EPA, 2010) comentam que a frequência 91,7% retrata o desempenho de uma planta (médias mensais), que possui uma não conformidade a cada ano, ou seja, resultados em conformidade durante 11 meses por ano. O EADP-95% indica 3 meses de não conformidade em um ciclo de 5 anos. No presente relato, optou-se pela análise dos percentis 90%, 91,7% e 95% (EADP- 90%, EADP-91,7% e EADP-95%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- **PRODES/ANA**

A Tabela 4 apresenta os resultados da frequência de atendimento das remoções da ETE Gama, sempre comparada com as de referência do PRODES/ANA (DBO, DQO e SST – 90%, P_T – 85% e NTK – 80%). A frequência geral da Tabela 8 representa a média aritmética dos parâmetros em questão, significando que no geral, para o período de 2007 a 2013, a frequência de atendimento é de 92,96%. Portanto, a cada 49 dias de operação a ETE Gama apresenta um resultado fora da conformidade, ou seja, abaixo das remoções propostas pelo PRODES/ANA.

Tabela 4 - Resultados da frequência de atendimento das remoções da ETE Gama.

ANO	DBO	DQO	SST	P _T	NTK	GERAL
2007	98,33%	94,68%	93,60%	93,28	89,01%	93,78%
2008	98,81%	95,83%	100%	98,40	97,50%	98,11%
2009	100%	98,96%	100%	98,97%	89,74%	97,53%
2010	100%	95,12%	95,35%	90,59%	83,33%	92,88%
2011	100%	97,87%	74,47%	91,40%	98,92%	92,53%
2012	100%	88,51%	97,70%	47,67%	98,84%	86,54%
2013	100%	93,62%	97,73%	57,45%	97,87%	89,35%
2007-2013	99,59%	94,94%	94,12%	82,53%	93,60%	92,96%

A Figura 3 representa o gráfico dos resultados das remoções da ETE Gama para a DBO para o período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013.

Figura 3 - Gráfico da Remoção de Matéria Orgânica (DBO) da ETE Gama (período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013).

Conforme ilustrado na Figura 3, 99,59% das vezes a remoção de DBO encontra-se acima do valor preconizado pelo PRODES/ANA. Aproximadamente a cada 854 dias 1 resultado de remoção ficou

abaixo de 90%, resultado de inconformidade insignificante para o gráfico em questão. A resolução do CONAMA que trata dos limites de lançamento para efluente de Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários (ETEs), estabelece uma remoção mínima de 60% para DBO. A DBO do efluente da ETE pode ultrapassar a 120 mg/ℓ caso a remoção mínima for atendida (Brasil, 2011). Verifica-se, portanto, que a ETE Gama possui uma remoção de DBO bem superior ao especificado por Brasil (2011).

A Figura 4 apresenta o gráfico dos resultados das remoções da ETE Gama para a DQO para o mesmo período da Figura 3.

Figura 4 - Gráfico da Remoção da Matéria Orgânica (DQO) da ETE Gama (período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013).

Conforme apresentado na Figura 4, 94,94% das vezes a remoção de DQO encontra-se acima do valor adotado pelo PRODES/ANA para a DQO, ou seja, aproximadamente a cada 70 dias um resultado de remoção ficou abaixo de 90%, porém com remoção acima de 84%.

A Figura 5 apresenta o gráfico dos resultados das remoções da ETE Gama para a SST de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013.

Como visto na Figura 5, 94,12% das vezes a remoção de SST encontra-se acima do valor estabelecido pelo PRODES/ANA, ou seja, a cada 2 meses um resultado de remoção ficou abaixo de 90%, mas com remoção acima de 80%.

Figura 5 - Gráfico da Remoção de Matéria Orgânica (SST) da ETE Gama (período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013).

A Figura 6, para o mesmo período, apresenta o gráfico de distribuição dos resultados das remoções da ETE Gama para P_T .

Figura 6 - Gráfico da Remoção de Fósforo Total (P_T) da ETE Gama (período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013).

Conforme verificado na Figura 6, 82,53% das vezes a remoção de P_T encontra-se acima do valor do PRODES/ANA, no entanto um valor menor do que o preconizado pelo programa para P_T , ou seja, aproximadamente a cada 21 dias um resultado de remoção ficou abaixo de 85%.

A Figura 7 apresenta o gráfico de distribuição dos resultados das remoções da ETE Gama para o NTK de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013.

Como pode ser visto na Figura 7, 93,60% das vezes a remoção de NTK encontra-se acima do valor preconizado pelo PRODES/ANA, ou seja, aproximadamente a cada 112 dias dois resultados de remoção ficaram abaixo de 80%, mas com remoção acima de 65%.

Figura 7 - Gráfico da Remoção de Nitrogênio Total de Kjeldahl (NTK) da ETE Gama (período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013).

- **ESTATÍSTICAS APLICADAS NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE PROCESS**

A Figura 8 demonstra as estatísticas avaliadas para as concentrações de DBO efluente da ETE Gama, observando-se que ao longo dos anos houve uma melhora no desempenho deste parâmetro, com valores de DBO no efluente tratado com valores mais reduzidos que o previsto no projeto (50 mg/ℓ).

Figura 8 - Gráfico EADP para a concentração da Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) Efluente da ETE Gama no período de 2007 a 2013

Como pode ser verificado nessa figura, o maior valor de DBO efluente foi de 25 mg/l no EADP-95%, significando que a cada 70 dias um valor ultrapassa essa concentração, embora, segundo dados da planta, tal valor ainda seja inferior a 50 mg/l, e também muito inferior a 120 mg/l que é o valor estabelecido pela resolução CONAMA já citada (Brasil, 2011).

Figura 9 - Gráfico EADP da concentração da Demanda Química de Oxigênio (DQO) Efluente da ETE Gama no período de 2007 a 2013.

A Figura 9 apresenta as estatísticas avaliadas para as concentrações de DQO efluente da ETE Gama, observando-se que houve uma melhora no desempenho desse parâmetro de 2007 a 2009, com valores de DBO no efluente tratado bem inferiores ao previsto no projeto (125 mg/ℓ). Como nessa figura, o maior valor de DQO efluente foi de 74 mg/ℓ no EADP-95% de 2012, significando que a cada 70 dias um valor ultrapassa essa concentração, embora não ultrapasse o limite de 125 mg/ℓ. Em termos de matéria orgânica, de 2009 para 2011, verifica-se um discreto acréscimo em todos os EADP (3,84%, 50%, 90%, 91,7% e 95%). De 2011 para 2012 essa tendência inverteu somente para o EADP-3,8% e de 2012 para 2013 houve uma melhora em todos os EADP (3,84%, 50%, 90%, 91,7% e 95%).

As estatísticas avaliadas para as concentrações de SST efluente da ETE Gama estão na Figura 10, observando-se que houve uma melhora no desempenho deste parâmetro de 2007 a 2009. Vemos na figura que o maior valor de SST efluente foi de 26 mg/ℓ no EADP-95% de 2010, significando que a cada 70 dias um valor ultrapassa essa concentração.

Figura 10 - Gráfico EADP da concentração do Sólidos em Suspensão Totais (SST) Efluente da ETE Gama no período de 2007 a 2013.

Em termos de SST, de 2009 para 2010, ocorre também um discreto acréscimo nos EADP (90%, 91,7% e 95%), porém essa tendência inverteu para 2011. De 2011 para 2013 houve um decréscimo nos EADP-3,8% e EADP-50%, porém houve um acréscimo nos EADP (90%, 91,7% e 95%).

Figura 11 - Gráfico EADP da concentração de Fósforo Total (P_T) Efluente da ETE Gama no período de 2007 a 2013.

Uma análise da Figura 11, que mostra as estatísticas avaliadas para as concentrações de P_T efluente da ETE Gama, mostra que houve uma melhora no desempenho deste parâmetro de 2007 para 2008, invertendo essa tendência de 2008 para 2010 para todos os EADP (3,84%, 50%, 90%, 91,7% e 95%). De 2010 para 2011 essa tendência inverteu, porém de 2011 para 2013 os EADP voltaram a aumentar. Conforme visto na Figura 11, o maior valor de P_T efluente foi de 2,20 mg/l no EADP-95% para 2012, significando que a cada 70 dias um valor ultrapassa este valor.

As estatísticas avaliadas para as concentrações de N_T efluente da ETE Gama são vistas na Figura 12, observando-se que houve uma melhora no desempenho deste parâmetro de 2007 para 2008, invertendo essa tendência de 2008 para 2010 para os EADP (90%, 91,7% e 95%). De 2010 para 2011 houve uma melhora no desempenho para todos os EADP (3,84%, 50%, 90%, 91,7% e 95%). De 2011 para 2012, o EADP-95% manteve-se; e houve um acréscimo nos EADP (50%, 90%, 91,7%).

Figura 12 - Gráfico EADP da concentração de Nitrogênio Total (N_T) Efluente da ETE Gama no período de 2007 a 2013.

Conforme visto na Figura 12, o maior valor de N_T efluente levantado foi de 17,0 mg/l no EADP-95% do ano 2010, significando que a cada 70 dias um valor ultrapassa este valor, mas a maioria dos resultados alcançados para a concentração de Nitrogênio Total no período avaliado encontra-se abaixo do valor de 10,0 mg/l (Valor de Projeto).

Segundo US-EPA (2010), uma análise do EADP-95% para quatro ETEs com remoção biológica de nutrientes revelou que todos os valores foram inferiores a 8,0 mg/l, sendo que para o Desempenho pela Mediana foi inferior a 4,0 mg/l.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise do desempenho operacional da ETE Gama, pelo PRODES/ANA e pelo EADP, mostrou um bom desempenho da unidade de tratamento no período analisado de 2007 a 2013, apresentando uma frequência de remoções inconformes de 7,04% das vezes para todos os parâmetros avaliados.

Ainda pela abordagem do PRODES, as remoções da concentração de DBO apresentaram frequência de inconformidade de 0,41% do tempo, valor muito reduzido, demonstrando a capacidade do processo da ETE Gama na remoção de matéria orgânica. Na remoção de DBO a estação apresentou seu melhor desempenho, com maior homogeneidade de dados. As remoções de DQO, SST e N_T apresentaram frequência de não conformidade de 5,06%, 5,88% e 6,4%, respectivamente. No período

estudado, a remoção de fósforo apresentou uma maior irregularidade, tendo a maior frequência de não conformidade, igual a 17,47%. Esse valor de não conformidade da remoção do fósforo seria um possível tema para abordagens futuras das causas desse decréscimo na remoção, principalmente a partir do ano de 2012, com base na certeza da fidedignidade dos dados.

Pela abordagem do EADP (TPS), as oscilações que ocorreram no processo ficaram mais visíveis. Vale ressaltar que em termos de processo, os valores apresentados podem ser oscilações naturais que dizem respeito à própria capacidade do processo (capabilidade) e não um piora no desempenho da unidade. De modo a ter certeza quanto à tendência dos dados, deve-se continuar a avaliar as futuras séries temporais com a estatística proposta (EADP) com a regularidade necessária.

O método EADP (TPS), avaliando os resultados de concentrações de nutrientes no efluente final de unidades de tratamento norte-americanas, apresentou resultados muito restritivos quando comparados àqueles alcançados pela ETE Gama.

Tendo em vista que a remoção de Nitrogênio é essencialmente biológica, ao passo que no caso do Fósforo é biológica/química um dos estudos futuros a ser feito deve avaliar a relação estequiométrica C/N e C/P, que implicam diretamente no desempenho do sistema biológico.

É importante ressaltar que o emprego de métodos estatísticos para análise de desempenho de unidades em escala real é um objetivo a ser perseguido por todos os envolvidos no projeto, na operação e na manutenção e que simples avaliações fundamentadas apenas em um só número, por exemplo, média aritmética ou desvio padrão, são menos esclarecedoras quanto ao real desempenho de um sistema de tratamento.

Não obstante as irregularidades encontradas no desempenho da ETE Gama, a análise dos dados comprova sua elevada capacidade de remoção, ficando como grande desafio para os operadores da planta identificar a origem dos possíveis desvios apontados e melhorar o processo de tratamento de forma contínua.

Estudos devem ser feitos para avaliar a confiabilidade das diversas etapas de tratamento, bem como a capacidade dos processos que compõem a planta como um todo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALMEIDA, R.; Revista Eletrônica de Enfermagem, V 07, Goiânia, GO, 308 p., 2005.
2. APHA/AWWA/WPCF. Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. American Public Health Association (CD-ROM), Washington DC, 1999.
3. BARNARD, J. L.; RANDALL, C. W. and STENSEL, H. D. Design and Retrofit of Wastewater Treatment Plants for Biological Nutrient Removal. Water Quality Management Library – Volume 5, Technomic Publishing Company, Inc., Lancaster, Pennsylvania, USA, 417p, 1992.
4. BAIRD, c. Química ambiental, 2. ed., Porto Alegre, Bookman, 2002. p 350-580, 2002.
5. BERTHOUEX, P.M. and BROWN, L.C. Statistical for Environmental Engineers 2th Edition. Lewis Publishers – CRC Press Company, Boca Raton, Florida, USA, 489p., 2002.
6. BRAGA, B; HESPANHOL, I., et al.; Introdução à engenharia ambiental, 2 th ed., Prentice Hall, 2003
7. BRANCO, S. M.; Hidrobiologia aplicada à engenharia sanitária. 3 th ed., CETESB/ ASCETESB: São Paulo, 1986.
8. BRANCO, S. M. O meio ambiente em debate. 26 ed. São Paulo: Ed. Moderna, 1997. 96 p.
9. BRASIL. MMA. Resolução CONAMA no 430 - Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. DOU, 8p., Brasília, DF, 16 Maio de 2011.
10. CESARO, L. R. Degradação de corantes reativos e efluentes de indústria têxtil através da produção de agente oxidante pela eletrólise de cloreto de sódio no meio reacional. 2007. 99 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Química Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba.
11. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, CAESB. Manual de Instruções, Operação e Controle. Sistema de Esgotamento Sanitário do Gama – Processo Biológico Anaeróbio em Reator de Fluxo Ascendente e Manto de Lodo seguido de Processo Aeróbio de Lodos Ativados, 96p., 2003
12. FELIZATTO et al. Remoção Biológica de Nutrientes Precedido de Reator UASB: O Caso da ETE Gama (DF). 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Brasília, DF, 15p., 2011.
13. JORDÃO, E. P. e PESSÔA, C. Tratamento de Esgotos Domésticos – 4ª Edição. Editora SEGRAC, Rio de Janeiro, RJ, 960 p., 2005.
14. JORDÃO, E. P.; VOLSCHAN Jr., I. and ALÉM SOBRINHO, P. Secondary WWTP Preceded by UASB Reactor – An Excellent Brazilian Experience. 10th IWA Specialized Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, Vienna, Austria, 8p., 2007.

15. LIBÂNIO, P. A. C.; NUNES, C. M.; de OLIVEIRA, E. F. C. C.; SOARES, S. R. A.; BRITO, M. C. S. O.M. Implantação e Operação de Estações de Tratamento de Esgotos: Experiências no Âmbito do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES). 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Anais (CD ROM), Belo Horizonte, MG, 9p., 2007.
16. MOTA, S.; Preservação e conservação de recursos hídricos. 2 th ed., ABES:Rio de Janeiro,1995.
17. NEETHLING, J.B.; BOTT, C.B; PARKER, D; PRAMANIK, A. and MURTHY, S. WEF/WERF Cooperative Study of BNR Plants Approaching the Limit of Technology: II. Statistical Evaluation of Process Reliability. Presented at WEFTEC - , Orlando, Florida, 2009.
18. PEREIRA, Alexandre. Guia Prático de Utilização do SPSS. Análise de dados para Ciências Sociais e Psicologia. 4ª ed. Edições Silabo. Lisboa. Mar 2003.
19. SILVA JUNIOR,, R. J. C.; A indústria da água como atividade econômica Bio, 1996, 1,22-33.
20. TUNDISI, J. G. Água para o futuro numa perspectiva global. Dossiê: água potável. Scientific American. Brasil, n. 70, p. 32-47, mar. 2008.
21. US-EPA. Municipal Nutrient Removal Technologies – Reference Document. Volume 1 – Technical Report. Office of Wastewater Management, Municipal Support Division, USA, 171p, September 2008a.
22. US-EPA. Municipal Nutrient Removal Technologies – Reference Document. Volume 2 – Appendices. Office of Wastewater Management, Municipal Support Division, USA, 285p. September 2008b
23. US-EPA. Nutrient Control Design Manual. Office of Research and Development, National Riskv Management Research Laboratory – Water Supply and Water Resources Division, Cincinnati, Ohio, USA, 305p., August 2010.
24. von SPERLING, M. Lodos ativados 2. ed.- Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; UFMG; 1997.(Princípios do tratamento biológico de águas residuais; v.4).
25. von SPERLING, M. Princípios básicos do tratamento de esgotos: Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 211 p. v. 2.

Capítulo 5

10.37423/211004864

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO LÍQUIDO DE GALVANOPLASTIA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE COM FENOL ATRAVÉS DE PROCESSO FENTON

Lucas Rollin Hilsendeger

Universidade Federal de Santa Catarina

Dayane Gonzaga Domingos

Universidade Federal de Santa Catarina

Beatriz Lima Klienchen Dalari

Universidade Federal de Santa Catarina

Juliana Barden Schallemberger

Universidade Federal de Santa Catarina

Amanda Dalalibera

Universidade Federal de Santa Catarina

Maria Eliza Nagel Hassemer

Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo: O efluente gerado na indústria corticeira apresenta elevada concentração de fenol, o qual apresenta elevada toxicidade e difícil biodegradação, causando impactos ambientais negativos e riscos à saúde humana, portanto, a remoção do fenol é uma etapa essencial no tratamento desses efluentes. Os processos convencionais de tratamento não são capazes de realizar a degradação de fenóis e o processo Fenton tem se mostrado um método eficiente, porém existem limitações neste processo, como o elevado custo com insumos. Dessa forma, o objetivo principal deste estudo é avaliar o potencial de um resíduo líquido de indústria galvânica como regulador de pH e fonte de ferro para a degradação de fenol por processo Fenton homogêneo. As reações de Fenton foram realizadas em lote no equipamento Jarrest, empregando diferentes dosagens de AG (0,3, 0,6 e 0,9 mL) e concentrações de H_2O_2 (7,5, 35 e 70 mg L^{-1}), e após o tratamento foram determinadas as concentrações de fenol, cor, turbidez, metais pesados e toxicidade para a *Lactuca sativa* do efluente tratado. Em ambas as concentrações avaliadas foi obtida uma remoção de 100% de fenol e o pH efluente resultante estava próximo da neutralidade. Em relação a cor, todos os ensaios apresentaram boa eficiência de remoção entre 97 a 99,6%, assim como para a remoção turbidez que variou de 83 a 97%. As concentrações dos metais Fe, Zn, Cr nos efluentes dos ensaios 1 ao 5 estão dentro dos limites de lançamento de acordo com a resolução CONAMA nº 430/2011. Em determinadas condições, o processo Fenton promoveu a redução da toxicidade do efluente para a *Lactuca sativa*, porém alguns efluentes apresentaram toxicidade superior ao bruto, o que pode estar associado ao H_2O_2 residual, à presença de metais e aos compostos intermediários tóxicos gerados na reação.

Palavras-chave: Processos oxidativos avançados. Tratamento de efluentes. Resíduo de galvanização.

1. INTRODUÇÃO

A disposição de águas residuais industriais no meio ambiente é uma realidade e ocorre em grandes quantidades devido a diversificação crescente de atividades que geram resíduos prejudiciais ao meio ambiente e a vida humana (GILPAVAS, CORREA-SÁNCHEZ, ACOSTA, 2019). Indústrias de diferentes ramos, como a corticeira, metal-mecânica, petroquímica, papel e celulose, têxtil e refinaria podem gerar efluentes complexos por possuírem poluentes como fenol, metais pesados e outras substâncias tóxicas (VIEIRA, 2017).

Na indústria corticeira, os efluentes produzidos durante a etapa de cozimento da cortiça são altamente poluidores devido a presença de compostos fenólicos, baixo pH e baixa biodegradabilidade (GARCIA-COSTA et al., 2020), além da alta concentração de compostos orgânicos e outros extratos de cortiça, como o tanino. Os compostos fenólicos são formados por hidroxilas ligadas a um anel aromático o que caracteriza a alta solubilidade e estabilidade (ALNAIZY; AKGERMAN, 2000).

A presença de fenol no ambiente aquático contribui de maneira expressiva para a poluição, as características físico-químicas alinhadas a sua propriedade de inibição do crescimento bacteriológico apresentam alta toxicidade, causando efeitos carcinogênicos e mutagênicos para seres humanos e para a vida aquática (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 2011, 2012; GÜMÜS, 2016). Os compostos fenólicos foram classificados pelo órgão ambiental federal estadunidense (EPA) como um dos poluentes prioritários desde 1976 (FREIRE, 2012), restringindo de maneira severa sua presença em corpos hídricos e na água potável, bem como em efluentes tratados (SUBRAMANYAN, 2014; GÜMÜS, 2016). No Brasil, a resolução CONAMA nº 430/2011 determina o limite máximo de 0,5 mg L⁻¹ de fenol em efluentes para lançamento em corpos hídricos.

Compostos com essa recalcitrância e potencial poluidor necessitam de técnicas de tratamentos específicos, uma vez que, os métodos convencionais apresentam limitações para compostos de difícil degradação (DE BARROS et al., 2020; ZHANG et al., 2019; GILPAVAS, CORREA-SÁNCHEZ, ACOSTA, 2019; VERMA, HARITASH, 2019). Um exemplo de método eficiente para o tratamento de compostos resistentes são os Processos Oxidativos Avançados (POA) (BEHROUZEH et al., 2020). Os POA são processos químicos de oxidação em fase aquosa, onde os radicais hidroxila (HO[•]) são formados *in situ* ao longo do tratamento. Os radicais HO[•] são oxidantes potentes e atacam até os compostos mais estáveis de maneira rápida e eficiente com pouca seletividade, assim, produzem uma série de reações de degradação (ANDREOZZI et al., 1999; BELLO; ABDUL RAMAN; ASGHAR, 2019; KLAVERIOTI; MANTZAVINOS; KASSINOS, 2009; OLLER; MALATO; SÁNCHEZPÉREZ, 2011).

O radical hidroxila pode interagir com os compostos através de três mecanismos: abstração do átomo de hidrogênio, que ocorre com compostos instaurados (Eq. 1); transferência de elétrons, quando o $\text{HO}^\bullet$ interage com íons inorgânicos (Eq. 2); ou por adição à dupla ligação, quando os compostos possuem anéis aromáticos ou ligações duplas de carbono (Eq. 3) (MUNOZ et al., 2015; BELLO; ABDUL; ASGHAR, 2019).

Os processos oxidativos fenton, fotocatalise, ozonização, ultrassom, ultravioleta e eletrólise são os mais investigados atualmente, bem como, as diferentes combinações desses métodos.

O processo Fenton é um dos processos mais difundido entre os POA citados e o método que envolve espécies distintas de ferro que reagem com um determinado oxidante, o Peróxido de Hidrogênio (H_2O_2) para formar os radicais hidroxila (Eq. 4), (GILPAVAS, CORREA-SÁNCHEZ, ACOSTA, 2019; DE BARROS et al., 2020), este radical oxida as moléculas orgânicas do efluente e produz compostos intermediários (Eq. 5), ao final das reações de oxidação, essas moléculas podem ser convertidas em dióxido de carbono e água, proporcionando a mineralização total do efluente (Eq. 6) (GUERREIRO et al., 2016).

O processo Fenton apresenta diversas vantagens com relação aos outros POA, como a efetividade e simplicidade e segurança do processo, facilidade de obtenção dos reagentes e versatilidade para aplicar em efluentes de diversas naturezas (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 2012; GÜMÜS, 2016). Entretanto, os fatores limitantes são a utilização de sais de ferro como catalizador, a necessidade de regular o pH do meio reacional com ácidos e o elevado custo operacional.

A aplicação de sistemas Fenton que utiliza de subprodutos como substitutos para os reagentes químicos necessários no processo ainda é pouco difundida e investigada, apesar do êxito de alguns pesquisadores, como Gilpavas, Correa-Sánchez e Costa (2019), que avaliaram a sucata de ferro zero valente como substituto do ferro dissolvido no processo Fenton para tratamento de águas residuais

da indústria têxtil. Estas substituições evidenciam que a utilização de resíduos como alternativas de reagentes convencionais é um caminho viável e que reduz os custos do processo, além de realizar o reaproveitamento de matérias que seriam descartados.

Com o objetivo de testar essa nova metodologia de substituição dos reagentes por resíduos líquidos como fonte de ferro e regulador de pH aplicado ao processo Fenton, este estudo avalia a funcionalidade de um efluente residual da indústria de galvanização como reagente ativador do processo Fenton. A galvanoplastia é uma prática industrial para fins de resistência a corrosão, acabamento e decoração de objetos, metálicos (PIROŠKOVÁ et al., 2012; BAO et al., 2016). O processo de galvanização normalmente é realizado por imersão em diversas etapas, envolvendo soluções extremamente ácidos ou básicos. Em uma dessas etapas, o ácido de decapagem pode gerar um alto volume de resíduos líquidos contendo ferro, em concentrações de 60 a 150 g L⁻¹ (BAO et al., 2016; COOK et al., 2011; STOCKS, WOOD, GUY. 2005).

Assim, o presente trabalho avalia a aplicabilidade do resíduo líquido da etapa de decapagem do processo de galvanização como agente regulador de pH e íons ferrosos no processo Fenton, com o objetivo de tratar um efluente contendo fenol. Além, de avaliar a concentração de metais, a capacidade de remoção do fenol pelo processo Fenton e o potencial toxicológico do efluente.

2. METODOLOGIA

2.1 COLETA DOS EFLUENTES

O resíduo líquido de decapagem, o ácido galvânico (AG), foi coletado em um tanque de decapagem de uma indústria de galvanização em São José/SC (Brasil) e armazenados em frascos escuros. O efluente contendo Fenol foi obtido através do processo de lavagem de grânulos de cortiças. O processo de limpeza foi realizado com imersão da cortiça em água a aproximadamente 60°C, e com agitação mecânica intensa. Foram realizadas seguidas lavagens (1 hora cada lavagem), até resultar numa água de lavagem sem cor. O efluente gerado com os processos de lavagem foi armazenado em bombonas de 10 L.

2.2 PROCESSO FENTON

As reações de Fenton foram realizadas em lote usando equipamento Jarrest microcontrolado (Milan 2036), contendo 6 potes de 2 L cada. Um volume de 500 mL de amostra foi colocado em cada jarro, em seguida adicionado o AG. Com a adição do AG já ocorreu o ajuste do pH da amostra e adição de

ferro simultaneamente. Após a adição do AG, cuidadosamente foi adicionado peróxido de hidrogênio (H_2O_2). Posteriormente iniciou-se com a agitação a 120 rpm a temperatura ambiente por 20 min. Após o tempo de reação, o pH das amostras foi elevado, com uma agitação de 20 rpm por 5 min, a fim de possibilitar a decantação do ferro na forma de hidróxido. A separação da fase sólida do líquido foi realizada de forma gravitacional, por um período de 10 minutos, seguida com um processo de filtração do sobrenadante com um papel filtro qualitativo de filtração rápida. Todos os ensaios foram realizados em duplicata. As dosagens usadas de AG foram de 0,3, 0,6 e 0,9 mL, e as concentrações de H_2O_2 foram de 17,5, 35 e 70 mg L^{-1} .

2.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

O pH foi monitorado usando uma sonda multiparamétrica (QUIMIS®) e a turbidez foi medida através de um turbidímetro (HACH 2100Q). A cor verdadeira foi determinada por método espectrofotométrico (HACH®, DR-4000), em um comprimento de onda de 455 nm. O fenol foi determinado através do método colorimétrico por Nitroanilina (Kit Alfakit). A concentração de H_2O_2 residual foi medida de acordo com metodologia de Oliveira et al. (2001), com reação com vanadato de amônio, e realizada a leitura em comprimento de onda de 446 nm (Espectrofotometro Hach DR/4000). As concentrações de metais foram medidas usando absorção atômica da chama (Varian 50-B), seguindo metodologia adaptada de EPA n° 3010A (USEPA, 2007). Os efluentes foram aquecidos a 200°C e digeridos com ácido nítrico e ácido clorídrico concentrado. Todas as amostras foram filtradas em papel filtro de 0,22 μm e analisados metais pesados como ferro (Fe), cromo (Cr) e zinco (Zn). O limite de detecção (LOD) e o limite de quantificação (LOQ) das curvas de calibração são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 - Limites de detecção (LOD) e limites de quantificação (LOQ).

Elementos	LOD (mg L^{-1})	LOQ (mg L^{-1})
Fe	0,0990	0,297
Zn	0,0091	0,0273
Cr	0,1360	0,408

2.4 BIOENSAIO DE TOXICIDADE COM A ESPÉCIE *LACTUCA SATIVA*

Para comparar a toxicidade dos efluentes brutos e tratados foi realizado bioensaio com sementes de alface (*Lactuca sativa*). Vinte sementes de alface foram distribuídas em placas de Petri de 90 × 15 mm sobre papel de filtro com 4 mL de cada amostra (em duplicata). As placas de Petri preparadas foram

envolvidas em plástico filme e papel alumínio para serem protegidas da luz e foram incubadas por 120 horas a 20°C.

Figura 1 - Esquema de placas incubadas com *L. sativa* para ensaios de toxicidade.

Os comprimentos da radícula e do hipocótilo foram medidos e, para validar o teste, um controle foi preparado com água também em duplicata. As respostas da toxicidade foram avaliadas a partir dos resultados do percentual de germinação e da inibição de crescimento das sementes, obtidos pela média e desvio padrão. Para a germinação o critério de avaliação foi o surgimento efetivo da raiz em relação ao controle positivo, esta foi calculada pela fórmula apresentada na Eq. 7. A inibição do crescimento foi determinada pelo comprimento do hipocótilo e da radícula (Eq. 8 e 9 respectivamente).

$$\% GA = \frac{n^{\circ} \text{ de sementes germinadas}}{n^{\circ} \text{ de sementes}} \times 100 \quad \text{Eq. 7}$$

$$\% ICH = \frac{MCHC - MCHA}{MCHC} \times 100 \quad \text{Eq. 8}$$

$$\% ICR = \frac{MCrC - MCrA}{MCrC} \times 100 \quad \text{Eq. 9}$$

Onde: *GA* é a germinação absoluta; *ICH* é a inibição do crescimento relativo do hipocótilo; *ICR* é a inibição do crescimento relativo da radícula; *MCHC* é média do comprimento do hipocótilo do controle positivo; *MCHA* é média do comprimento do hipocótilo na amostra; *MCrC* é média do comprimento da radícula do controle positivo; *MCrA* é a média do comprimento na radícula da amostra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2 é apresentada as características do efluente bruto e do ácido galvânico. É sabido que a quantidade de ferro, de peróxido de hidrogênio adicionados e o pH da mistura são os fatores mais importantes para a degradação dos poluentes pelo processo Fenton. Diversos autores apontam o pH em torno de 3 como o pH ótimo para o desencadeamento das reações Fenton e consequente degradação da matéria orgânica (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 2011; DENG; ENGLEHARDT,

2006; GHONEIM; EL-DESOKY; ZIDAN, 2011; GÜMÜS, 2016; HERMOSILLA; CORTIJO; PAO, 2009; WANG et al., 2008; ZHOU et al., 2007). Desta forma ao utilizar o ácido galvânico, o pH estará diretamente relacionado com a quantidade de ferro, tendo em vista que o ácido galvânico é tanto o regulador do pH quanto a fonte de ferro da mistura.

Tabela 2 – Características do efluente fenol bruto e do ácido galvânico.

Parâmetro	Efluente Fenol	Ácido Galvânico
Cor (mg PtCo L ⁻¹)	710	---
Turbidez (NTU)	20,6	---
Fenol (mg L ⁻¹)	13,42	---
pH	6,85	0,1
Ferro (mg L ⁻¹)	0,82	67074
Zinco (mg L ⁻¹)	0,44	773,55
Cromo (mg L ⁻¹)	0	119,56

3.1 ENSAIO FENTON

Com a realização dos ensaios Fenton foi possível obter 100% da degradação dos fenóis totais do efluente em pouco tempo de reação (Tabela 3), atendendo a legislação do CONAMA 430/2011 e corroborando com os resultados encontrados por Babuponnusami e Muthukumar (2012) e Esplugas et al. (2002), que também evidenciaram a remoção de 100% de fenol. O radical hidroxila tem capacidade de se ligar ao anel benzênico por meio de adição à dupla ligação. Depois que o anel aromático é reduzido à intermediários mais simples, sucessivas quebras podem acontecer até a mineralização desse composto. Além disso, foi possível obter um efluente com pH próximo da neutralidade variando entre 7,4 e 8,6.

Tabela 3 – Condições do ensaio Fenton e os resultados para concentração de fenol e pH do efluente.

Ensaio	Ácido Galvânico (mg L ⁻¹)	H ₂ O ₂ (mg L ⁻¹)	Fenol (mg L ⁻¹)	pH
1	0,3	17,5	0	8,6
2	0,3	35	0	8,6
3	0,3	70	0	8,2
4	0,6	17,5	0	8,1
5	0,6	35	0	8,0
6	0,6	70	0	8,2
7	0,9	17,5	0	7,4
8	0,9	35	0	7,6
9	0,9	70	0	7,6
10	0,6	35	0	8,1

Em relação a cor, todos os ensaios apresentaram boa eficiência de remoção, de 97 a 99,6%. Apenas os jarros 1 e 4 apresentaram remoção abaixo de 99%. Esses dois ensaios possuem em comum a dosagem de peróxido de hidrogênio, indicando que a degradação de poluentes nesses dois jarros foi inferior, provavelmente, por conta da menor quantidade de H_2O_2 e consequentemente de radicais hidroxila. O gráfico da Figura 2A demonstra a influência e eficácia de remoção de cor das dosagens de peróxido de hidrogênio independentemente das dosagens de AG. Observa-se que a dosagem que apresentou os melhores resultados foi a de (35 mg L^{-1}). A dosagem ótima de AG para remoção de cor foi de $0,9 \text{ mg L}^{-1}$ para todas as dosagens de H_2O_2 , conforme indica Figura 2B. Três ensaios apresentaram praticamente a mesma eficiência de remoção de cor de 99,6%, os de número 7, 8 e 9, reiterando a melhor eficiência de AG (Figura 2).

Figura 2 – Cor do efluente após ensaios com diferentes concentrações de H_2O_2 .

Quanto à turbidez, as eficiências de remoção foram um pouco inferiores, variando de 83 a 97%. Os jarros 2, 3, 8 e 9 apresentaram as eficiências de remoção mais altas, demonstrando que as concentrações de 35 e 70 mg L^{-1} de H_2O_2 foram mais efetivas. Provavelmente, na concentração de $17,5 \text{ mg L}^{-1}$ de H_2O_2 houve uma menor degradação dos poluentes, conferindo menor eficiência de remoção de turbidez, como pode ser observado na Figura 13A. Observando a Figura 3B para a remoção de turbidez em termos de dosagem de AG, percebe-se que as concentrações de 0,3 e $0,9 \text{ mg L}^{-1}$ apresentaram resultados similares, enquanto que a concentração de $0,6 \text{ mg L}^{-1}$ apresentou a pior performance. Mesmo que nem todos os ensaios tenham apresentado este comportamento, quanto menor é a quantidade de AG adicionado, menor é a quantidade de lodo gerada na etapa de neutralização do pH e sedimentação do ferro, o que de fato é comprovado pela baixa turbidez (melhor eficiência de remoção de turbidez) do ensaio com 35 mg L^{-1} e 0,3 mL de AG.

A Tabela 4 demonstra a quantificação dos metais ferro, zinco e cromo dos ensaios 1 ao 10 pelo do método de absorção atômica. Como mencionado anteriormente, não foi possível identificar os níveis de valência de cada metal. Os valores correspondem aos metais totais. Os valores detectados abaixo do limite de quantificação foram indicados como < LQ. Observa-se que independente do estado de oxidação dos metais, os ensaios 1 ao 5 estão dentro dos limites de lançamento de acordo com a resolução CONAMA nº 430/2011.

Figura 3 - Turbidez do efluente após ensaios com diferentes dosagens de AG.

Tabela 4 – Concentração de metais nos efluentes após o processo Fenton.

Ensaio	Fe (mg L^{-1})	Zn (mg L^{-1})	Cr (mg L^{-1})
1	1,028	0,2924	0
2	0,858	0,3687	0
3	0,772	0,4375	< LQ
4	3,835	8,7841	< LQ
5	1,276	4,6391	< LQ
6	2,235	0,7228	0,478
7	0,969	0,6693	0,559
8	0	0,1074	0,899
9	< LQ	0	1,099
10	< LQ	0,2235	1,293

3.2 TOXICIDADE *L. SATIVA*

Em termos de germinação, que diz respeito aos efeitos de toxicidade aguda (letais), os ensaios 1, 4, 5, 7 e 10 tiveram germinação absoluta de *Lactuca sativa* inferior ao efluente bruto, variando na faixa de 72,5 a 82,5% (Figura 4). O ensaio de número 2 apresentou germinação de 85%, mesmo valor do efluente bruto. Os ensaios 3, 6, 8 e 9 variaram na faixa de 90 a 92,5% de germinação absoluta sendo

os valores mais próximo da amostra 11 que é o controle positivo. Segundo Young (2012), o percentual de 80% de germinação absoluta é o mínimo aceitável para que sejam desconsiderados os possíveis efeitos negativos sobre a germinação. Portanto, o único efluente que apresentou toxicidade aguda considerável foi o ensaio de número 1, em que se utilizou a menor quantidade de ácido galvânico e de peróxido de hidrogênio.

Figura 4 - Germinação relativa das sementes de *Lactuca sativa*.

A quantidade de ácido galvânico não apresentou influência notável quanto à toxicidade aguda, uma vez que os melhores resultados de germinação absoluta variaram entre as 3 dosagens do ácido. Dentre os 4 melhores resultados, 3 deles foram com a maior dosagem de H_2O_2 aplicada, de 70 mg L^{-1} , havendo maior degradação da matéria orgânica com essa quantidade de peróxido de hidrogênio, resultando em uma menor toxicidade e maior germinação absoluta. O comprimento do hipocórito das plantas controle foi em média de 31,62 mm com desvio padrão de 9,6. Giroletti (2017) relatou uma média 29,3 mm com desvio padrão de 0,3 para o controle, avaliando a toxicidade em efluentes da indústria de papel e celulose pós-tratamento UV/ H_2O_2 .

O efluente bruto apresentou índice de inibição do crescimento do hipocórito de 22,9% (Figura 5) e inibição do crescimento da radícula de 11,6% (Figura 6). Os ensaios 1, 2, 3 e 7 apresentaram os maiores índices de inibição do hipocórito, na faixa de 30%. Os ensaios 8 e 9 apresentaram os maiores índices de inibição da radícula, na faixa de 50%. Os únicos ensaios que obtiveram índices de inibição da radícula inferiores ao bruto foram os de número 4 e 6. O fato de diversos ensaios apresentarem toxicidade superior ao bruto se deve provavelmente ao peróxido de hidrogênio residual contido nos

efluentes, à presença de metais, bem como possível presença de compostos orgânicos intermediários tóxicos.

Figura 5 - Inibição do crescimento relativo do hipocótilo (%) da *Lactuca sativa*.

Figura 6 - Inibição do crescimento relativo da radícula (%) da *Lactuca sativa*.

Em termos gerais, os ensaios 4 e 6 se mostraram os menos tóxicos. Além de boas eficiências de remoção de cor e turbidez, o ensaio de número 2 apresentou bons resultados de germinação absoluta (85%) e de inibição do crescimento relativo do hipocótilo e da radícula, ambos de 28%, mostrando-se também como uns dos efluentes menos tóxicos para a espécie *Lactuca sativa*.

No processo oxidativo de degradação de fenóis, vários compostos intermediários são formados, como compostos aromáticos hidroxílicos e clorados, hidroquinona e compostos alifáticos (ácido acético, oxálico e fórmico – ácidos carboxílicos) (KAVITHA; PALANIVELU, 2003; KARCI et al., 2012). No estudo conduzido por Souza et al. (2014) foi verificado que o processo Fenton aplicado ao efluente contendo fenol não degradou por completo os compostos fenólicos e que esses intermediários conferiram maior toxicidade aguda à mistura. Isso também pode ter ocorrido nesse estudo, pois alguns dos efluentes apresentaram toxicidade superior ao bruto devido aos efeitos tóxicos dos compostos intermediários gerados, por conta de limitação da quantidade de radicais hidroxila presente na mistura, não acontecendo a mineralização completa dos compostos.

4. CONCLUSÕES

A utilização do ácido galvânico, proveniente do processo de decapagem, como agente regulador de pH e íons ferrosos no processo Fenton, promoveu a eliminação completa do fenol em ambas as concentrações de AG e H_2O_2 avaliadas, além de eficiências de remoção de cor acima de 80% e de turbidez acima de 95%.

O efluente resultante apresentou pH próximo da neutralidade, o que é vantajoso considerando o despejo posterior do efluente no ambiente, assim como as concentrações de Fe, Zn e Cr dentro dos limites de lançamento exigidos pela Resolução CONAMA nº 430/201, em determinadas condições de ensaio. De uma forma geral, o processo Fenton não promoveu efeitos significativos na germinação da *Lactuca sativa*, pois a aplicação dos efluentes resultou em porcentagens de germinação acima de 80% e não apresentaram grandes variações em relação ao efluente bruto. No entanto, para a inibição do crescimento do hipocótilo e da radícula da *Lactuca sativa* foi verificada uma variação entre os diferentes ensaios, tanto reduções como aumentos expressivos da inibição após o tratamento. Dessa forma, o aumento da toxicidade do efluente pode ser evitado aplicando as quantidades adequadas de AG e H_2O_2 .

O estudo indicou que a utilização do ácido galvânico no processo Fenton para o tratamento do efluente com fenol é viável e configura-se como uma alternativa sustentável, pois além dos resultados satisfatórios de remoção, proporciona um destino adequado e a valorização de um resíduo líquido, evitando impactos ambientais pela sua disposição inadequada no ambiente. Ademais, o processo proposto neste estudo permite a redução de custos com reagentes, viabilizando a sua aplicação.

REFERÊNCIAS

- VIEIRA, V. Modelagem do processo fenton aplicado à degradação de fenol. Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, 2017.
- GARCIA-COSTA, A.L., CARBAJO, J; MASIP, R., QUINTANILLA, A., YUSTE-CÓRDOBA, F.J., CASAS, J.A. Enhanced cork-boiling wastewater treatment by electro-assisted processes. Separation and Purification Technology, 241, 116748, 2020.
- ALNAIZY, R.; AKGERMAN, A. Advanced oxidation of phenolic compounds. Advances in Environmental Research, v. 4, n. 3, p. 233–244, 2000.
- BABUPONNUSAMI, A.; MUTHUKUMAR, K. Degradation of Phenol in Aqueous Solution by Fenton, Sono-Fenton and Sono-photo-Fenton Methods. p. 142–147, 2011.
- BABUPONNUSAMI, A.; MUTHUKUMAR, K. Advanced oxidation of phenol : A comparison between Fenton , electro-Fenton , sono-electro-Fenton and photo-electro-Fenton processes. Chemical Engineering Journal, v. 183, p. 1–9, 2012.
- DENG, Y.; ENGLEHARDT, J. D. Treatment of landfill leachate by the Fenton process. Water Research, v. 40, n. 20, p. 3683–3694, 2006.
- GHONEIM, M. M.; EL-DESOKY, H. S.; ZIDAN, N. M. Electro-Fenton oxidation of Sunset Yellow FCF azo-dye in aqueous solutions. DES, v. 274, n. 1–3, p. 22–30, 2011.
- FREIRE, L. F. A. Estudo Do Sistema Fenton-Solar Aplicado a Remoção de Fenol. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Química, Rio de Janeiro, 2012.
- SUBRAMANYAN, V. An efficient removal of phenol from water by peroxielectrocoagulation processes. J. Water Process Eng. 2, 53-57, 2014.
- GÜMÜS, D. Comparison of Fenton and electro-Fenton processes for oxidation of phenol. v. 3, n. 3, p. 252–258, 2016.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluente, complementa e altera a Resolução n 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Brasil, 2011. Disponível em: <<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>>. Acesso em 04 abril 2020.
- DE BARROS, V. G.; RODRIGUES, C. S. D.; BOTELLO-SUÁREZA, W. A.; DUDA, R. M.; OLIVEIRA, R. A.; SILVA, E. S.; FARIA, J. L.; BOAVENTURA, R. A. R.; MADEIRA, L. M. Treatment of biodigested coffee processing wastewater using Fenton’s oxidation and coagulation/flocculation. Environmental Pollution, v. 259, p. 113796, 2020.
- ZHANG, M.; DONG, H.; ZHAO, L.; WANG, D.; MENG, D. A review on Fenton process for organic wastewater treatment based on optimization perspective. Science of the total environment, 2019.

VERMA, M.; HARITASH, A. K. Degradation of amoxicillin by Fenton and Fentonintegrated hybrid oxidation processes. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, v. 7, n. 1, p. 102886, 2019.

ANDREOZZI, R.; CAPRIO, V.; INSOLA, A.; MAROTTA, R. Advanced oxidation processes (AOP) for water purification and recovery. *Catalysis Today*, v. 53, n. 1, p. 51–59, 1999.

BELLO, M. M.; ABDUL RAMAN, A. A.; ASGHAR, A. A review on approaches for addressing the limitations of Fenton oxidation for recalcitrant wastewater treatment. *Process Safety and Environmental Protection*, v. 126, p. 119–140, 2019.

BELLO, M. M.; ABDUL RAMAN, A. A.; ASGHAR, A. A review on approaches for addressing the limitations of Fenton oxidation for recalcitrant wastewater treatment. *Process Safety and Environmental Protection*, v. 126, p. 119–140, 2019.

KLAVARIOTI, M.; MANTZAVINOS, D.; KASSINOS, D. Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes. *Environment International*, v. 35, n. 2, p. 402–417, 2009.

OLLER, I.; MALATO, S.; SÁNCHEZ-PÉREZ, J. A. Science of the Total Environment Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination — A review. *Science of the Total Environment*, The, v. 409, n. 20, p. 4141– 4166, 2011.

MUNOZ, M., DE PEDRO, Z. M. CASAS. J.A., RODRIGUEZ, J. J. Preparation of magnetite based catalysts and their application in heterogeneous Fenton oxidation – A review. *Appl. Catal. B Environ.* 176-177, 249-265, 2015.

GILPAVAS, E.; CORREA-SÁNCHEZ, S.; ACOSTA, D. A. Using scrap zero valent iron to replace dissolved iron in the Fenton process for textile wastewater treatment: Optimization and assessment of toxicity and biodegradability. *Environmental pollution*, v. 252, p. 1709-1718, 2019.

GUERREIRO, L. F.; RODRIGUES, C. S. D.; DUDA, R. M.; OLIVEIRA, R. A.; BOAVENTURA, R. A. R.; MADEIRA, L. M.; Treatment of sugarcane vinasse by combination of coagulation/flocculation and Fenton's oxidation. *Journal of environmental management*, v. 181, p. 237-248, 2016.

PIROŠKOVÁ, J.; TRPČEVSKÁ¹, J.; HLUCHÁŇOVÁ¹, B.; LAUBERTO VÁ, M. Flux skimmings originated during hot-dip galvanizing process and its hydrometallurgical processing. *Acta Metallurgica Slovaca*, v. 18, n. 1, p. 34-39, 2012.

BAO, S.; TANG, L.; LI, K.; NING, P.; PENG, J.; GUO, H.; ZHU, T.; LIU, Y. Highly selective removal of Zn (II) ion from hot-dip galvanizing pickling waste with amino-functionalized Fe₃O₄ SiO₂ magnetic nano-adsorbent. *Journal of colloid and interface science*, v. 462, p. 235-242, 2016.

COOK, S. J.; PERERA, J. M.; STEVENS, G. W.; KENTISH, S. E. The screening of extractants for the separation of Zn (II) from Australian hot-dip galvanizing effluent. *Separation Science and Technology*, v. 46, n. 13, p. 2066-2074, 2011.

STOCKS, C.; WOOD, J.; GUY, S. Minimisation and recycling of spent acid wastes from galvanizing plants. *Resources, conservation and recycling*, v. 44, n. 2, p. 153-166, 2005.

OLIVEIRA, M. C.; NOGUEIRA, R. F. P.; GOMES NETO, J. A.; JARDIM, W. F.; ROHWEDDER, J. J. R. Flow injection spectrophotometric system for hydrogen peroxide monitoring in photo-Fenton degradation processes. *Química Nova*, v. 24, n. 2, p. 188–190, 2001.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – USEPA. Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils and oils. Technical Resource Document, EPA SW-846/3052, 2007.

HERMOSILLA, D.; CORTIJO, M.; PAO, C. Science of the Total Environment Optimizing the treatment of land fill leachate by conventional Fenton and photo-Fenton processes. *Science of the Total Environment*, The, v. 407, n. 11, p. 3473–3481, 2009.

WANG, C.; HU, J.; CHOU, W.; KUO, Y. Removal of color from real dyeing wastewater by Electro-Fenton technology using a three-dimensional graphite cathode. v. 152, p. 601–606, 2008.

ZHOU, M.; YU, Q.; LEI, L.; BARTON, G. Electro-Fenton method for the removal of methyl red in an efficient electrochemical system. v. 57, p. 380–387, 2007.

ESPLUGAS, S.; GIMENEZ, J.; CONTRERAS, S.; PASCUAL, E.; RODRÍGUEZ, M. Comparison of different advanced oxidation processes for phenol degradation. *Water Research*, 36, 1034-1042, 2002.

YOUNG, B. J.; RIERA, N. I.; BEILY, M. E.; BRES, P. A.; CRESPO, D. C.; RONCO, A. E. Toxicity of the effluent from an anaerobic bioreactor treating cereal residues on *Lactuca sativa*. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, n.76, p.182-186, 2012.

GIROLETTI, C. L. Processo oxidativo avançado UV/H₂O₂ aplicado como pós-tratamento de águas residuárias da indústria de papel e celulose. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 105p. 2017.

KAVITHA, V.; PALANIVELU, K. Degradation of 2-chlorophenol by Fenton and photo-Fenton processes - a comparative study. *Journal of Environmental Science and Health*, v. 38, n.7, p. 1215-1231, 2003.

Capítulo 6

10.37423/211004878

ANÁLISE DE FOTORREATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO ESCURO EM ÁGUA DE LAVAGEM DE FILTRO PRÉ-DESINFETADA POR MEIO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Karoline de Souza Cardoso

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Carlos Magno de Sousa Vidal

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Jeanette Beber de Souza

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Andressa Filipaki

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a fotorreativação e a recuperação no escuro de *E. coli* e coliformes totais (CT) em água de lavagem de filtro (ALF) pré-desinfetada por radiação ultravioleta (UV). Para isso, realizou-se a desinfecção com um reator UV de bancada e foram realizados ensaios de fotorreativação, em que foram coletadas alíquotas de 100 ml de cada ensaio, que foram deixadas por 3 horas em ambiente aberto para recebimento de radiação solar natural. Da mesma forma, foram coletadas alíquotas para a análise de recuperação no escuro dos microrganismos, em que as amostras foram colocadas em frascos de plástico e envoltas por papel de alumínio e ficaram armazenadas numa caixa de papelão também durante 3 horas. Foram realizados exames de *E. coli*, e coliformes totais (CT). Na primeira coleta, apenas os CT conseguiram obter uma pequena recuperação, na altura de lâmina líquida (ALL) de 2 cm, tanto na fotorreativação, na dose de 40 mWs.cm^{-2} , quanto na recuperação no escuro, nas doses de 40 e 80 mWs.cm^{-2} . Já na segunda, ocorreu recuperação de *E. coli* e CT, sendo a dose de 20 mWs.cm^{-2} a que apresentou a recuperação maior de todos os microrganismos. Por fim, concluiu-se que a fotorreativação e a recuperação no escuro não apresentaram resultados muito significativos, visto que em nenhum dos casos avaliados o crescimento bacteriano alcançou ao menos 1 log, contudo, estes fenômenos não podem ser ignorados no momento da realização da desinfecção da ALF de ETA, caso o objetivo seja o reuso dessa água para consumo humano.

Palavras-chave: Desinfecção de Água, Radiação UV, Fotorreativação, Recuperação no Escuro, Água de Lavagem de Filtro.

INTRODUÇÃO

Durante a operação dos filtros em Estações de Tratamento de Água (ETA), após um determinado período, ocorre o encerramento da carreira de filtração devido ao entupimento do leito necessitando-se da lavagem do mesmo. A lavagem ocorre com a introdução de água e/ou ar promovendo-se a expansão do leito e com isso o carregamento das impurezas impregnadas gerando como resíduo a água de lavagem de filtro (ALF).

A lavagem dos filtros é uma operação fundamental nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e grande fonte de geração de resíduos durante o processo de potabilização, correspondendo conforme Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012) a uma variação entre 0,5 a 3% do volume tratado diariamente nas ETA de ciclo completo.

Uma das opções empregadas como alternativa ao aproveitamento do volume de água gerado na lavagem dos filtros consiste na sua clarificação e a recirculação no início do processo, incorporando o volume recuperado à água bruta captada. No entanto, a recirculação descontrolada na ETA pode ocasionar problemas associados principalmente à acumulação de microrganismos (bactérias, vírus e cistos de protozoários). Além disso, a ALF pode conter quantidades significativas de carbono orgânico total, substâncias húmicas coloidais e precipitadas, subprodutos da desinfecção, sólidos suspensos, partículas de argila e silte e metais (Fe, Mn e Al principalmente) (EPA, 2011; GONÇALVES et al., 1999).

É neste contexto que a radiação UV pode ser empregada para inativação de microrganismos presentes nas águas de lavagem de filtros, minimizando os problemas da recirculação deste resíduo na entrada da ETA. Ela inativa microrganismos pela absorção da luz, que causa uma reação fotoquímica que altera componentes moleculares essenciais para o funcionamento das células. Como os raios UV penetram na parede celular dos microrganismos, a energia reage com os ácidos nucleicos e outros componentes celulares vitais, resultando em dano ou morte das células expostas (EPA, 1999 e GONÇALVES, 2003).

Apesar disso, há alguns mecanismos de reparação dos ácidos nucleicos atingidos pela radiação que podem ocorrer e, portanto, devem ser evitados, os principais são a fotorreativação, em que a enzima fotoliase liga-se em alguns dímeros da pirimidina e reverte os danos utilizando energia da luz (geralmente entre 310 e 480 nm), e a recuperação no escuro, na qual o DNA comprometido é substituído por novos nucleotídeos saudáveis na ausência de luz (SINHA e HÄDER, 2002 apud GUO et al., 2017).

Mesmo havendo a possibilidade de ocorrer mecanismos de reparação dos danos, a radiação UV tem apresentado uma crescente aplicação nos processos de desinfecção de águas de abastecimento e de águas residuárias (DANIEL, 2001), portanto, ela possui uma grande potencialidade para a desinfecção de água de lavagem de filtro devido as suas características, evidenciando a importância do desenvolvimento desta pesquisa, que teve como objetivo avaliar a fotorreativação e a recuperação no escuro de *E. coli* e coliformes totais (CT) em água de lavagem de filtro pré-desinfetada por radiação ultravioleta (UV).

MATERIAIS E MÉTODOS

Para esta pesquisa foram realizadas duas campanhas amostrais da água de lavagem de filtro, que foram denominadas coleta 1 e coleta 2, respectivamente neste trabalho, em seguida foi feita a desinfecção da ALF. O reator de radiação ultravioleta para desinfecção apresentava as seguintes especificações: confeccionado em chapa de aço inoxidável com 40 cm de largura, 45 cm de comprimento e 15 cm de profundidade total. A fonte de radiação ultravioleta era constituída por seis lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio, cada uma de 15 W de potência nominal que se encaixavam numa cúpula refletora construída com chapas de alumínio polido (Figura 1). Esse refletor se encaixava sobre a unidade de desinfecção, não permitindo a perda de radiação para o meio externo (PEDROSO, 2015).

Figura 1: Unidade de desinfecção por radiação UV.

Fonte: Adaptado de Bilotta e Daniel (2007); Tinôco (2011).

Esta unidade de radiação UV recebeu água de lavagem de filtro já pré-tratada por coagulação/floculação/sedimentação em *jar-test*, com condições previamente testadas por Filipaki

(2018). A homogeneidade das amostras durante a desinfecção foi realizada com auxílio de 3 agitadores magnéticos.

No reator UV foram variadas a lâmina líquida de ALF e a dose de radiação UV aplicada, que está relacionada ao número de lâmpadas ligadas e ao tempo de exposição. Para este trabalho utilizaram-se três lâmpadas, do total das seis disponíveis no reator, além disso, as doses médias efetivas de radiação UV aplicadas nas amostras foram de 20, 40 e 80 mWscm⁻², determinadas com base em trabalhos anteriores (HIJNEN, BEERENDONK e MEDEMA, 2006; USEPA, 2006; FILIPAKI, 2018), e as alturas da lâmina d'água foram de 2 e 4 cm, considerando pesquisas como de Tinôco (2011), Pedroso (2015) e Filipaki (2018).

Sendo assim, com as alturas da lâmina d'água, as doses médias efetivas desejadas, a absorbância das amostras em 254 nm e a intensidade média emitida pela fonte de radiação UV, calcularam-se os tempos de exposição para cada ensaio. E antes do início de cada processo de desinfecção o reator UV foi deixado ligado por 30 minutos para estabilização da lâmpada UV.

Após cada tempo de exposição, foram coletadas amostras para a realização de exames microbiológicos de *E. coli* e coliformes totais (indicadores de contaminação fecal). Para a realização das análises foi utilizado o método de membranas filtrantes (9222-H), conforme *Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater* (APHA, 1998).

Depois dos ensaios de desinfecção foram analisados os principais fenômenos de recuperação microbiológica, para isto foi seguida a metodologia, detalhada a seguir, proposta por Tinôco (2011), com adaptações.

Para realização dos ensaios de fotorreativação foram coletadas alíquotas de 100 mL de cada tempo de exposição, as quais foram inseridas em beakers de 250 mL, tampadas com papel filme de PVC, perfurado para entrada de ar, e deixadas por 3 horas (12:20 h as 15:20 h) em ambiente aberto para recebimento de radiação solar natural.

Da mesma forma, foram coletadas alíquotas de 100 mL para a análise de recuperação no escuro dos microrganismos, para isto, as amostras foram colocadas em frascos de plástico que foram envoltos por papel de alumínio, com a tampa perfurada para entrada de ar, estes recipientes, com as amostras, ficaram armazenados em local escuro durante 3 horas.

Após o período de fotorreativação e recuperação no escuro, foram realizados exames microbiológicos de *E. coli* e coliformes totais das alíquotas.

Os dados dos ensaios foram avaliados através de gráficos com os valores de inativação logarítmica dos microrganismos, para sua obtenção foi utilizada a equação 1.

$$\text{Inativação logarítmica} = \text{Log}_{10}(N/N_0) \quad \text{equação (1)}$$

Em que:

N = Número de microrganismos após a desinfecção por radiação UV;

N₀ = Número inicial de microrganismos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando a fotorreativação e recuperação no escuro dos microrganismos, na coleta 1, foram organizados os dados e gerados os gráficos da Figura 2 e da Figura 3. Em que os resultados acima de 0 correspondem à recuperação microbiológica enquanto os valores negativos representam a continuação da inativação de microrganismos, para cada dose aplicada.

Figura 2: Resultados dos ensaios de fotorreativação (F) e recuperação no escuro (RE), da coleta 1, para a altura de lâmina líquida (ALL) de 2 cm, com as doses de 20, 40 e 80 mWs.cm⁻².

Fonte: Autores.

Figura 3: Resultados dos ensaios de fotorreativação (F) e recuperação no escuro (RE), da coleta 1, para a altura de lâmina líquida (ALL) de 4 cm, com as doses de 20, 40 e 80 mWs.cm⁻².

Fonte: Autores.

Observa-se, na coleta 1, que os fenômenos de fotorreativação e recuperação no escuro ocorreram apenas para CT, evidenciando que este grupo de microrganismos possui maior propensão para recuperação. O fato disso não ter acontecido com a *E. coli* é positivo, visto que ela é o principal indicador de contaminação fecal e, dessa forma, sua ausência é uma característica importante para uma boa qualidade da ALF. Além disso, verificou-se que, de forma geral (ALL2 e ALL4), a fotorreativação se destacou em relação à recuperação no escuro.

Também é possível ressaltar que a maior dose de radiação de UV empregada não garantiu a menor recuperação microbiológica, Kollu e Örmeci (2015) analisaram o potencial de recrescimento de *E. coli* e outras bactérias, em diferentes amostras, entre elas do efluente de um clarificador secundário antes de desinfecção, e também observaram uma maior elevação na concentração de *E. coli*, após um tempo de repouso, tanto na luz quanto no escuro, que variou entre 6 e 48 horas, na sua maior dose de radiação UV aplicada (40 mJcm⁻²) quando comparada com a menor (15 mJcm⁻²).

Ainda, observando separadamente os resultados, nota-se que não foi atingido nem 1 log de recuperação, demonstrando que a parcela recuperada não foi significativa em relação à desinfecção obtida (inativação = 3,6 log).

Com a realização da fotorreativação e a recuperação no escuro, na coleta 2, obtiveram-se os gráficos da Figura 4 e Figura 5, a seguir.

Figura 4: Resultados dos ensaios de fotorreativação (F) e recuperação no escuro (RE), da coleta 2, para a altura de lâmina líquida (ALL) de 2 cm, com as doses de 20, 40 e 80 mWs.cm⁻².

Fonte: Autores.

Figura 5: Resultados dos ensaios de fotorreativação (F) e recuperação no escuro (RE), da coleta 2, para a altura de lâmina líquida (ALL) de 4 cm, com as doses de 20, 40 e 80 mWs.cm⁻².

Fonte: Autores.

Na coleta 2, foi possível observar os fenômenos de recuperação no escuro e fotorreativação tanto para *E. coli* quanto para CT. Além disso, diferente do que ocorreu na primeira coleta, nesta os maiores índices de recuperação microbiológica são notados na menor dose de radiação UV aplicada, assim como é evidente a continuação do decaimento bacteriano na maior dose empregada. Pode-se afirmar que a fotorreativação continuou se sobressaindo em relação ao processo de recuperação no escuro.

Guo et al. (2011), que realizaram ensaios de desinfecção por meio de radiação UV, em amostras de efluentes secundários e terciários de uma estação de tratamento biológico de águas residuárias, na China, e analisaram os fenômenos de fotorreativação e recuperação no escuro de algumas bactérias, entre elas *E. coli* e CT, também observaram em seus resultados que nas menores doses de radiação ocorreram os maiores valores de recuperação dos microrganismos, nesse estudo a fotorreativação também foi mais perceptível quando comparada com a recuperação no escuro.

Como na primeira coleta, na segunda o decaimento bacteriano foi muito mais significativo do que os fenômenos de recuperação analisados, evidenciando o potencial de desinfecção da água de lavagem de filtro através da radiação UV.

CONCLUSÕES

Com a realização desta pesquisa foi possível concluir que:

Os fenômenos de fotorreativação e a recuperação no escuro ocorreram em todos os ensaios, contudo não apresentaram resultados muito significativos, visto que em nenhum dos casos avaliados o crescimento bacteriano alcançou ao menos 1 log, sendo que a maior recuperação foi visualizada na fotorreativação da ALL de 4 cm, na dose de 20 mWs.cm^{-2} para *E. coli*, com um crescimento bacteriano de aproximadamente 0,7 log;

Apesar de serem pouco significativos, estes fenômenos não podem ser ignorados no momento da realização da desinfecção da água de lavagem de filtro de Estações de Tratamento de Água (ETA), caso o objetivo seja o reuso dessa água para consumo humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20ª edição, Washington, APHA/AWWA/WEF, 1998.
2. BILOTTA, P.; DANIEL, L.A. Ozônio e radiação UV na inativação de indicadores patogênicos em esgoto sanitário: análise comparativa. *Minerva*, v.3, n.2, p. 199-207. 2007.
3. DANIEL, L.A. (Coord.). Processos de desinfecção e desinfetantes alternativos na produção de água potável. São Paulo, 149 p., 2001. Disponível em: <<https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/historico-de-programas/prosab/LuizDaniel.pdf>>. Acesso em: 08 nov. 2016.
4. DI BERNARDO, L; DANTAS, A.D.B.; VOLTAN, P.E.N. Métodos e técnicas de tratamento e disposição final dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. São Paulo: LDiBe, 2012. 540 p.
5. EPA (United States Environmental Protection Agency). Alternative disinfectants and oxidants guidance manual, 255p, 1999. Disponível em: <www.epa.gov>. Acesso em: 29 out. 2016.
6. EPA (United States Environmental Protection Agency). Drinking water treatment plant residuals. 2011. Disponível em: <<https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/dw-treatment-residuals-mgmt-tech-report-sept-2011.pdf>>. Acesso em 29 out. 2016.
7. FILIPAKI, A. Estudo da tratabilidade de água de lavagem de filtro empregando coagulante recuperado de lodo decantador. 2018. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR, 2018.
8. GONÇALVES, R.F. (Coord.). Desinfecção de efluentes sanitários. Rio de Janeiro: Rima, ABES, 438 p., 2003. Disponível em: <<https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/historico-de-programas/prosab/ProsabRicardo.pdf>>. Acesso em: 06 nov. 2016.
9. GONÇALVES, R.F. et al. Recuperação de coagulantes de lodos de estações de tratamento de águas. In: REALI, M.A.P. (Coord.). Noções gerais de tratamento e disposição final de lodos de estações de tratamento de água. Rio de Janeiro: ABES, 1999.
10. GUO, MT.; HUANG, JJ.; LIU, WJ. Growth and repair potential of three species of bacteria in reclaimed wastewater after UV disinfection. *Biomedical and Environmental Sciences*. China, v. 24, n. 4, p. 400-407, jan. 2011.
11. GUO, Q.L.; WEN, L.W.; ZHENG, Y.H.; YUN, L. HONG, Y.H. Comparison of UV-LED and low pressure UV for water disinfection: Photoreactivation and dark repair of *Escherichia coli*. *Water Research*, v. 126, p. 134-143, 2017.
12. HIJNEN, W. A. M.; BEERENDONK, E. F.; MEDEMA, G. J. Inactivation credit of UV radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water: A review. *Water Research*. 40, p. 3-22, 2006.
13. PEDROSO, C. R. Uso da radiação ultravioleta para desinfecção de efluente de reator anaeróbio. 2015, 69 f. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e

Ambiental. Área de concentração em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR, 2015.

14. KOLLU, K.; ÖRMECI, B. Regrowth Potential of Bacteria after Ultraviolet Disinfection in the Absence of Light and Dark Repair. *Journal of Environmental Engineering*, v. 141, n. 3, 2015.
15. SINHA, R.P.; HÄDER, D.P.; 2002. UV-induced DNA damage and repair: a review. *Photochem. Photobiol. Sci*, v. 1, n. 4, p. 225-236, 2002.
16. TINÔCO, J.D. Desinfecção por radiação ultravioleta: estudo do desempenho do processo e avaliação econômica. 2011; 222 f. Tese (Doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento) – Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.
17. USEPA. Ultraviolet disinfection guidance manual for the final long term 2 enhanced surface water treatment rule. (EPA 815-R-06-007). Washington, DC. 2006.

Capítulo 7

10.37423/211004882

AVALIAÇÃO DO CONCENTRADO PROVENIENTE DE UMA MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA INDUSTRIAL

Mariana Espindola de Souza

Universidade Federal do Paraná - Companhia de Saneamento do Paraná

Arislete Dantas de Aquino

Universidade Federal do Paraná

Ronald Gervasoni

Companhia de Saneamento do Paraná

Alcely José Wosniack

Companhia de Saneamento do Paraná

Marcio Arakaki

Companhia de Saneamento do Paraná

Resumo: O resíduo gerado nos processos de filtração por membranas necessita de tratamento. Este trabalho teve como objetivo a avaliação técnica e a caracterização do rejeito produzido pelo tratamento avançado de um PSM de proveniente de uma unidade piloto, instalada dentro uma planta de tratamento de água para a indústria, denominada Estação de Tratamento de Água Industrial (ETAI). Esta planta possui capacidade de tratamento de água de $1.152\text{m}^3\text{h}^{-1}$ e atende a quatro grandes indústrias da região sendo, siderurgia, termoelétrica, madeireira e de fertilizantes nitrogenados, que utilizam a em processos industriais como, em torres de resfriamento, caldeiras. Devido a crescente demanda de água potável e os preços elevados aplicados às indústrias faz-se necessário à substituição crescente por água de reúso, seja ele, direto ou indireto. A filtração ocorreu em dois vasos de pressão onde foram inseridos os módulos individuais das membranas filtrantes com área de filtração de $7,9\text{m}^2$ em cada um, totalizando $15,8\text{m}^2$ e uma bomba centrífuga de alta pressão em aço inoxidável 304. A membrana utilizada foi produzida a partir de poliamida composta, mais precisamente em poliéster, composto de poliamida e polisulfona, espiralada, fornecida pela Hydranautics ESPA1-4040 Nitto Denko. As amostras coletadas, de concentrado e de água de alimentação, foram analisadas no laboratório para determinações analíticas de: turbidez, condutividade elétrica, dureza, cloretos e cloro livre. Estas foram definidas com base nos parâmetros mais significativos para água de processo, caldeira e torre de resfriamento, custo, tempo de preparo e determinação. Como previsto foram obtidos resultados do concentrado superior aos resultados da água de alimentação e do permeado, verificando assim a eficiência do PSM.

Palavras-chave: Processo de Separação por Membranas, Rejeito, Membranas de Filtração, Efluente.

INTRODUÇÃO

O material concentrado, ou rejeito proveniente de processos de separação por membranas (PSM), necessita de tratamento. Nele estão contidos compostos orgânicos e minerais que pelo tamanho, forma ou estrutura não foram capazes de atravessar as membranas filtrantes. O rejeito produzido em uma unidade de separação por membranas, expresso em volume, representa aproximadamente 20 a 40% do total do material filtrado e, dependendo do tamanho da planta, da tecnologia empregada e das características da água de alimentação, este valor pode ser ainda maior.

O PSM pode ser considerado como um tratamento avançado para a água e de pós-tratamento para os efluentes industriais e domésticos. O produto resultante deste processo, denominado de permeado, não possui alto valor agregado quando comparado com produtos provenientes de outras indústrias como a de alimentos ou de higiene pessoal.

Acredita-se que por se tratar de tratamento de água retirada do subsolo ou de um corpo hídrico superficial, o resíduo resultante deste processo possa retornar ao meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento.

No entanto, o resíduo proveniente de um PSM é considerado como efluente proveniente da indústria do tratamento da água e deve ser tratado seguindo a legislação vigente.

Do ponto de vista econômico a água é tida como um bem de alto valor agregado ao passo que os efluentes sanitários, muitas vezes, não são vistos como tal.

No Brasil, além de leis, decretos, portarias, contratos que regulam a qualidade da água produzida deve-se ater a Resolução CONAMA 430/2011, que possui como objetivo determinar a qualidade mínima do efluente tratado para o posterior lançamento nos corpos hídricos. No Estado do Paraná a Resolução SEMA – PR 21/2009 estipula metas e prazos para o tratamento dos resíduos produzidos em estações de tratamento de água –(ETA).

Dessa forma o rejeito proveniente do PSM deve ser tratado para a posterior disposição final, ou ser reciclado à unidade, como ocorre com os compostos lixiviados e os concentrados provenientes do tratamento de efluentes sanitários.

Estes podem ainda ser conduzidos a colunas de filtração utilizando carvão ativado granular ou em forma de pó e dependendo do caso passar por processos de coagulação e floculação utilizando polímeros. No entanto a caracterização do resíduo possui fundamental importância na escolha do

processo de tratamento, bem como as variações de parâmetros que ocorrem em função da qualidade do manancial envolvido, as quais devem consideradas e avaliadas conjuntamente.

O uso de membranas de filtração no tratamento de água e de efluentes vem crescendo ao longo dos anos, em todo o mundo. As membranas para a filtração podem ser utilizadas no tratamento de efluentes aeróbios ou anaeróbios. E elas apresentam como vantagem a redução de área para a instalação quando comparadas aos de processos convencionais de tratamento que englobam os processos biológicos e físico-químicos.

Os processos convencionais de filtração, devido ao baixo custo continuam sendo empregados em muitas ETA's, porém perdem competitividade quando não há mais espaço para a construção e ampliação da estação ou quando a taxa de filtração já está na capacidade nominal, não possuindo mais alternativas se não a aplicação do PSM.

Os processos de separação por membranas (PSM) são utilizados em diversos segmentos de indústria, principalmente naquelas que exigem ou necessitam de processos de filtração, clareação ou fracionamento das correntes, em especial onde é necessário desempenho confiável e repetitivo.

Estudos comparativos de preço da água dessalinizada mostram a redução em países desenvolvidos (Europa) dos anos 90 para os anos 2000, de 1,50 US\$/m³ para 0,50 US\$/m³, sendo que quase metade do custo de operação se deve a energia elétrica e as bombas representam cerca de 85% da energia consumida [24].

O ciclo da água mostra a possibilidade de renovação dos recursos hídricos em diferentes estados, sólido, líquido e gasoso. Nesta ótica os recursos hídricos são oriundos de reúso. No conceito de reúso este pode ser planejado ou não planejado e direto ou indireto.

O reúso planejado ocorre quando uma cidade a montante decide expandir o seu crescimento a jusante e há apenas um corpo hídrico para se extrair a água e lançar o efluente. Para garantir a segurança da população faz-se necessário a adoção ou a melhoria do tratamento de efluentes que pode ser com a adoção de novas tecnologias, a utilização do efluente tratado na agricultura e a recarga de aquíferos subterrâneos. O reúso não planejado ocorre sem o planejamento, isto é, sem a adoção de novas tecnologias, a utilização do efluente tratado na agricultura e a recarga de aquíferos subterrâneos.

O reúso indireto ocorre na situação mencionada acima e o reuso direto quando da planta de tratamento de efluentes a água é reutilizada em plantas de tratamento de água ou no processo novamente, se assemelhando com um circuito fechado de recirculação.

A fim de atender a demanda industrial existente na região metropolitana de São Paulo, a SABESP juntamente com a Foz do Brasil, uma subsidiária do Grupo Odebrecht, criaram uma sociedade de propósito específico (SPE) para este fim – Aquapolo. O objetivo era atender a demanda industrial a partir de água de reúso proveniente de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) que trata o efluente de forma aeróbia e recebeu as unidades de pós-tratamento como biorreatores de membrana de nanofiltração e a unidade de osmose reversa. Neste projeto ocorre o reúso direto de água industrial.

A ETAI localizada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é alimentada com água proveniente do Rio Iguaçu e possui tratamento denominado de ciclo completo envolvendo operações unitárias de coagulação, floculação, decantação e filtração, produzindo água não potável para indústrias da região. Devido a sua localização e pelas características físico-químicas do corpo hídrico, pode ser considerada como uma unidade de reúso indireto e não planejado.

OBJETIVO DO TRABALHO

O presente trabalho possui o objetivo de caracterizar o concentrado produzido por uma estação piloto de filtração por membranas. Esta estação foi instalada com a finalidade de melhorar a qualidade da água produzida em uma Estação de Tratamento de Água destinada exclusivamente para o abastecimento industrial, isto é, água para processo industrial e não destinada ao consumo humano. O processo de separação por membranas (PSM) produz o permeado (tratado) e o concentrado (rejeito) e este foi caracterizado com relação aos parâmetros mais significativos para água de processos industriais. O tempo de operação avaliado foi de 1000 horas de operação.

METODOLOGIA UTILIZADA

A unidade piloto de osmose reversa utilizada neste trabalho foi instalada na Estação de Tratamento de Água Industrial (ETAI) da SANEPAR, localizada no município de Araucária – PR.

Esta planta possui capacidade de tratamento de água de $1.152 \text{ m}^3\text{h}^{-1}$ e atende a quatro grandes indústrias da região de Araucária – PR sendo estas, siderurgia, termoelétrica, madeireira e de fertilizantes nitrogenados, que utilizam a água em unidades de processos industriais como, em torres de resfriamento, caldeiras e outros. A TABELA 1 apresenta de forma resumida a capacidade de tratamento da ETAI e da unidade piloto.

Tabela 1: Capacidade de tratamento da ETAI

Capacidade:	L s ⁻¹	L h ⁻¹	m ³ h ⁻¹	m ³ dia ⁻¹
da ETAI	320	1.152.000	1.152	27.648
da unidade piloto	0,11	400	0,4	9,6
de produção de permeado pela unidade piloto	0,083	300	0,3	7,2
de produção de concentrado da unidade piloto	0,027	100	0,1	2,4

Esta unidade pode ser classificada como de ciclo completo uma vez que possui os tratamentos de floculação, decantação e filtração podendo operar de forma continua por um período de até 24 horas por dia.

Na estação de tratamento de água ETAI, a água bruta é conduzida do corpo hídrico a um canal artificial construído em concreto e o nível da água permanece o mesmo do rio Iguaçu. Neste canal foi instalada uma grade grossa manual e uma grade fina mecanizada, três bombas submersíveis compõem a captação, sendo duas bombas em operação e uma bomba de reserva. Cada bomba possui 56Kw de potência o que equivale a cerca de 75 hp e capacidade de sucção individual de 140L s⁻¹, a capacidade máxima de sucção é de 280L s⁻¹.

Do canal de captação a água bruta é aduzida diretamente do corpo hídrico para o tanque de mistura rápida por meio de tubulações com diâmetro nominal de 600 mm e bombas. Durante a adução e antes do tanque de mistura rápida se adiciona a água bruta o dióxido de cloro (ClO₂) como pré-oxidante devido à presença de matéria orgânica na água, e na etapa seguinte de floculação foi adicionado o cloreto de poli alumínio (PAC1).

Da unidade de mistura rápida a água foi encaminhada aos floculadores, onde os sólidos suspensos foram aglutinados para a etapa posterior de decantação. A água decantada foi conduzida aos filtros contendo carvão antracito e areia, e em seguida encaminhada ao reservatório apoiado. Na ETAI foram utilizados decantadores de alta taxa

O diagrama esquemático do tratamento da água utilizada na ETAI pode ser visualizado na FIGURA 1.

Figura 1: Fluxograma simplificado da ETAI

A unidade piloto utilizada para a realização dos procedimentos experimentais deste trabalho é constituída por uma unidade de purificação de água que utiliza membranas de osmose reversa e possui capacidade de tratamento líquida (produção do permeado) de $0,3\text{m}^3/\text{h}$, vazão máxima de entrada no equipamento de $0,4\text{m}^3/\text{h}$ na temperatura de entrada de 25°C , taxa de recuperação de projeto de 0,75. Estes valores foram fornecidos pelo fornecedor do equipamento devido às características da água a ser tratada.

Os valores máximos para a operação da membrana, especificados pelo fabricante, pressão de 4,16 MPa, temperatura de 45°C , SDI de 5,0 e turbidez na água de alimentação de 1,0 NTU.

A água utilizada para a alimentação da unidade piloto era proveniente do reservatório apoiado de água tratada da ETAI.

O sistema de alimentação da unidade piloto foi composto por um filtro de carvão ativado granular (GAC) com a finalidade de reter os óleos e graxas, cloro livre na forma de dióxido de cloro, turbidez, cor e sólidos dissolvidos.

Do início do experimento até 700 horas de operação foi utilizado GAC de origem vegetal, fornecido pela Carbomafra, modelo carbono 119. Após o tempo de 700 horas de operação foi necessária à manutenção do filtro de GAC com a substituição do elemento filtrante por carvão de origem animal fornecido pela empresa Bonecheer do Brasil.

As características destes carvões encontram-se descritas nos Anexos 2 e 3.

Após o filtro foi adicionado solução de metabissulfito de sódio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) por meio de uma bomba dosadora a 5% com a finalidade de neutralizar o efeito do cloro livre sobre as membranas de osmose reversa. Em seguida a água de alimentação foi conduzida por meio de tubulações em PVC para uma estrutura construída em aço inoxidável 304 contendo os medidores de pressão, vazão, painel de controle, pré-filtro de cartucho de polipropileno de $5\mu\text{m}$ referência ABS – HB004165484 fornecido pela empresa 3M do Brasil e para o controle da vazão de entrada foi utilizada uma válvula solenoide.

As medidas de pressão foram feitas em pressostatos e manômetros de aço inoxidável, utilizando como fluido manométrico a glicerina e a escala de pressão variando de 0 a 0,6 MPa. As pressões foram medidas antes e após o filtro de cartucho, na saída da bomba de alta pressão, no 1º vaso e no 2º vaso de pressão.

A água passa pelo filtro (1) e em seguida é bombeada para o 1º vaso de pressão (2) que contém o elemento filtrante, OR, deste vaso a água é separada em duas correntes, uma de permeado (3) e outra de rejeito (4). O rejeito do 1º vaso segue ao 2º vaso de pressão (5) onde é gerado outro permeado (3) e concentrado (6).

As medidas de vazão foram realizadas utilizando rotâmetros graduados de 0 a 600 Lh-1 da marca Stüble. O concentrado produzido no 2º vaso passa pelo rotâmetro, bem como o permeado produzido no 1º e no 2º vaso.

Após a passagem dos fluidos pelos rotâmetros estes foram conduzidos a dois reservatórios com capacidade de 1000L para o permeado e 500L para o concentrado. Os reservatórios possuíam válvulas abre e fecha para a retirada de amostra e válvula controladora de nível para a manutenção da vazão do concentrado. O fluxograma simplificado da unidade piloto pode ser visualizado na FIGURA 2, a seguir.

Figura 2: Esquema simplificado da unidade piloto de osmose reversa

A filtração foi realizada com a utilização de dois vasos de pressão onde foram inseridas individualmente as membranas espiraladas de osmose reversa com área individual de filtração de 7,9 m², totalizando 15,8m² e uma bomba centrífuga de alta pressão em aço inoxidável 304.

Como a unidade piloto continha dois vasos de pressão o equipamento filtrava a água de alimentação em dois passos. O primeiro passo era alimentado com água de alimentação e nele era produzido o permeado e o concentrado, este era novamente filtrado no segundo passo, gerando o permeado e o concentrado. O fluxograma simplificado do funcionamento das membranas utilizadas no processo, FIGURA 3.

Figura 3: Fluxograma simplificado das membranas utilizadas na unidade piloto

A membrana utilizada no experimento foi a ESPA1-4040, espiralada produzida pela Hydranautics Nitto Denko sua composição possui polímeros distintos dispostos em finas camadas como a poliamida, o poliéster e a polisulfona. De acordo com o fabricante, para esta membrana a rejeição de sais esperada de 99,0 a 99,3%.

No teste realizado para início da operação do equipamento, a turbidez da água de alimentação era maior que a turbidez máxima recomendada pelo fabricante, bem como o SDI, dessa maneira acredita-se que a eficiência desta membrana para a rejeição de sal bem como para a produção do permeado produzido pode ser inferior à descrita.

Para os experimentos realizados, em virtude das características da água de alimentação utilizou-se uma vazão máxima de entrada igual a 0,4 m³ h⁻¹ sendo 0,3m³ h⁻¹ de permeado e 0,1m³ h⁻¹ de concentrado.

RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos neste trabalho serão apresentados a seguir. Cabe destacar que durante o período do experimento ocorreu condição pluviométrica que simulou período de baixa e alta pluviosidade, influenciando na qualidade e quantidade de água disponível para a captação no corpo hídrico.

Como previsto foram obtidos resultados do concentrado superior aos resultados da água de alimentação e do permeado, verificando assim a eficiência do PSM, Tabela 2 e 3.

Durante o experimento foi possível constatar variação na taxa de recuperação do permeado devido a variações na produção de concentrado e permeado. No período de operação a taxa de recuperação variou entre 0,72 a 0,62, abaixo da taxa de recuperação de projeto mencionada pelo fabricante, como consequência houve variação na produção de permeado, do concentrado e na vazão de entrada (linha 1 da Tabela 2 e 3). Durante o experimento foram realizadas três análise de SDI com resultados superiores a 6,5, a média de turbidez na água de alimentação foi de 1,20 NTU com máximo de 4,27 e mínimo de 0,33 NTU o que indica a necessidade de um pré-tratamento antes da água de alimentação (industrial) ser encaminhada a osmose reversa.

Tabela2: Valores médios da água de alimentação obtidos para parâmetros analisados

Parâmetro	Média	Desvio padrão amostral	Máximo	Mínimo	Coefficiente de variação (%)	Unidade
Vazão	0,29	0,03	0,36	0,22	8,51	m ³ h ⁻¹
Condutividade	348,58	107,41	550,00	183,70	30,81	μS cm ⁻¹
Turbidez	1,20	0,64	4,27	0,33	52,97	NTU
Cloro livre	0,33	0,15	1,39	0,00	45,89	mg L ⁻¹
Cloretos	38,22	14,30	76,48	17,51	37,42	mg L ⁻¹
Dureza	57,07	14,79	81,00	26,00	25,91	mg L ⁻¹

Tabela 3: Valores médios do concentrado obtidos para parâmetros analisados

Parâmetro	Média	Desvio padrão amostral	Máximo	Mínimo	Coefficiente de variação (%)	Unidade
Vazão	0,10	0,00	0,10	0,08	2,65	m ³ h ⁻¹
Condutividade	1459,95	393,34	2570,00	579,00	26,94	μS cm ⁻¹
Turbidez	4,87	9,20	61,80	0,46	189,03	NTU
Cloro livre	0,00	0,01	0,06	0,00	1118,03	mg L ⁻¹
Cloretos	167,87	54,34	292,00	53,73	32,37	mg L ⁻¹
Dureza	243,62	55,38	373,00	74,00	22,73	mg L ⁻¹

Nas FIGURAS 4 e 5 pode-se visualizar os resultados das determinações de condutividade elétrica, que foram separados em dois intervalos de tempo, visto substituição do tipo de carvão ativado. Próximo a

730h de operação, na FIGURA 5 pode-se perceber que após o início da precipitação o valor da condutividade, na água de alimentação e no concentrado, não apresentou redução imediata, mas com a continuidade da precipitação apresentou valores menores daquela apresentada no início da precipitação. Após o término da precipitação este parâmetro continuou a apresentar valores reduzidos. Os resultados serão apresentados em dois gráficos devido as características dos carvões utilizados.

Figura 4: Resultados das determinações de condutividade elétrica.

Figura 5: Resultados das determinações de condutividade elétrica.

As medidas de turbidez podem ser visualizadas nas FIGURAS 6 e 7. Uma das possíveis formas para a remoção da turbidez no concentrado seria por processos de filtração, decantação, absorção física e adsorção física.

Na FIGURA 6 e 7 pode-se verificar que pouco depois de 400 h de operação e após o início da precipitação houve redução dos valores de turbidez que permaneceram estáveis por cerca de 70h. Quando ocorreu novo volume de precipitação a turbidez voltou a ocorrer, a turbidez permaneceu estável por mais 70h.

Figura 6: Resultados das determinações de turbidez.

Figura 7: Resultados das determinações de turbidez.

Nas FIGURAS 8 e 9 pode-se observar a precipitação e a concentração de cloro livre na água de alimentação, no permeado e no concentrado ao longo da operação. A interferência da pluviosidade foi praticamente nula nas determinações do cloro livre, diferentemente de outros parâmetros já analisados.

Figura 8: Resultados das determinações de cloro livre.

Figura 9: Resultados das determinações de cloro livre.

O comportamento dos cloretos ao longo do tempo de operação pode ser visualizado nas FIGURAS 10 e 11, se observarmos o comportamento do concentrado pode-se verificar que houve redução na concentração deste halogênio de acordo com o aumento da intensidade pluviométrica, cabendo salientar que será necessário um grande volume de chuva para a redução deste íon no concentrado, e com a substituição do carvão ativado utilizado, meio filtrante.

A FIGURA 11 contribui para a compreensão da influência da chuva nos resultados de cloretos no concentrado. Pode-se concluir que a intensidade da precipitação pluviométrica e a duração desta proporcionam a redução da concentração de cloretos no concentrado (diluição) e a falta de chuvas ocasiona o aumento deste íon na água bruta (concentração), na água industrial e no concentrado, comprometendo a qualidade do tratamento da ETAI e da OR

Figura 10: Resultados das determinações de cloretos.

Figura 11: Resultados das determinações de cloretos.

Os resultados das determinações de dureza total presente no concentrado foram influenciados pela pluviosidade, que causou redução nos valores obtidos nas determinações. As FIGURAS 11 e 12 mostram essa variação e a o aumento gradual da dureza com a ausência de pluviosidade.

Figura 11: Resultados das determinações de dureza.

Figura12: Resultados das determinações de dureza.

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

As primeiras 1000 horas de operação do sistema demonstraram a eficiência e robustez do PSM mesmo para alimentações com características não ideais. Como consequência de uma alimentação

dessas houve uma menor durabilidade, vida útil do elemento filtrante quando comparado com a vida útil esperada.

Com a finalidade de aumentar da durabilidade da membrana seria interessante à melhoria do pré-tratamento da água de alimentação, essa poderia ocorrer com a remoção da matéria orgânica existente na água bruta, redizindo a sim a quantidade de limpezas químicas necessárias para o funcionamento da mesma. A inserção de anti-incrustante poderia vir a retardar e reduzir frequência das limpezas.

Para a melhoria do sistema poderia ser adicionado tratamento biológico aeróbio anterior ao processo de tratamento da água, ciclo completo. Ou o tratamento utilizando um bioreator de membranas (ultrafiltração o nanofiltração) após o tratamento convencional, assim a osmose reversa somente entraria em operação quando necessária.

O concentrado proveniente deste processo poderia ser recirculado na própria estação, entrando novamente ao processo de tratamento de água ou passar em uma torre de carvão ativado granular a fim de adsorver elementos e compostos químicos ou por fim serem coagulados para a precipitação dos elementos e compostos químicos.

Durante o experimento foi possível verificar que os resultados dos parâmetros analisados do concentrado não possuem relação, nem correlação entre si. Em média os valores das análises do concentrado são superiores a quatro vezes a média da alimentação, e o desvio padrão, o coeficiente de variação não possui relação direta com a alimentação ou com a intensidade pluviométrica e esta pode estar com efeito defasado já que há um período mínimo de precipitação para a qualidade do manancial melhorar.

Como continuidade neste trabalho é importante caracterizar o concentrado com base na Resolução CONAMA 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/2005, Seção II, art. 16, Inciso I e II. Com esta caracterização, completa, pode-se destinar o efluente produzido por uma planta piloto de osmose reversa ao corpo hídrico ou para o tratamento adequado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALTURKI, Abdulhakeen Ali.; TADKAEW, Nichanan.; MCDONALD, James A.; KHAN, Stuart J.; PRICE, Willian E.; NGHIEM, Long D. Combining MBR and NF/RO membrane filtration for the removal of trace organics in indirect potable water reuse applications. *Journal of Membrane Science*, v.365, p.206-215, 2010. Mensal.
2. AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012). SMWW
3. BIENATI, Barbara et al. Characterization and performance of different types of hollow fibre membranes in a laboratory-scale MBR for the treatment of industrial wastewater. *Desalination*, Swansea, v. 231, p.133-140, 2008. Mensal.
4. BJERKE, B. Membrane technology and costs: the state of art. *Desalination*, Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V, v. 35, p. 375 – 382, 2002.
5. BÓDALO-SANTOYO, A; GÓMEZ-CARRASCO, J.L.; GÓMEZ-GÓMEZ, E.; MÁXIMO-MARTÍN, F.; HIDALGO-MONTESINOS, A.M.. Application of reverse osmosis to reduce pollutants present in industrial wastewater. *Desalination*, Swansea, v. 2, n. 155, p.101-108, 2003. Mensal.
6. BRASIL, Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 430, 13 de maio de 2011 Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.
7. CARVALHO, Roberto Bentes de.; RAMOS, Gabriela Marques dos.; BRAGA JÚNIOR, Walter Bom.; BORGES, Cristiano Piacksek. In: Teste piloto de microfiltração submersa para concentração de vinhoto da indústria de etanol. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, XVII, 2013, Goiânia GO. Anais do XVII CBESA. 2013. Meio digital.
8. CASANÃS GONZÁLVEZ, Antonio.; ATAZ, Joan Sanz.; CAMPRUBI, Elisenda Taberna.; GALLEGU, Leopoldo Guerrero.; DIAZ, Juan Manuel Ortega. Predicción del ensuciamiento coloidal en sistemas de ósmosis inversa y nanofiltración. Aplicación del índice de atascamiento modificado (MFI). Disponível em:< <http://www.veoliawatertechnologies.es/vwst-iberica/ressources/documents/1/19856,AT-PREDICCION-4.pdf>> acesso em 20 set 2014.
9. CHERYAN, M. Ultrafiltration Handbook, Technomic Publusing Ind., p. 1-2, 1986
10. COHEN, R. D.; PROBSTEIN, R. F..Colloidal fouling of reverse osmosis membranes. *Journal of Colloid and Interface Science*, v. 114, p. 194-207, 1986. Mensal
11. DIALYNAS, Emmanuel.; MANTZAVINOS, Dionissios.; DIAMADOPOULOS, Evan. Advanced treatment of the reverse osmosis concentrate produced during reclamation of municipal wastewater. *Water Research* v.42, p.4603-4608, 2008. Mensal.
12. FARIAS, Elizabeth L.; HOWE, Kerry J.; THOMSON, Bruce M. Effect of membrane bioreactor solids retention time on reverse osmosis membrane fouling for wastewater reuse. *Water Research* v.49, p.53-61, 2013. Mensal.

13. HO, W.S.Winston.; SIRKAR, Kamallesh K. Membrane Handbook, Part I and VI, Springer Science + Business Media, New York, 1992 reimpressão, Netherlands Kluwer Academic Publishers, 2001.
14. HUANG, R.R.; HOINKIS, J.; HU, Q.; KOCH. F., treatment of dyeing wastewater by fiber membrane microbiological reactor, Desalination and Water Treatment, v.11, p. 288-293, 2009. Mensal.

Capítulo 8

10.37423/211004897

CONFORMIDADE ENTRE A QUALIDADE DA ÁGUA E SEUS USOS EM UMA LOCALIDADE DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Tereziana Silva da Costa

Universidade Federal de Campina Grande

Maniza Sofia Monteiro Fernandes

Universidade Federal de Campina Grande

Rodrigo Vieira Alves Amaral

Universidade Federal de Campina Grande

Sonáli Amaral de Lima Alves

Universidade Federal de Campina Grande

Kepler Borges França

Universidade Federal de Campina Grande

Resumo: Diante da escassez hídrica recorrente no Semiárido Brasileiro e a contaminação dos recursos hídricos, que reduz a disponibilidade de água com qualidade, a busca por fontes alternativas de abastecimento tem ocasionado a utilização de águas impróprias. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das águas de duas fontes alternativas no Distrito Santa Luzia, município de Picuí/PB, verificando a conformidade com seu enquadramento em função dos usos preponderantes, com base na Resolução CONAMA 357/2005. Foram coletadas amostras de água de duas fontes superficiais para fins de análises bacteriológicas, físico-químicas e ecotoxicológicas. Embora as águas das duas fontes fossem destinadas ao abastecimento para consumo humano, o que permite seu enquadramento na Classe 1 de águas doces e também de águas salobras, os resultados das análises revelaram que a qualidade da água de apenas uma das fontes estava em conformidade com o padrão de qualidade estabelecido para esse uso, entretanto devendo ser submetida à filtração e cloração, uma vez que foi identificada presença de coliformes termotolerantes. A água da segunda fonte alternativa apresentou três parâmetros em desconformidade com o padrão de qualidade necessário para o uso que era realizado pela população, sendo eles: elevada concentração de coliformes termotolerantes e fósforo total, além de ecotoxicidade crônica. A Resolução CONAMA 357/2005 deve servir de ferramenta para gestores de forma a não permitir o uso de águas impróprias para o abastecimento, além de dar subsídio na recuperação de corpos hídricos.

Palavras-chave: diretrizes ambientais, contaminação, ecotoxicidade.

1. INTRODUÇÃO

Mesmo possuindo cerca de 12% da água doce disponível na Terra, a falta de água em algumas regiões do Brasil é um problema recorrente, pois os recursos hídricos são distribuídos de forma desigual entre as regiões e com relação à densidade populacional. Além disso, embora dependam da água para a sobrevivência e para o desenvolvimento econômico, as sociedades humanas poluem e degradam esse recurso agravando ainda mais a escassez. As atividades antrópicas têm produzido contínua e sistemática deterioração e perdas extremamente elevadas em quantidade e qualidade da água (TUNDISI E MATSUMURA-TUNDISI, 2011).

A escassez hídrica é uma das principais características do Semiárido Brasileiro, composto por 1.262 municípios, onde a escassez é provocada, sobretudo, pelas altas taxas de evapotranspiração e baixas precipitações anuais. Nessa região a demanda de água excede a quantidade disponível e as inúmeras intervenções públicas com objetivo de solucionar a questão da escassez de água que afeta a população não foram suficientes (BRASIL, 2017; BRASIL, 2012; ANDRADE E NUNES, 2014).

No Semiárido Brasileiro, a aridez e a distribuição irregular da precipitação pluviométrica no tempo e no espaço levaram à prática da construção de reservatórios de captação e de armazenamento das águas superficiais (FERREIRA et al., 2015). Análises da série histórica de políticas públicas relativas à gestão dos recursos hídricos têm mostrado que o conjunto dessas medidas tem sido instrumentalizado politicamente, apresentando pouca eficácia no enfrentamento da escassez de água na referida região, tendo em sua maioria um caráter paliativo, emergencial e oportunista, sem contribuir em grande medida para a mitigação de conflitos no que tange ao acesso à água (SILVA et al., 2015).

Mesmo com a dificuldade no abastecimento de água em algumas regiões, a degradação ambiental ainda é muito frequente, principalmente em mananciais localizados ou próximos às áreas urbanas, para onde é carregada uma grande quantidade de nutrientes e matéria orgânica, além da ocorrência de processos erosivos resultando em assoreamento, eutrofização e contaminação das águas, reduzindo a disponibilidade e a qualidade do manancial (SANTOS; HERNANDEZ, 2013).

Quando as impurezas presentes na água alcançam valores elevados podem causar danos ao homem e ao meio ambiente, por isso, precisam ser limitadas de acordo com a finalidade a que se destina. Por ser de fundamental importância para saúde, progresso e desenvolvimento de qualquer comunidade, a água deve dispor de quantidade e qualidade adequada (SALES et al., 2012).

A qualidade da água é um conceito relativo que depende diretamente da sua utilização. A Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos, onde condições e padrões de qualidade são estabelecidos para águas superficiais doces, salobras e salinas, com enquadramento em treze classes e seus respectivos usos preponderantes.

As doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus e parasitas são o risco mais comum e difundido a saúde associados à água. O problema de saúde pública é determinado pela gravidade e incidência das doenças associadas à patógenos, a sua infecciosidade e da população exposta. Em populações vulneráveis, a evolução da doença pode ser ainda mais grave (WHO, 2011).

A avaliação ecotoxicológica de águas recorrendo aos ensaios de toxicidade em laboratório deve ser encarada como um diagnóstico complementar em águas que evidenciam possível contaminação. Os resultados das análises químicas por si só não retratam o impacto ambiental causado pelos poluentes, porque não demonstram os efeitos sobre os ecossistemas (GOMES, 2007). A Resolução CONAMA 357/2005 exige ensaios de ecotoxicidade crônica e aguda para enquadramento de águas superficiais em diferentes classes, sendo utilizados para investigar as possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados nessa Resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos.

A toxicidade aguda é observada quando a amostra é tóxica o suficiente para matar os organismos-teste, mesmo quando expostos a ela por pouco tempo. Ensaios de toxicidade crônica expõem os organismos às amostras por um intervalo de tempo mais significativo em relação ao seu ciclo de vida, neles são avaliados efeitos mais sutis, como alteração sobre a reprodução e o crescimento. Quando a amostra avaliada apresenta toxicidade aguda, a morte dos organismos-teste impossibilita a observação dos efeitos crônicos, por isso, muitas vezes torna-se desnecessária a realização dos dois tipos de ensaio simultaneamente (ARENZON et al., 2011).

Tendo em vista a escassez hídrica existente no Semiárido Brasileiro e a contaminação dos recursos hídricos que reduz a disponibilidade de água com qualidade, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das águas de duas fontes alternativas no Distrito Santa Luzia, município de Picuí/PB, verificando a conformidade com seu enquadramento em função dos usos preponderantes, com base na Resolução CONAMA 357/2005.

2.METODOLOGIA

2.1. LOCAL DO ESTUDO

O local do estudo foi o Distrito Santa Luzia, pertencente ao município de Picuí/PB e localizado geograficamente a 06°26'06,0"S e 36°17'34,3"O. Integrando o Semiárido Brasileiro, Picuí é um dos municípios que apresentaram menores precipitações pluviométricas no estado, ficando abaixo de 500 mm anuais desde o ano de 2012, segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (AESAs) da Paraíba. A Figura 1 apresenta a delimitação do Semiárido Brasileiro, bem como a localização do Município de Picuí e sua precipitação pluviométrica anual em 2014, ano que foi realizado esse estudo.

Figura 1 – Localização de Picuí-PB e precipitação pluviométrica máxima em 2014

Fonte: SUDENE (2017); AESA (2014)

Para obter informações sobre as fontes de água utilizadas nessa localidade, foram elaborados questionários para entrevistas semiestruturadas destinadas aos moradores, os quais possibilitaram a identificação das fontes de água disponíveis para uso.

No Distrito Santa Luzia, observa-se deficiência em saneamento básico e não existe rede de distribuição de água tratada. O abastecimento de água potável é realizado unicamente por um pequeno sistema de dessalinização que fornece cerca de 60 litros de água por semana para cada família. Parte dos moradores possui cisternas nas residências, enquanto que, os demais contam com uma caixa d'água pública localizada no distrito. Em períodos chuvosos, estes reservatórios são abastecidos com água da chuva, no entanto, devido à severa escassez hídrica, fontes alternativas de água são utilizadas.

O transporte de água por caminhões pipa tem ganhado enorme relevância nesta localidade, sendo a principal forma alternativa de abastecimento. A água transportada desta forma é oriunda do Açude Boqueirão, localizado no município de Parelhas-RN, a 47 km do Distrito Santa Luzia, e tem sua

distribuição controlada pelo exército brasileiro através do programa Operação Pipa, abastecendo as cisternas vazias nas residências e também a caixa d'água pública do distrito de onde todas as famílias podem retirar água.

A segunda fonte alternativa de abastecimento em uso pela população local é um pequeno manancial conhecido como Olho d'Água das Onças (Figura 2) que se localiza a cerca de 282,6 m da praça central do distrito. Este manancial apresentava sinais de eutrofização, como diminuição da transparência da água e afloramento de algas deixando-a com cor esverdeada, além disso, a presença de lixo observada em seu entorno e o fato do mesmo ficar em um local de altitude menor que o distrito, sugere a contaminação desse manancial.

Figura 2 – Localização e imagem do Olho d'Água das Onças

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS (2016) e Imagem própria

2.2. AMOSTRAGEM

As coletas de água das duas fontes alternativas de abastecimento foram realizadas durante o ano 2014, as quais estavam sendo utilizadas pela população para usos múltiplos devido ao longo período de escassez hídrica.

As amostras de água do Olho d'Água das Onças foram coletadas diretamente no manancial, já as amostras de água do Açude Boqueirão foram coletadas após o transporte pelos caminhões pipa até o distrito.

Para as análises de coliformes termotolerantes e parâmetros físico-químicos foram realizadas coletas a cada bimestre, totalizando seis coletas da água de cada fonte durante o ano, enquanto que para a análise ecotoxicológica foi coletada apenas uma amostra no terceiro bimestre.

2.3. ANÁLISES REALIZADAS

Análises ecotoxicológicas, de coliformes termotolerantes, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), turbidez, cor, pH, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), alumínio, cloreto, ferro, fósforo total, nitrato, nitrito, amônia e sulfato foram utilizadas para avaliar os padrões de qualidade das fontes hídricas citadas anteriormente, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005.

Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Referência em Dessalinização (LABDES) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com exceção de oxigênio dissolvido, que foi verificado no local da coleta.

Nas análises bacteriológicas e físico-químicas utilizaram-se as metodologias descritas no *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA/AWWA/WEF, 1998), bem como no cálculo da salinidade a partir da condutividade elétrica. Os ensaios de ecotoxicidade foram desenvolvidos de acordo com a NBR ABNT 12.648/2011, a qual especifica um método de avaliação da toxicidade crônica para microalgas da família *Chlorophyceae*, sendo utilizada a espécie *Chlorella vulgaris* cultivada em meio de cultivo *Bold's Basal Medium* (BBM).

Para avaliação de ecotoxicidade crônica realizou-se uma determinação qualitativa utilizando amostras sem diluição, as quais foram enriquecidas com os mesmos nutrientes utilizados na preparação do controle (meio de cultivo). Foi adicionado 1 mL da cultura de microalgas *Chlorella vulgaris* na sua fase exponencial de crescimento em 100 mL das amostras enriquecidas e no controle, de forma que a concentração inicial de microalgas fosse 10^5 células mL⁻¹.

Os recipientes testes, com três réplicas do controle e das amostras enriquecidas, mostrados na Figura 3, foram mantidos a $25 \pm 2^\circ\text{C}$, 4.500 lux e aeração constante por 72 horas. Estes recipientes foram distribuídos de forma aleatória, tendo suas posições alternadas todos os dias.

Figura 3 – Recipientes testes para determinação de ecotoxicidade

Fonte: Imagem própria

O ensaio foi validado de acordo com as recomendações da norma utilizada, considerando: i) aumento de 16 vezes da biomassa algácea média do controle, após 72 horas de exposição; e ii) coeficiente de variação da biomassa algácea entre as réplicas do controle inferior ou igual a 20%.

O crescimento algáceo foi determinado a partir de contagens com câmara de Neubauer em microscópio óptico e analisado estatisticamente, através do Teste de Fisher, para verificar a existência de diferenças significativas entre o Controle (A) e as amostras de água do Açude Boqueirão (B) e do Olho d'Água das Onças (C). A análise estatística foi realizada através do software Minitab® 16.0 utilizando-se intervalo de confiança de 95%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para identificar os parâmetros de qualidade estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005 e necessários para verificação da conformidade com os usos preponderantes, as águas em estudo foram caracterizadas de acordo com sua salinidade, considerando as definições dessa resolução para águas doces (salinidade igual ou inferior a 0,5‰), salobras (salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰) e salinas (salinidade igual ou superior a 30 ‰).

A água do Açude Boqueirão apresentou salinidade média de 0,38‰ com desvio padrão de $\pm 0,077$ e a água proveniente do Olho d'Água das Onças apresentou salinidade média de 2,30‰ com desvio padrão de $\pm 0,098$, caracterizando-se como água doce e salobra, respectivamente.

Na Tabela 1 é possível observar os resultados obtidos na avaliação ecotoxicológica. Assim como Miashiro et al. (2012), que realizou ensaios ecotoxicológicos também com microalgas da família *Chlorophyceae*, o presente trabalho teve resultados válidos de acordo com as exigências da NBR ABNT

12.648/2011, pois o número de células final no controle foi 16 vezes superior ao número de células inicial e o coeficiente de variação não ultrapassou 20% nas réplicas do controle, assim como em nenhuma das amostras. A validação desse tipo de ensaio demonstra sua viabilidade, o qual pode ser utilizado por gestores ambientais nas tentativas de mensurar as extensões dos impactos ambientais.

Tabela 1 – Resultados dos ensaios ecotoxicológicos com *Chlorella vulgaris*.

Amostra	Conc. Inicial (cél. mL ⁻¹)	Conc. Final (cél. mL ⁻¹)	Crescimento Algáceo (cél. mL ⁻¹)	Média (cél. mL ⁻¹)	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação
A	2,35E+05	4,77E+06	4,53E+06			
A	2,35E+05	3,78E+06	3,55E+06	4,20E+06	461596,1	10,99%
A	2,35E+05	4,76E+06	4,52E+06			
B	2,35E+05	3,63E+06	3,39E+06			
B	2,35E+05	3,58E+06	3,34E+06	3,25E+06	158455,1	4,87%
B	2,35E+05	3,27E+06	3,03E+06			
C	2,35E+05	9,20E+05	6,85E+05			
C	2,35E+05	1,22E+06	9,83E+05	9,00E+05	153303,1	17,03%
C	2,35E+05	1,27E+06	1,03E+06			

(A) Controle / (B) Açude Boqueirão / (C) Olho d'Água das Onças.

É importante destacar que as médias apresentadas na Tabela 1 revelam um crescimento algáceo inferior mais perceptível na amostra de água do Olho d'Água das Onças (C) quando comparado com o Controle (A). Quando aplicado o Teste de Fisher às médias de crescimento algáceo, obteve-se $p = 0,0612$ para a comparação entre as médias do Controle (A) e do Açude Boqueirão (B), e $p = 0,001$ para a comparação entre as médias do Controle (A) e do Olho d'Água das Onças (C). Sabendo-se que, para o intervalo de confiança de 95%, a igualdade entre as médias é rejeitada quando $p < 0,05$, os resultados indicam que apenas a água do Olho d'Água das Onças apresenta ecotoxicidade crônica para o organismo-teste utilizado.

A Tabela 2 mostra os resultados médios dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos avaliados para a água do Açude Boqueirão, o desvio padrão e os limites estabelecidos na classe 1 de águas doces, na qual ocorre seu enquadramento por ser destinada ao consumo humano.

Tabela 2 – Qualidade da água do Açude Boqueirão e seu padrão de qualidade considerando seu uso preponderante, de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005

Parâmetros avaliados	Média	Desvio Padrão	Padrões para águas doces (Classe 1)
Ecotoxicidade crônica	Não*	-	Não
Coliformes termotolerantes (col. 100 mL ⁻¹)	24	32,39	≤ 200
DBO 5 dias a 20°C (mg L ⁻¹ O ₂)	3	0,43	≤ 3
OD (mg L ⁻¹ O ₂)	6,3	0,18	≥ 6
Turbidez (UT)	21,6	11,73	≤ 40
Cor verdadeira (mg Pt-Co L ⁻¹)	80	19,69	Natural
pH	8,2	0,44	6,0 a 9,0
STD (mg L ⁻¹)	486,4	67,30	≤ 500
Alumínio dissolvido (mg L ⁻¹)	0,07	0,06	≤ 0,1
Cloreto total (mg L ⁻¹)	137,7	53,12	≤ 250
Ferro dissolvido (mg L ⁻¹)	0,19	0,13	≤ 0,3
Fósforo total (mg L ⁻¹)	0	0,03	≤ 0,02
Nitrato (mg L ⁻¹)	0,22	0,20	≤ 10
Nitrito (mg L ⁻¹)	0,02	0,02	≤ 1,0
Amônia (mg L ⁻¹)	0,55	0,39	≤ 1,0 para 8,0 < pH ≤ 8,5
Sulfato total (mg L ⁻¹)	26,6	10,30	≤ 250

** Resultado de apenas uma análise*

Alguns parâmetros, como sulfato, turbidez, cor, coliformes termotolerantes, cloreto e STD, apresentaram maior variabilidade ao longo do período avaliado, podendo estar relacionado com precipitações pluviométricas irregulares no município onde se localiza o Açude Boqueirão, Parelhas/RN. Segundo a EMPARN, a precipitação anual nesse município em 2014 foi de 465,5 mm com chuvas distribuídas entre os meses de janeiro a junho.

Embora os resultados médios obtidos estejam em conformidade com a qualidade exigida para o enquadramento da água do Açude Boqueirão na classe 1 de águas doces, DBO e STD apresentaram valores acima do padrão estabelecido em duas (33%) e três (50%) das amostras coletadas, respectivamente. Os maiores valores foram identificados nas últimas coletas do ano, exatamente no período onde não foram registradas precipitações pluviométricas, atingindo o máximo de 3,4 mg L⁻¹ para DBO e 549,4 mg L⁻¹ para STD.

A qualidade da água oriunda desta fonte já era esperada, tendo em vista que os mananciais utilizados pela Operação Pipa, que é executada pelo Ministério da Integração junto com o exército brasileiro, devem possuir laudo emitido por órgão competente que comprove a qualidade da água (AMADOR e COUTINHO, 2013). Silva et al. (2014) também realizou análise da água do Açude Boqueirão para

classificá-la de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 e encontrou 1980 mg L^{-1} de STD, valor muito acima do encontrado neste trabalho, porém não foi especificado o período e a frequência das coletas.

De acordo com a Resolução utilizada, águas doces da classe 1 podem ser utilizadas para consumo humano após tratamento simplificado. Seu enquadramento nessa classe condiz com os usos preponderantes identificados no Distrito Santa Luzia, que geralmente são para usos múltiplos e também consumo humano, uma vez que a água dessalinizada é insuficiente para a demanda das famílias. No entanto, foi identificado através dos questionários que 48% dos moradores não realizam tratamentos simplificados como filtração e/ou cloração, o que pode acarretar a transmissão de doenças.

Considerando que a água do Olho d'Água das Onças também se destina ao abastecimento para consumo humano, que é caracterizado não apenas pela ingestão, mas também preparação de alimentos e higiene pessoal, a mesma deve ser enquadrada na classe 1 de águas salobras. Águas salobras utilizadas com essa finalidade devem passar por tratamento convencional ou avançado, tendo em vista também a quantidade de sais presentes, porém, a falta de águas doces em regiões semiáridas leva a utilização de águas desse tipo pela população.

Os resultados obtidos com as análises de água do Olho d'Água das Onças, apresentados na Tabela 3, revelam a desconformidade entre a qualidade desta água e o uso que é realizado pela população, sendo identificada ecotoxicidade crônica, elevado número de coliformes termotolerantes e altas concentrações de fósforo total. Foi verificado ainda que em uma das amostras coletadas (16,7%), o valor de OD estava inferior ao mínimo recomendado, sendo de $4,7 \text{ mg L}^{-1} \text{ O}_2$. Em geral, verifica-se baixa variabilidade nos resultados dos parâmetros ao longo do período analisado, o que evidenciado pelos valores de desvio padrão.

Tendo em vista que a salinidade da fonte em estudo não se dá por influência direta marinha, os padrões de fósforo e dos grupos químicos de nitrogênio utilizados para enquadramento são os mesmos da classe correspondente de águas doces, como preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005.

Tabela 3 – Qualidade da água do Olho d'Água das Onças e seu padrão de qualidade considerando seu uso preponderante, de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005

Parâmetros avaliados	Média	Desvio Padrão	Padrões para águas salobras (Classe 1)
Ecotoxicidade crônica	Sim*	-	Não
Coliformes termotolerantes (col. 100 mL ⁻¹)	2.022	0,00	≤ 200
OD (mg L ⁻¹ O ₂)	5,2	0,37	≥ 5
pH	7,3	0,29	6,5 a 8,5
Alumínio dissolvido (mg L ⁻¹)	0,03	0,04	≤ 0,1
Ferro dissolvido (mg L ⁻¹)	0,1	0,04	≤ 0,3
Fósforo total (mg L ⁻¹)	1,7	0,42	≤ 0,02 **
Nitrato (mg L ⁻¹)	0,58	0,30	≤ 10 **
Nitrito (mg L ⁻¹)	0,16	0,11	≤ 1,0 **
Amônia (mg L ⁻¹)	1,15	0,12	≤ 3,7 para pH ≤ 7,5 **

* Resultado de apenas uma análise

** Padrões da classe correspondente de água doce

Os valores em **negrito** representam os resultados em desconformidade com o padrão exigido para o uso preponderante.

Assim como no presente trabalho, Ferreira et al. (2015) também observou valores de OD abaixo do recomendado em águas de manancial superficial durante períodos sem precipitação pluviométrica, além de elevadas concentrações do nutriente fósforo. Sabe-se que os componentes de nitrogênio e fósforo são os principais contaminantes químicos das águas, devido às concentrações elevadas em esgotos domésticos. Moretto et al. (2012) constatou como um dos principais problemas ambientais o processo de eutrofização da água, também relacionado com a concentração de nutrientes e carga orgânica originados a partir de esgotos domésticos.

É importante destacar que o elevado número de coliformes termotolerantes encontrado em todas as coletas realizadas, além das concentrações de fósforo total, sugerem contaminação frequente dessa água por efluentes domésticos. A identificação de ecotoxicidade crônica evidencia a presença de substâncias não identificadas diretamente, mas que afetam a qualidade dessa água para o desenvolvimento de organismos aquáticos, podendo também representar risco os consumidores.

A utilização dessa água por parte dos moradores se dá sempre que a água dessalinizada fornecida é insuficiente para o consumo e o transporte da água por meio de carro pipa é realizado de forma tardia, representando enorme perigo à saúde da população. De maneira semelhante, Cavalcante (2014)

também identificou a água utilizada por uma comunidade rural do Semiárido Brasileiro, como um importante fator de risco à saúde pública.

4. CONCLUSÕES

A região do Semiárido Brasileiro é marcada pela dificuldade de abastecimento com água potável acarretando na procura por fontes alternativas de abastecimento, no entanto, é importante destacar que: se por um lado essas fontes alternativas resolvem o problema da escassez hídrica em termos de quantidade, por outro lado, agravam os problemas relacionados com a qualidade da água, resultando muitas vezes na transmissão de doenças.

O abastecimento realizado em comunidades difusas através da Operação Pipa é de extrema importância para a população. No Distrito Santa Luzia a água dessalinizada fornecida é insuficiente para atender a demanda da população local e a água potável transportada por carros pipa é a única fonte alternativa capaz de suprir a necessidade existente, considerando que a água da fonte local apresentou qualidade insatisfatória no período monitorado, o que pode ser concluído com base nos resultados de ecotoxicidade, coliformes termotolerantes e fósforo total.

Diversas localidades do Semiárido Brasileiro necessitam urgentemente de medidas administrativas no sentido de atenuar os impactos provocados pelas estiagens, fornecendo água com qualidade adequada para uso e consumo humano. A Resolução CONAMA 357/2005 deve servir de ferramenta para os gestores, de forma a não permitir o uso de águas impróprias para o abastecimento, além de dar subsídio na recuperação de corpos hídricos.

5. REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.648. Ecotoxicologia aquática – toxicidade crônica – método de ensaio com algas (Chlorophyceae). Rio de Janeiro, 2011.

AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Chuvas acumuladas no ano 2014. Disponível em: <<http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/monitoramentoPluviometria.do>>. Acesso: 15 jun. 2016.

APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed., Washington, D.C: American Public Health Association/ American Water Works Association/ Water Environment Federation, 1998.

AMADOR, M. B. M.; COUTINHO, W. S. Reflexões sobre a seca em municípios do agreste e sertão pernambucanos. Revista Científica ANAP Brasil, Tupã, v. 6, n. 8, p. 75-91, dez. 2013.

ANDRADE, J. A.; NUNES, M. A. Acesso à água no Semiárido Brasileiro: uma análise das políticas públicas implementadas na região. Revista espinhaço, Diamantina, v. 3, n. 2, p. 28-39, 2014.

ARENZON, A.; PEREIRA NETO, T. J.; GERBER, W. Manual sobre toxicidade em efluentes industriais. Porto Alegre: CEP SENAI de Artes Gráficas Henrique d'Ávila Bertaso, 2011.

BRASIL. Agência Nacional de Águas. A Questão da Água no Nordeste. Brasília, DF: CGEE, 2012.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Resolução nº 115, de 23 de novembro de 2017. Aprova a Proposição nº 113/2017, que acrescenta municípios a relação aprovada pela Resolução CONDEL nº 107, e 27 de julho de 2017. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 232, p. 32-34, 05 dez. 2017.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e dá outras providências. Brasília, DF, 2005.

CAVALCANTE, R. B. L. Ocorrência de Escherichia coli em fontes de água e pontos de consumo em uma comunidade rural. Revista Ambiente e Água, Taubaté, v.9, n.3, p. 550-558, jul./set., 2014.

GOOGLE MAPS. Distrito de Santa Luzia. Disponível em:

<<https://www.google.com.br/maps/place/Distrito+De+Santa+Luzia/@-6.4356793,-36.2943628,785m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7ae3d3110316fd1:0x5a7a30b4a8734173!8m2!3d-6.4356793!4d-36.2921741?hl=pt-BR>> Acesso em: 15 jun. 2016.

EMPARN – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Precipitação acumulada.

<<http://186.250.20.84/monitoramento/2014/acumulapr.htm>>. Acesso: 15 jun. 2016.

FERREIRA, K. C. D.; LOPES, F. B.; ANDRADE, E. M.; MEIRELES, A. C. M.; SILVA, G. S. Adaptação do índice de qualidade de água da National Sanitation Foundation ao semiárido brasileiro. Revista Ciência Agrônômica, Fortaleza, v. 46, n. 2, p. 277-286, abr./jun. 2015.

GOMES, A. I. E. Avaliação da Ecotoxicidade de Águas Superficiais: Aplicação à Bacia Hidrográfica do Rio Leça. Dissertação (Mestrado em Engenharia do Ambiente) – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2007.

MIASHIRO, L.; LOMBARDI, J. L.; MERCANTE, C. T. J. Ecotoxicity assessment in aquaculture system using the test organism *Pseudokirchneriella subcapitata* (Chlorophyceae). *Acta Scientiarum. Biological Sciences*, Maringá, v. 34, n. 4, p. 373-379, out./dez. 2012.

MORETTO, D. L.; PANTA, R. E.; COSTA, A. B.; LOBO, E. A. Calibration of water quality index (WQI) based on Resolution nº 357/2005 of the Environment National Council (CONAMA). *Acta Limnologica Brasiliensia*, Rio Claro, v. 24, n. 1, p. 29-42, 2012.

SALES, A. M. J.; SANTOS, V. S.; CHAVES, M. S.; ALVES, F. K. S.; BRITO, A. S. Avaliação da qualidade da água do açude do cumbe, no município do Barro – CE. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, Mossoró, v. 7, n. 4, p. 30-38, out./dez. 2012.

SANTOS, G. O.; HERNANDEZ, F. B. T. Uso do solo e monitoramento dos recursos hídricos no córrego do Ipê, Ilha Solteira, SP. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, Campina Grande, v. 17, n. 1, p. 60-68, 2013.

SILVA, J. B.; GUERRA, L. D.; IORIS, A.; GOMES, R. A. Conflitos sociopolíticos, recursos hídricos e programa um milhão de cisternas na região semiárida da Paraíba. *Novos Cadernos NAEA*, Belém, v. 18, n. 2, p. 69-92, jun./set. 2015.

SILVA, A. G. S.; NERI, R. S.; MOURA, L. B. M.; HILÁRIO, L. S.; SILVA, D. R. Monitoramento da qualidade da água – Açude Itans, Guargualheiras e Boqueirão – RN. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 37. Anais. Natal: Centro de Convenções, 2014.

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Delimitação do Semiárido conforme Resoluções nº 115, de 23 de novembro de 2017, e nº 107, de 27 de julho de 2017. Disponível em: <<http://antigo.sudene.gov.br/images/arquivos/semiarido/arquivos/mapa-semiarido-1262municipios-Sudene.pdf>>. Acesso: 13 out. 2021.

TUNDISI, J. G.; T. MATSUNURA- TUNDISI. Recursos Hídricos no Século XXI. São Paulo: Oficina de textos, 2011.

WHO - World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality. 4 ed. Genebra, 2011.

Capítulo 9

10.37423/211004911

DISTRIBUIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA EM CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS URBANAS DE CAMPINA GRANDE - PB

Juscelino Alves Henriques

*Instituto Federal do Sertão Pernambucano -
Campus Ouricuri*

Resumo: Muitas cidades brasileiras apresentam vários problemas relacionados ao manejo e drenagem das águas pluviais urbanas, principalmente quando se trata de canais de drenagem. Estes por sua vez podem ser acometidos por problemas como, incapacidade de suportar a vazão de águas pluviais e funcionar como receptores de águas residuárias *in natura*. Visando isso, o objetivo deste trabalho foi investigar através dos indicadores demanda química de oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio, as concentrações de matéria orgânica em águas de drenagem pluviais urbanas que drenam no Canal do Prado, sendo o mesmo integrante do sistema de macrodrenagem pluvial urbana da Bacia do Prado, cidade de Campina Grande – PB. Para a realização deste trabalho foram escolhidos quatro pontos, distribuídos da seguinte forma: O primeiro e quarto ponto localizados a montante e jusante, respectivamente, do canal e os outros dois definidos nos trechos finais dos principais canais afluentes, imediatamente antes do lançamento no canal objeto de estudo. De acordo com os valores médios encontrados de DBO e DQO ficou constatado que as águas drenadas pela Bacia Urbana do Prado apresentam características típicas de esgoto sanitário classificado como de fraco a médio

Palavras-chave: Gestão de águas urbanas, drenagem urbana, indicadores de matéria orgânica.

INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade as cidades tenderam a se desenvolver as margens de mananciais superficiais, devido a necessidade que a água tinha em abastecer a população e seu papel de sanear. Tendo em vista seu papel de saneamento, a mesma começou a ser utilizada como meio de transporte das excretas humana e de outros animais, sendo as cidades romanas pioneiras em implantar esse sistema de saneamento.

Atualmente é percebido que, com o desenvolvimento das cidades e acelerado êxodo rural, os problemas relacionados a falta de saneamento só aumentaram, pois tais serviços não acompanharam o crescimento populacional, fato constatado particularmente nos países em desenvolvimento.

Dentre os serviços de saneamento básico, a drenagem urbana e o manejo das águas pluviais se revestem de grande importância, particularmente pela sua capacidade de afastar estas águas dos centros urbanos para outros locais. A Lei 11.445/2007 define este sistema como sendo um “conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais da drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas” (BRASIL, 2007)

No entanto, é observado que estes sistemas estão a cada dia sendo utilizados para o transporte de esgotos sanitários *in natura*. Este lançamento traz sérias consequências para o meio ambiente, através de grande quantidade de poluentes que chegam aos mananciais, acarretando risco de contaminação às populações estabelecidas no entorno desses canais.

É importante destacar que este fato é comum na maioria das cidades brasileiras, principalmente naquelas de médio e grande porte. Dentre estas está Campina Grande-PB, tendo seu sistema de drenagem composto por três principais bacias urbanas, Prado, Bodocongó e Piabas. Este sistema também vem passando por diversos problemas, podendo-se destacar o lançamento e transporte de águas residuárias.

A partir desta situação, surge a necessidade de monitorar as águas de drenagem, com o levantamento de alguns indicadores físico-químicos, de modo a mensurar a distribuição de matéria orgânica no sistema de drenagem urbana de águas pluviais de Campina Grande-PB. A partir dessas informações será possível estabelecer políticas públicas que visem melhorar as condições de salubridade, resultando em benefício para a saúde ambiental e melhoria de qualidade de vida da população.

Portanto, o presente trabalho em o objetivo de investigar as concentrações de matéria orgânica (DBO, DQO) em águas de drenagem pluviais urbanas que drenam no Canal do Prado, cidade de Campina Grande – PB.

METODOLOGIA

A área de estudo do presente trabalho está situada na cidade de Campina Grande (7º 13" 51" Sul e 35º 52" 54" Oeste), sede do município homônimo, localizada na sub-bacia do Médio curso do Rio Paraíba, estado da Paraíba, Nordeste do Brasil, conforme ilustrado na Figura 1. A referida cidade situa-se a aproximadamente 552m acima do nível do mar e dista 120 km da capital do estado, João Pessoa. Contém uma população estimada de 400.002 habitantes segundo IBGE (2014), ocupando uma área de 594,182 km², que resulta numa densidade demográfica de 673,197 hab.(km²)⁻¹.

Figura 1: Localização de Campina Grande na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba

Para a realização deste trabalho foram escolhidos quatro pontos, distribuídos da seguinte forma: O primeiro e quarto ponto localizados a montante e jusante, respectivamente, do canal e os outros dois definidos nos trechos finais dos principais canais afluentes, imediatamente antes do lançamento no canal objeto de estudo.

No intuito de fazer uma breve caracterização da água de drenagem do canal foram realizadas seis campanhas de coletas distribuídas ao longo de dois meses. Em estudos desenvolvidos na Estação Experimental de Tratamento Biológico de Esgotos Sanitários – EXTRABES, por vários anos, foi observado que o horário de 9 hs da manhã era o mais representativo das características qualitativas e quantitativas dos esgotos sanitários de Campina Grande. Por esta razão, este horário foi adotado para a realização desta pesquisa.

As coletas das amostras foram realizadas com o auxílio de um balde e uma corda, onde após coletada a amostra era transferida para um recipiente de polietileno de 1L e conduzidas ao laboratório de saneamento da unidade acadêmica de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, onde eram analisadas.

Os parâmetros analisados foram DBO_5 e DQO, seguindo os métodos de análises do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA, AWWA, WPCF, 1999). A DBO_5 foi analisada de acordo com o método padrão sem sementeira e a DQO pelo método tritrimétrico da refluxação fechada do dicromato de potássio. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Após as análises os dados foram digitados em tabelas Excel, onde foram elaborados os gráficos para os indicadores analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme ilustrado na Figura 1 e Tabela 1, os menores valores de DBO, os quais variaram entre 3 mg/l e 74 mg/l, foram encontrados no ponto 1 localizado a montante do canal, enquanto os maiores, com uma variação de 136 mg/l a 429 mg/l, no ponto 3 caracterizado por ser uma afluente do mesmo.

Figura 1 – Concentrações de DBO nos referidos pontos

Tabela 1 – Principais variáveis descritivas para DBO

	DBO			
	P1	P2	P3	P4
MÍNIMO	3	139	136	73
MÁXIMO	74	309	429	280
MÉDIA	33	190	261	150

Para o parâmetro DQO, conforme ilustrado na Figura 2 e Tabela 2, os valores encontrados nos referidos pontos se caracterizaram de maneira análoga àqueles encontrados para a DBO, ou seja, com os menores valores sendo observados no ponto 1, os quais variaram entre 37 mg/l e 271 mg/l e os maiores no ponto 3, com uma variação entre 354 mg/l e 959 mg/l. Certamente o ponto quatro é afetado pelas contribuições dotadas de carga orgânica advinda dos afluentes, apresentando assim também valores consideráveis de DQO. Segundo Metcalf & Eddy (1991), para os valores de ambos os parâmetros aqui analisados, a qualidade das águas em estudo aproxima-se de concentrações de esgotos variando de fraco a médio.

Figura 2 – Concentrações de DQO nos referidos pontos

Tabela 2 – Principais variáveis descritivas para DQO

	<i>DQO</i>			
	P1	P2	P3	P4
MÍNIMO	37	227	354	192
MÁXIMO	271	672	959	662
MÉDIA	139	469	665	472

A relação DQO/DBO conforme ilustrada na Figura 3, apresenta uma noção de que tipo de material prevalece na água, se é em maior parte fração biodegradável ou não biodegradável (inerte). Segundo Sperling (2014), quando a relação é menor que cerca de 2,5 significa dizer que a fração biodegradável é elevada e quando for maior do que cerca de 4,0 a fração não biodegradável (inerte) é elevada.

É perceptível que o primeiro ponto apresenta dois picos bem definidos, 44 e 33,87, os quais foram devidos a uma alta concentração de DQO, sendo justificada por alguns lançamentos de águas advindas

de lava jatos ou de outros tipos de atividade semelhante. Entretanto, os outros pontos apresentaram uma relação sem muitas discrepâncias, variando entre 1,2 e 6,15.

Figura 3 – Relação DQO/DBO

As médias dessas relações para cada ponto conforme mostrado na Figura 2, estabelece que o alto valor apresentado no ponto P1, de 15,56, é um indicativo que nesse ponto prevaleça mais a fração inerte do que a biodegradável. Porém, para os outros pontos esses valores estiveram entre 2,59 e 3,60. Uma característica marcante é que esses valores, segundo Sperling (2014), se aproximam das características de esgotos domésticos, que variam de 1,7 a 2,4.

Figura 4 – Médias da relação DQO/ DBO

A qualidade das águas de drenagem analisadas nesta pesquisa se apresenta muito inferior quando comparada com as de outras cidades brasileiras e até mesmo do mundo, particularmente pelos indicadores de matéria orgânica. Conforme apresentado anteriormente, os valores médios de DBO e DQO, na maioria dos pontos, foram acima de 140 mg.L^{-1} e 400 mg.L^{-1} , respectivamente.

CONCLUSÃO

Dentre os pontos analisados percebeu-se que no ponto 1, localizado a montante do canal, os valores encontrados de DBO e DQO foram baixos. Porém, ao longo de seu curso o mesmo recebe contribuições advindas de seus afluentes, estes por sua vez, dotados de altas concentrações de matéria orgânica biodegradável e/ou não biodegradável alteram a característica da água que chega a jusante, elevando em relação a montante as concentrações de DBO e DQO. Portanto, fica constatado através dos valores encontrados que, apesar do canal do Prado fazer parte de um sistema separador absoluto de esgotamento sanitário, o mesmo recebe esgotos que são enquadrados com concentrações de fraco a médio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed., Washington, D.C: American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, 1999. 1220p
2. IBGE. Campina Grande – PB. Censo 2010. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?.codmun=250400#> Acesso em: 25 de Agosto de 2014.
3. METCALF & EDDY. Wasterwater Engineering – Treatment, Disposal and Reuse. 3. ed. Mcgraw-Hill, USA. 1991.
4. SPERLING. V. M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. ed. Belo Horizonte: EDITORAufmg, 2014.

Capítulo 10

10.37423/211004913

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) EM ARACAJU/SE

Claudia Ruberg

Universidade Federal da Paraíba

Vinícius Carvalho Santos

Dart Engenharia LTDA

Resumo: São considerados RSU todos os resíduos oriundos de um aglomerado urbano, e coletados pelo serviço municipal, tais como: resíduos domiciliar, resíduos de varrição, resíduos comerciais, resíduos de serviços de saúde, resíduos industriais perigosos, resíduos de portos e aeroportos e em alguns casos entulhos. Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2000) apontam que mais de 50% dos resíduos sólidos coletados são provenientes dos domicílios e que a maioria não passa por processo de reciclagem ou de coleta seletiva. A disposição final dos RSU é tema que precisa ser amplamente discutido diante do grande crescimento populacional no Brasil nas ultimas décadas, portanto é preciso soluções alternativas que busquem proporcionar a qualidade de vida da população atendendo aos parâmetros de sustentabilidade ambiental.

O presente artigo tem por objetivo despertar a atenção para os problemas associados à geração e disposição final dos RSU no município de Aracaju/SE. Além de revisão bibliográfica foram realizadas pesquisas em campo assim como aplicações de questionários que possibilitou a geração de um diagnóstico comparativo da situação atual. Esse diagnóstico mostrou que o município conta com coleta domiciliar em todo seu território, assim como coleta seletiva em uma pequena parcela do seu território. A preocupação com RSU vem crescendo nos últimos anos, contudo é preciso maiores investimentos em políticas públicas, que visem ampliar a discussão sobre os resíduos sólidos e conscientizar a população dos locais adequados para o descarte desse material. O conhecimento sobre a evolução da geração dos resíduos é relevante não somente para o cumprimento da legislação brasileira como também para o planejamento das atividades de manejo dos resíduos sólidos, coleta, tratamento e disposição final.

Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, gestão de resíduos sólidos, catadores de materiais recicláveis, gestão ambiental.

INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre a evolução da geração dos resíduos é relevante não somente para o cumprimento da legislação brasileira como também para o planejamento das atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos, coleta, transporte, tratamento e disposição final. A geração de resíduos consiste em um problema que vem se agravando de forma gradativa devido a um considerável aumento na sua produção, o que está diretamente relacionado aos hábitos de vida da população, bem como às tecnologias aplicadas na produção de bens de consumo. De acordo com Abarca (2009): “as estatísticas confirmam que a quantidade de resíduos sólidos gerados em todo o planeta continua crescendo, consequência de uma sociedade consumista, que ignora os demais problemas associados ao seu desperdício”.

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2000) diariamente são coletadas aproximadamente 228.413 toneladas de resíduos sólidos urbanos, sendo 125.258 toneladas (54,8%) correspondentes aos resíduos sólidos domiciliares. E de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013), a região Nordeste gera 22,1% (46.250,88 toneladas) do total diário de resíduos sólidos urbanos gerados no país, ficando em segundo lugar dentre as regiões brasileiras.

São considerados RSU todos os resíduos oriundos de atividades domésticas em residências urbanas e os resíduos de limpeza urbana, como os das atividades de varrição, capina, poda, limpeza de logradouros, feiras e mercados públicos, entre outros.

Ferreira (2006) ressalta que o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos acarreta múltiplas e graves consequências ambientais, dentre as quais se destacam: o assoreamento de rios e canais devido ao lançamento de detritos nesses locais; a contaminação do lençol freático, que leva ao comprometimento da água; a poluição da atmosfera, com o desprendimento de gases e mau cheiro; a proliferação de insetos e roedores transmissores de doenças, além da presença de catadores nos locais nos quais os resíduos sólidos são dispostos de forma inapropriada, geralmente a céu aberto, nos chamados lixões.

No Brasil, de acordo com Mesquita Júnior (2007), a situação do manejo de resíduos sólidos é preocupante, principalmente no que diz respeito à sua disposição final. Devido aos custos construtivos e operacionais, à dificuldade de encontrar áreas adequadas, e conduta da administração pública, entre outros, na etapa de destinação final residem os problemas de maior complexidade, uma vez que

geralmente os administradores buscam apenas afastar das zonas urbanas os resíduos coletados, depositando-os em locais absolutamente inadequados, como encostas florestadas, manguezais, rios, baías e vales.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2013) acerca das unidades de disposição no solo (aterro sanitário, aterro controlado ou lixão), na região Nordeste, 668 unidades (86% das cadastradas) são lixões. Estes dados mostram que a região Nordeste ainda está aquém da média nacional, quanto à disposição final ambientalmente adequada: dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008) evidenciaram que em 2008, o percentual de municípios brasileiros com aterros sanitários era de 27,7%.

Nos esforços para melhoria nos serviços e aumento da qualidade de vida da população, em Agosto de 2010, foi sancionada a lei 12.305 (BRASIL, 2010), que estabelece a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Esta lei dispõe sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, e trouxe uma série de mudanças para consumidores, empresas e poder público, no que tange a ações e responsabilidades.

Conforme a lei (BRASIL, 2010), a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos prevê proteção da saúde pública e a qualidade ambiental, acompanhada pela não geração, redução, disposição final ambientalmente adequada, e incentivo à indústria da reciclagem com adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, como forma de minimizar impactos ambientais.

Zuben (2010) enfatiza que os municípios necessitam tomar providências para acabar com lixões, construir aterros sanitários dentro de critérios ambientais e implantar sistemas de reciclagem, com serviços mais eficientes de coleta seletiva nas residências. A maioria das cidades não atribui importância para a questão dos resíduos, destinando o lixo de forma inadequada, o que gera impactos ao meio ambiente. Com base na PNRS (BRASIL, 2010), os promotores públicos terão subsídios para fiscalizar e cobrar das prefeituras ações concretas para resolução dos problemas relacionados ao gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos.

A presente pesquisa tem por objetivo realizar o diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos urbanos no município de Aracaju/SE, com destaque às alterações ocorridas em 2013, com o fechamento do aterro controlado municipal e encaminhamento dos resíduos coletados para aterro sanitário privado, localizado em outro município, de modo a propiciar sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento socioeconômico da cidade.

METODOLOGIA

A presente pesquisa possui natureza exploratória e abordagem qualitativa. Conforme Gil (2007), a pesquisa exploratória tem por finalidade ampliar o conhecimento a respeito de determinado fenômeno, explorando uma determinada realidade. Dessa forma, pretende-se ampliar o conhecimento referente à problemática dos resíduos sólidos urbanos e ao seu gerenciamento. Para Richardson (1999), geralmente as investigações que se voltam para uma análise qualitativa têm como objeto situações complexas ou estritamente particulares, como é o caso da temática resíduos sólidos.

Foram adotadas técnicas de pesquisa qualitativa, sendo elas a descritiva e a exploratória. A pesquisa qualitativa pressupõe que há uma relação dinâmica entre a realidade e o sujeito, que não pode ser transformada em números e é descritiva, dado que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são fundamentais no processo de investigação, sendo o pesquisador seu instrumento chave.

Foi realizada a revisão da literatura de termos relacionados aos resíduos sólidos urbanos, gerenciamento de resíduos, Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Sergipe (PERS/SE), PNSB e SNIS. Também se buscou conhecer as normas, legislações e resoluções que servem de base para assuntos relacionados aos RSU, bem como material documental disponibilizado pelo principal órgão responsável pela gestão e monitoramento da limpeza pública no município de Aracaju: Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB).

A partir de dados coletados do SNIS entre os anos de 2009 a 2013, foi possível elaborar planilha comparativa que apresenta as características da gestão dos resíduos sólidos do município de Aracaju/SE, neste período de cinco anos. Também foram coletados dados documentais junto a técnicos da EMSURB e dados primários durante as visitas de campo realizadas no município de Aracaju, com finalidade de identificar os pontos viciados de lixo, ou seja, os locais de descarte irregular de resíduos sólidos existentes em todo território Aracajuano.

Foram realizadas 6 visitas distribuídas entre os meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, onde foi possível realizar registros fotográficos dos pontos viciados de lixo e das atividades de limpeza pública, além de coletar as coordenadas geográficas de cada ponto. Essa atividade só foi realizada com êxito graças ao conhecimento técnico da equipe da administração pública, que cuida diariamente do controle e coleta desses RS descartados de forma inadequada ao longo da cidade e nas regiões periféricas.

Também foi aplicado um questionário ao responsável pela parte operacional da gestão do RSU do município, para obtenção de informações de carácter técnico e gerenciais a respeito do assunto. Foram realizadas averiguações em documentos e coleta de dados (entrevistas) nos órgãos municipais tais como: EMSURB e a Secretária Municipal do Meio Ambiente (SEMA). As perguntas de carácter técnico, gerenciais, ambientais, de manejo de RS e sobre aspectos socioeconômicos. O trabalho de levantamento de dados foi realizado, com parâmetros associados ao conjunto de atividades de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos doméstico e da varrição de logradouros e de vias, conforme a Lei de Saneamento 11.445 de 2007.

A investigação proporcionou com maior riqueza de detalhes, conhecimentos técnicos e gerenciais sobre resíduos e as principais soluções dadas para o seu descarte adequado. Foi realizado um diagnostico do atual sistema integrado de tratamento RS, empregado pela PMA. Que envolve quatro elementos fundamentais na geração e disposição final dos RS são eles: (População, Meio Físico, Atividades Operacionais e Políticas Públicas). Aspectos relacionados aos custos operacionais e recursos humanos, foram levados em consideração, baseado em dados fornecidos pelo SNIS.

RESULTADOS OBTIDOS

Localizado em 10º 54' 36''S e 37º 4' 12''W, o município de Aracaju, capital do estado de Sergipe, ocupa um território de 181.857 km², onde se encontra distribuída uma população de aproximadamente 571.149 habitantes (IBGE, 2010). Com um PIB de 8.748.078 reais e um PIB *per capita* de 12.211 reais (IBGE, 2010), a quantidade de RSU coletados em Aracaju vem crescendo nos últimos anos. Segundo dados do SNIS foram coletados no município valores superiores a 207 mil toneladas de RSU, durante o ano de 2013.

No desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que quase não existem ou são poucos, trabalhos científicos relacionados ao tema: RSU no município de Aracaju/SE. As informações disponíveis apresentam-se mais como notícias e informes (Jornais impressos, telejornais, sites etc.). Na investigação bibliográfica tomou-se conhecimento que o atual aterro sanitário liberado para uso pela PMA em 16 de abril de 2013, é controlado por uma empresa privada (Estre Ambiental), e localiza-se no município de Rosário do Catete/SE, distante 27 km de Aracaju/SE. É importante salientar que antes da implantação deste aterro sanitário controlado, todos os resíduos gerados no município eram descartados no “lixão do bairro Santa Maria”, situado na zona de expansão do município de Aracaju/SE. Sem controle e em desacordo com as principais normas ambientais de tratamento de RSU,

o “lixão do bairro Santa Maria” foi desativado desde liberação do aterro controlado. Algumas atividades relacionadas com a gestão dos resíduos sólidos são geridas pela PMA e outras diretamente por empresas terceirizadas, que são responsáveis pela coleta dos:

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)

O gerenciamento dado aos RSD é subdividido em duas etapas: Sendo a primeira etapa constituída pela coleta e o transporte até a unidade de transbordo. Essa etapa é realizada pela empresa (Torre Empreendimentos), e conta com a presença de 115 agentes de limpeza, 4 motoristas e 2 encarregados responsáveis pela pesagem dos resíduos. Já a segunda etapa que corresponde à destinação do resíduo da unidade de transbordo até o aterro sanitário é controlada pela empresa (Estre Ambiental), responsável pelo acondicionamento e tratamento final dado aos resíduos domiciliares. Processo que conta com a presença de 73 agentes operacionais.

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Nos serviços de limpeza viária realizada na Capital estão incluídas as atividades de: (i) varrição, capina e roçagem (ii) serviços de poda, (iii) pintura de meio fio, (iv) limpeza de valas e canais de drenagem, (v) Limpeza de mercado e feiras livres, (vi) Coleta de entulho, (vii) Coleta de resíduos volumosos, (viii) Limpeza de Praias.

VARRIÇÃO – CAPINA – ROÇAGEM

Para manter uma paisagem urbana de qualidade, a PMA mantém através das empresas (BTS Ambiental e Torre Empreendimentos) 293 agentes de limpeza distribuídos entre as equipes de varrição, capina e roçagem ao longo da cidade, com roteiros diários que chega a 77,1 km e equipes fixas de limpeza nas praças e calçadões. Estas equipes utilizam equipamentos manuais como a enxada e o rastelo, e contam com a ajuda de roçadeiras-lateral que ajudam na poda das gramíneas de praças e canteiros, e em ruas com pavimentação de paralelepípedo.

SERVIÇOS DE PODA

Para manter um bom aspecto visual das ruas, avenidas e praças, e contribuindo para uma boa visibilidade dos motoristas, o serviço de poda realizado no município é composto por equipes que no total somam 33 agentes da empresa (BTS Ambiental).

PINTURA DE MEIO FIO

Após a execução dos serviços de varrição, capina e roçagem, a equipe formada por 26 (Torre Empreendimentos) agentes de limpeza, fica responsável pela pintura e manutenção de meio fio ao longo das vias e das praças existentes no município.

LIMPEZA DE VALAS E CANAIS DE DRENAGEM

Estes serviços são realizados pela empresa (HIDROMASS) contratada pela PMA, que consiste na remoção dos materiais que provocam o assoreamento dos canais pluviais e rios. Para realização destes serviços é utilizada uma equipe de 20 funcionários.

LIMPEZA DE MERCADO E FEIRAS LIVRES

Estes serviços são realizados pela empresa (BTS Ambiental) contratada pela PMA, que consiste na remoção dos restos de feiras (frutas, verduras, cascas. Etc.) além da manutenção e higienização do ambiente.

COLETA DE ENTULHO

O problema do descarte de resíduos nas ruas se agrava periodicamente, diante da falta de colaboração dos cidadãos. Entulhos, garrafas pet, móveis, eletrodomésticos, latas, pneus, entre diversos outros objetos se amontoam e formam um verdadeiro arsenal contra o meio ambiente e a saúde pública. Para solucionar esse problema a PMA, dispõem de equipes especializadas na coleta e remoção desse tipo de resíduo.

COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS

A PMA por meio da Emsurb realiza no município um programa denominado “Cata-Bagulho”, executado com os agentes de limpeza da empresa (Torre Empreendimentos). Que nada mais é que a coleta de resíduos volumosos existentes no município aos finais de semana em bairros previamente selecionados. Durante os 4 primeiros meses de existência, o programa foi capaz de coletar 600 toneladas de material volumoso (sofás, móveis, geladeiras. Etc.), evitando assim que esses resíduos fossem parar em locais inadequados.

LIMPEZA DE PRAIAS

As areias de praia da capital sergipana são limpas três vezes por semana (domingo, segunda e sexta) pelos agentes de limpeza da (Torre Empreendimentos). É realizado em uma extensão de 20 quilômetros, ao longo da faixa de areia, regiões de bares e calçadas da orla. A limpeza é intensificada nas vésperas de feriados e seu dia posterior, assim como na alta temporada turística. Por dia são disponibilizados 36 agentes de limpeza distribuídos em três equipes, que recebem para suas atividades o apoio de um caminhão tipo caçamba e de uma máquina saneadora para a retirada do lixo na localidade.

COLETA SELETIVA

Existe no município o serviço de coleta seletiva, que segundo dados do SNIS, 2013 atende 22,67% da população do município. O Serviço atende alguns bairros e empresas, e conta com 4 caminhões, 8 agentes de limpeza e 4 motoristas. Os resíduos provenientes da coleta seletiva são destinados a duas cooperativas: Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de *Aracaju* (CARE) e Cooperativa de Reciclagem Bairro Santa Maria (COORES). Esta última formada pelos antigos catadores do antigo “lixão do bairro Santa Maria”. A coleta seletiva é semelhante à coleta domiciliar. Porém, o veículo coletor percorre residências em dias e horários específicos, diferente da coleta normal.

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

Identificou-se que atualmente, em Aracaju, não há a reciclagem dos RCD, apenas em ações isoladas de construtoras e dentro do terreno da obra. Todavia, existe uma unidade de reciclagem que é gerida pela Torre Empreendimentos, localizada no município de Nossa Senhora do Socorro, distante 13 km de Aracaju. A empresa é responsável por dar a destinação adequada aos resíduos da construção, demolição, reformas, entre outros que podem, através do tratamento adequado, serem reutilizados em obras diversas. Ela possui capacidade para receber até 25 mil toneladas de resíduos por mês.

Despesas relacionadas com os resíduos sólidos só aumentam a cada ano que se passa. Isso tem consequência direta com o aumento da população, e ascensão do poder aquisitivo de algumas classes sociais. Observando dados do SNIS entre os anos de 2009 a 2013 foi possível elaborar a tabela 1, onde se pode evidenciar a quantidade de resíduos coletados, os custos com transporte, e o custo até o destino final. O que torna claro a cada ano que se passa um crescimento nos investimentos pela PMA, para a demanda relacionada aos RSU.

Tabela 1: Despesas relacionadas com a coleta, transporte e disposição final dos RSU em Aracaju/SE.

ANO	QUANTIDADE TOTAL DE RESÍDUOS COLETADOS. (T)	COLETA E TRANSPORTE ATÉ A UNIDADE DE TRANSBORDO. (R\$/T)	DISPOSIÇÃO FINAL NO ATERRO. (R\$/T)
2009	193.040,00	87,83	8,00
2010	211.527,00	89,81	14,85
2011	242.993,00	95,25	17,11
2012	216.840,20	104,14	19,03
2013	207.058,00	110,63	63,00

RESULTADOS OBTIDOS

Com base nos dados e informações coletadas ao longo da pesquisa, conclui-se que:

Cuidar adequadamente do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é uma responsabilidade compartilhada entre gestores e sociedade civil. De modo a evitar ou minimizar os problemas causados à saúde da população e ao meio ambiente, bem como manter a qualidade de vida, bem estar social e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Aracaju possui hoje a maior concentração populacional dentre os municípios sergipanos, apresentando-se assim como o maior gerador de RS do estado, devido aos seus atrativos turísticos, pela concentração de atividades industriais e comerciais presentes no município.

Notou-se durante as investigações que existe atualmente uma maior preocupação e controle dados aos RSU gerado na cidade, quadro bem diferente se compararmos aos anos que antecederam 2013, antes da implantação do aterro sanitário controlado.

Observou durante as investigações bibliográficas, que existe hoje no município de Aracaju/SE alguns bairros (22,4%) que são atendidos pelo programa de coleta seletiva, porém os bairros beneficiados ainda são poucos se comparado com o número total. A colaboração da população do município é muito importante para um bom gerenciamento de resíduos sólidos, com uma reeducação e mobilização para o processo de separação dos materiais recicláveis do lixo comum é uma medida importante, bem como a destinação a lugares corretos, como as cooperativas e associações de catadores de material recicláveis.

Existe um empenho muito grande por parte da PMA para solucionar os problemas gerados pelo RSU, porém sem a ajuda da população aracajuana o trabalho torna-se cada dia mais complicado e com

custos elevados. Despesas com a coleta de entulho poderiam ser evitadas se a população descartasse o resíduo em locais adequados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ABARCA, R. Gestión de Resíduos Sólidos. Revista de La Asociación Ecuatoriana de Plásticos, Ecuador, v. 17, março, 2009. p. 14-15.
2. BRASIL. Lei do Saneamento 1445 de 2007. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm>. Acesso em julho de 2014.
3. BRASIL. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Altera a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e da outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, nº 147. p. 03 de agosto de 2010.
4. BRASIL. Orientações Para Elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: manual de apoio ao curso a distância, trazida com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: MMA-PSGIRS, 2013.
5. BRASIL. Plano de gestão de resíduos sólidos: manual de orientação. Apoiando a implementação da política nacional de resíduos sólidos: do Nacional o local. Brasília: MMA/ICLEI, 2012.
6. CASADO, A. P. B; BRASILEIRO, G. M. S; LIMA, A. P. S; SOARES, F. J. F; ALMEIDA, L. C; MENEZES, M. L. J. de, de. Diagnóstico da Gestão e Análise Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Pirambu/SE. 3º Simpósio Ibero americano de Ingeniería de Resíduos e 2º Seminário da Região Nordeste sobre Resíduos Sólidos, 2010.
7. FERREIRA, E. G. Elementos para implementação do sistema de gestão integrada em saúde, segurança e meio ambiente na usina de triagem e compostagem de lixo de Carmo da Cachoeira. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente) – Centro Universitário SENAC, Campus Santo Amaro, São Paulo, 2006.
8. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2007.
9. IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf> Acesso em agosto de 2014.
10. MESQUITA JUNIOR, J. M. de. Gestão integrada de resíduos sólidos. Coordenação de Karin Segala. Rio de Janeiro: IBAM, 2007.
11. SERGIPE. Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Sergipe. Disponível em:
<<http://www.semarrh.se.gov.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=383>> Acesso em agosto de 2014.
12. VIEIRA, A. C. M; SILVA, E. W. F; COUTINHO, R. K. S. da; RAMOS, S. J. Análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares no Município de Pindamonhangaba. IX Simpósio de Excelência em Gestão Tecnologia, 2012.

Capítulo 11

10.37423/211004915

ESTUDO DE TRATABILIDADE DE EFLUENTE DE ANÁLISES DE ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

ALINE GARCIA

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL*

CARLOS NOBUYOSHI IDE

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL*

MARIA LUCIA RIBEIRO

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL*

WILLIAN RIBEIRO IDE

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO
GROSSO DO SUL*

Resumo: Na atualidade, várias universidades do país demonstram-se preocupadas com seus resíduos e, através do gerenciamento, colocam em prática a denominada responsabilidade objetiva, estabelecida pela Política Nacional do Meio Ambiente Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que o gerador torna-se responsável pelos resíduos que produz e pelos possíveis danos que possam vir a causar, quando descartados no ambiente. Dentre os variados tipos de resíduos encontrados em práticas laboratoriais, os efluentes líquidos contendo metais pesados apresentam elevado risco de contaminação ambiental e podem ser tratados com técnicas simples, como a precipitação química. Este trabalho avaliou a remoção dos metais Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Cromo (Cr), Níquel (Ni) e Zinco (Zn), presentes em efluentes gerados nas análises de espectrometria de absorção atômica. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, utilizando quatro tratamentos: precipitação seletiva, precipitação por adição de coagulante, precipitação por adição de coagulante mais adsorção em carvão ativado e tratamento por adsorção em carvão ativado. Os ensaios foram realizados em escala de bancada, através de Teste de Jarros (*Jar test*) e Adsorção. No tratamento de precipitação seletiva, a melhor taxa de remoção foi de 100%, para cromo e níquel, e a menor taxa de remoção foi de 62,41, para o cobre. No tratamento de precipitação com adição de coagulante, a melhor remoção foi de 100% de cádmio, chumbo, cromo e níquel e a menor remoção foi de 57,96% de cobre. No tratamento de precipitação com adição de coagulante mais tratamento de adsorção por carvão ativado a melhor remoção foi de 100% de cobre, cromo e níquel e a menor remoção foi de 68,72% de chumbo. No tratamento de adsorção por carvão ativado foi removido 100% de cobre, cromo e níquel e a menor remoção foi de 69,79% de zinco. Para que se mantenha o descarte adequado dos resíduos perigosos, o gerenciamento dos resíduos nas universidades deve ser incentivado, contribuindo para a formação de profissionais competentes e responsáveis com o meio ambiente.

Palavras-chave: Coagulação; Adsorção; Metais pesados.

INTRODUÇÃO

O descarte inadequado de resíduos tem produzido passivos ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Tais desafios têm gerado políticas públicas e legislações, tendo como eixo de orientação, a sustentabilidade do meio ambiente e a preservação da saúde. Grandes investimentos são realizados em sistemas e tecnologias de tratamento e minimização.

A Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011), que dispõe as condições e padrões de lançamento de efluentes, estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora, somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento. Determina também os valores máximos de concentrações de metais permitidos para o descarte em corpos receptores. No Estado de Mato Grosso do Sul, essa questão é regida pela Deliberação CECA 036 (MATO GROSSO DO SUL, 2012).

Observa-se que a questão dos resíduos e o desenvolvimento sustentável é um tema mundialmente discutido, principalmente nas universidades e centros de pesquisas de países desenvolvidos. A prioridade é a prevenção, devendo-se evitar sempre que possível, a geração de resíduos. Isso pode ser obtido pela modificação de um processo qualquer ou método, substituição de matérias - primas ou insumos. Quando não é possível prevenir a geração, muitas vezes é possível minimizá-la. O tratamento é a penúltima prática a ser realizada, definido na escala de prioridades, podendo ser químico, físico, biológico ou térmico. O tratamento biológico é mais recomendado para grandes volumes de resíduos. O tratamento térmico (incineração) é considerado dispendioso. Assim, os métodos físicos e químicos são os mais promissores. Os processos mais usuais são: neutralização com ácido/base; e a precipitação química de metais. Por fim, deve-se dispor adequadamente os resíduos, sem agressão ao meio ambiente (NOLASCO, TAVARES e BENDASSOLLI, 2006).

Dentre os vários tipos de tratamento de água e efluentes, destacam-se a Coagulação/Floculação, a qual permite a remoção da turbidez (orgânica e inorgânica), cor (aparente e verdadeira), microrganismos, algas, plânctons, substâncias responsáveis pelo odor e sabor, precipitados químicos e nutrientes, com a utilização de um ou mais tipos de coagulantes (NUMES, 1996), e a adsorção, a qual permite a separação de as substâncias orgânicas e inorgânicas em solução, na interface entre um líquido e um sólido.

De forma a evitar que os metais sejam descartados no meio ambiente, alguns tratamentos foram desenvolvidos e relatados. Na literatura, encontram-se várias técnicas de tratamento de metais

pesados presentes em efluentes líquidos, dentre as quais destacam-se a precipitação química (GIOVANNINI *et al.*, 2007 e MACENTE, 2011), pH, potencial de óxi-redução e condutância (SILVA, 2005), adsorção em carvão ativado (LANDRIGAN & HALLOWELL, 1975 e ALVES, 2007) e vários outros. Este trabalho teve como objetivo avaliar as melhores condições no tratamento de efluentes líquidos gerados em análises de metais no Espectrômetro de Absorção Atômica, através de procedimentos analíticos, baseados nos seguintes tratamentos: reações químicas de precipitação seletiva; precipitação com coagulante e adsorção com carvão ativado, visando a redução da concentração dos metais Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Níquel (Ni), e Zinco (Zn), presentes no efluente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos foram realizados em escala de bancada, através do *Jar Test*. O efluente líquido utilizado foi o resíduo gerado a partir de análises de determinação de metais em espectrometria de absorção atômica (EAA).

Foram propostos sete métodos diferentes de tratamento, baseados em processos de precipitação química, coagulação com sulfato de alumínio (Al₂(SO₄)₃) e adsorção com carvão ativado. Em todos os ensaios, foi utilizado um volume de 150 mL de amostra. O pH foi ajustado com uma solução de hidróxido de sódio concentrada (NaOH) até o valor desejado. O efeito de diluição foi considerado na correção dos volumes das amostras devido à adição da solução de NaOH. A Tabela 1 apresenta os tratamentos propostos para este resíduo líquido.

Após cada tratamento, o líquido sobrenadante era filtrado e, posteriormente, preservado com ácido nítrico, para leitura em espectrofotômetro de absorção atômica. Todas as análises foram realizadas de acordo com *Standard Methods* (APHA *et al.*, 2012).

Tabela 1 – Tratamentos propostos para o resíduo líquido

Ensaio	Tratamento	Faixa de pH	Concentração de Al ₂ (SO ₄) ₃ (mg.L ⁻¹)	Massa de carvão ativado (g)
1	Precipitação seletiva	2 a 11	-	-
2	Precipitação seletiva com adição de Al ₂ (SO ₄) ₃	6 a 11	30	-
3	Precipitação seletiva com adição de Al ₂ (SO ₄) ₃	6 a 11	50	-
4	Precipitação seletiva com adição de Al ₂ (SO ₄) ₃	6 a 11	100	-
5	Precipitação seletiva com adição de Al ₂ (SO ₄) ₃ seguido por um tratamento com carvão ativado	8 a 11	50	0,2
6	Precipitação seletiva com adição de Al ₂ (SO ₄) ₃ seguido por um tratamento com carvão ativado	8 a 11	50	2
7	Tratamento com carvão ativado	8 a 11	50	2

Após cada tratamento, o líquido sobrenadante era filtrado e, posteriormente, preservado com ácido nítrico, para leitura em espectrofotômetro de absorção atômica. Todas as análises foram realizadas de acordo com *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA et al., 2012).

RESULTADOS

O resíduo líquido gerado pela análise de metais pesados em Espectrometria de Absorção Atômica apresenta-se como um líquido translúcido, isento de sólidos em suspensão, com um odor forte e com valor de pH próximo a 0,5, o que caracteriza um resíduo perigoso.

A Resolução CONAMA nº 430 (BRASIL, 2011) estabelece as condições de lançamento de efluentes onde o pH deve estar entre 5 a 9 e os padrões de lançamento de efluentes para parâmetros inorgânicos, com o valor máximo permitido, para os metais estudados. Para o metal Cobre, o valor máximo de 1,0 mg.L-1, refere-se ao Cobre dissolvido, porém, este estudo tratou o Cobre Total.

A seguir, serão apresentados os resultados da remoção de cada metal estudado.

Remoção do Cádmio

A Figura 1 apresenta a remoção de cádmio em todos os ensaios em função do pH. Observa-se que as melhores remoções ocorreram em pH 9, 10 e 11. Nessas condições, as concentrações de cádmio mantiveram-se em níveis inferiores ao valor máximo de descarte permitido, atendendo a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011), que é de 0,2 mg.L⁻¹ Cd. No entanto, antes do lançamento, é necessário realizar a correção do pH.

Figura 1: Taxa de remoção do Cd em função do pH.

Remoção do Chumbo

Na Figura 2 verifica-se que, nos ensaios 1, 2 e 4, a concentração de chumbo na solução diminui até certo valor de pH e, em seguida, aumenta. O ensaio 4 atingiu 100% de remoção nas faixas de pH 9 e 10. A dosagem de 100 mg.L⁻¹ de sulfato de alumínio foi significativa para a obtenção do resultado. Mesmo assim, as concentrações de chumbo mantiveram-se em níveis inferiores aos limites de descarte permitidos, de 0,5 mg.L⁻¹ Pb, atendendo a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011), porém, necessita de correção do pH para lançamento.

Figura 2: Taxa de remoção do Pb em função do pH.

Remoção do Cobre

Analisando a Figura 3, observa-se que, a concentração do cobre na solução, diminui progressivamente, a medida que o pH aumenta. Para valores de pH acima de 8, foi obtido uma eficiência razoável na remoção deste metal nos ensaios 1, 2, 3 e 4 e um ótimo rendimento nos ensaios 5, 6 e 7. De fato, as melhores remoções foram obtidas nos ensaios 5 e 6, com aplicação do coagulante (sulfato de alumínio) seguido por um tratamento com adsorvente (carvão ativado) e no ensaio 7 com a aplicação única de carvão ativado. Para o metal cobre, a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011) refere-se ao cobre dissolvido cujo valor máximo permitido para lançamento é de 1,0 mg.L⁻¹ Cu. Neste trabalho, os ensaios foram realizados considerando o cobre total.

Figura 3: Taxa de remoção do Cu em função do pH.

REMOÇÃO DO CROMO

Analisando a Figura 4, verifica-se que a remoção do cromo foi eficiente em todos os tratamentos com faixa de pH entre 6 e 11, atingindo taxas de 100% de remoção. A associação do coagulante e do adsorvente foi eficaz em todas as faixas de pH estudadas e a aplicação única de carvão ativado no ensaio 7 teve 100% de remoção, mostrando a eficiência do adsorvente. Para valores de pH menores de 5, as concentrações de cromo mantiveram-se acima do valor máximo permitido para descarte. Porém, em pH superiores a 5, as concentrações de cromo atenderam a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011).

Figura 4: Taxa de remoção do Cr em função do pH.

Remoção do Níquel

Analizando a Figura 5, a concentração do níquel na solução diminui progressivamente a medida que o pH aumenta. Para valores de pH acima de 8, os ensaios 1, 2, 3, 6 e 7 apresentaram uma melhor resposta em nível de remoção. Nos ensaios 4 e 5 a remoção variou entre 75 a 95%. Nessas condições, as concentrações de níquel mantiveram-se em níveis inferiores ao valor máximo permitido para descarte de 2,0 mg.L⁻¹ Ni, atendendo a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011).

Figura 5: Taxa de remoção do Ni em função do pH.

Remoção do Zinco

Na Figura 6, pode ser visto que os melhores resultados na remoção de zinco ocorreram em pH 10, com 82.82%, e pH 11, com 83.30%. Estas remoções foram obtidas no tratamento de precipitação com adição de coagulante, ensaios 2 e 3. A aplicação combinada (coagulante e adsorvente) ou remoção por carvão ativado, não demonstraram grandes resultados no percentual de remoção do zinco. Ainda assim, as concentrações de Zn mantiveram-se em níveis inferiores ao valor máximo permitido, 5,0 mg.L⁻¹ Zn, atendendo a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011). No entanto, para o lançamento, o pH deverá ser ajustado.

Figura 6: Taxa de remoção do Zn em função do pH.

CONCLUSÕES

Os tratamentos de precipitação seletiva, precipitação com adição de coagulante, precipitação com adição de coagulante seguido por um tratamento com adsorvente e tratamento com carvão ativado, tiveram 100% de remoção em faixas de pH acima de 8. Neste caso, para lançamento do efluente, o pH deverá ser corrigido, atendendo a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011) que estabelece pH entre 5 e 9.

Embora o processo físico-químico por precipitação com uso de sais de alumínio esteja relativamente bem consolidada, do ponto de vista científico na Engenharia Sanitária e Ambiental, para tratamento de água potável e no processo para tratamento de águas residuárias, ainda necessita investigações experimentais, para determinar as melhores condições de pH e de coagulantes para remoção dos metais.

Recomenda-se o descarte dos resíduos resultantes dos tratamentos, em aterro de resíduos perigosos (ARIPE).

Recomenda-se a realização de novos estudos, utilizando outros coagulantes, ou mesmo polieletrólitos, para auxiliar na reação de precipitação dos metais.

Recomenda-se também, a realização de mais estudos utilizando outros tipos de adsorventes. Alguns estudos com cascas de tamarindo, de jatobá e outros materiais apresentaram bons resultados como adsorventes. São ações que reduzem os gastos com aquisição de reagentes nos laboratórios, além de minimizar o descarte na rede de esgoto de resíduos potencialmente poluidores.

Recomenda-se também, a gestão e o gerenciamento dos resíduos perigosos, gerados nos laboratórios, promovendo a ética adequada concernente à manipulação, tratamento e descarte de produtos químicos, levando conscientização da preservação ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22th edition, Washington D. C., 2012.
2. ALVES, A.C.M. Avaliação do tratamento de efluentes líquidos contendo Cobre e Chumbo por adsorção em carvão ativado. Dissertação do Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas, Maceió, jun. de 2007.
3. BRASIL. Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, 1981.
4. BRASIL. Resolução CONAMA no 430. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Brasília, 2011.
5. CAVALCANTI, J.E.W.A. Manual de Tratamento de Efluentes Industriais. São Paulo: Engenho Editora Técnica Ltda., p. 349-352, 377-381, 2009.
6. GIOVANNINI, J.G., TAVARES, G.A., BENDASSOLLI, J.A., SECCO, V. Avaliação das Técnicas de Precipitação Química e Encapsulamento no Tratamento e Destinação Conjunta de Resíduos Líquidos Contendo Cromo e Vidrarias de Laboratório. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, n.8, dez. 2007.
7. LANDRIGAN, R.B., HALLOWELL, J.B. Removal of chromium from plating rinse water using activated carbon. Washington: EPA, 1975, 43 p. (Report EPA 670/2 -75 - 055).
8. MACENTE, D.F.C. Remoção de Cromo e Prata do Resíduo de Análise de Demanda Química de Oxigênio. Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande/MS, 2011.
9. MATO GROSSO DO SUL. Conselho Estadual de Controle Ambiental – CECA. Deliberação CECA/MS nº 036. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água superficiais e estabelece diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, estabelece as diretrizes, condições e padrões de lançamento de efluentes no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Secretaria do Estado e Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e da Tecnologia - SEMAC, Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, Campo Grande: CECA, 2012.
10. NOLASCO, F.R., TAVARES, G.A., BENDASSOLLI, J.A. Implantação de programas de gerenciamento de resíduos químicos laboratoriais em universidades: análise crítica e recomendações. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v.11, n.2, p.118-124, abr/jun. 2006.
11. NUNES, J.A. Tratamento físico-químico de águas residuárias industriais. 2ª ed. Aracaju: Andrade, 1996.
12. SILVA, J. da. Metodologia de Monitoração de Efluentes de Laboratórios: Aplicação no Instituto de Química da UNICAMP. Dissertação de Mestrado. Campinas, SP, 2005.

Capítulo 12

10.37423/211004924

EFEITO DA APLICAÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DE NIM INDIANO SOBRE O CRESCIMENTO INICIAL E TEORES DE SOLUTOS ORGÂNICOS EM PLANTAS DE MILHO

Déborah Pâmela Freire de Sousa

*Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Ceará*

Francisco Holanda Nunes Júnior

*Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Ceará*

Roberto Albuquerque Pontes Filho

*Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Ceará*

Franklin Aragão Gondim

*Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Ceará*

Resumo: Objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de extratos de folhas, caules e sementes de Nim (*Azadirachta indica*) sobre o crescimento inicial de plantas de milho em condições de casa de vegetação, verificando os efeitos sobre a matéria seca da parte aérea e da raiz, a avaliação visual de danos causados à planta pela lagarta do cartucho e os teores de carboidratos, proteínas e N-aminossolúveis. O experimento foi conduzido no IFCE *Campus* Maracanaú, Ceará, Brasil. As sementes foram semeadas em baldes de plástico (5L) contendo como substrato areia e húmus. Após sete dias da semeadura, as plântulas foram pulverizadas com água destilada (controle) ou extrato aquoso de folhas, caules ou sementes com 2 concentrações, a 100 ou 50% (diluído em água). Após 19 dias da semeadura foram realizadas as avaliações. A pulverização foliar de extratos de Nim indiano se mostrou uma alternativa aos inseticidas químicos, independente se o extrato aplicado foi obtido de sementes, caules ou folhas. Contudo, a melhor alternativa foi a aplicação de extratos de folhas a 100% visto que foi efetivo contra a lagarta e ocasionou elevadas variáveis de crescimento nas plantas de milho. Não foi possível estabelecer correlação precisa entre a aplicação de extratos de folhas, caules e sementes de Nim indiano e os efeitos sobre os teores de solutos orgânicos em plantas de milho.

Palavras-chave: *Azadirachta indica*, *Zea mayz*, solutos compatíveis

INTRODUÇÃO

Originário da América Central, o milho (*Zea mays*) representa um dos cereais de maior importância econômica do Brasil, devido à sua variedade de utilizações, desde a alimentação humana e animal até a indústria de alta tecnologia e utilização na produção de biocombustíveis (FORNASIERI FILHO, 2007). Cultivado em vários países do mundo, como Estados Unidos e China, ele se destaca no agronegócio brasileiro, sendo uma das culturas mais disseminadas na agricultura familiar, tanto para subsistência quanto para a venda local (MENGALDO, 2011). No entanto, muitos desses agricultores não têm acesso às instruções técnicas ou recursos adequados às suas necessidades, o que acarreta em uma produção baseada em saberes construídos por gerações (CRUZ et al., 2008).

A espécie *Azadirachta indica*, denominada popularmente como Nim, tem sua origem na Índia e vem sendo muito estudada, devido às suas propriedades e seu potencial alelopático (NEVES ET AL., 2008). Entende-se por alelopatia, o fenômeno biológico em que um organismo produz um ou mais metabólitos que influenciam no crescimento, sobrevivência e reprodução de outro. Tais metabólitos, chamados de aleloquímicos, podem ser benéficos ou maléficos (VAITHIYANATHAN et al., 2014). Por esse motivo, estudos nessa área vem progredindo no intuito de que esses compostos possam ser manipulados em aplicações práticas na agricultura, como no controle de plantas invasoras e pragas (MAULI et al, 2009), como a lagarta do cartucho (*Spodoptera frugiperda*) que é uma das principais pragas do milho no Brasil (CRUZ, 2000).

Dentre os diversos metabólitos ativos do Nim, a azadiractina é um dos mais relevantes, pois se apresenta em grande quantidade e demonstra elevada eficiência no combate às pragas e doenças (SOUZA FILHO et al, 2009). Adicionalmente, é um composto solúvel em água, biodegradável, não bioacumulável e pouco persistente no ambiente, não apresentando risco de contaminação de água do subsolo (MARTINEZ, 2002). Em suas pesquisas, Albuquerque et al. (2015) confirmaram o potencial alelopático do extrato das folhas de Nim sobre espécies daninhas, em que a planta evidenciou resultados favoráveis ao não desenvolvimento das espécies-alvo.

Entretanto, em alguns países, como Gana, na África Central, o nim tem se mostrado uma espécie invasora, provocando grandes perdas na agricultura e causando impactos ambientais negativos (GISP, 2005). Em seus estudos, Medeiros et al. (2007) detectaram que a presença de extratos de folhas de Nim na cultura do feijoeiro afetaram negativamente a germinação e crescimento das plântulas. De modo semelhante, Rickli et al. (2011), constataram que o extrato aquoso de folhas de Nim exerceu efeito alelopático negativo sobre a germinação de sementes de alface, soja e picão-preto. Além disso,

também houve influencia no desenvolvimento das raízes dessas espécies, ocorrendo o mesmo para plântulas de feijão e milho.

Desse modo, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de extratos de folhas, caules e sementes de Nim sobre o crescimento inicial de plantas de milho, verificando os efeitos sobre a matéria seca da parte aérea e da raiz, a avaliação visual de danos causados à planta pela lagarta do cartucho e os teores de carboidratos, proteínas e N-aminossolúveis.

METODOLOGIA

Material vegetal, condições experimentais, preparação de extratos de Nim (*Azadirachta indica*) e tratamentos.

O experimento foi conduzido na casa de vegetação do Instituto Federal de Educação Ciência e tecnologia do Ceará (IFCE), *Campus* Maracanaú, Brasil, no mês de fevereiro de 2017. O local é constituído de malha nylon e apresenta duas aberturas laterais para ventilação. As sementes de milho (*Zea mays* L.), cultivar AG1051, foram semeadas em baldes de plástico (5L) contendo areia e húmus de minhoca comercial, na proporção de 1:1, e submetidas à rega diária próxima a 70% da capacidade de campo.

Para a preparação dos extratos de plantas de Nim (*Azadirachta indica*), foram coletados 100g de folhas, caules ou sementes frescos no *Campus* do IFCE, na cidade de Maracanaú. Em seguida, esse material foi triturado em almofariz e pistilo e depois misturado a 1 L de água destilada separadamente. Essas soluções foram acondicionadas em béckers, por um período de 48 horas em temperatura ambiente (30° C). Posteriormente, as soluções foram filtradas em tecido de náilon de malha fina e armazenadas em geladeira (10 ° C) até a utilização.

Após sete dias da semeadura, as plântulas foram pulverizadas com água destilada (controle) ou extrato aquoso de folhas, caules ou sementes com 2 concentrações, a 100 ou 50% (diluído em água). Adicionou-se o detergente Tween 20 a 0,025%, a fim de quebrar a tensão superficial e facilitar a penetração. As aplicações dos extratos foram realizadas no começo da manhã (8h) e no final da tarde (17h) aos 8, 12, 14, 18 e 19 dias após a semeadura.

Obtiveram-se, portanto, sete tratamentos: 1. Plantas pulverizadas com água destilada (0%); 2. Plantas pulverizadas com extrato aquoso de folhas de Nim (50%); 3. Plantas pulverizadas com extrato aquoso de folhas de Nim (100%); 4. Plantas pulverizadas com extrato aquoso de caules de Nim (50%); 5. Plantas pulverizadas com extrato aquoso de caules de Nim (100%); 6. Plantas pulverizadas com

extrato aquoso de sementes de Nim (50%); 7. Plantas pulverizadas com extrato aquoso de sementes de Nim (100%).

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições de cada tratamento. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de Tukey utilizando o programa Assistat versão Beta 7.7.

COLETA DO MATERIAL E ANÁLISE DE CRESCIMENTO

Aos 19 dias após a semeadura, realizou-se a avaliação visual dos danos causados pela lagarta do cartucho (*Spodoptera frugiperda*) às plantas de milho atribuindo-se notas de: 0 – para plantas sem danos; 1- com folhas raspadas; 2- folhas furadas; 3- para lesões nas folhas e no cartucho; de 4- para cartuchos destruído e, de 5- para plantas com muitas folhas e cartuchos completamente destruídos (MENDES et al., 2008).

Em seguida, determinou-se a matéria fresca da parte aérea (folhas + colmos) e das raízes. Posteriormente, o material foi colocado em estufa com circulação forçada de ar a 60°C até a obtenção de peso constante para a determinação da matéria seca (MS), teores carboidratos solúveis, proteínas solúveis e N-aminossolúveis.

Preparação dos extratos de folhas e raízes do milho para determinação dos teores de solutos orgânicos

O extrato base foi obtido a partir da maceração em almofariz e pistilo de 0,2 g de folhas ou raízes secas em 4,0 mL de água destilada. O macerado foi filtrado em tecido de náilon de malha fina e centrifugado a 12.000 x g durante 15 min. O sobrenadante foi utilizado para as análises dos teores de solutos orgânicos.

DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE SOLUTOS ORGÂNICOS

Os teores de N-aminossolúveis solúveis foram mensurados por espectrofotometria a 570 nm pelo método de Yemm e Cocking (1955), utilizando-se a ninhidrina como reagente específico e a leucina como padrão. Os teores de carboidratos solúveis foram determinados por espectrofotometria a 490 nm, pelo método do ácido fenol-ácido sulfúrico, usando-se como padrão a D-glicose. As proteínas solúveis foram determinadas por leitura espectrofotométrica a 595 nm pelo método de ligação ao corante, utilizando-se o reagente do *Coomassie Brilliant Blue* G-250 e a albumina de soro bovino pura como padrão (BRADFORD, 1976). Os teores de carboidratos, N-aminossolúveis e prolina foram expressos em $\mu\text{mol g}^{-1}$ MS (matéria seca), e os de proteínas solúveis em $\mu\text{mol Prot g}^{-1}$ MS.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em relação a matéria seca da parte aérea (MSPA), pode-se observar na Figura 1A, que, de um modo geral, não houve diferenças significativas entre aplicar os extratos de folha, raiz ou caule a 50 ou 100%. As plantas pulverizadas com extratos de folhas não diferiram significativamente daquelas pulverizadas com água destilada. Contudo, a pulverização com extratos de caules e sementes ocasionaram reduções em MSPA de 26 e 47%, respectivamente, em relação às plantas pulverizadas com água destilada.

Na Figura 1B, pode-se observar a matéria seca da raiz (MSR). Semelhante ao encontrado na MSPA, a MSR das plantas que foram pulverizadas com os extratos de caule a 50%, semente a 50% e semente a 100% apresentaram os menores valores, sendo esse último 64,5% inferior ao tratamento pulverizado com água destilada.

Figura 1: Matéria seca da parte aérea (A) e da raiz (B) de plantas de milho aos 19 dias após a semeadura pulverizadas com água destilada ou extratos aquosos a 50 ou 100% de Folhas (F), caules (C) ou sementes (S) de Nim indiano. Diferentes letras indicam diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Tukey ($P \leq 0,05$).

De modo geral, no presente trabalho, observou-se efeito inibitório da pulverização de extratos de caules e sementes de Nim sobre a MSPA e MSR das plantas de milho. Diferentemente, Rickli et al. (2011), ao analisar a influência do extrato aquoso de folhas do Nim para variáveis germinativas (tempo médio de germinação e velocidade) para sementes de milho (*Zea mays* L), não verificaram alelopatia. Contudo, os autores observaram efeitos inibitórios no comprimento médio de raiz nas concentrações de 20 e 100% de extrato. Já Machado (2008), com o extrato aquoso de folhas de Cinamomo (*Melia azedarach* L.), espécie pertencente à mesma família que o Nim, a Meliaceae, não verificou influência inibitória no comprimento médio de raiz.

Os metabólitos ativos do nim estão presentes em toda a planta, no entanto, a azadiractina se concentra principalmente nos frutos, sendo crescente ao longo do desenvolvimento e apresentando valor máximo no amadurecimento e durante o armazenamento (MARTINEZ, 2002). De acordo com Mossini e Kemmelmeier (2005), em altas concentrações, os extratos de Nim podem gerar efeitos fitotóxicos, os quais podem, ser descritos como alelopáticos. Desse modo, a alelopatia demonstra a influência de um indivíduo sobre o outro, prejudicando o segundo por meio dos aleloquímicos (metabólitos secundários), produzidos pela planta e lançados no ambiente (Rickli et al., 2011). A ação desses metabólitos secundários tem sido utilizada como alternativa ao uso de herbicidas (FERREIRA e AQUILA, 2000).

Na Tabela 1, observam-se os danos ocasionados pela lagarta do cartucho (*Spodoptera frugiperda*) às folhas das plantas de milho, conforme escala visual de Mendes et al. (2008). As plantas pulverizadas com extratos aquosos de folha, caule ou semente de Nim não apresentaram danos foliares, excetuando àquelas pulverizadas com extrato de folha a 50%. Logo, infere-se que os extratos de Nim causaram efeito protetor sobre as plantas de milho, independentemente se de caules, folhas ou sementes.

Tabela 1: Avaliação visual de danos ocasionados pela lagarta do cartucho em folhas de plantas de milho aos 19 dias após a semeadura pulverizadas com água ou extratos aquosos a 100 ou 50% de Folhas (F), caules (C) ou sementes (S) de Nim indiano. Diferentes letras indicam diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Tukey ($P \leq 0,05$).

Tratamento	Avaliação Visual
	(19 dias)
Água	3,00a
F 50%	1,00b
F 100%	0,00c
C 50%	0,00c
C 100%	0,00c
S 50%	0,00c
S 100%	0,00c

Em seus estudos, Viana et al. (2007) detectaram que o extrato aquoso de folhas de Nim afetou negativamente o desenvolvimento larval de *Spodoptera frugiperda*. Nesta mesma linha, Veanholi et al. (2012) também verificaram efeitos protetores de extratos de folhas e sementes de Nim contra a

lagarta do cartucho aos 15 e 60 dias após emergência do milho. A azadiractina é um dos principais compostos presentes no Nim, sendo a responsável pela ação inseticida da planta. O Nim atua sobre os insetos como repelente e anti-alimentar, interferindo nos hormônios reguladores do crescimento, na metamorfose e na reprodução. Em *Spodoptera frugiperda*, o extrato aquoso de folhas de nim reduz a alimentação, o desenvolvimento e, posteriormente, causa a morte da lagarta (VIANA et al., 2006).

Na figura 2, pode-se observar os teores de carboidratos solúveis em folhas e raízes das plantas de milho. Nas folhas (Figura 2A), os tratamentos S50% e S100% apresentaram os maiores valores, além de diferirem significativamente dos demais tratamentos. Em S50%, houve um incremento de 45% em relação ao tratamento Água, enquanto S100% apresentou um incremento de 50%. Assim como encontrado para os teores de carboidratos nas folhas, nas raízes (Figura 2B), houve um aumento em consequência da pulverização do extrato de nim. Contudo, este se mostrou mais exacerbado no tratamento C50% e S50% tendo valores 89 e 67% superiores ao do tratamento Água, respectivamente.

Figura 2: Teores de carboidratos solúveis nas folhas (A) e raízes (B) de plantas de milho aos 19 dias após a semeadura pulverizadas com água destilada ou extratos aquosos a 50 ou 100% de Folhas (F), caules (C) ou sementes (S) de Nim indiano. Diferentes letras indicam diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Tukey ($P \leq 0,05$).

O aumento na concentração de açúcares em plantas pode se dar por diversos motivos. Em seus estudos, Maia et al (2007) observaram esse mesmo comportamento em plantas de milho submetidas a estresse hídrico, inferindo-se assim que tal fato pode estar relacionado a um ajustamento osmótico realizado pela planta, no intuito de se adaptar ou se ajustar ao ambiente. Além disso, esses açúcares também podem sofrer quebra por ação das enzimas α -amilases, as quais hidrolisam o amido para formar carboidratos solúveis, sendo estes, mais prontamente utilizados pelas plantas em processos metabólicos (PAUL e FOYER, 2001).

Em relação aos teores de proteínas solúveis, nas folhas (figura 3A), verificou-se que a pulverização dos extratos mais concentrados, ou seja, F100%, C100% e S100% ocasionaram diminuições dessa variável

em relação a F50%, C50% e S50%. No entanto, os tratamentos F50% e S50%, apesar de não diferirem significativamente entre si, mostraram-se 52 e 48% superiores ao tratamento Água, respectivamente.

De um modo geral, nas raízes (figura 3B), os tratamentos pulverizados com extratos de Nim foram inferiores ao tratamento Água, excetuando-se o C50%. Neves et al (2012), ao estudarem plantas de milho submetidas a estresse hídrico e deficiência de silício, também verificaram reduções nos teores de proteínas solúveis, indicando que esse tipo de comportamento é resultante de um estresse ocasionado à planta, a qual, como uma forma de defesa, muda seu comportamento metabólico como, por exemplo, degradando proteínas em aminoácidos. No entanto, no presente trabalho, os teores de N-aminossolúveis nas folhas (figura 3C) não diferiram significativamente entre os tratamentos.

Na figura 3D, verifica-se que F50% e F100% não diferiram significativamente entre si, no entanto C50%, C100%, S50% e S100% ocasionaram reduções nos teores de N-aminossolúveis, sendo encontradas as menores reduções em C100% e S100% que foram 84 e 85% menores que o tratamento Água, respectivamente.

Figura 3: Teores de proteínas solúveis nas folhas (A) e nas raízes (B) e teores de N-aminossolúveis nas folhas (D) e nas raízes (E) de plantas de milho aos 19 dias após a semeadura pulverizadas com água destilada ou extratos aquosos a 50 ou 100% de Folhas (F), caules (C) ou sementes (S) de Nim indiano. Diferentes letras indicam diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Tukey ($P \leq 0,05$).

Sugere-se que os extratos de sementes tenham provocado efeitos tóxicos e/ou alelopáticos sobre as plantas de milho, pois ocasionou diminuições nas variáveis de crescimento analisadas.

CONCLUSÕES

A pulverização foliar de extratos de Nim indiano se mostrou uma possível alternativa aos inseticidas químicos, independente se o extrato aplicado foi obtido de sementes, caules ou folhas. Contudo, a melhor alternativa foi a aplicação de extratos de folhas a 100% visto que foi efetivo contra a lagarta e ocasionou elevadas variáveis de crescimento nas plantas de milho. Não foi possível estabelecer correlação precisa entre a aplicação de extratos de folhas, caules e sementes de Nim indiano e os efeitos sobre os teores de solutos orgânicos em plantas de milho.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, M.B.; NETO, S.G.; ALMEIDA, D.J.; MALTA, A.O. Efeito do extrato aquoso das folhas de nim indiano (*Azadirachta indica*) sobre o crescimento inicial de plantas daninhas. *Gaia Scientia*, v. 9, n. 1, p. 1-6, 2015.
- BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantification of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*, v. 72, p. 246-254, 1976.
- CRUZ, I. Manejo de pragas da parte aérea da cultura do milho. In: SANDINI, I. E.; FANCELLI, A. L. (Ed.). *Milho: estratégias de manejo para a região Sul*. Guarapuava: Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, 2000. p.165- 178.
- CRUZ, J.C.; KARAM, D.; MONTEIRO, M.A.R.; MAGALHÃES, P.C. A cultura do milho. Sete Lagoas, MG: Embrapa Milho e Sorgo, 2008. 11p. Disponível em: < http://livraria.sct.embrapa.br/liv_resumos/pdf/00062780.pdf >. Acesso em: 26 jan. 2017.
- FERREIRA, A. G.; AQUILA, M. E. A. Alelopatia: uma área emergente da ecofisiologia. *Revista Brasileira Fisiologia Vegetal*, v. 12, p. 175-204, 2000.
- FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. FUNEP, Jaboticabal, p. 576, 2007.
- GISP. Programa Global de Espécies Invasoras. América do Sul invadida: a crescente ameaça das espécies exóticas. GISP, 2005. 81p. Disponível em: < <http://www.institutohorus.org.br/download/gispSAmericapo.pdf> >. Acesso em: 26 jan. 2017.
- MACHADO, A. Indicação da alelopatia de Cinamomo (*melia azedarach* L.) na agricultura orgânica. Cascavel: UNIOESTE, 2008. 47 p.
- MAIA, P.S.P; NETO, C.F.O; CASTRO, D.S; FREITAS, J.M.N. DE.; LOBATO, A.K.S; DA COSTA, R.C.L. Conteúdo Relativo de Água, Teor de Prolina e Carboidratos Solúveis Totais em Folhas de Duas Cultivares de Milho submetidas a Estresse Hídrico. *Revista Brasileira de Biociências*, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 918-920, 2007.
- MARTINEZ, S. S. O Nim: *Azadirachta indica*- natureza, usos múltiplos, produção. IAPAR: Londrina, 2002. 142 p. Disponível em < <http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=410> > Acesso em 20 jan. 2017.
- MAULI, M. M. FORTES, A. M. T. ROSA, D. M. PICCOLO, G. MARQUES, D. S. CORSATO, J. M. LESZCZYNSKI, R. Alelopatia de Leucena sobre soja e plantas invasoras. *Semina: Ciências Agrárias*, Londrina, v. 30, n. 1, p. 55-62, 2009.
- MEDEIROS, D.C.; ANDRADE NETO, R.D.C.; FIGUEIRA, L.K.; NERY, D.K.P. Pó de folhas secas e verdes de nim sobre a qualidade das sementes de feijão caupi. *Revista Caatinga*, Maracajá PB, v. 20, n. 2, p. 94-99, 2007.
- MENDES, S.M.; MARUCCI, R.C.; MOREIRA, S.G.; WAQUIL, J.M. Milho Bt: avaliação preliminar da resistência de híbridos comerciais à lagarta do cartucho, *Spodoptera frugiperda* (J. E.Smith, 1797). Embrapa: Comunicado Técnico, n.157, p.65, 2008.

MENEGALDO, J.G. A importância do milho na vida das pessoas. Embrapa, n. 1, p. 1-2., 2011. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/888767/1/Importanciamilho.pdf>>. Acesso em: 26 jan. 2017.

MOSSINI, S. A. G.; KEMMELMEIER, C. A árvore Nim (*Azadirachta indica* A. Juss): múltiplos usos. Acta Farmacéutica Bonaerense, Buenos Aires, v. 24, n. 1, p. 139-148, 2005.

NEVES, N. N. A. NUNES, T. A. RIBEIRO, M. C. C. OLIVEIRA, G. L. BENEDITO, C. P. Alelopatia do nim nos aspectos fisiológicos da germinação de sementes de maracujá em distintos períodos de armazenamento. Revista Caatinga, UFERSA. v. 21, n. 4, p. 105-112, 2008.

PAUL, M.J.; FOYER, C.H. Sink regulation for photosynthesis. Journal of Experimental Botany, v.52, p.1383-1400, 2001.

RICKLI, H. C.; FORTES, A. M. T.; SILVA, P. S. S. da.; PILATTI, D. M.; HUTT, D. R. Efeito alelopático de extrato aquoso de folhas de *Azadirachta indica* A. Juss. em alface, soja, milho, feijão e picão-preto. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 32, n. 2, p. 473-484, 2011.

SILVA, F. de A. S. e.; AZEVEDO, C. A. V. de. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. Afr. J. Agric. Res, v.11, n.39, p.3733-3740, 2016. . Disponível em: <<http://www.assistat.com/indexp.html>>. Acesso em: 21 jul. 2017.

SOUZA FILHO, A. P. S. CUNHA, R. L. VASCONCELOS, M. A. M. Efeito inibitório do óleo de *Azadirachta indica* A. Juss. Sobre plantas daninhas. Revista Ciências Agrárias, Belém, n. 52, p. 79-86, 2009.

VAITHIYANATHAN, T.; SOUNDARI, M.; RAJESH, M.; SANKAR GANESH, K.; SUNDARAMOORTHY, P. Allelopathic effect of *Azadirachta indica* L on the germination of *Abelmoschus esculetus* L. International Letters of Natural Sciences, v. 15, p 13-22, 2014.

VEANHOLI, W.A.; MATEUS, G.P.; SANTOS, N.C.B. DOS.; BORGES, W.L.B.B; SANTOS, W.T.C.DOS. Efeito de Extratos de Nim no Controle da Lagarta do Cartucho do Milho. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 29., 2012, Águas de Lindóia. Anais eletrônicos... Sete Lagoas: ABMS, 2012. Disponível em: <http://www.abms.org.br/29cn_milho/04416.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2017.

VIANA, P.A.; PRATES, H.T.; RIBEIRO, P.E.A. Efeito de extratos de nim e métodos de aplicação sobre o dano foliar e o desenvolvimento da lagarta-cartucho *Spodoptera frugiperda* em milho. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.6, n.1, p.17-25, 2007.

VIANA, P.A.; PRATES, H.T.; RIBEIRO, P.E.A. Uso do Extrato Aquoso de Folhas de NIM para o Controle de *Spodoptera frugiperda* na Cultura do Milho. Embrapa: Circular Técnica, n.88, p. 1-5, 2006.

YEMM, E.W.; COCKING, E.C. The determination of amino acids with ninhydrin. The Analyst, v. 80, p. 209-213, 1955.